

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/04/19

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/04/19 01	SR	20,05	V	0,32	V	112,26	V	0,00	V	0,08	V	130,22	V	27595	V
2017/04/19 02	SR	12,78	V	0,35	V	117,45	V	0,00	V	0,08	V	132,66	V	29616	V
2017/04/19 03	SR	3,87	V	0,39	V	144,35	V	0,00	V	0,14	V	134,05	V	30071	V
2017/04/19 04	SR	47,76	V	2,76	V	145,14	V	2,33	V	0,08	V	133,51	V	29306	V
2017/04/19 05	SR	151,17	V	4,32	V	92,38	V	2,43	V	0,06	V	130,13	V	25359	V
2017/04/19 06	SR	99,96	V	1,52	V	87,33	V	0,12	V	0,06	V	128,84	V	25349	V
2017/04/19 07	SR	114,65	V	1,68	V	82,14	V	0,08	V	0,06	V	128,82	V	25498	V
2017/04/19 08	SR	8,43	V	0,37	V	134,91	V	0,00	V	0,07	V	130,79	V	28040	V
2017/04/19 09	SR	46,69	V	0,18	V	94,61	V	0,01	V	0,07	V	128,50	V	27857	V
2017/04/19 10	SR	34,11	V	0,08	V	98,99	V	0,00	V	0,07	V	127,78	V	27470	V
2017/04/19 11	SR	26,41	V	0,06	V	105,53	V	0,00	V	0,07	V	127,49	V	27186	V
2017/04/19 12	SR	23,80	V	0,02	V	102,01	V	0,00	V	0,08	V	127,33	V	27119	V
2017/04/19 13	SR	25,37	V	0,01	V	98,30	V	0,00	V	0,11	V	127,21	V	26883	V
2017/04/19 14	SR	38,25	V	0,10	V	94,08	V	0,00	V	0,08	V	127,27	V	26821	V
2017/04/19 15	SR	13,26	V	0,05	V	125,35	V	0,00	V	0,09	V	128,24	V	27743	V
2017/04/19 16	SR	40,30	V	0,08	V	93,43	V	0,00	V	0,08	V	128,04	V	27020	V
2017/04/19 17	SR	57,86	V	0,34	V	84,42	V	0,00	V	0,10	V	128,41	V	27126	V
2017/04/19 18	SR	52,47	V	0,36	V	75,48	V	0,01	V	0,07	V	128,60	V	26780	V
2017/04/19 19	SR	23,84	V	0,10	V	101,38	V	0,00	V	0,08	V	129,46	V	27521	V
2017/04/19 20	SR	8,25	V	0,01	V	132,45	V	0,00	V	0,08	V	130,42	V	28617	V
2017/04/19 21	SR	16,60	V	0,03	V	122,30	V	0,00	V	0,09	V	129,54	V	27874	V
2017/04/19 22	SR	20,10	V	0,03	V	114,31	V	0,00	V	0,07	V	129,03	V	27639	V
2017/04/19 23	SR	10,23	V	0,06	V	122,16	V	0,00	V	0,07	V	129,15	V	28004	V
2017/04/19 24	SR	2,31	V	0,10	V	149,40	V	0,00	V	0,07	V	130,72	V	29575	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	2.3-151.2	0.0-4.3	75.5-149.4	0.0-2.4	0.1-0.1	127.2-134.0	25348.7-30071.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	37.4	0.6	109.6	0.2	0.1	129.4	27586.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/04/20

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/04/20 01	SR	1,85	V	0,11	V	158,75	V	0,00	V	0,07	V	132,81	V	31180	V
2017/04/20 02	SR	2,63	V	0,14	V	151,45	V	0,00	V	0,13	V	132,59	V	30345	V
2017/04/20 03	SR	12,01	V	0,13	V	121,73	V	0,00	V	0,07	V	131,87	V	28967	V
2017/04/20 04	SR	64,35	V	0,83	V	94,22	V	0,04	V	0,06	V	130,35	V	27349	V
2017/04/20 05	SR	52,79	V	0,31	V	80,58	V	0,00	V	0,07	V	130,26	V	27021	V
2017/04/20 06	SR	11,25	V	0,24	V	118,16	V	0,00	V	0,10	V	130,47	V	27897	V
2017/04/20 07	SR	4,28	V	0,21	V	138,89	V	0,00	V	0,09	V	132,25	V	29490	V
2017/04/20 08	SR	7,41	V	0,18	V	120,79	V	0,00	V	0,07	V	130,31	V	28486	V
2017/04/20 09	SR	10,18	V	0,03	V	119,93	V	0,00	V	0,07	V	128,68	V	30324	V
2017/04/20 10	SR	10,81	V	0,01	V	120,28	V	0,00	V	0,07	V	127,59	V	29333	V
2017/04/20 11	SR	32,57	V	0,09	V	102,49	V	0,00	V	0,07	V	127,49	V	27723	V
2017/04/20 12	SR	35,45	V	0,07	V	92,27	V	0,00	V	0,09	V	127,09	V	28050	V
2017/04/20 13	SR	77,88	V	0,26	V	76,69	V	0,01	V	0,08	V	128,49	V	28335	V
2017/04/20 14	SR	30,09	V	0,01	V	87,14	V	0,00	V	0,08	V	130,01	V	28978	V
2017/04/20 15	SR	33,50	V	0,04	V	92,71	V	0,00	V	0,10	V	128,76	V	27371	V
2017/04/20 16	SR	15,76	V	0,02	V	110,60	V	0,00	V	0,10	V	128,26	V	27965	V
2017/04/20 17	SR	12,69	V	0,01	V	118,29	V	0,00	V	0,10	V	129,12	V	28897	V
2017/04/20 18	SR	19,21	V	0,01	V	107,46	V	0,00	V	0,26	V	129,96	V	29406	V
2017/04/20 19	SR	24,22	V	0,04	V	107,87	V	0,00	V	0,08	V	130,24	V	28880	V
2017/04/20 20	SR	20,57	V	0,02	V	109,36	V	0,00	V	0,08	V	129,63	V	28723	V
2017/04/20 21	SR	14,62	V	0,01	V	100,08	V	0,00	V	0,08	V	129,64	V	27980	V
2017/04/20 22	SR	10,44	V	0,04	V	134,05	V	0,00	V	0,12	V	129,77	V	29808	V
2017/04/20 23	SR	5,64	V	0,01	V	119,07	V	0,00	V	0,08	V	130,32	V	29249	V
2017/04/20 24	SR	3,70	V	0,01	V	149,12	V	0,00	V	0,08	V	130,83	V	30333	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	1.9-77.9	0.0-0.8	76.7-158.8	0.0-0.0	0.1-0.3	127.1-132.8	27021.4-31180.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	21.4	0.1	113.8	0	0.1	129.9	28837.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/04/21

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/04/21 01	SR	11,55	V	0,02	V	111,75	V	0,00	V	0,07	V	132,19	V	30238	V
2017/04/21 02	SR	9,50	V	0,02	V	109,22	V	0,00	V	0,07	V	132,58	V	30302	V
2017/04/21 03	SR	13,23	V	0,01	V	100,88	V	0,00	V	0,09	V	133,66	V	30674	V
2017/04/21 04	SR	9,97	V	0,07	V	109,81	V	0,00	V	0,16	V	134,32	V	30900	V
2017/04/21 05	SR	21,47	V	0,06	V	85,64	V	0,00	V	0,07	V	133,68	V	29716	V
2017/04/21 06	SR	27,42	V	0,06	V	78,84	V	0,00	V	0,07	V	133,16	V	28832	V
2017/04/21 07	SR	14,80	V	0,08	V	90,38	V	0,00	V	0,07	V	133,43	V	28600	V
2017/04/21 08	SR	19,20	V	0,09	V	84,75	V	0,00	V	0,10	V	132,84	V	28745	V
2017/04/21 09	SR	28,86	V	0,04	V	85,42	V	0,00	V	0,08	V	127,98	V	31023	V
2017/04/21 10	SR	14,03	V	0,01	V	108,56	V	0,00	V	0,09	V	127,92	V	31328	V
2017/04/21 11	SR	21,27	V	0,01	V	100,36	V	0,00	V	0,08	V	127,20	V	30167	V
2017/04/21 12	SR	12,91	V	0,01	V	110,29	V	0,00	V	0,08	V	125,38	V	28991	V
2017/04/21 13	SR	59,22	V	0,36	V	77,85	V	0,03	V	0,11	V	123,69	V	28143	V
2017/04/21 14	SR	46,58	V	0,02	V	72,20	V	0,00	V	0,09	V	124,67	V	28112	V
2017/04/21 15	SR	29,90	V	0,01	V	80,53	V	0,00	V	0,10	V	124,62	V	27849	V
2017/04/21 16	SR	26,38	V	0,01	V	83,28	V	0,00	V	0,10	V	124,70	V	28030	V
2017/04/21 17	SR	31,06	V	0,02	V	82,76	V	0,00	V	0,11	V	125,12	V	27992	V
2017/04/21 18	SR	21,70	V	0,02	V	89,80	V	0,00	V	0,17	V	125,24	V	27910	V
2017/04/21 19	SR	21,15	V	0,03	V	88,03	V	0,00	V	0,09	V	126,87	V	28041	V
2017/04/21 20	SR	8,42	V	0,01	V	105,05	V	0,00	V	0,10	V	128,36	V	29503	V
2017/04/21 21	SR	9,17	V	0,01	V	107,35	V	0,00	V	0,10	V	129,70	V	29850	V
2017/04/21 22	SR	36,79	V	0,05	V	82,62	V	0,00	V	0,09	V	130,07	V	29442	V
2017/04/21 23	SR	55,31	V	0,16	V	79,98	V	0,00	V	0,09	V	130,85	V	29549	V
2017/04/21 24	SR	38,41	V	0,10	V	93,52	V	0,00	V	0,09	V	131,75	V	30070	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	8.4-59.2	0.0-0.4	72.2-111.8	0.0-0.0	0.1-0.2	123.7-134.3	27848.6-31328.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	24.5	0.1	92.5	0	0.1	129.2	29333.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/04/22

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/04/22 01	SR	20,55	V	0,03	V	103,91	V	0,00	V	0,13	V	134,00	V	30775	V
2017/04/22 02	SR	16,37	V	0,01	V	102,08	V	0,00	V	0,08	V	132,92	V	30188	V
2017/04/22 03	SR	28,01	V	0,01	V	84,80	V	0,00	V	0,08	V	132,63	V	29850	V
2017/04/22 04	SR	23,42	V	0,02	V	93,31	V	0,00	V	0,08	V	132,95	V	30190	V
2017/04/22 05	SR	18,74	V	0,01	V	95,02	V	0,00	V	0,12	V	133,54	V	30585	V
2017/04/22 06	SR	36,02	V	0,02	V	78,54	V	0,00	V	0,08	V	133,59	V	30069	V
2017/04/22 07	SR	21,91	V	0,01	V	86,77	V	0,00	V	0,08	V	133,15	V	29503	V
2017/04/22 08	SR	19,71	V	0,01	V	90,54	V	0,01	V	0,07	V	129,87	V	28935	V
2017/04/22 09	SR	36,42	V	0,03	V	78,43	V	0,00	V	0,09	V	127,38	V	29377	V
2017/04/22 10	SR	52,71	V	0,15	V	74,07	V	0,00	V	0,08	V	127,48	V	28833	V
2017/04/22 11	SR	30,71	V	0,01	V	83,69	V	0,00	V	0,09	V	127,29	V	28304	V
2017/04/22 12	SR	17,80	V	0,01	V	97,01	V	0,00	V	0,09	V	127,59	V	28684	V
2017/04/22 13	SR	42,35	V	0,62	V	85,76	V	0,11	V	0,12	V	127,84	V	28740	V
2017/04/22 14	SR	13,34	V	0,01	V	101,97	V	0,00	V	0,11	V	128,37	V	29677	V
2017/04/22 15	SR	23,35	V	0,01	V	91,13	V	0,00	V	0,12	V	128,91	V	29276	V
2017/04/22 16	SR	28,17	V	0,01	V	84,44	V	0,00	V	0,12	V	128,71	V	28877	V
2017/04/22 17	SR	29,42	V	0,01	V	84,64	V	0,00	V	0,12	V	128,10	V	28438	V
2017/04/22 18	SR	60,92	V	0,18	V	73,57	V	0,00	V	0,11	V	127,96	V	28140	V
2017/04/22 19	SR	30,82	V	0,01	V	84,70	V	0,00	V	0,10	V	128,03	V	28607	V
2017/04/22 20	SR	26,77	V	0,01	V	90,59	V	0,00	V	0,10	V	128,55	V	28978	V
2017/04/22 21	SR	9,70	V	0,02	V	114,46	V	0,00	V	0,16	V	128,36	V	29533	V
2017/04/22 22	SR	6,97	V	0,01	V	125,69	V	0,00	V	0,09	V	128,06	V	29284	V
2017/04/22 23	SR	15,92	V	0,01	V	105,39	V	0,00	V	0,08	V	128,58	V	29306	V
2017/04/22 24	SR	9,40	V	0,01	V	120,09	V	0,00	V	0,08	V	129,02	V	28971	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	7.0-60.9	0.0-0.6	73.6-125.7	0.0-0.1	0.1-0.2	127.3-134.0	28140.0-30775.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	25.8	0	92.9	0	0.1	129.7	29296.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/04/23

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/04/23 01	SR	5,13	V	0,01	V	129,13	V	0,00	V	0,08	V	129,24	V	29170	V
2017/04/23 02	SR	6,31	V	0,01	V	131,42	V	0,00	V	0,08	V	129,23	V	29343	V
2017/04/23 03	SR	24,48	V	0,09	V	107,70	V	0,00	V	0,07	V	128,42	V	28237	V
2017/04/23 04	SR	9,95	V	0,01	V	114,84	V	0,00	V	0,09	V	129,03	V	28518	V
2017/04/23 05	SR	10,25	V	0,01	V	115,96	V	0,00	V	0,07	V	129,46	V	28975	V
2017/04/23 06	SR	46,45	V	0,05	V	79,20	V	0,00	V	0,08	V	131,59	V	29364	V
2017/04/23 07	SR	16,97	V	0,02	V	98,10	V	0,00	V	0,08	V	132,74	V	29650	V
2017/04/23 08	SR	28,38	V	0,05	V	84,25	V	0,00	V	0,07	V	129,82	V	27804	V
2017/04/23 09	SR	4,36	V	0,02	V	128,42	V	0,00	V	0,12	V	128,09	V	30033	V
2017/04/23 10	SR	14,12	V	0,01	V	102,92	V	0,00	V	0,09	V	127,89	V	29067	V
2017/04/23 11	SR	7,04	V	0,01	V	115,08	V	0,00	V	0,09	V	127,95	V	29588	V
2017/04/23 12	SR	4,29	V	0,01	V	128,39	V	0,00	V	0,10	V	128,53	V	30496	V
2017/04/23 13	SR	26,33	V	0,31	V	103,48	V	0,12	V	0,12	V	127,85	V	29022	V
2017/04/23 14	SR	24,72	V	0,01	V	87,76	V	0,00	V	0,11	V	127,24	V	28124	V
2017/04/23 15	SR	40,64	V	0,01	V	74,46	V	0,00	V	0,11	V	127,91	V	27162	V
2017/04/23 16	SR	28,38	V	0,01	V	82,50	V	0,00	V	0,10	V	128,32	V	27610	V
2017/04/23 17	SR	23,91	V	0,01	V	90,42	V	0,00	V	0,10	V	128,85	V	27989	V
2017/04/23 18	SR	11,05	V	0,01	V	107,44	V	0,00	V	0,11	V	129,71	V	28762	V
2017/04/23 19	SR	44,81	V	2,65	V	95,56	V	2,37	V	1,13	V	129,53	V	27755	V
2017/04/23 20	SR	7,76	V	0,01	V	114,84	V	0,00	V	0,15	V	129,39	V	28678	V
2017/04/23 21	SR	17,82	V	0,01	V	91,48	V	0,00	V	0,12	V	128,92	V	27935	V
2017/04/23 22	SR	35,41	V	0,01	V	79,57	V	0,00	V	0,11	V	128,63	V	27614	V
2017/04/23 23	SR	13,92	V	0,01	V	100,47	V	0,00	V	0,11	V	129,14	V	27936	V
2017/04/23 24	SR	9,26	V	0,01	V	106,73	V	0,00	V	0,11	V	129,91	V	28384	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	4.3-46.4	0.0-2.6	74.5-131.4	0.0-2.4	0.1-1.1	127.2-132.7	27162.0-30496.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	19.2	0.1	102.9	0.1	0.1	129.1	28634
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/04/24

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/04/24 01	SR	30,98	V	0,10	V	97,70	V	0,00	V	0,11	V	129,84	V	27910	V
2017/04/24 02	SR	10,58	V	0,01	V	107,27	V	0,00	V	0,12	V	130,01	V	28172	V
2017/04/24 03	SR	25,28	V	0,06	V	91,02	V	0,00	V	0,10	V	130,20	V	27693	V
2017/04/24 04	SR	26,46	V	0,17	V	102,24	V	0,01	V	0,11	V	130,39	V	27711	V
2017/04/24 05	SR	6,58	V	0,01	V	121,81	V	0,00	V	0,11	V	132,02	V	28453	V
2017/04/24 06	SR	7,02	V	0,01	V	127,71	V	0,00	V	0,13	V	131,79	V	28692	V
2017/04/24 07	SR	50,14	V	0,17	V	91,95	V	0,00	V	0,11	V	131,70	V	27458	V
2017/04/24 08	SR	42,88	V	0,26	V	97,63	V	0,02	V	0,11	V	131,89	V	27794	V
2017/04/24 09	SR	34,44	V	0,11	V	84,74	V	0,00	V	0,11	V	131,56	V	27925	V
2017/04/24 10	SR	21,13	V	0,09	V	92,94	V	0,00	V	0,12	V	129,33	V	27792	V
2017/04/24 11	SR	29,71	V	0,21	V	85,21	V	0,00	V	0,10	V	128,63	V	27607	V
2017/04/24 12	SR	22,31	V	0,10	V	96,80	V	0,00	V	0,10	V	128,40	V	27883	V
2017/04/24 13	SR	71,30	V	0,37	V	78,41	V	0,01	V	0,13	V	128,85	V	27763	V
2017/04/24 14	SR	73,87	V	1,04	V	84,06	V	0,12	V	0,39	V	129,70	V	29186	V
2017/04/24 15	SR	77,52	V	0,59	V	77,46	V	0,02	V	0,16	V	128,97	V	28722	V
2017/04/24 16	SR	21,03	V	0,03	V	108,22	V	0,00	V	0,14	V	127,89	V	30194	V
2017/04/24 17	SR	9,59	V	0,03	V	128,10	V	0,00	V	0,13	V	127,13	V	30230	V
2017/04/24 18	SR	39,91	V	0,91	V	119,27	V	0,15	V	0,11	V	125,37	V	28871	V
2017/04/24 19	SR	47,04	V	0,31	V	95,43	V	0,02	V	0,10	V	124,13	V	28171	V
2017/04/24 20	SR	18,47	V	0,14	V	105,46	V	0,00	V	0,11	V	124,62	V	29108	V
2017/04/24 21	SR	41,86	V	0,30	V	85,50	V	0,00	V	0,09	V	124,55	V	27871	V
2017/04/24 22	SR	29,11	V	0,42	V	95,38	V	0,04	V	0,09	V	125,46	V	28319	V
2017/04/24 23	SR	17,14	V	0,15	V	100,28	V	0,00	V	0,10	V	126,70	V	28319	V
2017/04/24 24	SR	45,74	V	0,26	V	86,68	V	0,00	V	0,10	V	128,30	V	28694	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	6.6-77.5	0.0-1.0	77.5-128.1	0.0-0.1	0.1-0.4	124.1-132.0	27458.0-30230.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	33.3	0.2	98.4	0	0.1	128.6	28355.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/04/25

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/04/25 01	SR	46,21	V	0,20	V	79,27	V	0,00	V	0,09	V	128,36	V	27915	V
2017/04/25 02	SR	40,88	V	0,10	V	79,92	V	0,00	V	0,09	V	128,80	V	28188	V
2017/04/25 03	SR	30,70	V	0,07	V	84,35	V	0,00	V	0,09	V	128,79	V	27891	V
2017/04/25 04	SR	30,22	V	0,12	V	89,62	V	0,00	V	0,10	V	129,73	V	28538	V
2017/04/25 05	SR	19,39	V	0,12	V	98,42	V	0,00	V	0,11	V	130,33	V	28972	V
2017/04/25 06	SR	43,56	V	0,33	V	80,11	V	0,02	V	0,09	V	129,49	V	27383	V
2017/04/25 07	SR	23,82	V	0,19	V	88,72	V	0,00	V	0,09	V	128,26	V	27803	V
2017/04/25 08	SR	46,03	V	0,46	V	75,62	V	0,03	V	0,09	V	127,83	V	26690	V
2017/04/25 09	SR	67,78	V	0,41	V	72,21	V	0,03	V	0,09	V	127,49	V	26358	V
2017/04/25 10	SR	14,48	V	0,01	V	103,89	V	0,00	V	0,17	V	128,85	V	27263	V
2017/04/25 11	SR	16,19	V	0,01	V	96,23	V	0,00	V	0,11	V	128,10	V	26901	V
2017/04/25 12	SR	18,34	V	0,01	V	95,50	V	0,00	V	0,11	V	126,90	V	27183	V
2017/04/25 13	SR	29,73	V	0,02	V	81,88	V	0,00	V	0,11	V	126,96	V	26746	V
2017/04/25 14	SR	61,71	V	0,30	V	72,03	V	0,01	V	0,11	V	126,18	V	26084	V
2017/04/25 15	SR	24,20	V	0,01	V	88,85	V	0,00	V	0,26	V	126,55	V	27183	V
2017/04/25 16	SR	18,06	V	0,01	V	98,58	V	0,00	V	0,34	V	127,23	V	27821	V
2017/04/25 17	SR	14,89	V	0,01	V	102,64	V	0,00	V	0,41	V	127,57	V	27789	V
2017/04/25 18	SR	19,47	V	0,06	V	119,44	V	0,00	V	0,36	V	127,48	V	28260	V
2017/04/25 19	SR	22,30	V	0,01	V	105,01	V	0,00	V	0,37	V	127,15	V	27924	V
2017/04/25 20	SR	38,64	V	0,02	V	98,33	V	0,00	V	0,28	V	127,08	V	28000	V
2017/04/25 21	SR	51,02	V	0,01	V	74,17	V	0,00	V	0,11	V	127,14	V	27742	V
2017/04/25 22	SR	54,57	V	0,03	V	75,63	V	0,00	V	0,10	V	126,99	V	27318	V
2017/04/25 23	SR	55,75	V	0,14	V	82,70	V	0,00	V	0,10	V	127,28	V	27436	V
2017/04/25 24	SR	42,71	V	0,03	V	87,90	V	0,00	V	0,09	V	127,06	V	27432	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	14.5-67.8	0.0-0.5	72.0-119.4	0.0-0.0	0.1-0.4	126.2-130.3	26084.4-28971.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	34.6	0.1	88.8	0	0.2	127.8	27534.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:

