

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/04/02 01	SR	27,48	V	0,56	V	74,77	V	0,00	V	0,49	V	138,93	V	29138	V
2019/04/02 02	SR	47,17	V	0,66	V	67,38	V	0,00	V	0,49	V	139,01	V	29239	V
2019/04/02 03	SR	45,17	V	0,63	V	69,60	V	0,00	V	0,49	V	139,17	V	29201	V
2019/04/02 04	SR	101,09	V	1,38	V	63,25	V	0,01	V	0,51	V	139,03	V	29160	V
2019/04/02 05	SR	93,14	V	1,45	V	80,14	V	0,01	V	0,51	V	139,13	V	29133	V
2019/04/02 06	SR	62,07	V	0,98	V	78,22	V	0,00	V	1,52	V	138,06	V	29095	V
2019/04/02 07	SR	93,19	V	1,39	V	62,47	V	0,01	V	0,51	V	131,46	V	28834	V
2019/04/02 08	SR	77,72	V	1,21	V	60,54	V	0,00	V	0,50	V	130,62	V	29077	V
2019/04/02 09	SR	85,92	V	1,25	V	56,10	NV	0,01	V	0,48	V	130,69	V	28831	V
2019/04/02 10	SR	65,11	V	0,87	V	57,69	NV	0,00	V	0,46	V	130,50	V	28720	V
2019/04/02 11	SR	74,70	V	1,45	V	75,85	V	0,02	V	0,49	V	131,00	V	29240	V
2019/04/02 12	SR	96,50	V	1,58	V	71,86	V	0,01	V	0,49	V	131,51	V	29483	V
2019/04/02 13	SR	61,93	V	1,06	V	67,88	V	0,01	V	0,50	V	132,01	V	29582	V
2019/04/02 14	SR	8,80	V	0,55	V	116,47	V	0,00	V	0,52	V	132,61	V	29793	V
2019/04/02 15	SR	23,30	V	0,53	V	92,58	V	0,00	V	0,54	V	132,67	V	29449	V
2019/04/02 16	SR	23,55	V	0,51	V	81,85	V	0,00	V	0,51	V	133,15	V	29380	V
2019/04/02 17	SR	43,31	V	0,55	V	66,75	V	0,00	V	0,52	V	133,52	V	29296	V
2019/04/02 18	SR	13,80	V	0,52	V	100,50	V	0,00	V	0,54	V	133,67	V	29379	V
2019/04/02 19	SR	23,66	V	0,60	V	97,96	V	0,00	V	0,53	V	133,05	V	29718	V
2019/04/02 20	SR	66,87	V	0,81	V	82,17	V	0,02	V	0,58	V	131,40	V	29545	V
2019/04/02 21	SR	85,08	V	1,40	V	72,08	V	0,03	V	0,50	V	130,56	V	29398	V
2019/04/02 22	SR	61,24	V	0,72	V	69,61	V	0,00	V	0,47	V	131,10	V	29349	V
2019/04/02 23	SR	58,47	V	0,67	V	65,11	V	0,00	V	0,44	V	131,43	V	29323	V
2019/04/02 24	SR	77,59	V	0,80	V	55,85	NV	0,00	V	0,39	V	131,38	V	28905	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	8.8-101.1	0.5-1.6	60.5-116.5	0.0-0.0	0.4-1.5	130.5-139.2	28720.4-29792.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	59	0.9	77	0	0.5	133.6	29261.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/04/03 01	SR	87,54	V	1,01	V	53,66	NV	0,00	V	0,43	V	132,21	V	29392	V
2019/04/03 02	SR	152,89	V	1,98	V	39,98	NV	0,06	V	0,43	NV	132,98	V	29307	V
2019/04/03 03	SR	145,00	V	2,15	V	54,16	NV	0,00	V	0,00	NV	133,17	V	29821	V
2019/04/03 04	SR	116,13	V	1,92	V	57,06	NV	0,00	V	0,00	NV	133,40	V	30315	V
2019/04/03 05	SR	81,33	V	1,71	V	68,48	V	0,02	V	0,00	NV	133,47	V	30248	V
2019/04/03 06	SR	69,96	V	1,98	V	79,37	V	0,07	V	0,68	V	133,63	V	30214	V
2019/04/03 07	SR	37,61	V	1,27	V	82,91	V	0,10	V	0,68	V	133,93	V	30201	V
2019/04/03 08	SR	22,65	V	0,81	V	95,94	V	0,22	V	0,74	V	134,21	V	29501	V
2019/04/03 09	SR	10,27	V	0,62	V	101,18	V	0,25	V	0,75	V	134,32	V	30089	V
2019/04/03 10	SR	11,61	V	0,57	V	99,37	V	0,05	V	0,76	V	134,75	V	30349	V
2019/04/03 11	SR	18,60	V	0,63	V	94,62	V	0,00	V	0,82	V	134,79	V	30368	V
2019/04/03 12	SR	14,94	V	0,57	V	95,20	V	0,00	V	0,77	V	135,15	V	30285	V
2019/04/03 13	SR	15,34	V	0,55	V	94,53	V	0,00	V	0,76	V	135,22	V	30205	V
2019/04/03 14	SR	22,25	V	0,59	V	89,26	V	0,00	V	0,71	V	135,38	V	30154	V
2019/04/03 15	SR	54,49	V	0,71	V	72,97	V	0,00	V	0,72	V	135,36	V	29678	V
2019/04/03 16	SR	93,17	V	0,96	V	60,96	V	0,00	V	0,75	V	134,95	V	29604	V
2019/04/03 17	SR	69,59	V	0,88	V	68,19	V	0,01	V	0,71	V	134,93	V	29407	V
2019/04/03 18	SR	81,33	V	0,99	V	62,12	V	0,01	V	0,69	V	134,83	V	29364	V
2019/04/03 19	SR	49,84	V	0,71	V	77,04	V	0,00	V	0,72	V	134,98	V	29460	V
2019/04/03 20	SR	15,83	V	0,58	V	103,61	V	0,00	V	0,68	V	135,01	V	29695	V
2019/04/03 21	SR	12,97	V	0,79	V	140,82	V	0,13	V	0,80	V	134,12	V	30065	V
2019/04/03 22	SR	19,52	V	0,62	V	111,47	V	0,17	V	0,78	V	133,90	V	29952	V
2019/04/03 23	SR	48,86	V	0,91	V	93,41	V	0,02	V	0,78	V	134,06	V	29698	V
2019/04/03 24	SR	60,62	V	0,98	V	88,73	V	0,04	V	1,29	V	132,65	V	29908	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	10.3-152.9	0.6-2.1	61.0-140.8	0.0-0.3	0.4-1.3	132.2-135.4	29306.5-30367.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	54.7	1	89	0	0.8	134.2	29886.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/04/04

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/04/04 01	SR	14,55	V	0,60	V	135,25	V	0,16	V	0,79	V	130,00	V	30655	V
2019/04/04 02	SR	11,12	V	0,54	V	145,59	V	0,23	V	0,83	V	129,02	V	30838	V
2019/04/04 03	SR	114,75	V	2,66	V	99,93	V	0,63	V	0,78	V	128,47	V	30158	V
2019/04/04 04	SR	26,99	V	0,61	V	118,80	V	0,00	V	0,77	V	129,05	V	30420	V
2019/04/04 05	SR	48,35	V	0,88	V	102,44	V	0,03	V	0,81	V	129,69	V	30212	V
2019/04/04 06	SR	48,34	V	0,91	V	101,51	V	0,04	V	0,78	V	130,25	V	30259	V
2019/04/04 07	SR	85,11	V	1,47	V	83,77	V	0,19	V	0,78	V	131,23	V	29919	V
2019/04/04 08	SR	64,13	V	1,03	V	86,15	V	0,18	V	0,72	V	132,04	V	29425	V
2019/04/04 09	SR	58,29	V	0,89	V	83,48	V	0,04	V	0,72	V	132,72	V	29445	V
2019/04/04 10	SR	30,27	NV	0,60	NV	88,51	NV	0,10	NV	0,74	NV	132,80	NV	29565	NV
2019/04/04 11	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2019/04/04 12	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2019/04/04 13	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2019/04/04 14	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2019/04/04 15	SR	63,94	NV	0,87	NV	68,37	NV	0,00	NV	0,80	NV	134,90	NV	28974	NV
2019/04/04 16	SR	93,60	V	1,66	V	74,32	V	0,08	V	0,68	V	135,00	V	28970	V
2019/04/04 17	SR	58,32	V	1,06	V	79,33	V	0,05	V	0,65	V	134,99	V	29064	V
2019/04/04 18	SR	151,85	V	3,29	V	70,11	V	0,47	V	0,65	V	134,84	V	29193	V
2019/04/04 19	SR	22,04	V	0,53	V	98,66	V	0,01	V	0,59	V	135,06	V	29522	V
2019/04/04 20	SR	65,33	V	0,79	V	74,35	V	0,01	V	0,57	V	135,07	V	29301	V
2019/04/04 21	SR	79,47	V	1,00	V	72,64	V	0,01	V	0,54	V	135,36	V	29211	V
2019/04/04 22	SR	65,20	V	0,86	V	73,44	V	0,00	V	0,55	V	135,66	V	29198	V
2019/04/04 23	SR	19,04	V	0,64	V	106,18	V	0,00	V	0,60	V	135,68	V	29643	V
2019/04/04 24	SR	99,89	V	1,85	V	67,20	V	0,15	V	0,58	V	135,58	V	29055	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	11.1-151.9	0.5-3.3	67.2-145.6	0.0-0.6	0.5-0.8	128.5-135.7	28969.5-30837.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	62.6	1.2	93	0.1	0.7	132.8	29693.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/04/05

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/04/05 01	SR	95,55	V	1,73	V	64,99	V	0,03	V	0,58	V	136,53	V	29121	V
2019/04/05 02	SR	83,41	V	2,30	V	74,13	V	0,17	V	0,58	V	137,08	V	28996	V
2019/04/05 03	SR	67,22	V	2,03	V	79,73	V	0,00	V	0,54	V	137,38	V	28912	V
2019/04/05 04	SR	67,49	V	1,79	V	83,14	V	0,01	V	0,53	V	137,70	V	28874	V
2019/04/05 05	SR	98,86	V	2,36	V	75,61	V	0,01	V	0,49	V	137,97	V	28776	V
2019/04/05 06	SR	90,78	V	2,90	V	84,04	V	0,09	V	0,50	V	138,26	V	28803	V
2019/04/05 07	SR	56,36	V	1,92	V	90,65	V	0,03	V	0,50	V	138,59	V	28835	V
2019/04/05 08	SR	30,12	V	0,99	V	98,52	V	0,00	V	0,54	V	138,67	V	28935	V
2019/04/05 09	SR	17,51	V	0,72	V	104,84	V	0,00	V	0,54	V	139,02	V	28760	V
2019/04/05 10	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2019/04/05 11	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2019/04/05 12	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2019/04/05 13	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2019/04/05 14	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2019/04/05 15	SR	24,85	NV	0,52	NV	91,22	NV	0,00	NV	0,57	NV	140,37	NV	29279	NV
2019/04/05 16	SR	23,33	V	0,50	V	88,01	V	0,00	V	0,55	V	140,34	V	29207	V
2019/04/05 17	SR	90,30	V	1,11	V	58,62	NV	0,00	V	0,56	V	140,46	V	29006	V
2019/04/05 18	SR	76,66	V	1,07	V	63,74	V	0,03	V	0,68	V	139,74	V	29135	V
2019/04/05 19	SR	54,41	V	0,62	V	69,87	V	0,00	V	0,56	V	134,91	V	29572	V
2019/04/05 20	SR	19,14	V	0,52	V	95,45	V	0,00	V	0,52	V	133,50	V	29789	V
2019/04/05 21	SR	36,50	V	0,58	V	75,46	V	0,00	V	0,52	V	133,67	V	29681	V
2019/04/05 22	SR	21,66	V	0,60	V	90,47	V	0,00	V	0,53	V	134,05	V	29881	V
2019/04/05 23	SR	62,98	V	0,96	V	76,14	V	0,00	V	0,51	V	133,99	V	29836	V
2019/04/05 24	SR	55,22	V	0,85	V	73,14	V	0,01	V	0,53	V	134,32	V	29714	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	17.5-98.9	0.5-2.9	63.7-104.8	0.0-0.2	0.5-0.7	133.5-140.5	28759.8-29880.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	58.2	1.3	81.6	0	0.5	137	29212.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/04/06

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/04/06 01	SR	22,87	V	0,58	V	91,48	V	0,00	V	0,48	V	134,56	V	29933	V
2019/04/06 02	SR	22,53	V	0,58	V	91,07	V	0,00	V	0,50	V	134,51	V	29927	V
2019/04/06 03	SR	25,50	V	0,57	V	92,97	V	0,00	V	0,51	V	134,54	V	29997	V
2019/04/06 04	SR	29,89	V	0,66	V	85,43	V	0,00	V	0,49	V	134,82	V	29812	V
2019/04/06 05	SR	23,33	V	0,60	V	93,32	V	0,00	V	0,51	V	135,31	V	29850	V
2019/04/06 06	SR	7,93	V	0,47	V	125,69	V	0,00	V	0,51	V	135,10	V	30173	V
2019/04/06 07	SR	13,89	V	0,60	V	113,50	V	0,00	V	0,54	V	135,12	V	30041	V
2019/04/06 08	SR	29,38	V	0,72	V	98,04	V	0,01	V	0,53	V	135,20	V	29988	V
2019/04/06 09	SR	62,95	V	0,89	V	72,09	V	0,00	V	1,82	V	133,15	V	29418	V
2019/04/06 10	SR	52,03	V	0,84	V	79,29	V	0,01	V	0,71	V	132,17	V	30351	V
2019/04/06 11	SR	107,68	V	1,25	V	51,75	NV	0,05	V	0,59	V	132,95	V	31742	V
2019/04/06 12	SR	72,39	V	0,94	V	61,96	V	0,12	V	0,57	V	133,59	V	31745	V
2019/04/06 13	SR	68,69	V	0,79	V	61,49	V	0,26	V	0,53	V	133,80	V	31739	V
2019/04/06 14	SR	41,33	V	0,57	V	71,36	V	0,33	V	0,56	V	134,27	V	29872	V
2019/04/06 15	SR	60,60	V	0,74	V	65,68	V	0,03	V	0,60	V	134,53	V	30381	V
2019/04/06 16	SR	72,68	V	0,77	V	61,87	V	0,08	V	0,51	V	131,90	V	30265	V
2019/04/06 17	SR	96,58	V	1,07	V	53,83	NV	0,33	V	0,53	V	131,31	V	30385	V
2019/04/06 18	SR	123,65	V	1,55	V	47,05	NV	0,30	V	0,52	V	131,70	V	30357	V
2019/04/06 19	SR	118,53	V	1,94	V	53,50	NV	0,46	V	0,50	V	132,10	V	30419	V
2019/04/06 20	SR	84,84	V	1,63	V	59,45	NV	0,60	V	0,49	V	132,16	V	30577	V
2019/04/06 21	SR	150,69	V	2,93	V	49,63	NV	0,43	V	0,48	V	132,41	V	30780	V
2019/04/06 22	SR	109,79	V	1,49	V	52,48	NV	0,48	V	0,48	V	132,98	V	31063	V
2019/04/06 23	SR	122,69	V	1,48	V	50,06	NV	0,75	V	0,47	V	133,78	V	31006	V
2019/04/06 24	SR	106,10	V	1,68	V	61,59	V	0,92	V	0,46	V	133,90	V	30927	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	7.9-150.7	0.5-2.9	61.5-125.7	0.0-0.9	0.5-1.8	131.3-135.3	29417.8-31744.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	67.8	1.1	82.9	0.2	0.6	133.6	30447.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/04/07

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/04/07 01	SR	69,66	V	0,92	V	72,23	V	0,20	V	0,49	V	133,44	V	31084	V
2019/04/07 02	SR	67,87	V	1,11	V	71,70	V	0,37	V	0,50	V	134,03	V	31139	V
2019/04/07 03	SR	86,31	V	1,36	V	63,60	V	0,52	V	0,51	V	134,29	V	31111	V
2019/04/07 04	SR	94,58	V	1,51	V	64,19	V	0,58	V	0,50	V	134,59	V	31089	V
2019/04/07 05	SR	67,18	V	0,93	V	62,98	V	0,67	V	0,51	V	134,99	V	31121	V
2019/04/07 06	SR	19,71	V	0,53	V	93,87	V	0,79	V	0,51	V	135,01	V	31495	V
2019/04/07 07	SR	67,28	V	0,80	V	61,89	V	0,24	V	0,54	V	134,68	V	31096	V
2019/04/07 08	SR	47,90	V	0,61	V	76,00	V	0,32	V	0,49	V	132,01	V	31387	V
2019/04/07 09	SR	55,46	V	0,80	V	69,98	V	0,32	V	0,51	V	131,23	V	31408	V
2019/04/07 10	SR	69,45	V	0,96	V	73,68	V	0,02	V	0,49	V	131,35	V	31515	V
2019/04/07 11	SR	39,34	V	0,62	V	81,83	V	0,00	V	0,52	V	131,40	V	32176	V
2019/04/07 12	SR	47,54	V	0,71	V	74,71	V	0,02	V	0,50	V	131,86	V	32017	V
2019/04/07 13	SR	107,16	V	1,61	V	60,24	V	0,21	V	0,54	V	132,21	V	30811	V
2019/04/07 14	SR	64,76	V	1,09	V	76,53	V	0,32	V	0,52	V	132,37	V	30848	V
2019/04/07 15	SR	60,47	V	0,69	V	66,29	V	0,28	V	0,51	V	132,60	V	30782	V
2019/04/07 16	SR	91,72	V	1,31	V	58,47	NV	0,51	V	0,58	V	132,89	V	30590	V
2019/04/07 17	SR	119,71	V	1,45	V	51,14	NV	0,10	V	0,55	V	132,01	V	30688	V
2019/04/07 18	SR	14,48	V	0,64	V	139,48	V	0,27	V	0,40	V	127,64	V	27875	V
2019/04/07 19	SR	67,98	V	1,20	V	79,00	V	0,40	V	0,48	V	128,78	V	31113	V
2019/04/07 20	SR	76,02	V	0,93	V	62,69	V	0,31	V	0,51	V	130,37	V	30784	V
2019/04/07 21	SR	68,63	V	1,00	V	71,30	V	0,35	V	0,52	V	131,03	V	30839	V
2019/04/07 22	SR	44,57	V	0,85	V	81,19	V	2,29	V	0,53	V	131,61	V	31942	V
2019/04/07 23	SR	122,24	V	2,64	V	64,34	V	0,42	V	0,52	V	133,08	V	31567	V
2019/04/07 24	SR	83,68	V	1,51	V	74,47	V	0,18	V	0,49	V	133,58	V	31665	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	14.5-122.2	0.5-2.6	60.2-139.5	0.0-2.3	0.4-0.6	127.6-135.0	27874.9-32175.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	68.9	1.1	74.6	0.4	0.5	132.4	31089.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:

