



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/04/22

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/04/22 01	SR	96,84	V	1,03	V	60,40	V	0,03	V	0,81	V	136,39	V	23726	V
2024/04/22 02	SR	102,32	V	1,03	V	57,76	V	0,06	V	0,81	V	136,56	V	23599	V
2024/04/22 03	SR	36,77	V	1,06	V	74,74	V	0,00	V	0,84	V	136,98	V	23708	V
2024/04/22 04	SR	22,28	V	1,05	V	83,64	V	0,00	V	0,83	V	137,40	V	23704	V
2024/04/22 05	SR	34,27	V	1,25	V	82,14	V	0,00	V	0,86	V	137,35	V	23928	V
2024/04/22 06	SR	37,10	V	1,17	V	77,50	V	0,00	V	0,81	V	137,26	V	24007	V
2024/04/22 07	SR	23,88	V	1,09	V	85,89	V	0,00	V	0,85	V	137,26	V	24029	V
2024/04/22 08	SR	11,27	V	1,14	V	99,48	V	0,00	V	0,82	V	137,17	V	23905	V
2024/04/22 09	SR	8,63	V	1,11	V	102,51	V	0,00	V	0,81	V	137,02	V	23936	V
2024/04/22 10	SR	18,85	NV	1,05	NV	90,97	NV	0,00	NV	0,82	NV	137,17	NV	24074	NV
2024/04/22 11	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/04/22 12	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/04/22 13	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/04/22 14	SR	130,70	NV	1,34	NV	56,13	NV	0,72	NV	0,77	NV	133,31	NV	25271	NV
2024/04/22 15	SR	51,49	V	1,39	V	75,34	V	0,57	V	0,56	V	133,44	V	25270	V
2024/04/22 16	SR	46,07	V	1,40	V	78,23	V	0,56	V	0,53	V	133,45	V	25309	V
2024/04/22 17	SR	46,07	V	1,40	V	78,23	V	0,56	V	0,53	V	133,45	V	25309	V
2024/04/22 18	SR	46,07	V	1,40	V	78,23	V	0,56	V	0,53	V	133,45	V	25309	V
2024/04/22 19	SR	46,07	V	1,40	V	78,23	V	0,56	V	0,53	V	133,45	V	25309	V
2024/04/22 20	SR	39,09	V	1,40	V	84,27	V	0,63	V	0,57	V	133,60	V	25116	V
2024/04/22 21	SR	47,17	V	1,37	V	77,72	V	0,89	V	0,73	V	134,74	V	24447	V
2024/04/22 22	SR	21,56	V	1,33	V	86,70	V	0,85	V	0,78	V	134,79	V	24469	V
2024/04/22 23	SR	62,02	V	1,31	V	72,38	V	0,93	V	0,81	V	134,70	V	24477	V
2024/04/22 24	SR	116,82	V	1,41	V	60,20	V	1,06	V	0,83	V	134,98	V	24329	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	8.6-116.8	1.0-1.4	57.8-102.5	0.0-1.1	0.5-0.9	133.4-137.4	23598.9-25308.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	47.1	1.2	78.6	0.4	0.7	135.4	24415
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/04/23

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/04/23 01	SR	27,37	V	1,57	V	88,72	V	0,92	V	0,84	V	135,36	V	24228	V
2024/04/23 02	SR	53,50	V	1,51	V	84,24	V	1,17	V	0,81	V	135,55	V	24396	V
2024/04/23 03	SR	82,62	V	1,46	V	64,98	V	1,11	V	0,77	V	135,77	V	24450	V
2024/04/23 04	SR	89,91	V	1,41	V	58,44	V	0,98	V	0,74	V	135,82	V	24538	V
2024/04/23 05	SR	61,44	V	1,68	V	69,72	V	0,00	V	0,76	V	135,91	V	24867	V
2024/04/23 06	SR	50,00	V	1,53	V	68,75	V	0,00	V	0,80	V	135,89	V	24828	V
2024/04/23 07	SR	74,37	V	1,54	V	71,32	V	0,03	V	0,78	V	136,20	V	24535	V
2024/04/23 08	SR	70,32	V	1,48	V	73,41	V	0,00	V	0,79	V	136,59	V	24273	V
2024/04/23 09	SR	66,75	V	1,40	V	73,21	V	0,00	V	0,81	V	136,78	V	24209	V
2024/04/23 10	SR	133,70	V	1,88	V	68,02	V	1,42	V	0,83	V	137,05	V	24072	V
2024/04/23 11	SR	43,81	V	1,45	V	85,73	V	0,00	V	0,86	V	137,45	V	23976	V
2024/04/23 12	SR	46,16	V	2,02	V	87,77	V	0,01	V	0,85	V	137,85	V	23992	V
2024/04/23 13	SR	43,16	V	1,68	V	84,73	V	0,00	V	1,09	V	136,39	V	24174	V
2024/04/23 14	SR	17,87	V	1,65	NV	104,54	V	0,00	V	0,80	NV	134,47	V	24582	NV
2024/04/23 15	SR	10,94	V	1,85	V	107,88	V	0,00	V	0,81	V	134,35	V	24626	V
2024/04/23 16	SR	11,79	V	1,70	V	107,86	V	0,00	V	0,80	V	134,77	V	24580	V
2024/04/23 17	SR	25,66	V	1,58	V	93,85	V	0,00	V	0,80	V	135,08	V	24282	V
2024/04/23 18	SR	13,04	V	1,54	V	103,09	V	0,00	V	0,89	V	135,17	V	24084	V
2024/04/23 19	SR	8,86	V	1,62	V	116,53	V	0,00	V	0,89	V	135,03	V	24214	V
2024/04/23 20	SR	21,27	V	1,56	V	87,17	V	0,00	V	0,85	V	134,93	V	24095	V
2024/04/23 21	SR	15,36	V	1,59	V	92,83	V	0,00	V	0,86	V	134,87	V	23639	V
2024/04/23 22	SR	44,97	V	1,65	V	74,38	V	0,00	V	0,97	V	134,96	V	23627	V
2024/04/23 23	SR	103,89	V	1,83	V	61,35	V	0,31	V	0,88	V	134,88	V	23737	V
2024/04/23 24	SR	71,71	V	1,63	V	71,71	V	0,12	V	0,85	V	134,94	V	23527	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	8.9-133.7	1.4-2.0	58.4-116.5	0.0-1.4	0.7-1.1	134.4-137.8	23527.3-24867.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	49.5	1.6	83.3	0.3	0.8	135.7	24215.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: