

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/04/23

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/04/23 01	SR	75,90	V	0,00	NV	81,63	V	1,23	V	0,83	V	136,59	V	30846	V
2019/04/23 02	SR	50,61	V	0,00	NV	93,67	V	1,20	V	0,81	V	136,43	V	30855	V
2019/04/23 03	SR	58,80	V	0,00	NV	101,45	V	1,28	V	0,80	V	136,51	V	31026	V
2019/04/23 04	SR	77,31	V	0,00	NV	96,09	V	0,17	V	0,87	V	136,55	V	31055	V
2019/04/23 05	SR	100,36	V	0,00	NV	77,61	V	0,39	V	0,75	V	136,82	V	30986	V
2019/04/23 06	SR	66,36	V	0,00	NV	86,35	V	0,58	V	0,78	V	137,23	V	31162	V
2019/04/23 07	SR	43,83	V	0,00	NV	105,36	V	0,02	V	0,92	NV	136,94	V	30074	NV
2019/04/23 08	SR	88,06	V	0,00	NV	86,48	V	0,13	V	0,92	V	136,99	V	30006	V
2019/04/23 09	SR	78,97	V	0,00	NV	95,97	V	0,41	V	1,01	V	136,85	V	29989	V
2019/04/23 10	SR	53,52	V	0,00	NV	106,55	V	0,51	V	1,06	V	136,76	V	30079	V
2019/04/23 11	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2019/04/23 12	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2019/04/23 13	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2019/04/23 14	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2019/04/23 15	SR	59,90	V	0,98	V	85,09	V	0,01	V	0,68	V	133,19	V	27182	V
2019/04/23 16	SR	116,30	V	2,57	V	68,69	V	0,42	V	0,66	V	128,07	V	27571	V
2019/04/23 17	SR	86,68	V	1,49	V	65,73	V	0,50	V	0,65	V	126,68	V	28209	V
2019/04/23 18	SR	144,38	V	1,73	V	50,86	NV	0,30	V	0,63	V	126,86	V	28070	V
2019/04/23 19	SR	56,23	V	0,85	V	77,33	V	0,47	V	0,61	V	127,16	V	28416	V
2019/04/23 20	SR	49,12	V	0,81	V	81,04	V	0,40	V	0,59	V	127,40	V	28439	V
2019/04/23 21	SR	89,45	V	1,31	V	60,68	V	0,62	V	0,63	V	127,84	V	28335	V
2019/04/23 22	SR	135,63	V	2,21	V	47,68	NV	0,13	V	0,59	V	128,65	V	28352	V
2019/04/23 23	SR	93,06	V	1,54	V	62,28	V	0,02	V	0,59	V	129,20	V	28275	V
2019/04/23 24	SR	59,29	V	0,93	V	78,76	V	0,01	V	0,61	V	129,40	V	28360	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	43.8-144.4	0.8-2.6	60.7-106.6	0.0-1.3	0.6-1.1	126.7-137.2	27181.6-31161.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	79.2	1.4	83.9	0.4	0.7	132.6	29327
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/04/24

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/04/24 01	SR	69,62	V	1,11	V	74,30	V	0,07	V	0,54	V	129,48	V	28242	V
2019/04/24 02	SR	59,71	V	0,89	V	70,75	V	0,03	V	0,54	V	130,02	V	28131	V
2019/04/24 03	SR	73,67	V	1,25	V	68,57	V	0,17	V	0,54	V	130,37	V	28051	V
2019/04/24 04	SR	77,87	V	1,36	V	57,90	NV	0,16	V	0,59	V	130,81	V	27927	V
2019/04/24 05	SR	86,54	V	1,33	V	54,43	NV	0,39	V	0,55	V	131,14	V	27892	V
2019/04/24 06	SR	56,70	V	0,94	V	69,71	V	0,09	V	0,54	V	131,58	V	27917	V
2019/04/24 07	SR	27,25	V	0,68	V	83,73	V	0,01	V	0,45	V	131,89	V	30527	V
2019/04/24 08	SR	36,04	V	0,72	V	74,68	V	0,00	V	0,47	V	131,79	V	30312	V
2019/04/24 09	SR	27,80	V	0,66	V	78,01	V	0,00	V	0,50	V	132,02	V	28710	V
2019/04/24 10	SR	36,70	V	0,72	V	74,42	V	0,00	V	0,49	V	132,06	V	28955	V
2019/04/24 11	SR	28,60	V	0,78	V	91,28	V	0,00	V	0,55	V	131,75	V	29077	V
2019/04/24 12	SR	51,11	V	1,29	V	82,79	V	0,08	V	0,55	V	131,58	V	28989	V
2019/04/24 13	SR	51,45	V	0,97	V	93,10	V	0,01	V	0,53	V	132,20	V	29066	V
2019/04/24 14	SR	116,82	V	4,83	V	80,49	V	0,86	V	0,48	V	132,26	V	30288	V
2019/04/24 15	SR	19,99	V	0,63	V	113,59	V	0,00	V	0,51	V	130,29	V	30182	V
2019/04/24 16	SR	66,79	V	1,34	V	91,58	V	0,06	V	0,53	V	130,34	V	28562	V
2019/04/24 17	SR	112,48	V	2,76	V	73,41	V	0,20	V	0,52	V	130,57	V	28923	V
2019/04/24 18	SR	45,30	V	0,83	V	87,31	V	0,00	V	0,52	V	130,93	V	29087	V
2019/04/24 19	SR	41,08	V	0,71	V	87,01	V	0,00	V	0,58	V	131,27	V	29004	V
2019/04/24 20	SR	27,70	V	0,58	V	88,12	V	0,00	V	0,52	V	131,85	V	28901	V
2019/04/24 21	SR	9,12	V	0,57	V	114,92	V	0,00	V	0,55	V	131,87	V	30405	V
2019/04/24 22	SR	73,80	V	1,29	V	81,10	V	0,08	V	0,52	V	132,08	V	30138	V
2019/04/24 23	SR	116,48	V	2,01	V	66,34	V	0,24	V	0,57	V	132,89	V	28376	V
2019/04/24 24	SR	100,63	V	2,62	V	68,09	V	0,40	V	0,49	V	133,53	V	28775	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	9.1-116.8	0.6-4.8	66.3-114.9	0.0-0.9	0.4-0.6	129.5-133.5	27891.6-30526.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	58.9	1.3	82.4	0.1	0.5	131.4	29018.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/04/25 01	SR	65,86	V	1,16	V	72,13	V	0,06	V	0,57	V	133,79	V	28739	V
2019/04/25 02	SR	110,41	V	1,78	V	56,33	NV	0,16	V	0,50	V	134,02	V	28664	V
2019/04/25 03	SR	58,64	V	0,78	V	63,67	V	0,00	V	0,54	V	134,45	V	28715	V
2019/04/25 04	SR	45,79	V	0,67	V	63,88	V	0,00	V	0,56	V	134,65	V	28726	V
2019/04/25 05	SR	72,69	V	0,97	V	59,83	NV	0,01	V	0,51	V	134,58	V	28802	V
2019/04/25 06	SR	85,30	V	1,10	V	53,80	NV	0,02	V	0,52	V	134,51	V	28814	V
2019/04/25 07	SR	95,55	V	1,32	V	48,10	NV	0,11	V	0,50	V	134,60	V	30156	V
2019/04/25 08	SR	61,44	V	0,76	V	55,61	NV	0,00	V	0,48	V	135,01	V	30142	V
2019/04/25 09	SR	69,56	V	0,79	V	54,64	NV	0,01	V	0,48	V	133,22	V	28680	V
2019/04/25 10	SR	61,56	V	0,90	V	65,86	V	0,05	V	0,48	V	131,44	V	29369	V
2019/04/25 11	SR	61,89	V	0,76	V	63,61	V	0,01	V	0,48	V	131,72	V	29109	V
2019/04/25 12	SR	74,28	V	0,79	V	65,77	V	0,01	V	0,47	V	132,09	V	29000	V
2019/04/25 13	SR	71,61	V	0,79	V	67,85	V	0,01	V	0,48	V	132,33	V	29046	V
2019/04/25 14	SR	45,05	V	0,60	V	72,42	V	0,00	V	0,49	V	132,58	V	29177	V
2019/04/25 15	SR	60,04	V	0,69	V	64,67	V	0,00	V	0,51	V	132,87	V	28757	V
2019/04/25 16	SR	86,67	V	1,04	V	62,78	V	0,05	V	0,54	V	131,84	V	28809	V
2019/04/25 17	SR	54,64	V	0,66	V	74,77	V	0,01	V	0,53	V	129,68	V	29207	V
2019/04/25 18	SR	44,31	V	0,55	V	66,81	V	0,00	V	0,51	V	128,18	V	29689	V
2019/04/25 19	SR	51,69	V	0,70	V	66,41	V	0,00	V	0,48	V	127,79	V	29850	V
2019/04/25 20	SR	58,63	V	0,75	V	59,85	NV	0,00	V	0,46	V	127,86	V	29789	V
2019/04/25 21	SR	52,77	V	0,63	V	63,88	V	0,00	V	0,47	V	128,15	V	29732	V
2019/04/25 22	SR	58,78	V	0,85	V	66,46	V	0,02	V	0,45	V	128,78	V	29699	V
2019/04/25 23	SR	79,52	V	0,80	V	52,80	NV	0,00	V	0,45	V	129,54	V	29491	V
2019/04/25 24	SR	104,98	V	1,63	V	50,00	NV	0,09	V	0,46	V	130,04	V	29518	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	44.3-110.4	0.6-1.8	62.8-74.8	0.0-0.2	0.5-0.6	127.8-135.0	28664.2-30156.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	68	0.9	66.7	0	0.5	131.8	29236.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/04/26

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/04/26 01	SR	106,03	V	1,51	V	50,75	NV	0,05	V	0,47	V	130,45	V	29391	V
2019/04/26 02	SR	60,44	V	0,89	V	69,90	V	0,00	V	0,47	V	130,85	V	29417	V
2019/04/26 03	SR	98,30	V	3,47	V	71,14	V	0,61	V	0,46	V	130,80	V	29346	V
2019/04/26 04	SR	31,17	V	0,73	V	83,89	V	0,00	V	0,51	V	131,19	V	29815	V
2019/04/26 05	SR	64,09	V	0,94	V	60,01	V	0,00	V	0,47	V	131,70	V	29482	V
2019/04/26 06	SR	88,20	V	1,40	V	55,12	NV	0,11	V	0,44	V	132,42	V	29403	V
2019/04/26 07	SR	20,89	V	0,65	V	82,20	V	0,00	V	0,47	V	132,70	V	29717	V
2019/04/26 08	SR	76,28	V	0,96	V	60,40	V	0,00	V	0,46	V	133,01	V	29526	V
2019/04/26 09	SR	52,34	V	0,80	V	69,04	V	0,00	V	0,52	V	132,40	V	28184	V
2019/04/26 10	SR	79,77	V	1,04	V	62,23	V	0,01	V	0,50	V	130,33	V	28662	V
2019/04/26 11	SR	73,06	V	0,98	V	63,58	V	0,00	V	0,47	V	130,00	V	28705	V
2019/04/26 12	SR	93,01	V	1,14	V	62,71	V	0,00	V	0,50	V	130,20	V	28690	V
2019/04/26 13	SR	93,78	V	1,17	V	60,78	V	0,00	V	0,49	V	130,67	V	28700	V
2019/04/26 14	SR	87,75	V	1,08	V	60,71	V	0,00	V	0,49	V	131,13	V	28760	V
2019/04/26 15	SR	63,54	V	0,82	V	61,87	V	0,00	V	0,52	V	131,55	V	28679	V
2019/04/26 16	SR	48,41	V	0,70	V	68,44	V	0,00	V	0,49	V	131,79	V	28669	V
2019/04/26 17	SR	101,02	V	1,21	V	50,64	NV	0,00	V	0,51	V	131,96	V	28398	V
2019/04/26 18	SR	99,07	V	1,20	V	49,50	NV	0,00	V	0,50	V	132,23	V	28558	V
2019/04/26 19	SR	51,40	V	0,74	V	62,81	V	0,00	V	0,60	V	132,76	V	28477	V
2019/04/26 20	SR	66,91	V	0,92	V	57,01	NV	0,00	V	0,51	V	132,38	V	28455	V
2019/04/26 21	SR	51,37	V	0,80	V	64,89	V	0,00	V	0,46	V	131,45	V	28456	V
2019/04/26 22	SR	49,36	V	0,82	V	63,93	V	0,00	V	0,49	V	131,31	V	28699	V
2019/04/26 23	SR	29,76	V	0,68	V	77,67	V	0,00	V	0,48	V	131,18	V	28821	V
2019/04/26 24	SR	24,36	V	0,65	V	83,62	V	0,00	V	0,47	V	131,26	V	28973	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	20.9-106.0	0.6-3.5	60.0-83.9	0.0-0.6	0.4-0.6	130.0-133.0	28183.9-29815.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	67.1	1.1	67.9	0	0.5	131.5	28916
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

se m

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/04/27

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/04/27 01	SR	25,07	V	0,66	V	81,15	V	0,00	V	0,50	V	131,46	V	28893	V
2019/04/27 02	SR	31,64	V	0,78	V	83,25	V	0,00	V	0,46	V	131,91	V	28865	V
2019/04/27 03	SR	30,87	V	0,86	V	79,86	V	0,00	V	0,44	V	132,21	V	28833	V
2019/04/27 04	SR	28,47	V	0,75	V	80,77	V	0,00	V	0,47	V	132,28	V	28793	V
2019/04/27 05	SR	42,74	V	0,79	V	68,43	V	0,00	V	0,47	V	132,52	V	28678	V
2019/04/27 06	SR	43,09	V	0,76	V	68,38	V	0,00	V	0,50	V	132,78	V	28655	V
2019/04/27 07	SR	20,19	V	0,84	V	144,44	V	0,00	V	0,42	V	129,99	V	26300	V
2019/04/27 08	SR	27,37	V	0,84	V	155,89	V	0,00	V	0,64	V	129,93	V	30656	V
2019/04/27 09	SR	115,75	V	1,18	V	51,60	NV	0,00	V	0,51	V	132,31	V	29739	V
2019/04/27 10	SR	124,42	V	1,52	V	49,74	NV	0,01	V	0,51	V	133,75	V	29326	V
2019/04/27 11	SR	102,25	V	1,47	V	56,88	NV	0,00	V	0,53	V	134,32	V	29165	V
2019/04/27 12	SR	116,74	V	1,35	V	49,82	NV	0,00	V	0,53	V	134,71	V	29161	V
2019/04/27 13	SR	119,91	V	1,15	V	46,40	NV	0,00	V	0,51	V	135,01	V	29053	V
2019/04/27 14	SR	61,57	V	0,70	V	59,79	NV	0,00	V	0,47	V	135,19	V	29201	V
2019/04/27 15	SR	54,89	V	0,79	V	66,59	V	0,00	V	0,51	V	135,51	V	29174	V
2019/04/27 16	SR	76,15	V	0,83	V	58,38	NV	0,00	V	0,50	V	136,13	V	29127	V
2019/04/27 17	SR	105,25	V	1,47	V	62,68	V	0,00	V	0,50	V	134,90	V	29147	V
2019/04/27 18	SR	40,51	V	0,83	V	90,18	V	0,00	V	0,46	V	132,67	V	29212	V
2019/04/27 19	SR	59,08	V	0,85	V	78,34	V	0,00	V	0,45	V	132,23	V	29076	V
2019/04/27 20	SR	94,90	V	1,18	V	68,09	V	0,00	V	0,44	V	131,86	V	29060	V
2019/04/27 21	SR	49,56	V	0,87	V	83,35	V	0,00	V	0,45	V	131,70	V	29180	V
2019/04/27 22	SR	28,12	V	0,79	V	95,74	V	0,00	V	0,47	V	131,62	V	29395	V
2019/04/27 23	SR	48,31	V	0,95	V	85,83	V	0,00	V	0,47	V	131,82	V	29367	V
2019/04/27 24	SR	83,83	V	1,48	V	75,78	V	0,00	V	0,49	V	132,28	V	29284	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	20.2-124.4	0.7-1.5	62.7-155.9	0.0-0.0	0.4-0.6	129.9-136.1	26300.5-30656.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	63.8	1	86.4	0	0.5	132.9	29055.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni Piss

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/04/28

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/04/28 01	SR	75,48	V	1,29	V	75,65	V	0,00	V	0,50	V	132,82	V	29218	V
2019/04/28 02	SR	49,49	V	0,90	V	83,14	V	0,00	V	0,42	V	133,16	V	29234	V
2019/04/28 03	SR	76,08	V	1,13	V	68,41	V	0,00	V	0,42	V	133,82	V	29205	V
2019/04/28 04	SR	76,02	V	1,28	V	73,14	V	0,00	V	0,43	V	134,12	V	29198	V
2019/04/28 05	SR	48,95	V	1,15	V	84,42	V	0,00	V	0,42	V	134,09	V	29205	V
2019/04/28 06	SR	125,77	V	1,99	V	61,90	V	0,00	V	0,41	V	133,54	V	28966	V
2019/04/28 07	SR	110,09	V	1,98	V	69,04	V	0,10	V	0,45	V	132,16	V	29570	V
2019/04/28 08	SR	52,54	V	1,01	V	75,90	V	0,00	V	0,54	V	131,70	V	29135	V
2019/04/28 09	SR	135,26	V	2,61	V	69,84	V	0,17	V	0,57	V	127,16	V	28792	V
2019/04/28 10	SR	127,12	V	2,27	V	75,01	V	0,22	V	0,53	V	126,80	V	29341	V
2019/04/28 11	SR	102,77	V	1,65	V	70,13	V	0,10	V	0,47	V	126,60	V	29323	V
2019/04/28 12	SR	100,01	V	1,35	V	68,10	V	0,11	V	0,43	V	126,93	V	29252	V
2019/04/28 13	SR	72,59	V	1,03	V	73,53	V	0,00	V	0,42	V	127,32	V	29291	V
2019/04/28 14	SR	94,41	V	1,16	V	62,71	V	0,02	V	0,44	V	128,04	V	29148	V
2019/04/28 15	SR	86,06	V	1,08	V	67,24	V	0,07	V	0,44	V	128,80	V	29215	V
2019/04/28 16	SR	82,77	V	1,01	V	69,36	V	0,04	V	0,48	V	129,28	V	29088	V
2019/04/28 17	SR	29,26	V	0,60	V	87,87	V	0,00	V	0,49	V	128,86	V	29518	V
2019/04/28 18	SR	49,93	V	0,77	V	79,60	V	0,00	V	0,45	V	129,01	V	29485	V
2019/04/28 19	SR	54,54	V	0,80	V	75,65	V	0,00	V	0,44	V	129,21	V	29373	V
2019/04/28 20	SR	32,41	V	0,62	V	88,75	V	0,00	V	0,44	V	129,33	V	29494	V
2019/04/28 21	SR	10,61	V	0,57	V	109,29	V	0,00	V	0,43	V	129,42	V	29463	V
2019/04/28 22	SR	17,31	V	0,60	V	100,37	V	0,00	V	0,46	V	129,69	V	29355	V
2019/04/28 23	SR	10,51	V	0,63	V	110,59	V	0,00	V	0,45	V	129,97	V	29458	V
2019/04/28 24	SR	28,79	V	0,66	V	93,01	V	0,03	V	0,45	V	130,36	V	29472	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	10.5-135.3	0.6-2.6	61.9-110.6	0.0-0.2	0.4-0.6	126.6-134.1	28791.8-29569.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	68.7	1.2	78.9	0	0.5	130.1	29283.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: