

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/04/24

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/04/24 01	SR	106,32	V	1,81	V	65,11	V	0,35	V	2,08	V	135,33	V	23394	V
2024/04/24 02	SR	117,17	V	1,83	V	72,96	V	0,49	V	2,69	V	133,95	V	23279	V
2024/04/24 03	SR	79,21	V	1,87	V	73,51	V	0,12	V	0,99	V	133,17	V	23532	V
2024/04/24 04	SR	134,00	V	1,83	V	67,32	V	0,44	V	0,92	V	133,18	V	23507	V
2024/04/24 05	SR	120,74	V	1,93	V	75,02	V	0,28	V	0,86	V	133,27	V	24147	V
2024/04/24 06	SR	43,65	V	1,70	V	77,10	V	0,00	V	0,87	V	133,34	V	24233	V
2024/04/24 07	SR	36,27	V	1,69	V	84,52	V	0,00	V	0,89	V	133,19	V	23938	V
2024/04/24 08	SR	27,35	V	1,84	V	84,56	V	0,00	V	0,92	V	133,51	V	23629	V
2024/04/24 09	SR	28,72	V	2,14	V	84,40	V	0,00	V	0,94	V	133,94	V	23555	V
2024/04/24 10	SR	35,54	V	1,70	V	81,32	V	0,00	V	0,93	V	134,25	V	23563	V
2024/04/24 11	SR	40,90	V	1,46	V	82,05	V	0,00	V	0,95	V	134,63	V	23610	V
2024/04/24 12	SR	74,14	V	1,41	V	65,52	V	0,05	V	0,96	V	135,17	V	23483	V
2024/04/24 13	SR	48,99	V	1,43	V	82,48	V	0,01	V	0,91	V	135,45	V	23504	V
2024/04/24 14	SR	152,96	V	2,01	V	64,75	V	7,50	V	1,05	V	135,44	V	23267	V
2024/04/24 15	SR	163,71	V	1,56	V	63,70	V	1,82	V	0,88	V	132,89	V	23665	V
2024/04/24 16	SR	161,58	V	1,42	V	63,83	V	0,45	V	0,87	V	131,10	V	23819	V
2024/04/24 17	SR	195,50	V	1,59	V	67,06	V	1,14	V	0,85	V	131,40	V	23648	V
2024/04/24 18	SR	85,01	V	1,44	V	75,18	V	0,00	V	0,79	V	132,49	V	23890	V
2024/04/24 19	SR	20,01	V	1,54	V	98,86	V	0,00	V	0,85	V	131,79	V	23943	V
2024/04/24 20	SR	25,91	V	1,78	V	92,66	V	0,00	V	0,84	V	131,57	V	23987	V
2024/04/24 21	SR	130,02	V	1,80	V	70,30	V	0,01	V	0,85	V	131,69	V	23975	V
2024/04/24 22	SR	41,27	V	1,61	V	83,74	V	0,00	V	0,94	V	131,90	V	24046	V
2024/04/24 23	SR	91,61	V	1,69	V	66,32	V	0,00	V	0,85	V	132,07	V	23893	V
2024/04/24 24	SR	63,44	V	1,65	V	75,58	V	0,00	V	0,84	V	132,27	V	24033	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	20.0-195.5	1.4-2.1	63.7-98.9	0.0-7.5	0.8-2.7	131.1-135.4	23267.0-24233.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	84.3	1.7	75.7	0.5	1	133.2	23730.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/04/25 01	SR	68,85	V	1,64	V	73,13	V	0,00	V	0,81	V	132,26	V	23829	V
2024/04/25 02	SR	132,51	V	1,86	V	65,14	V	0,07	V	0,84	V	132,24	V	23813	V
2024/04/25 03	SR	88,06	V	1,85	V	77,96	V	0,00	V	0,80	V	132,16	V	23935	V
2024/04/25 04	SR	79,33	V	1,69	V	75,88	V	0,00	V	3,71	V	131,30	V	23868	V
2024/04/25 05	SR	54,04	V	1,66	V	84,37	V	0,00	V	0,90	V	130,54	V	24928	V
2024/04/25 06	SR	57,20	V	1,57	V	85,41	V	0,00	V	0,86	V	130,57	V	24806	V
2024/04/25 07	SR	23,60	V	1,72	V	103,62	V	0,00	V	0,94	V	130,63	V	24498	V
2024/04/25 08	SR	42,37	V	1,77	V	90,84	V	0,00	V	0,87	V	130,88	V	24053	V
2024/04/25 09	SR	82,30	V	1,49	V	73,48	V	0,00	V	0,89	V	131,64	V	23799	V
2024/04/25 10	SR	108,10	V	1,46	V	67,80	V	0,00	V	1,21	V	132,12	V	23604	V
2024/04/25 11	SR	58,92	V	1,44	V	81,89	V	0,01	V	1,67	V	131,90	V	23440	V
2024/04/25 12	SR	39,54	V	1,42	V	84,70	V	0,00	V	0,98	V	132,04	V	23503	V
2024/04/25 13	SR	45,11	V	1,39	V	83,27	V	0,00	V	0,88	V	132,18	V	23491	V
2024/04/25 14	SR	33,86	V	1,38	V	87,21	V	0,00	V	0,91	V	132,37	V	23547	V
2024/04/25 15	SR	35,90	V	1,41	V	85,71	V	0,00	V	0,92	V	132,62	V	23665	V
2024/04/25 16	SR	45,50	V	1,46	V	81,08	V	0,00	V	0,91	V	133,01	V	23452	V
2024/04/25 17	SR	12,28	V	1,57	V	106,56	V	0,00	V	0,99	V	133,04	V	23485	V
2024/04/25 18	SR	7,52	V	1,64	V	114,22	V	0,00	V	0,98	V	132,91	V	23433	V
2024/04/25 19	SR	17,19	V	1,59	V	101,89	V	0,00	V	0,97	V	133,13	V	23470	V
2024/04/25 20	SR	36,87	V	1,82	V	80,70	V	0,00	V	0,97	V	133,54	V	23287	V
2024/04/25 21	SR	68,55	V	1,62	V	72,31	V	0,04	V	0,99	V	133,84	V	23054	V
2024/04/25 22	SR	61,64	V	1,55	V	76,80	V	0,02	V	1,13	V	132,73	V	23153	V
2024/04/25 23	SR	100,67	V	1,62	V	67,55	V	0,12	V	0,97	V	131,69	V	23132	V
2024/04/25 24	SR	89,63	V	1,62	V	74,36	V	0,12	V	0,96	V	131,66	V	22992	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	7.5-132.5	1.4-1.9	65.1-114.2	0.0-0.1	0.8-3.7	130.5-133.8	22992.5-24927.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	57.9	1.6	83.2	0	1.1	132.1	23676.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/04/26

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/04/26 01	SR	55,28	V	1,55	V	81,16	V	0,01	V	1,01	V	131,50	V	22266	V
2024/04/26 02	SR	17,84	V	1,64	V	95,58	V	0,03	V	1,00	V	132,42	V	22337	V
2024/04/26 03	SR	133,82	V	2,15	V	65,94	V	3,04	V	2,38	V	132,90	V	22115	V
2024/04/26 04	SR	94,34	V	1,65	V	75,28	V	0,32	V	1,08	V	131,56	V	22264	V
2024/04/26 05	SR	74,10	V	1,60	V	76,53	V	0,06	V	0,94	V	130,42	V	23041	V
2024/04/26 06	SR	30,85	V	1,64	V	91,99	V	0,00	V	0,95	V	130,20	V	23075	V
2024/04/26 07	SR	37,04	V	1,56	V	93,64	V	0,07	V	0,98	V	130,33	V	22982	V
2024/04/26 08	SR	83,31	V	1,55	V	77,63	V	0,10	V	0,95	V	130,29	V	22909	V
2024/04/26 09	SR	41,92	V	1,53	V	93,22	V	0,00	V	0,94	V	130,39	V	23238	V
2024/04/26 10	SR	55,78	V	1,52	V	83,81	V	0,00	V	0,98	V	130,77	V	23314	V
2024/04/26 11	SR	68,79	V	1,56	V	81,98	V	0,02	V	0,97	V	131,02	V	23307	V
2024/04/26 12	SR	43,92	V	1,60	V	88,52	V	0,01	V	0,99	V	131,33	V	23245	V
2024/04/26 13	SR	32,16	V	1,75	V	92,28	V	0,00	V	0,97	V	131,47	V	23409	V
2024/04/26 14	SR	78,38	V	2,22	V	71,24	V	0,00	V	0,93	V	132,00	V	23404	V
2024/04/26 15	SR	54,99	V	2,62	V	84,54	V	0,00	V	0,94	V	132,37	V	23220	V
2024/04/26 16	SR	62,52	V	1,82	V	97,52	V	0,02	V	0,96	V	132,21	V	23244	V
2024/04/26 17	SR	74,84	V	1,74	V	109,30	V	0,24	V	1,05	V	132,05	V	23325	V
2024/04/26 18	SR	29,90	V	1,61	V	120,75	V	0,14	V	1,08	V	132,10	V	23421	V
2024/04/26 19	SR	23,00	V	1,64	V	113,71	V	0,05	V	1,05	V	132,30	V	23417	V
2024/04/26 20	SR	5,47	V	1,74	V	137,41	V	0,00	V	1,10	V	132,53	V	23396	V
2024/04/26 21	SR	7,20	V	1,71	V	133,19	V	0,19	V	1,12	V	132,36	V	23343	V
2024/04/26 22	SR	35,67	V	1,65	V	98,38	V	0,19	V	1,22	V	132,89	V	23152	V
2024/04/26 23	SR	23,17	V	1,60	V	114,13	V	0,49	V	1,15	V	132,49	V	23294	V
2024/04/26 24	SR	53,27	V	1,67	V	111,20	V	4,12	V	1,14	V	132,10	V	22896	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	5.5-133.8	1.5-2.6	65.9-137.4	0.0-4.1	0.9-2.4	130.2-132.9	22115.2-23421.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	50.7	1.7	95.4	0.4	1.1	131.7	23067.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/04/27

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/04/27 01	SR	53,74	V	1,64	V	109,93	V	5,10	V	1,22	V	131,34	V	23043	V
2024/04/27 02	SR	24,76	V	1,62	V	113,28	V	3,40	V	1,08	V	131,27	V	23554	V
2024/04/27 03	SR	2,88	V	1,58	V	131,87	V	3,05	V	1,08	V	131,50	V	23732	V
2024/04/27 04	SR	58,31	V	1,79	V	116,88	V	4,70	V	1,03	V	132,00	V	23569	V
2024/04/27 05	SR	11,73	V	1,52	V	121,10	V	2,50	V	0,97	V	132,15	V	24671	V
2024/04/27 06	SR	32,07	V	1,64	V	127,63	V	3,39	V	1,02	V	132,48	V	24382	V
2024/04/27 07	SR	28,14	V	1,73	V	122,88	V	2,02	V	1,00	V	132,28	V	24343	V
2024/04/27 08	SR	101,86	V	1,61	V	89,29	V	1,25	V	1,01	V	133,08	V	23853	V
2024/04/27 09	SR	86,71	V	1,62	V	90,27	V	1,36	V	0,97	V	133,48	V	23789	V
2024/04/27 10	SR	70,71	V	1,65	V	97,59	V	1,63	V	2,74	V	133,12	V	23671	V
2024/04/27 11	SR	51,69	V	1,66	V	97,86	V	1,90	V	1,17	V	131,74	V	23842	V
2024/04/27 12	SR	15,28	V	1,58	V	108,13	V	1,86	V	1,06	V	131,65	V	23777	V
2024/04/27 13	SR	45,43	V	1,56	V	91,41	V	1,68	V	1,07	V	131,65	V	23775	V
2024/04/27 14	SR	108,64	V	1,50	V	77,04	V	1,57	V	0,99	V	131,86	V	23591	V
2024/04/27 15	SR	15,23	V	1,64	V	109,91	V	0,36	V	0,95	V	131,47	V	23837	V
2024/04/27 16	SR	3,75	V	1,67	V	122,77	V	0,00	V	1,01	V	131,09	V	24082	V
2024/04/27 17	SR	17,36	V	1,59	V	97,44	V	0,00	V	0,99	V	131,41	V	24143	V
2024/04/27 18	SR	31,40	V	1,61	V	89,27	V	0,00	V	0,96	V	131,70	V	24088	V
2024/04/27 19	SR	17,69	V	1,61	V	99,65	V	0,00	V	1,02	V	131,74	V	23985	V
2024/04/27 20	SR	21,02	V	1,55	V	95,92	V	0,00	V	1,03	V	131,60	V	23974	V
2024/04/27 21	SR	23,48	V	1,64	V	92,34	V	0,00	V	1,08	V	131,88	V	23996	V
2024/04/27 22	SR	60,46	V	1,58	V	78,84	V	0,01	V	1,02	V	132,27	V	23999	V
2024/04/27 23	SR	60,31	V	1,56	V	73,84	V	0,00	V	1,09	V	132,80	V	23839	V
2024/04/27 24	SR	51,54	V	1,58	V	81,24	V	0,01	V	1,17	V	133,28	V	23770	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	2.9-108.6	1.5-1.8	73.8-131.9	0.0-5.1	1.0-2.7	131.1-133.5	23043.3-24671.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	41.4	1.6	101.5	1.5	1.1	132	23887.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/04/28

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE.	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/04/28 01	SR	38,50	V	1,62	V	89,10	V	0,00	V	1,18	V	133,07	V	23763	V
2024/04/28 02	SR	34,63	V	1,53	V	82,10	V	0,00	V	1,23	V	133,14	V	23760	V
2024/04/28 03	SR	53,52	V	1,52	V	76,94	V	0,02	V	1,35	V	133,32	V	23706	V
2024/04/28 04	SR	84,14	V	1,60	V	73,37	V	0,14	V	1,54	V	133,58	V	23632	V
2024/04/28 05	SR	55,71	V	1,58	V	72,13	V	0,00	V	1,49	V	133,77	V	24555	V
2024/04/28 06	SR	48,76	V	1,63	V	71,03	V	0,00	V	1,76	V	133,77	V	24461	V
2024/04/28 07	SR	43,74	V	1,67	V	72,57	V	0,00	V	2,38	V	133,38	V	23993	V
2024/04/28 08	SR	30,95	V	1,70	V	85,96	V	0,00	V	2,05	V	130,61	V	23856	V
2024/04/28 09	SR	4,53	V	1,73	V	116,33	V	0,00	V	2,13	V	129,70	V	23662	V
2024/04/28 10	SR	23,84	V	1,69	V	95,25	V	0,00	V	2,08	V	129,83	V	23745	V
2024/04/28 11	SR	46,11	V	1,62	V	72,89	V	0,00	V	2,50	V	130,46	V	23451	V
2024/04/28 12	SR	84,30	V	1,64	V	67,95	V	0,02	V	3,07	V	130,78	V	23407	V
2024/04/28 13	SR	75,57	V	1,71	V	69,15	V	0,00	V	3,36	V	131,10	V	23462	V
2024/04/28 14	SR	79,70	V	1,60	V	74,99	V	0,04	V	3,03	V	131,59	V	23321	V
2024/04/28 15	SR	140,63	V	1,51	V	65,15	V	0,18	V	2,01	V	132,39	V	23180	V
2024/04/28 16	SR	87,00	V	1,51	V	70,38	V	0,01	V	1,59	V	132,83	V	23100	V
2024/04/28 17	SR	108,60	V	1,63	V	84,40	V	0,50	V	1,39	V	132,86	V	23017	V
2024/04/28 18	SR	108,89	V	1,59	V	75,40	V	0,29	V	1,24	V	133,18	V	23056	V
2024/04/28 19	SR	59,01	V	1,56	V	76,62	V	0,00	V	1,27	V	133,52	V	22952	V
2024/04/28 20	SR	134,57	V	1,56	V	70,59	V	0,37	V	1,25	V	133,78	V	23007	V
2024/04/28 21	SR	92,99	V	1,64	V	70,61	V	0,02	V	1,29	V	133,63	V	23025	V
2024/04/28 22	SR	112,34	V	1,58	V	67,50	V	0,09	V	1,37	V	133,73	V	23090	V
2024/04/28 23	SR	83,75	V	1,59	V	75,07	V	0,05	V	1,40	V	133,79	V	23107	V
2024/04/28 24	SR	40,68	V	1,70	V	97,57	V	0,02	V	1,67	V	133,82	V	23169	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	4.5-140.6	1.5-1.7	65.1-116.3	0.0-0.5	1.2-3.4	129.7-133.8	22952.4-24555.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	69.7	1.6	78	0.1	1.8	132.6	23478.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Pinella

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/04/29

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/04/29 01	SR	37,11	V	1,70	V	93,86	V	0,00	V	1,53	V	134,07	V	23091	V
2024/04/29 02	SR	114,99	V	1,66	V	71,76	V	0,37	V	1,53	V	134,34	V	23107	V
2024/04/29 03	SR	92,25	V	1,56	V	72,50	V	0,08	V	1,37	V	134,58	V	23037	V
2024/04/29 04	SR	84,03	V	1,69	V	89,32	V	0,18	V	1,48	V	134,66	V	23058	V
2024/04/29 05	SR	66,41	V	1,81	V	74,80	V	0,00	V	1,48	V	134,68	V	24358	V
2024/04/29 06	SR	73,46	V	1,75	V	78,50	V	0,02	V	1,63	V	134,90	V	24174	V
2024/04/29 07	SR	94,17	V	1,56	V	67,96	V	0,05	V	1,75	V	135,19	V	23287	V
2024/04/29 08	SR	55,07	V	1,61	V	82,43	V	0,00	V	1,75	V	135,61	V	22952	V
2024/04/29 09	SR	48,44	NV	1,64	NV	76,95	NV	0,00	NV	1,22	NV	136,09	NV	22744	NV
2024/04/29 10	SR	117,69	NV	6,49	NV	75,58	NV	0,28	NV	1,81	NV	136,07	NV	23536	NV
2024/04/29 11	SR	103,00	V	5,65	V	77,17	V	0,15	V	1,65	V	136,46	V	23731	V
2024/04/29 12	SR	52,22	V	2,59	V	83,32	V	0,01	V	1,63	V	136,72	V	23858	V
2024/04/29 13	SR	62,19	V	1,82	V	78,74	V	0,01	V	1,81	V	136,93	V	23871	V
2024/04/29 14	SR	52,98	V	1,25	V	80,53	V	0,00	V	1,90	V	137,23	V	23829	V
2024/04/29 15	SR	48,88	V	1,01	V	84,76	V	0,00	V	1,92	V	137,48	V	23803	V
2024/04/29 16	SR	22,28	V	0,72	V	99,80	V	0,00	V	1,90	V	137,56	V	23689	V
2024/04/29 17	SR	45,79	V	0,88	V	88,96	V	0,00	V	1,98	V	137,81	V	23645	V
2024/04/29 18	SR	104,42	V	1,60	V	76,20	V	0,03	V	1,80	V	138,04	V	23344	V
2024/04/29 19	SR	97,68	V	1,95	V	83,90	V	0,10	V	1,83	V	138,22	V	23099	V
2024/04/29 20	SR	110,16	V	2,43	V	81,69	V	0,18	V	1,77	V	138,19	V	23167	V
2024/04/29 21	SR	97,48	V	1,70	V	80,08	V	0,13	V	1,71	V	138,01	V	23508	V
2024/04/29 22	SR	71,19	V	1,22	V	87,84	V	0,07	V	1,77	V	138,12	V	23188	V
2024/04/29 23	SR	87,54	V	1,68	V	79,23	V	0,20	V	1,66	V	138,44	V	23186	V
2024/04/29 24	SR	19,34	V	0,22	V	98,40	V	0,14	V	1,75	V	138,23	V	23389	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	19.3-115.0	0.2-5.7	68.0-99.8	0.0-0.4	1.4-2.0	134.1-138.4	22952.4-24358.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	72.4	1.7	82.4	0.1	1.7	136.6	23471.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/04/30

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/04/30 01	SR	35,49	V	0,30	V	85,80	V	0,24	V	1,82	V	138,35	V	23382	V
2024/04/30 02	SR	47,28	V	0,32	V	81,42	V	0,05	V	1,71	V	138,45	V	23413	V
2024/04/30 03	SR	95,25	V	1,69	V	79,62	V	0,20	V	1,78	V	138,47	V	23517	V
2024/04/30 04	SR	69,38	V	1,71	V	88,54	V	0,26	V	1,75	V	138,76	V	23509	V
2024/04/30 05	SR	61,71	V	1,90	V	92,11	V	0,13	V	1,78	V	139,05	V	23677	V
2024/04/30 06	SR	146,64	V	8,52	V	87,03	V	5,50	V	2,19	V	139,01	V	23455	V
2024/04/30 07	SR	25,73	V	0,64	V	92,96	V	0,00	V	2,02	V	138,68	V	23970	V
2024/04/30 08	SR	50,47	V	0,95	V	78,52	V	0,01	V	3,63	V	136,53	V	23661	V
2024/04/30 09	SR	45,48	V	0,86	V	86,52	V	0,00	V	4,75	V	134,62	V	23757	V
2024/04/30 10	SR	60,20	V	1,08	V	82,66	V	0,08	V	5,28	V	130,64	V	23607	V
2024/04/30 11	SR	56,13	V	1,01	V	88,06	V	0,87	V	2,49	V	129,46	V	24065	V
2024/04/30 12	SR	8,34	V	0,54	V	111,14	V	2,02	V	2,64	V	129,40	V	23791	V
2024/04/30 13	SR	13,67	V	0,51	V	104,01	V	2,76	V	2,58	V	129,76	V	23855	V
2024/04/30 14	SR	16,95	V	0,55	V	101,35	V	2,49	V	3,06	V	129,97	V	23807	V
2024/04/30 15	SR	118,88	V	3,80	V	68,79	V	6,22	V	3,01	V	131,18	V	23782	V
2024/04/30 16	SR	111,65	V	3,29	V	81,19	V	6,41	V	2,69	V	131,99	V	23459	V
2024/04/30 17	SR	42,24	V	1,85	V	109,94	V	3,63	V	3,03	V	131,73	V	23680	V
2024/04/30 18	SR	66,82	V	1,53	V	87,22	V	2,52	V	2,71	V	131,80	V	23714	V
2024/04/30 19	SR	33,08	V	0,67	V	92,42	V	1,49	V	4,20	V	131,76	V	23685	V
2024/04/30 20	SR	20,73	V	0,52	V	93,26	V	2,53	V	2,92	V	130,73	V	23709	V
2024/04/30 21	SR	25,14	V	0,58	V	89,42	V	3,27	V	2,32	V	130,15	V	23915	V
2024/04/30 22	SR	47,10	V	0,77	V	80,76	V	2,04	V	2,34	V	130,03	V	23978	V
2024/04/30 23	SR	14,12	V	0,43	V	107,04	V	1,39	V	2,10	V	129,99	V	24050	V
2024/04/30 24	SR	26,10	V	0,52	V	88,79	V	1,20	V	2,01	V	129,71	V	24178	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	8.3-146.6	0.3-8.5	68.8-111.1	0.0-6.4	1.7-5.3	129.4-139.1	23381.8-24178.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	51.6	1.4	89.9	1.9	2.7	133.3	23734
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: