

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/04/26 01	SR	13,19	V	0,01	V	110,45	V	0,00	V	0,10	V	127,95	V	28260	V
2017/04/26 02	SR	17,26	V	0,01	V	100,12	V	0,00	V	0,09	V	128,14	V	27745	V
2017/04/26 03	SR	28,76	V	0,02	V	88,62	V	0,00	V	0,12	V	128,37	V	27503	V
2017/04/26 04	SR	17,73	V	0,01	V	94,67	V	0,00	V	0,09	V	128,38	V	27631	V
2017/04/26 05	SR	26,49	V	0,04	V	97,23	V	0,00	V	0,09	V	128,17	V	27460	V
2017/04/26 06	SR	11,20	V	0,01	V	119,18	V	0,00	V	0,09	V	128,82	V	28219	V
2017/04/26 07	SR	15,67	V	0,01	V	116,02	V	0,00	V	0,11	V	129,17	V	28316	V
2017/04/26 08	SR	38,57	V	0,14	V	91,09	V	0,01	V	0,08	V	125,25	V	26495	V
2017/04/26 09	SR	5,12	V	0,01	V	135,04	V	0,00	V	0,09	V	124,27	V	28182	V
2017/04/26 10	SR	28,01	V	0,02	V	93,64	V	0,00	V	0,09	V	124,41	V	27510	V
2017/04/26 11	SR	44,04	V	0,07	V	81,65	V	0,00	V	0,10	V	125,27	V	27362	V
2017/04/26 12	SR	31,15	V	0,08	V	97,51	V	0,00	V	0,10	V	125,64	V	27139	V
2017/04/26 13	SR	7,50	V	0,01	V	131,28	V	0,00	V	0,12	V	126,70	V	27915	V
2017/04/26 14	SR	32,07	V	0,11	V	106,79	V	0,00	V	0,17	V	126,22	V	26831	V
2017/04/26 15	SR	21,01	V	0,01	V	105,79	V	0,00	V	0,10	V	126,32	V	26508	V
2017/04/26 16	SR	46,23	V	0,09	V	91,11	V	0,00	V	0,10	V	126,09	V	26430	V
2017/04/26 17	SR	73,52	V	0,63	V	82,58	V	0,03	V	0,10	V	126,74	V	25991	V
2017/04/26 18	SR	4,02	V	0,03	V	157,89	V	0,00	V	0,19	V	128,13	V	28851	V
2017/04/26 19	SR	46,40	V	0,22	V	108,74	V	0,00	V	0,10	V	128,86	V	27507	V
2017/04/26 20	SR	32,47	V	0,05	V	101,54	V	0,00	V	0,10	V	127,65	V	27189	V
2017/04/26 21	SR	92,98	V	1,13	V	76,07	V	0,08	V	0,09	V	127,29	V	26384	V
2017/04/26 22	SR	22,50	V	0,08	V	90,85	V	0,00	V	0,09	V	128,42	V	27476	V
2017/04/26 23	SR	37,20	V	0,10	V	82,11	V	0,00	V	0,10	V	129,73	V	27630	V
2017/04/26 24	SR	17,82	V	0,08	V	116,30	V	0,00	V	0,12	V	130,13	V	28033	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	4.0-93.0	0.0-1.1	76.1-157.9	0.0-0.1	0.1-0.2	124.3-130.1	25990.9-28851.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	29.6	0.1	103.2	0	0.1	127.3	27440.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/04/27

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/04/27 01	SR	144,92	V	5,50	V	72,46	V	2,21	V	0,09	V	127,97	V	24682	V
2017/04/27 02	SR	32,50	V	0,10	V	84,64	V	0,00	V	0,09	V	127,00	V	25938	V
2017/04/27 03	SR	28,52	V	0,10	V	84,56	V	0,00	V	0,09	V	128,61	V	26661	V
2017/04/27 04	SR	53,41	V	0,90	V	73,38	V	0,00	V	0,09	V	127,99	V	25539	V
2017/04/27 05	SR	23,69	V	0,03	V	89,44	V	0,00	V	0,11	V	129,07	V	26490	V
2017/04/27 06	SR	20,03	V	0,01	V	88,39	V	0,00	V	0,09	V	128,91	V	26649	V
2017/04/27 07	SR	24,15	V	0,09	V	101,28	V	0,00	V	0,09	V	129,40	V	27033	V
2017/04/27 08	SR	10,13	V	0,01	V	116,16	V	0,00	V	0,10	V	130,72	V	27674	V
2017/04/27 09	SR	15,64	V	0,04	V	120,84	V	0,00	V	0,10	V	131,33	V	28595	V
2017/04/27 10	SR	10,23	V	0,01	V	132,30	V	0,00	V	0,11	V	132,34	V	29076	V
2017/04/27 11	SR	27,31	V	0,04	V	106,52	V	0,00	V	0,11	V	132,14	V	27599	V
2017/04/27 12	SR	20,67	V	0,08	V	121,76	V	0,00	V	0,12	V	132,75	V	27890	V
2017/04/27 13	SR	27,28	V	0,08	V	112,89	V	0,00	V	0,22	V	131,58	V	27208	V
2017/04/27 14	SR	24,43	V	0,06	V	99,59	V	0,00	V	0,11	V	128,37	V	26651	V
2017/04/27 15	SR	23,50	V	0,03	V	94,06	V	0,00	V	0,10	V	128,54	V	26897	V
2017/04/27 16	SR	24,10	V	0,03	V	92,24	V	0,00	V	0,10	V	129,83	V	27607	V
2017/04/27 17	SR	58,58	V	0,30	V	68,89	V	0,01	V	0,09	V	128,68	V	25877	V
2017/04/27 18	SR	39,33	V	0,15	V	82,31	V	0,00	V	0,09	V	128,11	V	25992	V
2017/04/27 19	SR	18,50	V	0,04	V	104,07	V	0,00	V	0,17	V	128,93	V	27550	V
2017/04/27 20	SR	34,00	V	0,11	V	99,59	V	0,00	V	0,10	V	129,56	V	27511	V
2017/04/27 21	SR	86,24	V	0,80	V	75,82	V	0,02	V	0,09	V	128,51	V	26416	V
2017/04/27 22	SR	85,70	V	2,51	V	81,23	V	1,09	V	0,09	V	129,23	V	26604	V
2017/04/27 23	SR	24,01	V	0,10	V	102,42	V	0,00	V	0,13	V	128,80	V	27476	V
2017/04/27 24	SR	42,38	V	0,14	V	86,55	V	0,00	V	0,09	V	129,05	V	27248	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	10.1-144.9	0.0-5.5	68.9-132.3	0.0-2.2	0.1-0.2	127.0-132.7	24682.0-29075.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	37.5	0.5	95.5	0.1	0.1	129.5	26952.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/04/28

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	AN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/04/28 01	SR	21,35	V	0,02	V	108,89	V	0,00	V	0,10	V	130,10	V	28795	V
2017/04/28 02	SR	19,36	V	0,08	V	118,78	V	0,00	V	0,10	V	131,41	V	29647	V
2017/04/28 03	SR	26,06	V	0,19	V	118,56	V	0,00	V	0,10	V	131,74	V	29706	V
2017/04/28 04	SR	53,95	V	0,43	V	109,62	V	0,00	V	0,14	V	131,21	V	28670	V
2017/04/28 05	SR	53,69	V	0,50	V	117,44	V	0,00	V	0,11	V	131,73	V	28529	V
2017/04/28 06	SR	19,95	V	0,15	V	129,06	V	0,00	V	0,10	V	132,95	V	28920	V
2017/04/28 07	SR	11,68	V	0,15	V	144,40	V	0,00	V	0,12	V	133,69	V	29467	V
2017/04/28 08	SR	90,85	V	1,48	V	118,00	V	0,14	V	0,09	V	131,27	V	28509	V
2017/04/28 09	SR	39,27	V	0,27	V	116,42	V	0,18	V	0,09	V	130,38	V	29512	V
2017/04/28 10	SR	42,54	V	0,11	V	107,07	V	0,01	V	0,09	V	130,21	V	27952	V
2017/04/28 11	SR	81,12	V	1,93	V	104,07	V	0,49	V	0,09	V	130,34	V	27878	V
2017/04/28 12	SR	100,05	V	2,74	V	94,60	V	0,53	V	0,09	V	130,30	V	26950	V
2017/04/28 13	SR	107,90	V	2,59	V	99,08	V	0,51	V	0,17	V	129,30	V	26526	V
2017/04/28 14	SR	56,04	V	0,94	V	112,92	V	0,18	V	0,11	V	129,49	V	26822	V
2017/04/28 15	SR	9,25	V	0,01	V	138,45	V	0,00	V	0,12	V	130,94	V	27599	V
2017/04/28 16	SR	21,66	V	0,01	V	120,84	V	0,00	V	0,13	V	130,69	V	26712	V
2017/04/28 17	SR	56,87	V	0,46	V	101,79	V	0,05	V	0,13	V	129,83	V	26219	V
2017/04/28 18	SR	65,93	V	0,39	V	90,22	V	0,01	V	0,12	V	129,61	V	25510	V
2017/04/28 19	SR	15,71	V	0,03	V	113,42	V	0,00	V	0,11	V	129,54	V	25960	V
2017/04/28 20	SR	8,50	V	0,01	V	130,35	V	0,00	V	0,10	V	130,50	V	27147	V
2017/04/28 21	SR	46,98	V	1,61	V	105,43	V	0,48	V	0,09	V	130,11	V	26201	V
2017/04/28 22	SR	10,80	V	0,01	V	121,01	V	0,00	V	0,10	V	130,70	V	27598	V
2017/04/28 23	SR	82,17	V	0,66	V	67,33	V	0,05	V	0,09	V	130,67	V	26919	V
2017/04/28 24	SR	60,53	V	0,28	V	83,62	V	0,01	V	0,10	V	132,07	V	28430	V

Campo Scalo	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	8.5-107.9	0.0-2.7	67.3-144.4	0.0-0.5	0.1-0.2	129.3-133.7	25510.1-29705.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	45.9	0.6	111.3	0.1	0.1	130.8	27757.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/04/29

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/04/29 01	SR	38,18	V	0,13	V	97,28	V	0,00	V	0,10	V	134,00	V	28672	V
2017/04/29 02	SR	58,46	V	0,12	V	80,12	V	0,00	V	0,10	V	134,67	V	28797	V
2017/04/29 03	SR	31,25	V	0,01	V	89,23	V	0,00	V	0,11	V	134,61	V	28390	V
2017/04/29 04	SR	8,90	V	0,01	V	144,76	V	0,00	V	0,11	V	134,19	V	29152	V
2017/04/29 05	SR	24,97	V	0,09	V	123,15	V	0,00	V	0,10	V	134,49	V	28844	V
2017/04/29 06	SR	10,99	V	0,01	V	133,09	V	0,00	V	0,11	V	135,42	V	30293	V
2017/04/29 07	SR	37,79	V	0,01	V	84,29	V	0,00	V	0,10	V	134,33	V	29356	V
2017/04/29 08	SR	49,21	V	0,06	V	85,65	V	0,00	V	0,14	V	132,72	V	28030	V
2017/04/29 09	SR	33,23	V	0,04	V	90,58	V	0,00	V	0,09	V	131,77	V	30287	V
2017/04/29 10	SR	31,98	V	0,04	V	93,29	V	0,00	V	0,10	V	131,66	V	28842	V
2017/04/29 11	SR	25,27	V	0,08	V	108,08	V	0,00	V	0,10	V	131,30	V	29009	V
2017/04/29 12	SR	8,02	V	0,01	V	141,71	V	0,00	V	0,14	V	131,95	V	29363	V
2017/04/29 13	SR	20,09	V	0,01	V	107,91	V	0,00	V	0,11	V	130,46	V	28398	V
2017/04/29 14	SR	16,44	V	0,01	V	107,63	V	0,00	V	0,12	V	130,62	V	28707	V
2017/04/29 15	SR	29,85	V	0,05	V	89,58	V	0,00	V	0,12	V	131,23	V	27577	V
2017/04/29 16	SR	15,46	V	0,01	V	97,52	V	0,00	V	0,13	V	131,47	V	27609	V
2017/04/29 17	SR	15,47	V	0,01	V	101,55	V	0,00	V	0,13	V	131,40	V	27652	V
2017/04/29 18	SR	18,02	V	0,02	V	101,43	V	0,00	V	0,12	V	131,69	V	27665	V
2017/04/29 19	SR	15,96	V	0,02	V	104,36	V	0,00	V	0,10	V	131,15	V	27451	V
2017/04/29 20	SR	19,71	V	0,02	V	103,30	V	0,00	V	0,10	V	131,38	V	27789	V
2017/04/29 21	SR	17,61	V	0,03	V	104,53	V	0,00	V	0,09	V	131,26	V	27750	V
2017/04/29 22	SR	21,12	V	0,04	V	105,68	V	0,00	V	0,09	V	131,10	V	27709	V
2017/04/29 23	SR	14,58	V	0,03	V	110,47	V	0,00	V	0,08	V	131,06	V	27777	V
2017/04/29 24	SR	13,25	V	0,05	V	117,38	V	0,00	V	0,12	V	131,64	V	28185	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	8.0-58.5	0.0-0.1	80.1-144.8	0.0-0.0	0.1-0.1	130.5-135.4	27450.5-30293.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	24	0	105.1	0	0.1	132.3	28471
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/04/30

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/04/30 01	SR	9,41	V	0,02	V	122,58	V	0,00	V	0,09	V	132,35	V	28414	V
2017/04/30 02	SR	10,05	V	0,03	V	124,65	V	0,00	V	0,09	V	132,87	V	28570	V
2017/04/30 03	SR	21,88	V	0,07	V	109,77	V	0,00	V	0,09	V	132,33	V	28039	V
2017/04/30 04	SR	35,25	V	0,11	V	97,63	V	0,00	V	0,08	V	131,76	V	27615	V
2017/04/30 05	SR	28,52	V	0,05	V	106,35	V	0,00	V	0,09	V	132,34	V	27900	V
2017/04/30 06	SR	35,27	V	0,14	V	101,71	V	0,00	V	0,09	V	132,95	V	28010	V
2017/04/30 07	SR	29,26	V	0,18	V	113,20	V	0,01	V	0,09	V	132,25	V	28005	V
2017/04/30 08	SR	15,21	V	0,04	V	118,34	V	0,00	V	0,14	V	130,98	V	28712	V
2017/04/30 09	SR	17,73	V	0,03	V	117,34	V	0,00	V	0,13	V	129,26	V	30407	V
2017/04/30 10	SR	21,20	V	0,01	V	111,52	V	0,00	V	0,12	V	127,07	V	29141	V
2017/04/30 11	SR	27,95	V	0,05	V	103,49	V	0,00	V	0,10	V	126,13	V	28572	V
2017/04/30 12	SR	37,79	V	0,06	V	90,73	V	0,00	V	0,10	V	126,16	V	28617	V
2017/04/30 13	SR	61,54	V	0,13	V	73,72	V	0,00	V	0,09	V	125,72	V	27817	V
2017/04/30 14	SR	27,83	V	0,02	V	91,95	V	0,00	V	0,12	V	126,41	V	28770	V
2017/04/30 15	SR	20,57	V	0,02	V	97,40	V	0,00	V	0,10	V	127,73	V	28380	V
2017/04/30 16	SR	14,11	V	0,01	V	104,18	V	0,00	V	0,11	V	127,84	V	28435	V
2017/04/30 17	SR	10,66	V	0,01	V	109,74	V	0,00	V	0,10	V	128,05	V	28404	V
2017/04/30 18	SR	15,52	V	0,02	V	100,55	V	0,00	V	0,11	V	127,78	V	28235	V
2017/04/30 19	SR	13,82	V	0,01	V	102,48	V	0,00	V	0,10	V	128,06	V	28401	V
2017/04/30 20	SR	24,76	V	0,06	V	94,76	V	0,00	V	0,09	V	127,77	V	27861	V
2017/04/30 21	SR	13,95	V	0,05	V	113,77	V	0,00	V	0,09	V	127,98	V	28297	V
2017/04/30 22	SR	13,73	V	0,01	V	107,82	V	0,00	V	0,11	V	128,61	V	28399	V
2017/04/30 23	SR	34,28	V	0,25	V	91,24	V	0,02	V	0,09	V	128,73	V	27797	V
2017/04/30 24	SR	7,16	V	0,01	V	126,99	V	0,00	V	0,09	V	128,36	V	28347	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	7.2-61.5	0.0-0.2	73.7-127.0	0.0-0.0	0.1-0.1	125.7-132.9	27615.4-30406.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	22.8	0.1	105.5	0	0.1	129.1	28381
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: