

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/04/27

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/04/27 01	SR	57,26	V	1,59	V	84,97	V	4,14	V	0,89	V	122,37	V	27922	V
2023/04/27 02	SR	32,10	V	1,36	V	97,11	V	4,30	V	0,97	V	122,03	V	27982	V
2023/04/27 03	SR	82,94	V	2,91	V	95,28	V	5,86	V	0,93	V	122,12	V	28056	V
2023/04/27 04	SR	22,75	V	1,11	V	94,20	V	4,56	V	0,88	V	122,24	V	28145	V
2023/04/27 05	SR	29,51	V	1,16	V	92,86	V	3,73	V	0,95	V	122,30	V	28162	V
2023/04/27 06	SR	6,72	V	1,12	V	116,02	V	2,18	V	0,98	V	122,28	V	28170	V
2023/04/27 07	SR	2,22	V	1,16	V	115,52	V	1,73	V	0,95	V	122,30	V	28469	V
2023/04/27 08	SR	4,70	V	1,14	V	106,42	V	1,40	V	1,01	V	122,73	V	28273	V
2023/04/27 09	SR	10,11	V	1,15	V	98,03	V	1,39	V	1,06	V	123,47	V	28109	V
2023/04/27 10	SR	9,58	V	1,18	V	101,72	V	1,52	V	0,98	V	123,87	V	28149	V
2023/04/27 11	SR	25,70	V	1,26	V	93,07	V	1,76	V	1,06	V	124,17	V	28206	V
2023/04/27 12	SR	43,09	V	1,50	V	85,52	V	1,72	V	0,89	V	124,42	V	28068	V
2023/04/27 13	SR	85,10	V	2,85	V	74,25	V	2,01	V	0,88	V	124,62	V	27890	V
2023/04/27 14	SR	137,15	V	6,27	V	76,02	V	5,09	V	0,83	V	125,02	V	27906	V
2023/04/27 15	SR	72,84	V	2,56	V	89,68	V	3,33	V	0,86	V	125,21	V	27737	V
2023/04/27 16	SR	0,30	V	1,39	V	138,96	V	3,21	V	0,95	V	124,47	V	28178	V
2023/04/27 17	SR	0,00	V	1,45	V	154,44	V	4,38	V	0,97	V	124,30	V	28377	V
2023/04/27 18	SR	0,06	V	1,42	V	146,10	V	7,96	V	1,07	V	124,33	V	28270	V
2023/04/27 19	SR	0,91	V	1,40	V	135,21	V	6,30	V	0,99	V	124,10	V	28080	V
2023/04/27 20	SR	15,42	V	1,58	V	123,55	V	8,03	V	0,98	V	124,03	V	28058	V
2023/04/27 21	SR	5,52	V	1,44	V	126,27	V	9,04	V	0,95	V	124,06	V	28132	V
2023/04/27 22	SR	1,43	V	1,43	V	123,57	V	8,39	V	0,92	V	123,69	V	28116	V
2023/04/27 23	SR	0,31	V	1,42	V	127,43	V	7,81	V	1,02	V	123,64	V	28404	V
2023/04/27 24	SR	0,05	V	1,43	V	129,19	V	10,81	V	0,99	V	123,66	V	28540	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.0-137.1	1.1-6.3	74.3-154.4	1.4-10.8	0.8-1.1	122.0-125.2	27737.3-28539.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	26.9	1.7	109.4	4.6	1	123.6	28141.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/04/28

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/04/28 01	SR	0,06	V	1,45	V	128,45	V	9,41	V	1,07	V	123,48	V	28661	V
2023/04/28 02	SR	0,69	V	1,41	V	121,97	V	6,50	V	1,11	V	123,38	V	28478	V
2023/04/28 03	SR	0,39	V	1,39	V	112,23	V	3,87	V	1,09	V	123,33	V	28383	V
2023/04/28 04	SR	0,27	V	1,40	V	115,90	V	2,11	V	1,09	V	123,36	V	28551	V
2023/04/28 05	SR	0,17	V	1,41	V	115,47	V	1,72	V	1,08	V	123,43	V	28534	V
2023/04/28 06	SR	0,09	V	1,46	V	115,12	V	1,73	V	1,16	V	123,50	V	28665	V
2023/04/28 07	SR	0,96	V	1,13	V	112,20	V	0,25	V	1,03	V	123,70	V	28607	V
2023/04/28 08	SR	0,07	V	1,09	V	122,48	V	0,34	V	1,05	V	122,70	V	28332	V
2023/04/28 09	SR	0,09	V	1,15	V	124,58	V	0,41	V	1,02	V	122,92	V	28690	V
2023/04/28 10	SR	0,09	V	1,13	V	118,93	V	0,50	V	0,90	V	123,15	V	28643	V
2023/04/28 11	SR	0,18	V	1,02	V	119,30	V	0,46	V	0,91	V	123,45	V	28547	V
2023/04/28 12	SR	0,25	V	0,99	V	113,06	V	0,45	V	0,84	V	123,71	V	28413	V
2023/04/28 13	SR	0,10	V	0,97	V	116,66	V	0,50	V	0,90	V	123,82	V	28470	V
2023/04/28 14	SR	10,27	V	0,95	V	105,20	V	1,34	V	0,82	V	123,16	V	27826	V
2023/04/28 15	SR	12,15	V	1,06	V	110,48	V	1,88	V	0,82	V	122,66	V	27949	V
2023/04/28 16	SR	0,01	V	0,99	V	119,79	V	1,73	V	1,02	V	123,01	V	28499	V
2023/04/28 17	SR	0,02	V	1,00	V	131,62	V	2,35	V	0,97	V	123,60	V	28594	V
2023/04/28 18	SR	3,19	V	0,97	V	113,07	V	2,91	V	0,99	V	123,63	V	28219	V
2023/04/28 19	SR	11,09	V	1,00	V	112,29	V	3,27	V	1,06	V	123,10	V	27975	V
2023/04/28 20	SR	35,65	V	1,14	V	100,14	V	4,28	V	1,07	V	123,08	V	28002	V
2023/04/28 21	SR	18,38	V	1,02	V	94,99	V	3,66	V	1,13	V	122,94	V	27826	V
2023/04/28 22	SR	14,62	V	1,07	V	106,92	V	2,99	V	1,14	V	122,88	V	27885	V
2023/04/28 23	SR	40,36	V	1,19	V	96,21	V	3,23	V	1,24	V	123,37	V	28108	V
2023/04/28 24	SR	2,43	V	1,05	V	129,96	V	3,60	V	1,28	V	123,35	V	28203	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.0-40.4	0.9-1.5	95.0-131.6	0.3-9.4	0.8-1.3	122.7-123.8	27826.3-28689.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	6.3	1.1	114.9	2.5	1	123.3	28335.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:




RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/04/29 01	SR	10,70	V	1,12	V	121,26	V	4,66	V	1,25	V	123,64	V	27788	V
2023/04/29 02	SR	30,70	V	1,34	V	114,70	V	4,62	V	1,24	V	124,04	V	27698	V
2023/04/29 03	SR	24,49	V	1,18	V	106,24	V	4,78	V	1,22	V	124,13	V	27679	V
2023/04/29 04	SR	49,29	V	2,28	V	95,19	V	6,69	V	1,22	V	123,99	V	27754	V
2023/04/29 05	SR	6,32	V	1,06	V	113,20	V	6,80	V	1,17	V	123,68	V	28059	V
2023/04/29 06	SR	0,52	V	1,12	V	143,55	V	5,84	V	1,29	V	123,49	V	28117	V
2023/04/29 07	SR	0,00	V	1,42	V	162,40	V	5,13	V	1,32	V	123,43	V	27796	V
2023/04/29 08	SR	0,00	V	1,46	V	162,13	V	7,00	V	1,34	V	123,52	V	27907	V
2023/04/29 09	SR	0,00	V	1,47	V	179,66	V	13,50	V	1,47	V	123,71	V	28042	V
2023/04/29 10	SR	0,00	V	1,44	V	189,50	V	22,16	V	1,39	V	123,86	V	28204	V
2023/04/29 11	SR	0,00	V	1,38	V	190,08	V	26,66	V	1,37	V	123,65	V	28206	V
2023/04/29 12	SR	0,00	V	1,36	V	186,06	V	25,52	V	1,35	V	123,36	V	28208	V
2023/04/29 13	SR	0,52	V	1,37	V	166,50	V	24,85	V	1,24	V	123,34	V	27888	V
2023/04/29 14	SR	7,50	V	1,93	V	139,85	V	22,73	V	1,25	V	123,27	V	27560	V
2023/04/29 15	SR	79,49	V	4,44	V	112,33	V	25,80	V	1,13	V	122,76	V	27077	V
2023/04/29 16	SR	67,24	V	3,45	V	97,54	V	13,46	V	1,20	V	122,41	V	26968	V
2023/04/29 17	SR	124,76	V	4,81	V	74,83	V	10,62	V	1,17	V	123,47	V	26866	V
2023/04/29 18	SR	97,28	V	5,33	V	98,66	V	12,73	V	1,25	V	124,42	V	26855	V
2023/04/29 19	SR	115,32	V	6,37	V	91,99	V	11,18	V	1,20	V	124,89	V	26741	V
2023/04/29 20	SR	67,61	V	3,90	V	96,31	V	9,00	V	1,23	V	124,95	V	26783	V
2023/04/29 21	SR	108,10	V	4,90	V	89,40	V	8,35	V	1,33	V	124,85	V	26725	V
2023/04/29 22	SR	11,13	V	2,23	V	110,71	V	6,89	V	1,26	V	124,68	V	26991	V
2023/04/29 23	SR	21,96	V	2,30	V	110,75	V	6,86	V	1,30	V	124,53	V	27015	V
2023/04/29 24	SR	13,89	V	2,22	V	113,60	V	5,41	V	1,35	V	124,45	V	26969	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.0-124.8	1.1-6.4	74.8-190.1	4.6-26.7	1.1-1.5	122.4-124.9	26724.7-28208.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	34.9	2.5	127.8	12.1	1.3	123.9	27495.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: 

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/04/30 01	SR	9,91	V	2,10	V	119,15	V	5,01	V	1,34	V	124,63	V	26967	V
2023/04/30 02	SR	11,51	V	2,15	V	121,18	V	5,48	V	1,44	V	124,69	V	27091	V
2023/04/30 03	SR	19,29	V	2,21	V	139,01	V	23,29	V	1,38	V	124,80	V	27421	V
2023/04/30 04	SR	0,45	V	2,28	V	149,15	V	11,19	V	1,47	V	125,16	V	27449	V
2023/04/30 05	SR	0,00	V	2,27	V	158,89	V	4,61	V	1,44	V	124,45	V	27388	V
2023/04/30 06	SR	1,52	V	2,22	V	147,83	V	3,90	V	1,38	V	123,89	V	27284	V
2023/04/30 07	SR	1,00	V	2,00	V	134,71	V	3,03	V	1,39	V	123,66	V	27228	V
2023/04/30 08	SR	0,05	V	2,08	V	152,15	V	4,86	V	1,27	V	123,31	V	27405	V
2023/04/30 09	SR	6,22	V	2,03	V	124,31	V	3,59	V	1,24	V	123,43	V	27167	V
2023/04/30 10	SR	0,04	V	2,05	V	145,75	V	3,55	V	1,28	V	123,65	V	27313	V
2023/04/30 11	SR	0,09	V	2,09	V	145,83	V	3,84	V	1,23	V	123,46	V	27294	V
2023/04/30 12	SR	0,19	V	2,06	V	138,79	V	4,07	V	1,16	V	123,52	V	27161	V
2023/04/30 13	SP	35,02	V	2,35	V	162,93	V	7,29	V	1,34	V	123,94	V	27663	V
2023/04/30 14	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,24	V	117,90	V	0,00	NV
2023/04/30 15	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,10	V	111,39	V	0,00	NV
2023/04/30 16	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,10	V	101,49	V	0,00	NV
2023/04/30 17	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,09	V	93,11	V	0,00	NV
2023/04/30 18	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,09	V	87,26	V	0,00	NV
2023/04/30 19	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,09	V	82,54	V	0,00	NV
2023/04/30 20	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2023/04/30 21	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2023/04/30 22	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2023/04/30 23	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2023/04/30 24	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.0-19.3	2.0-2.3	119.1-158.9	3.0-23.3	1.2-1.5	123.3-125.2	26967.1-27448.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	4.2	2.1	139.7	6.4	1.3	124.1	27264
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni P. A.

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]