

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/04/29

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/04/29 01	SR	38,54	V	0,72	V	84,57	V	0,12	V	0,48	V	130,84	V	29423	V
2019/04/29 02	SR	40,36	V	0,78	V	88,11	V	0,00	V	0,52	V	131,08	V	29487	V
2019/04/29 03	SR	30,95	V	0,78	V	95,38	V	0,05	V	0,49	V	131,20	V	29615	V
2019/04/29 04	SR	36,92	V	0,75	V	90,29	V	0,29	V	0,48	V	131,33	V	29598	V
2019/04/29 05	SR	34,14	V	0,72	V	90,53	V	0,35	V	0,46	V	131,61	V	29520	V
2019/04/29 06	SR	44,78	V	0,77	V	83,28	V	0,41	V	0,48	V	131,77	V	29599	V
2019/04/29 07	SR	58,27	V	0,94	V	78,02	V	0,00	V	0,42	V	131,81	V	29847	V
2019/04/29 08	SR	76,91	V	0,95	V	68,22	V	0,00	V	0,50	V	129,68	V	29607	V
2019/04/29 09	SR	80,06	V	0,95	V	65,03	V	0,00	V	0,42	V	128,86	V	29808	V
2019/04/29 10	SR	87,75	V	0,95	V	60,47	V	0,00	V	2,77	V	99,52	V	30954	V
2019/04/29 11	SR	66,32	V	0,85	V	70,05	V	0,00	V	0,48	V	93,54	V	31039	V
2019/04/29 12	SR	92,03	V	1,09	V	65,76	V	0,00	V	0,55	V	127,31	V	31548	V
2019/04/29 13	CNF	--	**	--	**	--	**	--	**	--	**	--	**	--	**
2019/04/29 14	CNF	--	**	--	**	--	**	--	**	--	**	--	**	--	**
2019/04/29 15	SR	51,33	NV	0,88	NV	80,48	NV	0,00	NV	0,35	NV	103,06	NV	31013	NV
2019/04/29 16	SR	107,73	V	1,65	V	62,75	V	0,10	V	0,44	V	109,19	V	30581	V
2019/04/29 17	SR	112,15	V	1,82	V	71,48	V	0,08	V	0,51	V	132,98	V	30601	V
2019/04/29 18	SR	108,83	V	1,61	V	74,40	V	0,06	V	0,47	V	132,45	V	30674	V
2019/04/29 19	SR	29,72	V	0,69	V	98,44	V	0,00	V	0,46	V	131,94	V	31120	V
2019/04/29 20	SR	67,98	V	1,87	V	82,44	V	0,26	V	0,50	V	131,90	V	31000	V
2019/04/29 21	SR	85,35	V	1,16	V	64,15	V	0,00	V	0,46	V	132,52	V	30870	V
2019/04/29 22	SR	41,51	V	0,80	V	72,74	V	0,00	V	0,45	V	132,96	V	31009	V
2019/04/29 23	SR	80,77	V	1,03	V	60,53	V	0,00	V	0,44	V	132,91	V	30992	V
2019/04/29 24	SR	87,00	V	1,11	V	58,95	NV	0,00	V	0,43	V	132,93	V	31049	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	29.7-112.2	0.7-1.9	60.5-98.4	0.0-0.4	0.4-2.8	93.5-133.0	29422.6-31547.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	67.1	1	76.3	0.1	0.6	127.1	30378.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/04/30

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/04/30 01	SR	81,55	V	1,07	V	57,89	NV	0,03	V	0,45	V	133,24	V	30979	V
2019/04/30 02	SR	48,78	V	0,83	V	74,73	V	0,03	V	0,48	V	133,45	V	31096	V
2019/04/30 03	SR	50,90	V	0,96	V	77,57	V	0,02	V	0,45	V	133,51	V	31201	V
2019/04/30 04	SR	89,13	V	1,59	V	61,64	V	0,10	V	0,48	V	133,87	V	30827	V
2019/04/30 05	SR	64,74	V	0,90	V	64,28	V	0,00	V	0,53	V	134,05	V	30985	V
2019/04/30 06	SR	109,05	V	1,47	V	54,50	NV	0,04	V	0,55	V	134,45	V	30689	V
2019/04/30 07	SR	68,83	V	1,11	V	64,61	V	0,06	V	0,44	V	134,84	V	31218	V
2019/04/30 08	SR	104,62	V	1,33	V	53,54	NV	0,03	V	0,43	V	135,86	V	31035	V
2019/04/30 09	SR	40,40	V	0,70	V	76,42	V	0,00	V	0,43	V	136,41	V	31051	V
2019/04/30 10	SR	71,77	V	0,83	V	64,07	V	0,00	V	0,43	V	136,76	V	30065	V
2019/04/30 11	SR	95,13	V	1,07	V	57,30	NV	0,01	V	0,44	V	136,95	V	30309	V
2019/04/30 12	SR	107,07	V	1,40	V	52,37	NV	0,03	V	0,42	V	136,60	V	28619	V
2019/04/30 13	SR	155,84	V	11,32	V	142,37	V	7,87	V	0,22	V	126,17	V	23644	V
2019/04/30 14	SR	119,42	V	1,54	V	50,51	NV	0,07	V	0,29	V	128,44	V	30248	V
2019/04/30 15	SR	112,36	V	1,96	V	58,09	NV	0,18	V	0,37	V	131,59	V	31096	V
2019/04/30 16	SR	85,65	V	1,05	V	69,46	V	0,01	V	0,41	V	129,82	V	30672	V
2019/04/30 17	SR	67,44	V	0,97	V	79,85	V	0,03	V	0,45	V	130,21	V	31282	V
2019/04/30 18	SR	28,76	V	0,53	V	92,04	V	0,00	V	0,47	V	130,44	V	31328	V
2019/04/30 19	SR	62,27	V	1,58	V	74,13	V	0,21	V	0,38	V	130,67	V	31051	V
2019/04/30 20	SR	60,51	V	0,70	V	63,54	V	0,00	V	0,38	V	131,08	V	30834	V
2019/04/30 21	SR	47,09	V	0,79	V	77,77	V	0,00	V	0,38	V	131,37	V	31082	V
2019/04/30 22	SR	34,47	V	0,67	V	85,85	V	0,00	V	0,40	V	131,68	V	31061	V
2019/04/30 23	SR	69,53	V	0,89	V	72,79	V	0,00	V	0,41	V	131,72	V	31109	V
2019/04/30 24	SR	109,99	V	1,52	V	59,59	NV	0,11	V	0,42	V	131,79	V	30833	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	28.8-155.8	0.5-11.3	61.6-142.4	0.0-7.9	0.2-0.5	126.2-136.9	23643.8-31327.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	78.6	1.5	77.6	0.4	0.4	132.7	30513.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:

