

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/04/05

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/04/05 01	SR	32,93	V	0,00	V	73,47	V	3,65	V	0,12	V	123,72	V	29917	V
2023/04/05 02	SR	18,28	V	0,00	V	100,94	V	4,96	V	0,18	V	124,11	V	30542	V
2023/04/05 03	SR	4,54	V	0,00	V	113,30	V	4,55	V	0,23	V	125,57	V	30989	V
2023/04/05 04	SR	1,76	V	0,01	V	133,63	V	3,35	V	0,67	V	126,36	V	31428	V
2023/04/05 05	SR	33,37	V	1,58	V	166,76	V	10,44	V	0,79	V	126,75	V	31753	V
2023/04/05 06	SR	0,18	V	0,01	V	163,84	V	4,56	V	0,84	V	127,62	V	32413	V
2023/04/05 07	SR	0,13	V	0,01	V	166,64	V	3,73	V	0,83	V	128,04	V	32730	V
2023/04/05 08	SR	2,58	V	0,01	V	149,94	V	3,76	V	4,29	V	128,43	V	32471	V
2023/04/05 09	SR	3,94	V	0,01	V	141,87	V	3,39	V	0,75	V	128,75	V	32380	V
2023/04/05 10	SR	24,84	V	0,81	V	134,30	V	7,12	V	0,72	V	128,83	V	32116	V
2023/04/05 11	SR	24,26	V	0,17	V	120,51	V	3,90	V	0,70	V	128,96	V	32336	V
2023/04/05 12	SR	16,18	V	0,00	V	120,98	V	2,96	V	0,61	V	128,91	V	31093	V
2023/04/05 13	SR	31,44	V	0,44	V	114,34	V	2,81	V	0,64	V	129,03	V	31069	V
2023/04/05 14	SR	20,29	V	0,31	V	115,32	V	2,95	V	0,63	V	129,15	V	31367	V
2023/04/05 15	SR	49,97	V	0,18	V	103,38	V	2,87	V	0,56	V	129,33	V	31191	V
2023/04/05 16	SR	24,31	V	0,05	V	104,30	V	2,50	V	0,62	V	129,65	V	31133	V
2023/04/05 17	SR	10,78	V	0,06	V	118,38	V	3,36	V	0,65	V	129,53	V	31148	V
2023/04/05 18	SR	0,02	V	0,00	V	160,26	V	2,59	V	0,85	V	127,70	V	32202	V
2023/04/05 19	SR	0,06	V	0,00	V	160,16	V	2,60	V	0,73	V	127,85	V	32292	V
2023/04/05 20	SR	0,99	V	0,00	V	143,19	V	3,74	V	0,72	V	128,22	V	32119	V
2023/04/05 21	SR	3,46	V	0,00	V	131,16	V	3,25	V	0,72	V	128,15	V	32021	V
2023/04/05 22	SR	37,83	V	0,84	V	121,67	V	9,92	V	0,77	V	127,33	V	31928	V
2023/04/05 23	SR	34,95	V	0,51	V	98,22	V	3,85	V	0,71	V	126,71	V	31840	V
2023/04/05 24	SR	65,99	V	0,48	V	72,15	V	2,04	V	0,57	V	125,95	V	31246	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.0-66.0	0.0-1.6	72.1-166.8	2.0-10.4	0.1-4.3	123.7-129.6	29917.2-32730.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	18.5	0.2	126.2	4.1	0.8	127.7	31655.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:


RESPONSABILE IMPIANTO:


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/04/06

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/04/06 01	SR	56,01	V	1,00	V	75,93	V	1,05	V	0,64	V	126,47	V	31751	V
2023/04/06 02	SR	49,18	V	0,77	V	77,50	V	1,16	V	0,64	V	127,69	V	31895	V
2023/04/06 03	SR	12,29	V	0,01	V	105,99	V	1,87	V	0,62	V	127,48	V	31758	V
2023/04/06 04	SR	8,17	V	0,01	V	111,02	V	2,39	V	0,65	V	127,17	V	32075	V
2023/04/06 05	SR	19,13	V	0,71	V	114,64	V	1,62	V	0,61	V	126,83	V	32367	V
2023/04/06 06	SR	7,81	V	0,01	V	116,13	V	1,12	V	0,54	V	126,55	V	32287	V
2023/04/06 07	SR	39,73	V	0,09	V	86,29	V	1,01	V	0,52	V	126,25	V	31995	V
2023/04/06 08	SR	68,67	V	0,72	V	80,33	V	1,04	V	3,67	V	126,01	V	31376	V
2023/04/06 09	SR	42,80	V	0,36	V	91,79	V	1,03	V	0,24	V	125,54	V	31280	V
2023/04/06 10	SR	90,96	V	2,17	V	88,68	V	2,83	V	1,73	V	125,32	V	31676	V
2023/04/06 11	SR	54,12	V	0,61	V	95,00	V	3,08	V	0,58	V	125,06	V	31934	V
2023/04/06 12	SR	58,93	V	0,75	V	92,85	V	2,48	V	0,51	V	125,06	V	31863	V
2023/04/06 13	SR	66,28	V	0,70	V	91,54	V	2,74	V	0,46	V	125,10	V	31634	V
2023/04/06 14	SR	34,73	V	0,41	V	105,05	V	2,55	V	0,55	V	125,27	V	31774	V
2023/04/06 15	SR	17,93	V	0,05	V	115,28	V	2,36	V	0,55	V	125,61	V	32022	V
2023/04/06 16	SR	6,33	V	0,00	V	129,17	V	2,56	V	0,55	V	126,14	V	32366	V
2023/04/06 17	SR	3,58	V	0,05	V	137,11	V	2,42	V	0,58	V	126,53	V	32527	V
2023/04/06 18	SR	4,70	V	0,00	V	121,40	V	2,26	V	0,57	V	126,75	V	32424	V
2023/04/06 19	SR	0,63	V	0,00	V	152,37	V	1,96	V	0,58	V	126,92	V	32469	V
2023/04/06 20	SR	0,09	V	0,01	V	171,60	V	1,80	V	0,59	V	127,23	V	32620	V
2023/04/06 21	SR	8,08	V	0,00	V	129,90	V	3,24	V	0,62	V	126,36	V	32410	V
2023/04/06 22	SR	54,61	V	0,75	V	102,85	V	3,09	V	0,59	V	124,58	V	32460	V
2023/04/06 23	SR	124,04	V	2,34	V	69,22	V	2,73	V	0,50	V	124,21	V	31890	V
2023/04/06 24	SR	142,80	V	1,99	V	72,08	V	2,99	V	0,35	V	123,83	V	31379	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.1-142.8	0.0-2.3	69.2-171.6	1.0-3.2	0.2-3.7	123.8-127.7	31280.3-32620.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	40.5	0.6	105.6	2.1	0.7	126	32009.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/04/07

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/04/07 01	SR	134,91	V	3,09	V	73,08	V	1,45	V	0,58	V	124,24	V	31648	V
2023/04/07 02	SR	63,28	V	0,55	V	82,75	V	0,70	V	0,52	V	125,14	V	32091	V
2023/04/07 03	SR	28,96	V	0,00	V	87,30	V	0,61	V	0,55	V	126,04	V	32420	V
2023/04/07 04	SR	15,96	V	0,01	V	87,33	V	0,60	V	0,54	V	126,62	V	32401	V
2023/04/07 05	SR	52,64	V	0,77	V	76,59	V	0,97	V	0,53	V	126,95	V	32255	V
2023/04/07 06	SR	154,05	V	2,45	V	61,79	V	2,01	V	0,53	V	127,03	V	32107	V
2023/04/07 07	SR	61,29	V	0,65	V	82,48	V	0,72	V	0,53	V	127,00	V	32133	V
2023/04/07 08	SR	6,31	V	0,01	V	108,60	V	0,38	V	4,14	V	127,16	V	31949	V
2023/04/07 09	SR	13,23	V	0,00	V	96,71	V	0,52	V	0,52	V	127,88	V	32036	V
2023/04/07 10	SR	10,67	V	0,00	V	88,77	V	0,48	V	0,52	V	128,60	V	31952	V
2023/04/07 11	SR	16,38	V	0,05	V	84,44	V	0,44	V	0,51	V	128,85	V	31906	V
2023/04/07 12	SR	18,45	V	0,00	V	86,90	V	0,49	V	0,53	V	129,34	V	31506	V
2023/04/07 13	SR	16,70	V	0,00	V	87,05	V	0,53	V	0,56	V	129,60	V	31193	V
2023/04/07 14	SR	13,55	V	0,00	V	90,79	V	0,52	V	0,57	V	129,69	V	31213	V
2023/04/07 15	SR	21,88	V	0,00	V	95,38	V	0,71	V	0,58	V	129,69	V	31299	V
2023/04/07 16	SR	14,63	V	0,00	V	97,01	V	0,84	V	0,58	V	128,43	V	28226	V
2023/04/07 17	SR	42,34	V	0,50	V	92,27	V	1,63	V	0,55	V	122,38	V	22489	V
2023/04/07 18	SR	32,27	V	0,92	V	93,85	V	1,60	V	0,38	V	120,99	V	27074	V
2023/04/07 19	SR	59,01	V	0,59	V	78,03	V	1,35	V	0,55	V	126,11	V	31569	V
2023/04/07 20	SR	65,12	V	0,46	V	77,40	V	1,30	V	0,58	V	127,92	V	31345	V
2023/04/07 21	SR	63,46	V	0,19	V	76,62	V	1,28	V	0,61	V	127,81	V	31505	V
2023/04/07 22	SR	85,47	V	1,04	V	73,36	V	1,43	V	0,59	V	127,71	V	31409	V
2023/04/07 23	SR	126,33	V	1,67	V	69,72	V	1,58	V	0,61	V	127,56	V	31449	V
2023/04/07 24	SR	100,55	V	0,60	V	72,70	V	1,39	V	0,63	V	127,27	V	31521	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	6.3-154.0	0.0-3.1	61.8-108.6	0.4-2.0	0.4-4.1	121.0-129.7	22489.4-32420.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	50.7	0.6	84.2	1	0.7	127.1	31029.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/04/08

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/04/08 01	SR	44,11	V	0,00	V	82,37	V	1,32	V	0,65	V	127,27	V	31739	V
2023/04/08 02	SR	26,82	V	0,00	V	91,11	V	1,26	V	0,62	V	127,47	V	31691	V
2023/04/08 03	SR	100,30	V	1,22	V	70,52	V	1,26	V	0,63	V	127,60	V	31585	V
2023/04/08 04	SR	123,91	V	1,23	V	65,14	V	1,27	V	0,63	V	127,50	V	31345	V
2023/04/08 05	SR	91,36	V	0,93	V	76,13	V	1,19	V	0,63	V	127,52	V	31511	V
2023/04/08 06	SR	33,17	V	0,01	V	92,01	V	0,91	V	0,65	V	127,83	V	31600	V
2023/04/08 07	SR	10,72	V	0,01	V	107,77	V	0,15	V	0,68	V	127,97	V	32011	V
2023/04/08 08	SR	9,46	V	0,01	V	107,18	V	0,09	V	4,16	V	128,10	V	31820	V
2023/04/08 09	SR	6,73	V	0,01	V	110,28	V	0,08	V	0,69	V	128,43	V	31804	V
2023/04/08 10	SR	17,72	V	0,00	V	96,26	V	0,08	V	0,66	V	129,10	V	31604	V
2023/04/08 11	SR	23,74	V	0,06	V	91,91	V	0,06	V	0,65	V	129,57	V	31510	V
2023/04/08 12	SR	38,12	V	0,00	V	78,68	V	0,03	V	0,65	V	129,66	V	31443	V
2023/04/08 13	SR	52,44	V	0,00	V	74,03	V	0,01	V	0,66	V	129,92	V	31319	V
2023/04/08 14	SR	34,49	V	0,00	V	85,07	V	0,00	V	0,66	V	130,25	V	31327	V
2023/04/08 15	SR	30,96	V	0,09	V	92,75	V	0,01	V	0,65	V	130,52	V	31253	V
2023/04/08 16	SR	19,92	V	0,00	V	102,13	V	0,00	V	0,68	V	130,69	V	31322	V
2023/04/08 17	SR	67,93	V	1,24	V	83,54	V	0,24	V	0,69	V	131,00	V	31072	V
2023/04/08 18	SR	14,30	V	0,00	V	97,57	V	0,00	V	0,71	V	131,16	V	31221	V
2023/04/08 19	SR	14,87	V	0,00	V	101,86	V	0,00	V	0,54	V	131,20	V	31286	V
2023/04/08 20	SR	27,11	V	0,00	V	87,94	V	0,00	V	0,63	V	131,10	V	31254	V
2023/04/08 21	SR	41,41	V	0,00	V	81,53	V	0,00	V	0,61	V	130,28	V	30705	V
2023/04/08 22	SR	49,24	V	0,26	V	84,93	V	0,01	V	0,54	V	129,51	V	30442	V
2023/04/08 23	SR	23,65	V	0,17	V	96,16	V	0,00	V	0,65	V	129,43	V	30704	V
2023/04/08 24	SR	5,84	V	0,01	V	112,21	V	0,00	V	0,62	V	130,03	V	31415	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	5.8-123.9	0.0-1.2	65.1-112.2	0.0-1.3	0.5-4.2	127.3-131.2	30441.5-32010.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	37.8	0.2	90.4	0.3	0.8	129.3	31374.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/04/09

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/04/09 01	SR	2,20	V	0,00	V	124,53	V	0,02	V	0,72	V	130,69	V	31835	V
2023/04/09 02	SR	5,26	V	0,00	V	111,73	V	0,04	V	0,68	V	130,79	V	31536	V
2023/04/09 03	SR	2,38	V	0,00	V	123,40	V	0,14	V	0,69	V	130,74	V	31767	V
2023/04/09 04	SR	2,43	V	0,00	V	131,27	V	0,21	V	0,80	V	130,71	V	31801	V
2023/04/09 05	SR	21,52	V	0,55	V	113,86	V	0,77	V	0,79	V	130,81	V	31633	V
2023/04/09 06	SR	4,47	V	0,00	V	125,97	V	0,12	V	0,83	V	130,82	V	31595	V
2023/04/09 07	SR	3,78	V	0,00	V	122,61	V	0,56	V	0,77	V	130,87	V	32197	V
2023/04/09 08	SR	15,87	V	0,00	V	104,39	V	0,37	V	4,25	V	131,29	V	31853	V
2023/04/09 09	SR	42,29	V	0,37	V	98,69	V	0,42	V	0,83	V	131,84	V	31599	V
2023/04/09 10	SR	18,99	V	0,00	V	109,71	V	0,59	V	0,86	V	132,37	V	31607	V
2023/04/09 11	SR	92,05	V	1,63	V	87,45	V	0,81	V	0,84	V	132,72	V	31402	V
2023/04/09 12	SR	9,15	V	0,00	V	127,57	V	0,82	V	0,88	V	133,24	V	31592	V
2023/04/09 13	SR	17,31	V	0,01	V	116,79	V	1,16	V	0,93	V	132,68	V	31365	V
2023/04/09 14	SR	9,34	V	0,00	V	123,19	V	0,91	V	0,95	V	129,86	V	31359	V
2023/04/09 15	SR	12,38	V	0,00	V	122,19	V	1,35	V	0,91	V	129,46	V	31815	V
2023/04/09 16	SR	9,29	V	0,00	V	123,98	V	1,85	V	0,90	V	129,36	V	31798	V
2023/04/09 17	SR	50,56	V	0,78	V	104,36	V	2,17	V	1,53	V	128,87	V	31072	V
2023/04/09 18	SR	32,04	V	0,13	V	113,92	V	3,22	V	0,69	V	125,18	V	30675	V
2023/04/09 19	SR	9,66	V	0,00	V	126,64	V	3,38	V	0,68	V	125,22	V	31285	V
2023/04/09 20	SR	62,66	V	0,88	V	105,44	V	4,24	V	0,63	V	125,38	V	31057	V
2023/04/09 21	SR	90,16	V	1,92	V	104,72	V	4,51	V	0,72	V	124,94	V	31156	V
2023/04/09 22	SR	29,49	V	0,04	V	121,16	V	4,62	V	0,76	V	124,64	V	31144	V
2023/04/09 23	SR	3,61	V	0,20	V	142,95	V	4,88	V	0,89	V	125,39	V	31743	V
2023/04/09 24	SR	2,15	V	0,00	V	149,15	V	5,00	V	0,87	V	125,77	V	31948	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	2.2-92.1	0.0-1.9	87.5-149.1	0.0-5.0	0.6-4.2	124.6-133.2	30675.5-32196.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	22.9	0.3	118.2	1.8	1	129.3	31534.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/04/10

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/04/10 01	SR	2,28	V	0,00	V	150,17	V	6,10	V	0,90	V	126,01	V	31994	V
2023/04/10 02	SR	7,66	V	0,01	V	142,27	V	5,21	V	0,90	V	125,88	V	32003	V
2023/04/10 03	SR	10,78	V	0,00	V	130,59	V	6,08	V	0,82	V	125,87	V	31937	V
2023/04/10 04	SR	5,41	V	0,00	V	140,50	V	5,85	V	0,91	V	125,96	V	32009	V
2023/04/10 05	SR	11,51	V	0,21	V	140,67	V	6,65	V	0,88	V	126,16	V	32148	V
2023/04/10 06	SR	9,52	V	0,00	V	135,66	V	7,24	V	0,90	V	126,19	V	31884	V
2023/04/10 07	SR	9,09	V	0,00	V	135,32	V	6,80	V	0,81	V	126,41	V	32223	V
2023/04/10 08	SR	7,91	V	0,00	V	135,75	V	6,27	V	4,11	V	126,39	V	31894	V
2023/04/10 09	SR	34,75	V	0,00	V	113,01	V	5,18	V	0,76	V	126,78	V	31902	V
2023/04/10 10	SR	70,20	V	0,61	V	86,80	V	1,94	V	0,56	V	126,92	V	31269	V
2023/04/10 11	SR	45,14	V	0,08	V	83,65	V	0,90	V	0,35	V	126,93	V	31041	V
2023/04/10 12	SR	39,86	V	0,01	V	86,34	V	0,67	V	0,64	V	127,40	V	31309	V
2023/04/10 13	SR	93,84	V	0,15	V	67,20	V	0,37	V	0,54	V	127,68	V	31099	V
2023/04/10 14	SR	44,23	V	0,00	V	79,28	V	0,40	V	0,62	V	126,94	V	30430	V
2023/04/10 15	SR	72,78	V	0,88	V	78,70	V	1,19	V	0,52	V	125,28	V	30461	V
2023/04/10 16	SR	101,49	V	1,27	V	91,94	V	2,97	V	0,35	V	125,24	V	30629	V
2023/04/10 17	SR	32,94	V	0,38	V	115,38	V	4,35	V	0,62	V	125,35	V	31153	V
2023/04/10 18	SR	20,01	V	0,00	V	121,82	V	5,32	V	0,65	V	125,92	V	31415	V
2023/04/10 19	SR	21,89	V	0,02	V	116,08	V	6,66	V	0,71	V	126,34	V	31498	V
2023/04/10 20	SR	16,05	V	0,00	V	117,60	V	6,86	V	0,74	V	126,45	V	31495	V
2023/04/10 21	SR	29,76	V	0,07	V	112,46	V	6,60	V	0,74	V	126,13	V	31712	V
2023/04/10 22	SR	4,52	V	0,00	V	134,86	V	6,72	V	0,74	V	126,16	V	32066	V
2023/04/10 23	SR	2,33	V	0,08	V	140,14	V	6,59	V	0,85	V	126,33	V	32276	V
2023/04/10 24	SR	0,41	V	0,00	V	151,69	V	5,94	V	0,82	V	126,08	V	32311	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.4-101.5	0.0-1.3	67.2-151.7	0.4-7.2	0.3-4.1	125.2-127.7	30429.7-32311.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	28.9	0.2	117	4.7	0.9	126.3	31589.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Paula

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/04/11

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/04/11 01	SR	0,30	V	0,00	V	151,92	V	5,67	V	0,87	V	126,09	V	32364	V
2023/04/11 02	SR	0,00	V	0,00	V	163,67	V	5,55	V	0,87	V	126,08	V	32450	V
2023/04/11 03	SR	0,44	V	0,00	V	146,75	V	8,38	V	0,80	V	126,03	V	32116	V
2023/04/11 04	SR	10,18	V	0,43	V	145,81	V	8,30	V	0,83	V	125,75	V	32430	V
2023/04/11 05	SR	0,38	V	0,06	V	150,65	V	8,11	V	0,76	V	125,76	V	32418	V
2023/04/11 06	SR	1,27	V	0,00	V	145,34	V	8,08	V	0,74	V	125,80	V	32390	V
2023/04/11 07	SR	3,78	V	0,00	V	135,19	V	9,99	V	0,73	V	125,57	V	32345	V
2023/04/11 08	SR	6,55	V	0,00	V	123,88	V	15,17	V	3,91	V	124,16	V	31550	V
2023/04/11 09	SR	44,96	V	0,12	V	96,51	V	12,70	V	0,57	V	123,93	V	31604	V
2023/04/11 10	SR	46,35	V	0,66	V	100,61	V	9,27	V	0,72	V	124,73	V	31671	V
2023/04/11 11	SR	36,08	V	0,18	V	94,01	V	7,18	V	0,68	V	125,62	V	31670	V
2023/04/11 12	SR	32,55	V	0,06	V	97,21	V	6,49	V	0,67	V	125,96	V	31260	V
2023/04/11 13	SR	27,87	V	0,00	V	100,15	V	5,75	V	0,69	V	126,20	V	31269	V
2023/04/11 14	SR	36,01	V	0,03	V	92,20	V	5,02	V	0,65	V	126,14	V	30819	V
2023/04/11 15	SR	24,35	V	0,21	V	129,93	V	5,45	V	0,72	V	125,86	V	31164	V
2023/04/11 16	SR	36,93	V	0,61	V	116,32	V	8,14	V	0,76	V	126,16	V	31454	V
2023/04/11 17	SR	31,99	V	0,34	V	118,24	V	8,64	V	0,77	V	126,51	V	31373	V
2023/04/11 18	SR	49,32	V	0,80	V	123,81	V	8,00	V	0,75	V	126,68	V	31272	V
2023/04/11 19	SR	42,19	V	0,52	V	113,81	V	5,79	V	0,67	V	126,63	V	30989	V
2023/04/11 20	SR	6,58	V	0,00	V	123,02	V	3,88	V	0,85	V	126,69	V	31162	V
2023/04/11 21	SR	60,26	V	0,87	V	103,46	V	4,56	V	0,84	V	125,39	V	30666	V
2023/04/11 22	SR	18,55	V	0,19	V	110,33	V	4,43	V	0,61	V	123,45	V	30578	V
2023/04/11 23	SR	1,54	V	0,19	V	136,65	V	5,03	V	0,68	V	123,78	V	31779	V
2023/04/11 24	SR	0,78	V	0,00	V	150,76	V	5,79	V	0,65	V	123,70	V	31821	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.0-60.3	0.0-0.9	92.2-163.7	3.9-15.2	0.6-3.9	123.5-126.7	30578.2-32450.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	21.6	0.2	123.8	7.3	0.9	125.5	31608.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: