

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/04/06

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/04/06 01	SR	31,06	V	0,45	V	108,97	V	0,00	V	1,51	V	138,13	V	30066	V
2017/04/06 02	SR	41,06	V	0,36	V	92,39	V	0,00	V	1,49	V	137,79	V	29315	V
2017/04/06 03	SR	20,00	V	0,18	V	109,77	V	0,00	V	1,54	V	138,51	V	30077	V
2017/04/06 04	SR	11,74	V	0,25	V	131,90	V	0,00	V	1,57	V	139,27	V	30763	V
2017/04/06 05	SR	91,95	V	1,08	V	86,54	V	0,08	V	1,48	V	139,18	V	29719	V
2017/04/06 06	SR	35,51	V	0,62	V	122,99	V	0,02	V	1,52	V	138,67	V	30277	V
2017/04/06 07	SR	65,10	V	0,45	V	96,29	V	0,01	V	1,46	V	138,22	V	29849	V
2017/04/06 08	SR	32,80	V	0,21	V	108,07	V	0,00	V	1,54	V	136,64	V	29890	V
2017/04/06 09	SR	47,65	NV	0,11	NV	90,61	NV	0,00	NV	1,56	NV	134,48	NV	29555	NV
2017/04/06 10	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2017/04/06 11	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2017/04/06 12	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2017/04/06 13	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2017/04/06 14	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2017/04/06 15	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2017/04/06 16	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2017/04/06 17	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2017/04/06 18	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2017/04/06 19	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2017/04/06 20	SR	153,06	NV	0,01	NV	61,22	NV	0,01	NV	0,31	NV	137,07	NV	29405	NV
2017/04/06 21	SR	56,50	V	0,01	V	90,94	V	0,00	V	0,34	V	137,88	V	29766	V
2017/04/06 22	SR	88,57	V	0,01	V	90,30	V	0,89	V	0,35	V	137,84	V	28712	V
2017/04/06 23	SR	50,31	V	0,01	V	82,12	V	0,00	V	0,33	V	139,03	V	28935	V
2017/04/06 24	SR	77,09	V	0,01	V	78,55	V	0,04	V	0,33	V	138,11	V	27963	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	11.7-92.0	0.0-1.1	78.6-131.9	0.0-0.9	0.3-1.6	136.6-139.3	27962.7-30763.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	50.1	0.3	99.9	0.1	1.1	138.3	29611
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/04/07

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/04/07 01	SR	72,56	V	0,01	V	79,06	V	0,03	V	0,35	V	139,03	V	29030	V
2017/04/07 02	SR	59,51	V	0,01	V	87,42	V	0,26	V	0,34	V	140,01	V	29021	V
2017/04/07 03	SR	24,88	V	0,01	NV	100,91	V	0,00	V	0,34	V	140,28	V	29363	V
2017/04/07 04	SR	25,41	V	0,01	NV	110,51	V	0,00	V	0,34	V	140,45	V	29317	V
2017/04/07 05	SR	24,95	V	0,01	NV	114,38	V	0,00	V	0,32	V	140,34	V	29119	V
2017/04/07 06	SR	76,47	V	0,04	V	103,50	V	0,08	V	0,32	V	139,92	V	28945	V
2017/04/07 07	SR	114,22	V	0,01	V	99,16	V	0,06	V	0,30	V	139,21	V	28106	V
2017/04/07 08	SR	131,95	V	0,10	V	85,97	V	0,21	V	0,29	V	137,11	V	28896	V
2017/04/07 09	SR	50,33	NV	0,11	NV	108,47	NV	0,00	NV	0,30	NV	135,30	NV	28802	NV
2017/04/07 10	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2017/04/07 11	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2017/04/07 12	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2017/04/07 13	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2017/04/07 14	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2017/04/07 15	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2017/04/07 16	SR	8,18	NV	0,30	NV	148,87	NV	0,00	NV	0,34	NV	135,08	NV	29409	NV
2017/04/07 17	SR	3,34	NV	0,56	NV	155,06	NV	0,00	NV	0,08	NV	134,03	NV	28834	NV
2017/04/07 18	SR	23,40	NV	0,19	NV	110,99	NV	0,00	NV	0,09	NV	134,85	NV	31437	NV
2017/04/07 19	SR	43,56	V	1,16	V	90,51	V	0,00	V	0,08	V	134,94	V	31060	V
2017/04/07 20	SR	31,39	V	1,79	V	99,76	V	0,00	V	0,08	V	134,45	V	31312	V
2017/04/07 21	SR	11,62	V	2,39	V	122,05	V	0,00	V	0,08	V	135,82	V	32286	V
2017/04/07 22	SR	20,01	V	2,69	V	118,91	V	0,00	V	0,08	V	136,59	V	32127	V
2017/04/07 23	SR	22,57	V	2,66	V	100,70	V	0,00	V	0,20	V	136,09	V	30723	V
2017/04/07 24	SR	32,50	V	2,77	V	90,28	V	0,00	V	0,07	V	136,09	V	30574	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	11.6-131.9	0.0-2.8	79.1-122.0	0.0-0.3	0.1-0.4	134.5-140.5	28105.5-32285.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	49.4	1.2	100.2	0	0.2	137.9	29991.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/04/08

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIEPA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/04/08 01	SR	40,08	V	2,81	V	81,89	V	0,00	V	0,07	V	136,26	V	29314	V
2017/04/08 02	SR	32,03	V	3,00	V	90,91	V	0,00	V	0,07	V	136,79	V	29612	V
2017/04/08 03	SR	71,16	V	3,23	V	77,62	V	0,00	V	0,07	V	137,30	V	29197	V
2017/04/08 04	SR	93,66	V	4,01	V	78,71	V	0,00	V	0,15	V	138,60	V	29972	V
2017/04/08 05	SR	86,37	V	4,35	V	90,03	V	0,00	V	0,08	V	140,66	V	31025	V
2017/04/08 06	SR	100,75	V	4,56	V	81,50	V	0,00	V	0,07	V	140,47	V	30144	V
2017/04/08 07	SR	20,69	V	3,84	V	120,44	V	0,00	V	0,08	V	140,26	V	31543	V
2017/04/08 08	SR	5,93	V	3,70	V	147,47	V	0,00	V	0,08	V	139,34	V	31630	V
2017/04/08 09	SR	14,91	V	3,65	V	141,00	V	0,00	V	0,08	V	136,83	V	30809	V
2017/04/08 10	SR	45,80	V	4,14	V	127,17	V	0,02	V	0,08	V	134,72	V	28685	V
2017/04/08 11	SR	63,04	V	5,67	V	136,28	V	0,45	V	0,11	V	133,19	V	27886	V
2017/04/08 12	SR	57,82	V	4,71	V	125,48	V	0,55	V	0,08	V	132,56	V	27952	V
2017/04/08 13	SR	41,81	V	3,42	V	123,69	V	0,92	V	0,08	V	133,87	V	28594	V
2017/04/08 14	SR	69,94	V	3,23	V	101,66	V	0,48	V	0,08	V	133,82	V	27732	V
2017/04/08 15	SR	38,67	V	2,40	V	101,96	V	0,39	V	0,10	V	133,40	V	27870	V
2017/04/08 16	SR	23,94	V	2,42	V	111,80	V	0,07	V	0,10	V	133,00	V	29381	V
2017/04/08 17	SR	40,63	V	2,67	V	100,24	V	0,12	V	0,09	V	132,52	V	28679	V
2017/04/08 18	SR	18,62	V	2,64	V	114,67	V	0,03	V	0,10	V	132,63	V	29760	V
2017/04/08 19	SR	41,47	V	2,95	V	99,88	V	0,08	V	0,08	V	132,42	V	29303	V
2017/04/08 20	SR	41,26	V	2,91	V	94,33	V	0,09	V	0,08	V	132,42	V	30096	V
2017/04/08 21	SR	25,39	V	2,93	V	109,21	V	0,19	V	0,08	V	132,61	V	30360	V
2017/04/08 22	SR	28,64	V	2,96	V	108,95	V	0,11	V	0,07	V	131,87	V	30159	V
2017/04/08 23	SR	24,04	V	3,05	V	111,29	V	0,12	V	0,07	V	132,57	V	30387	V
2017/04/08 24	SR	12,96	V	3,04	V	130,56	V	0,07	V	0,07	V	132,60	V	30546	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	5.9-100.7	2.4-5.7	77.6-147.5	0.0-0.9	0.1-0.2	131.9-140.7	27732.4-31630.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	43.3	3.4	108.6	0.2	0.1	135	29609.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/04/09

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/04/09 01	SR	13,55	V	3,02	V	131,97	V	0,14	V	0,07	V	132,64	V	30305	V
2017/04/09 02	SR	13,76	V	2,97	V	135,44	V	0,17	V	0,10	V	132,33	V	30048	V
2017/04/09 03	SR	14,11	V	2,89	V	134,77	V	0,33	V	0,07	V	132,43	V	29969	V
2017/04/09 04	SR	31,02	V	2,88	V	109,72	V	0,17	V	0,07	V	132,48	V	29669	V
2017/04/09 05	SR	35,50	V	2,92	V	106,72	V	0,15	V	0,15	V	132,32	V	29340	V
2017/04/09 06	SR	36,57	V	2,95	V	104,11	V	0,12	V	0,07	V	133,11	V	29761	V
2017/04/09 07	SR	52,55	V	3,23	V	96,67	V	0,18	V	0,07	V	133,30	V	29562	V
2017/04/09 08	SR	29,02	V	3,13	V	112,29	V	0,11	V	0,07	V	134,69	V	30459	V
2017/04/09 09	SR	36,74	V	3,09	V	95,54	V	0,07	V	0,07	V	134,64	V	29998	V
2017/04/09 10	SR	30,32	V	3,12	V	103,74	V	0,08	V	0,08	V	132,92	V	29950	V
2017/04/09 11	SR	39,01	V	3,12	V	99,66	V	0,05	V	0,51	V	131,80	V	29546	V
2017/04/09 12	SR	38,19	V	3,21	V	101,10	V	0,05	V	0,09	V	131,96	V	30073	V
2017/04/09 13	SR	34,98	V	3,21	V	100,33	V	0,09	V	0,09	V	131,38	V	29607	V
2017/04/09 14	SR	33,04	V	3,14	V	97,04	V	0,05	V	0,10	V	131,66	V	29911	V
2017/04/09 15	SR	25,56	V	3,19	V	108,40	V	0,09	V	0,11	V	132,52	V	30844	V
2017/04/09 16	SR	22,69	V	3,21	V	111,06	V	0,02	V	0,10	V	132,64	V	30700	V
2017/04/09 17	SR	43,91	V	3,17	V	90,46	V	0,01	V	0,10	V	132,72	V	30201	V
2017/04/09 18	SR	35,31	V	3,29	V	98,12	V	0,01	V	0,10	V	132,17	V	30182	V
2017/04/09 19	SR	64,43	V	3,34	V	82,23	V	0,01	V	0,09	V	132,05	V	29563	V
2017/04/09 20	SR	97,11	V	3,56	V	67,15	V	0,03	V	0,12	V	132,49	V	29693	V
2017/04/09 21	SR	34,66	V	3,43	V	100,08	V	0,01	V	0,10	V	134,29	V	31155	V
2017/04/09 22	SR	19,31	V	3,46	V	109,72	V	0,06	V	0,09	V	134,83	V	31143	V
2017/04/09 23	SR	55,41	V	3,32	V	80,32	V	0,06	V	0,09	V	134,92	V	30229	V
2017/04/09 24	SR	50,98	V	3,48	V	88,25	V	0,03	V	0,09	V	134,07	V	29698	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	13,6-97,1	2,9-3,6	67,2-135,4	0,0-0,3	0,1-0,5	131,4-134,9	29340,0-31155,1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	37	3,2	102,7	0,1	0,1	132,9	30067
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: