

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/12/01

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/12/01 01	SR	26,60	V	0,01	V	102,18	V	0,00	V	0,31	V	140,61	V	29946	V
2016/12/01 02	SR	34,51	V	0,02	V	92,68	V	0,00	V	0,40	V	140,83	V	29701	V
2016/12/01 03	SR	67,15	V	0,30	V	82,69	V	0,00	V	0,30	V	141,02	V	29267	V
2016/12/01 04	SR	82,20	V	0,27	V	73,90	V	0,00	V	0,30	V	141,73	V	29007	V
2016/12/01 05	SR	71,25	V	0,29	V	74,66	V	0,01	V	0,31	V	142,55	V	29020	V
2016/12/01 06	SR	121,98	V	0,83	V	67,63	V	0,01	V	0,36	V	143,21	V	29009	V
2016/12/01 07	SR	175,16	V	1,25	V	64,96	V	0,00	V	0,29	V	143,76	V	29153	V
2016/12/01 08	SR	92,85	V	0,79	V	86,99	V	0,00	V	0,30	V	143,97	V	29070	V
2016/12/01 09	SR	100,90	V	0,58	V	75,47	V	0,00	V	0,29	V	142,81	V	28826	V
2016/12/01 10	SR	109,76	V	0,62	V	76,77	V	0,00	V	0,30	V	140,43	V	29130	V
2016/12/01 11	SR	98,45	V	1,09	V	66,83	V	0,09	V	0,32	V	140,14	V	28978	V
2016/12/01 12	SR	177,62	V	1,55	V	60,68	V	0,00	V	0,33	V	138,86	V	30155	V
2016/12/01 13	SR	91,18	V	0,85	V	90,12	V	0,00	V	0,42	V	140,21	V	29779	V
2016/12/01 14	SR	37,32	V	0,01	V	94,53	V	0,00	V	0,46	V	140,79	V	29734	V
2016/12/01 15	SR	78,35	V	0,13	V	79,67	V	0,00	V	0,44	V	140,79	V	29127	V
2016/12/01 16	SR	52,59	V	0,07	V	102,11	V	0,00	V	0,46	V	141,65	V	29136	V
2016/12/01 17	SR	53,81	V	0,06	V	94,66	V	0,00	V	0,40	V	141,77	V	28684	V
2016/12/01 18	SR	61,91	V	0,11	V	90,46	V	0,00	V	0,35	V	141,35	V	28770	V
2016/12/01 19	SR	73,07	V	0,21	V	87,95	V	0,00	V	0,34	V	141,54	V	29115	V
2016/12/01 20	SR	98,28	V	0,51	V	80,83	V	0,00	V	0,33	V	141,90	V	28975	V
2016/12/01 21	SR	95,32	V	0,48	V	85,15	V	0,00	V	0,32	V	142,27	V	29206	V
2016/12/01 22	SR	51,64	V	0,09	V	92,03	V	0,00	V	0,32	V	143,01	V	29122	V
2016/12/01 23	SR	53,95	V	0,03	V	84,05	V	0,00	V	0,31	V	143,07	V	28721	V
2016/12/01 24	SR	101,97	V	0,39	V	68,39	V	0,00	V	0,30	V	142,57	V	28114	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	26.6-177.6	0.0-1.5	60.7-102.2	0.0-0.1	0.3-0.5	138.9-144.0	28113.9-30154.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	83.7	0.4	82.3	0	0.3	141.7	29156
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: