

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/12/02

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/12/02 01	SR	118,72	V	0,51	V	64,55	V	0,00	V	0,29	V	140,96	V	27601	V
2016/12/02 02	SR	121,02	V	1,42	V	89,47	V	0,00	V	0,31	V	141,46	V	28967	V
2016/12/02 03	SR	109,27	V	1,23	V	85,62	V	0,03	V	0,29	V	141,57	V	27561	V
2016/12/02 04	SR	101,09	V	1,74	V	99,34	V	0,06	V	0,30	V	140,75	V	27726	V
2016/12/02 05	SR	22,14	V	0,01	V	106,73	V	0,00	V	0,28	V	141,67	V	27938	V
2016/12/02 06	SR	51,29	V	0,36	V	81,28	V	0,03	V	0,32	V	140,86	V	27074	V
2016/12/02 07	SR	68,37	V	0,22	V	73,53	V	0,00	V	0,28	V	141,63	V	27848	V
2016/12/02 08	SR	75,13	V	0,25	V	73,66	V	0,00	V	0,27	V	142,66	V	28295	V
2016/12/02 09	SR	123,31	V	1,11	V	67,09	V	0,08	V	0,29	V	143,66	V	28349	V
2016/12/02 10	SR	62,49	V	0,17	V	86,22	V	0,00	V	0,31	V	143,61	V	28625	V
2016/12/02 11	SR	51,68	V	0,07	V	94,05	V	0,00	V	0,34	V	141,04	V	28761	V
2016/12/02 12	SR	77,98	V	0,55	V	86,03	V	0,03	V	0,36	V	142,20	V	30433	V
2016/12/02 13	SR	104,39	V	0,51	V	71,67	V	0,02	V	0,37	V	142,14	V	28730	V
2016/12/02 14	SR	96,33	V	0,35	V	69,92	V	0,01	V	0,38	V	143,05	V	28553	V
2016/12/02 15	SR	85,47	V	0,61	V	80,46	V	0,03	V	0,39	V	143,11	V	28305	V
2016/12/02 16	SR	66,34	V	0,21	V	81,33	V	0,00	V	0,41	V	142,80	V	27648	V
2016/12/02 17	SR	71,77	V	0,29	V	83,31	V	0,01	V	0,38	V	139,06	V	28224	V
2016/12/02 18	SR	60,70	V	2,34	V	90,47	V	0,66	V	0,33	V	139,40	V	28348	V
2016/12/02 19	SR	86,93	V	1,31	V	77,19	V	0,21	V	0,31	V	138,14	V	28117	V
2016/12/02 20	SR	19,98	V	0,01	V	97,13	V	0,00	V	0,31	V	138,32	V	28677	V
2016/12/02 21	SR	27,38	V	0,01	V	94,32	V	0,00	V	0,29	V	138,19	V	28848	V
2016/12/02 22	SR	52,55	V	0,23	V	86,65	V	0,00	V	0,30	V	137,87	V	28932	V
2016/12/02 23	SR	55,90	V	0,12	V	81,64	V	0,00	V	0,29	V	136,68	V	28691	V
2016/12/02 24	SR	98,52	V	1,08	V	74,84	V	0,09	V	0,27	V	136,46	V	28080	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	20.0-123.3	0.0-2.3	64.6-106.7	0.0-0.7	0.3-0.4	136.5-143.7	27073.9-30433.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	75.4	0.6	83.2	0.1	0.3	140.7	28347.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: