

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/12/03

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/12/03 01	SR	91,31	V	0,55	V	79,21	V	0,00	V	0,28	V	136,51	V	28592	V
2016/12/03 02	SR	40,02	V	0,26	V	102,96	V	0,00	V	0,30	V	138,50	V	29829	V
2016/12/03 03	SR	52,42	V	0,33	V	91,42	V	0,00	V	0,30	V	139,63	V	29765	V
2016/12/03 04	SR	84,35	V	0,54	V	82,56	V	0,00	V	0,50	V	140,21	V	29473	V
2016/12/03 05	SR	48,26	V	0,22	V	95,23	V	0,00	V	0,30	V	140,69	V	29737	V
2016/12/03 06	SR	31,39	V	0,19	V	104,61	V	0,00	V	0,30	V	140,97	V	29582	V
2016/12/03 07	SR	108,46	V	0,75	V	79,07	V	0,01	V	0,29	V	140,70	V	29206	V
2016/12/03 08	SR	93,44	V	0,60	V	76,31	V	0,00	V	0,29	V	139,11	V	29172	V
2016/12/03 09	SR	51,71	V	0,22	V	91,91	V	0,00	V	0,31	V	137,71	V	29537	V
2016/12/03 10	SR	72,99	V	0,38	V	78,86	V	0,00	V	0,30	V	136,86	V	29366	V
2016/12/03 11	SR	77,15	V	0,41	V	75,19	V	0,00	V	0,30	V	135,07	V	29137	V
2016/12/03 12	SR	63,59	V	0,20	V	73,68	V	0,00	V	0,29	V	135,19	V	31019	V
2016/12/03 13	SR	80,75	V	0,24	V	72,33	V	0,00	V	0,30	V	135,37	V	29844	V
2016/12/03 14	SR	81,47	V	0,41	V	72,87	V	0,00	V	0,30	V	135,53	V	29639	V
2016/12/03 15	SR	34,22	V	0,12	V	100,83	V	0,00	V	0,31	V	136,06	V	29976	V
2016/12/03 16	SR	33,61	V	0,04	V	91,92	V	0,00	V	0,31	V	136,87	V	29643	V
2016/12/03 17	SR	28,72	V	0,09	V	94,00	V	0,00	V	0,30	V	136,90	V	29922	V
2016/12/03 18	SR	26,72	V	0,05	V	94,84	V	0,00	V	0,30	V	137,02	V	29773	V
2016/12/03 19	SR	31,27	V	0,04	V	89,77	V	0,00	V	0,31	V	137,05	V	29748	V
2016/12/03 20	SR	38,38	V	0,09	V	87,58	V	0,00	V	0,30	V	137,22	V	29648	V
2016/12/03 21	SR	38,22	V	0,07	V	91,29	V	0,00	V	0,37	V	137,17	V	29598	V
2016/12/03 22	SR	54,26	V	0,09	V	78,55	V	0,00	V	0,32	V	137,00	V	29434	V
2016/12/03 23	SR	73,54	V	0,39	V	75,29	V	0,01	V	0,29	V	137,00	V	29302	V
2016/12/03 24	SR	102,28	V	0,49	V	65,67	V	0,00	V	0,29	V	136,98	V	28990	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	26.7-108.5	0.0-0.7	65.7-104.6	0.0-0.0	0.3-0.5	135.1-141.0	28592.3-31018.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	59.9	0.3	85.2	0	0.3	137.6	29580.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 