

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/12/04

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/12/04 01	SR	111,84	V	0,61	V	62,17	V	0,01	V	0,27	V	135,68	V	28106	V
2016/12/04 02	SR	36,23	V	0,08	V	88,53	V	0,00	V	0,29	V	136,65	V	29648	V
2016/12/04 03	SR	70,70	V	0,26	V	80,03	V	0,00	V	0,30	V	138,06	V	29736	V
2016/12/04 04	SR	105,84	V	0,74	V	72,13	V	0,01	V	0,29	V	139,81	V	29155	V
2016/12/04 05	SR	82,34	V	0,34	V	79,35	V	0,00	V	0,29	V	141,30	V	29195	V
2016/12/04 06	SR	74,39	V	0,30	V	82,41	V	0,00	V	0,30	V	141,91	V	29119	V
2016/12/04 07	SR	72,25	V	0,33	V	80,52	V	0,00	V	0,36	V	141,76	V	29054	V
2016/12/04 08	SR	61,35	V	0,21	V	79,69	V	0,00	V	0,29	V	140,57	V	29078	V
2016/12/04 09	SR	71,23	V	0,28	V	81,54	V	0,00	V	0,29	V	140,86	V	29256	V
2016/12/04 10	SR	66,54	V	0,29	V	78,13	V	0,00	V	0,29	V	140,73	V	28664	V
2016/12/04 11	SR	56,12	V	0,27	V	81,87	V	0,00	V	0,29	V	141,62	V	28423	V
2016/12/04 12	SR	31,12	V	0,15	V	95,78	V	0,00	V	0,37	V	142,17	V	30154	V
2016/12/04 13	SR	21,07	V	0,03	V	103,91	V	0,00	V	0,33	V	142,66	V	29592	V
2016/12/04 14	SR	26,83	V	0,25	V	105,53	V	0,01	V	0,34	V	143,39	V	29414	V
2016/12/04 15	SR	51,86	V	0,12	V	86,69	V	0,00	V	0,34	V	143,58	V	29176	V
2016/12/04 16	SR	90,16	V	0,71	V	76,92	V	0,03	V	0,33	V	144,41	V	29040	V
2016/12/04 17	SR	59,75	V	0,06	V	79,34	V	0,00	V	0,33	V	144,95	V	28930	V
2016/12/04 18	SR	67,43	V	0,09	V	73,11	V	0,00	V	0,31	V	144,22	V	28432	V
2016/12/04 19	SR	70,87	V	0,15	V	73,80	V	0,00	V	0,32	V	144,46	V	28922	V
2016/12/04 20	SR	68,83	V	0,12	V	77,29	V	0,00	V	0,42	V	145,27	V	28721	V
2016/12/04 21	SR	37,44	V	0,05	V	90,69	V	0,00	V	0,33	V	145,24	V	29045	V
2016/12/04 22	SR	43,13	V	0,10	V	87,13	V	0,00	V	0,31	V	145,30	V	29010	V
2016/12/04 23	SR	45,79	V	0,12	V	85,05	V	0,00	V	0,31	V	144,43	V	28433	V
2016/12/04 24	SR	48,37	V	0,15	V	86,21	V	0,00	V	0,31	V	144,73	V	28924	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	21.1-111.8	0.0-0.7	62.2-105.5	0.0-0.0	0.3-0.4	135.7-145.3	28105.6-30153.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	61.3	0.2	82.8	0	0.3	142.2	29051
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: