

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/12/05

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/12/05 01	SR	123,69	V	0,86	V	63,54	V	0,01	V	0,31	V	146,49	V	28376	V
2016/12/05 02	SR	107,75	V	0,53	V	66,41	V	0,00	V	0,32	V	147,38	V	28384	V
2016/12/05 03	SR	86,89	V	0,53	V	74,75	V	0,00	V	0,44	V	145,10	V	28517	V
2016/12/05 04	SR	74,74	V	0,29	V	74,63	V	0,00	V	0,30	V	140,90	V	28828	V
2016/12/05 05	SR	89,33	V	0,40	V	68,69	V	0,00	V	0,29	V	139,29	V	28267	V
2016/12/05 06	SR	67,92	V	0,25	V	76,64	V	0,00	V	0,35	V	138,50	V	28469	V
2016/12/05 07	SR	62,56	V	0,18	V	84,32	V	0,00	V	0,29	V	138,59	V	28638	V
2016/12/05 08	SR	68,69	V	0,19	V	81,97	V	0,00	V	0,29	V	140,14	V	28670	V
2016/12/05 09	SR	63,77	V	0,12	V	80,37	V	0,00	V	0,30	V	140,16	V	28197	V
2016/12/05 10	SR	81,19	V	0,20	V	79,68	V	0,00	V	0,30	V	139,13	V	28613	V
2016/12/05 11	SR	48,20	V	0,08	V	88,91	V	0,00	V	0,31	V	139,21	V	28703	V
2016/12/05 12	SR	18,96	V	0,03	V	117,79	V	0,00	V	0,37	V	140,02	V	31273	V
2016/12/05 13	SR	48,07	V	0,03	V	86,58	V	0,00	V	0,38	V	140,11	V	29923	V
2016/12/05 14	SR	92,51	V	0,24	V	76,88	V	0,00	V	0,39	V	139,52	V	29173	V
2016/12/05 15	SR	59,45	V	0,29	V	87,48	V	0,01	V	0,33	V	138,27	V	27885	V
2016/12/05 16	SR	55,89	V	0,19	V	87,03	V	0,01	V	0,31	V	137,00	V	28164	V
2016/12/05 17	SR	28,87	V	0,02	V	99,71	V	0,00	V	0,32	V	136,75	V	28118	V
2016/12/05 18	SR	9,43	V	0,01	V	132,59	V	0,00	V	0,33	V	137,92	V	29772	V
2016/12/05 19	SR	95,26	V	0,48	V	71,53	V	0,00	V	0,28	V	136,89	V	28031	V
2016/12/05 20	SR	74,16	V	0,71	V	85,14	V	0,02	V	0,29	V	136,25	V	28363	V
2016/12/05 21	SR	45,31	V	0,09	V	87,67	V	0,00	V	0,29	V	136,98	V	28677	V
2016/12/05 22	SR	27,47	V	0,02	V	92,93	V	0,00	V	0,36	V	138,61	V	29364	V
2016/12/05 23	SR	17,67	V	0,01	V	109,11	V	0,00	V	0,31	V	139,61	V	29649	V
2016/12/05 24	SR	105,11	V	1,04	V	76,77	V	0,03	V	0,28	V	139,11	V	28396	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	9.4-123.7	0.0-1.0	63.5-132.6	0.0-0.0	0.3-0.4	136.3-147.4	27885.1-31273.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	64.7	0.3	85.5	0	0.3	139.7	28768.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: