

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/12/06

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/12/06 01	SR	67,11	V	0,26	V	85,76	V	0,00	V	0,28	V	139,32	V	28628	V
2016/12/06 02	SR	114,81	V	0,86	V	77,03	V	0,02	V	0,26	V	139,70	V	28498	V
2016/12/06 03	SR	92,44	V	0,63	V	85,00	V	0,00	V	0,26	V	140,70	V	28804	V
2016/12/06 04	SR	81,89	V	1,05	V	89,19	V	0,14	V	0,27	V	141,42	V	28786	V
2016/12/06 05	SR	43,36	V	0,06	V	96,71	V	0,00	V	0,28	V	142,08	V	29160	V
2016/12/06 06	SR	67,41	V	0,25	V	87,13	V	0,00	V	0,28	V	142,54	V	29121	V
2016/12/06 07	SR	41,85	V	0,09	V	106,28	V	0,00	V	0,29	V	143,07	V	29233	V
2016/12/06 08	SR	43,74	V	0,12	V	104,48	V	0,00	V	0,29	V	143,75	V	29157	V
2016/12/06 09	SR	17,25	V	0,02	V	125,45	V	0,00	V	0,30	V	142,68	V	29621	V
2016/12/06 10	SR	21,73	V	0,08	V	100,68	V	0,00	V	0,36	V	140,96	V	29788	V
2016/12/06 11	SR	54,02	V	0,41	V	88,12	V	0,01	V	0,36	V	140,42	V	29307	V
2016/12/06 12	SR	17,87	V	0,03	V	130,34	V	0,00	V	0,36	V	140,61	V	31273	V
2016/12/06 13	SR	24,23	V	0,01	V	107,74	V	0,00	V	0,42	V	140,31	V	30143	V
2016/12/06 14	SR	34,49	V	0,07	V	102,62	V	0,00	V	0,38	V	139,85	V	29345	V
2016/12/06 15	SR	66,15	V	0,51	V	84,52	V	0,02	V	0,35	V	139,37	V	28496	V
2016/12/06 16	SR	76,23	V	0,52	V	72,48	V	0,04	V	0,32	V	140,12	V	28901	V
2016/12/06 17	SR	81,61	V	0,23	V	63,44	V	0,00	V	0,33	V	140,06	V	28731	V
2016/12/06 18	SR	46,25	V	0,12	V	77,48	V	0,00	V	0,33	V	140,15	V	29368	V
2016/12/06 19	SR	21,35	V	0,09	V	103,55	V	0,00	V	0,33	V	140,45	V	29783	V
2016/12/06 20	SR	6,95	V	0,14	V	151,06	V	0,00	V	0,34	V	139,34	V	30252	V
2016/12/06 21	SR	9,96	V	0,13	V	132,37	V	0,00	V	0,32	V	138,91	V	29795	V
2016/12/06 22	SR	13,86	V	0,15	V	124,50	V	0,00	V	0,32	V	138,88	V	29963	V
2016/12/06 23	SR	33,99	V	0,19	V	96,96	V	0,00	V	0,30	V	138,70	V	28968	V
2016/12/06 24	SR	80,24	V	0,40	V	76,33	V	0,00	V	0,33	V	138,68	V	28676	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	6.9-114.8	0.0-1.0	63.4-151.1	0.0-0.1	0.3-0.4	138.7-143.8	28496.0-31273.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	48.3	0.3	98.7	0	0.3	140.5	29324.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: