

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/12/07

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/12/07 01	SR	10,93	V	0,20	V	140,90	V	0,00	V	0,32	V	139,83	V	30334	V
2016/12/07 02	SR	36,32	V	0,24	V	97,83	V	0,00	V	0,29	V	139,94	V	29538	V
2016/12/07 03	SR	70,73	V	0,58	V	84,73	V	0,00	V	0,29	V	140,01	V	29412	V
2016/12/07 04	SR	79,15	V	0,62	V	77,19	V	0,00	V	0,28	V	140,98	V	29224	V
2016/12/07 05	SR	62,61	V	0,39	V	81,06	V	0,00	V	0,31	V	141,18	V	29113	V
2016/12/07 06	SR	66,43	V	0,45	V	83,89	V	0,00	V	0,28	V	140,61	V	28861	V
2016/12/07 07	SR	24,83	V	0,28	V	109,86	V	0,00	V	0,30	V	140,69	V	30135	V
2016/12/07 08	SR	17,86	V	0,24	V	115,67	V	0,00	V	0,31	V	141,73	V	30164	V
2016/12/07 09	SR	29,58	V	0,26	V	102,17	V	0,00	V	0,30	V	141,75	V	30181	V
2016/12/07 10	SR	23,73	V	0,31	V	110,93	V	0,00	V	0,33	V	139,49	V	29558	V
2016/12/07 11	SR	22,13	V	0,21	V	116,77	V	0,00	V	0,35	V	140,35	V	30244	V
2016/12/07 12	SR	47,53	V	0,05	V	85,94	V	0,00	V	0,34	V	138,30	V	31789	V
2016/12/07 13	SR	67,43	V	0,38	V	82,68	V	0,03	V	0,36	V	138,33	V	30296	V
2016/12/07 14	SR	69,05	V	0,29	V	76,29	V	0,00	V	0,42	V	138,02	V	30080	V
2016/12/07 15	SR	51,27	V	0,11	V	83,80	V	0,00	V	0,38	V	138,10	V	30071	V
2016/12/07 16	SR	53,34	V	0,11	V	86,61	V	0,00	V	0,37	V	135,02	V	30342	V
2016/12/07 17	SR	25,70	V	0,03	V	102,88	V	0,00	V	0,34	V	133,18	V	30596	V
2016/12/07 18	SR	32,83	V	0,03	V	91,82	V	0,00	V	0,30	V	132,48	V	29949	V
2016/12/07 19	SR	70,13	V	0,70	V	83,09	V	0,06	V	0,28	V	131,73	V	29204	V
2016/12/07 20	SR	95,42	V	0,54	V	75,82	V	0,02	V	0,26	V	133,06	V	28802	V
2016/12/07 21	SR	112,91	V	3,26	V	67,51	V	0,80	V	0,26	V	135,24	V	28454	V
2016/12/07 22	SR	34,30	V	0,03	V	100,16	V	0,00	V	0,39	V	137,21	V	29789	V
2016/12/07 23	SR	55,24	V	0,20	V	89,05	V	0,00	V	0,26	V	136,46	V	28754	V
2016/12/07 24	SR	24,29	V	0,04	V	115,88	V	0,00	V	0,28	V	137,77	V	30118	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	10.9-112.9	0.0-3.3	67.5-140.9	0.0-0.8	0.3-0.4	131.7-141.8	28453.9-31789.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	49.3	0.4	94.3	0	0.3	138	29792
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: