

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/12/08

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/12/08 01	SR	60,04	V	0,19	V	88,72	V	0,00	V	0,28	V	139,32	V	29789	V
2016/12/08 02	SR	88,18	V	0,25	V	69,42	V	0,00	V	0,27	V	140,21	V	29442	V
2016/12/08 03	SR	49,84	V	0,04	V	81,11	V	0,00	V	0,27	V	140,58	V	29494	V
2016/12/08 04	SR	35,08	V	0,04	V	97,03	V	0,00	V	0,30	V	140,85	V	29739	V
2016/12/08 05	SR	55,68	V	0,12	V	85,58	V	0,00	V	0,27	V	140,60	V	29316	V
2016/12/08 06	SR	73,04	V	0,48	V	80,36	V	0,01	V	0,26	V	139,56	V	28889	V
2016/12/08 07	SR	53,40	V	1,15	V	95,51	V	0,20	V	0,26	V	137,72	V	29776	V
2016/12/08 08	SR	23,92	V	0,02	V	111,75	V	0,00	V	0,28	V	137,64	V	29897	V
2016/12/08 09	SR	19,12	V	0,01	V	119,01	V	0,00	V	0,33	V	137,95	V	30220	V
2016/12/08 10	SR	66,83	V	0,35	V	88,17	V	0,00	V	0,27	V	138,23	V	29270	V
2016/12/08 11	SR	44,90	V	0,09	V	94,24	V	0,00	V	0,29	V	138,47	V	29249	V
2016/12/08 12	SR	28,20	V	0,04	V	104,90	V	0,00	V	0,30	V	139,51	V	31700	V
2016/12/08 13	SR	40,50	V	0,13	V	95,25	V	0,00	V	0,33	V	140,43	V	30046	V
2016/12/08 14	SR	28,70	V	0,02	V	101,18	V	0,00	V	0,36	V	141,73	V	29679	V
2016/12/08 15	SR	9,04	V	0,01	V	135,37	V	0,00	V	0,38	V	142,20	V	30409	V
2016/12/08 16	SR	17,47	V	0,02	V	118,89	V	0,00	V	0,35	V	139,08	V	30510	V
2016/12/08 17	SR	34,12	V	0,05	V	95,48	V	0,00	V	0,31	V	137,00	V	29921	V
2016/12/08 18	SR	11,63	V	0,01	V	124,35	V	0,00	V	0,32	V	138,30	V	30231	V
2016/12/08 19	SR	25,01	V	0,05	V	113,75	V	0,00	V	0,29	V	140,29	V	29707	V
2016/12/08 20	SR	24,72	V	0,10	V	116,80	V	0,00	V	0,28	V	138,24	V	29215	V
2016/12/08 21	SR	16,79	V	0,01	V	112,82	V	0,00	V	0,29	V	137,29	V	30041	V
2016/12/08 22	SR	20,79	V	0,01	V	105,67	V	0,00	V	0,28	V	137,77	V	30270	V
2016/12/08 23	SR	42,23	V	0,15	V	99,37	V	0,00	V	0,27	V	137,66	V	29598	V
2016/12/08 24	SR	51,86	V	0,21	V	91,84	V	0,00	V	0,27	V	137,55	V	29498	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	9.0-88.2	0.0-1.2	69.4-135.4	0.0-0.2	0.3-0.4	137.0-142.2	28888.7-31700.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	38.4	0.1	101.1	0	0.3	139.1	29829.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: