

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/12/09

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/12/09 01	SR	51,22	V	0,12	V	76,74	V	0,00	V	0,26	V	138,16	V	29740	V
2016/12/09 02	SR	72,15	V	0,35	V	72,29	V	0,01	V	0,26	V	138,75	V	29890	V
2016/12/09 03	SR	17,86	V	0,02	V	118,02	V	0,00	V	0,28	V	139,65	V	30801	V
2016/12/09 04	SR	49,22	V	0,11	V	82,54	V	0,00	V	0,26	V	140,11	V	30010	V
2016/12/09 05	SR	64,43	V	0,32	V	68,40	V	0,01	V	0,26	V	139,90	V	29572	V
2016/12/09 06	SR	63,72	V	0,25	V	71,40	V	0,00	V	0,32	V	140,84	V	29818	V
2016/12/09 07	SR	57,62	V	0,24	V	72,97	V	0,01	V	0,26	V	141,50	V	29663	V
2016/12/09 08	SR	89,60	V	0,51	V	66,14	V	0,01	V	0,25	V	141,32	V	29540	V
2016/12/09 09	SR	98,83	V	0,39	V	63,23	V	0,00	V	0,25	V	140,47	V	29320	V
2016/12/09 10	SR	91,07	V	0,51	V	68,78	V	0,00	V	0,33	V	139,12	V	29906	V
2016/12/09 11	SR	108,01	V	0,75	V	70,81	V	0,00	V	0,29	V	138,86	V	29864	V
2016/12/09 12	SR	92,23	V	0,59	V	72,47	V	0,00	V	0,32	V	138,44	V	30408	V
2016/12/09 13	SR	43,84	V	0,10	V	93,49	V	0,00	V	0,36	V	138,38	V	29318	V
2016/12/09 14	SR	13,11	V	0,01	V	122,10	V	0,00	V	0,40	V	139,21	V	29756	V
2016/12/09 15	SR	9,02	V	0,02	V	136,76	V	0,00	V	0,41	V	139,67	V	30212	V
2016/12/09 16	SR	51,10	V	0,06	V	81,39	V	0,00	V	0,36	V	137,21	V	29498	V
2016/12/09 17	SR	119,10	V	1,28	V	62,00	V	0,08	V	0,32	V	134,19	V	27714	V
2016/12/09 18	SR	149,08	V	1,76	V	72,23	V	0,07	V	0,29	V	131,30	V	26798	V
2016/12/09 19	SR	155,22	V	1,28	V	72,24	V	0,01	V	0,26	V	132,39	V	26610	V
2016/12/09 20	SR	113,80	V	1,37	V	96,69	V	0,03	V	0,27	V	134,65	V	27980	V
2016/12/09 21	SR	30,23	V	0,15	V	115,93	V	0,00	V	0,28	V	136,84	V	29002	V
2016/12/09 22	SR	12,78	V	0,02	V	127,54	V	0,00	V	0,38	V	137,45	V	29698	V
2016/12/09 23	SR	18,24	V	0,01	V	106,06	V	0,00	V	0,28	V	139,79	V	29301	V
2016/12/09 24	SR	12,09	V	0,01	V	121,54	V	0,00	V	0,29	V	140,67	V	29757	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	9.0-155.2	0.0-1.8	62.0-136.8	0.0-0.1	0.3-0.4	131.3-141.5	26609.6-30801.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	66	0.4	88	0	0.3	138.3	29340.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: