

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/12/01 01	SR	130,12	V	0,32	V	116,34	V	0,00	V	0,53	V	143,09	V	32104	V
2025/12/01 02	SR	81,28	V	0,10	V	134,51	V	0,00	V	0,54	V	143,52	V	32274	V
2025/12/01 03	SR	142,55	V	0,58	V	116,58	V	0,00	V	0,56	V	143,91	V	32143	V
2025/12/01 04	SR	156,20	V	0,72	V	111,37	V	0,00	V	0,53	V	144,12	V	32109	V
2025/12/01 05	SR	56,30	V	0,01	V	132,63	V	0,00	V	0,53	V	144,07	V	32283	V
2025/12/01 06	SR	92,10	V	0,18	V	116,32	V	0,00	V	0,53	V	143,97	V	32195	V
2025/12/01 07	SR	61,49	V	0,03	V	119,63	V	0,00	V	0,57	V	143,89	V	32176	V
2025/12/01 08	SR	100,13	V	0,07	V	109,96	V	0,00	V	0,63	V	143,10	V	31818	V
2025/12/01 09	SR	86,79	V	0,04	V	108,94	V	0,00	V	0,60	V	143,27	V	31838	V
2025/12/01 10	SR	51,69	V	0,01	V	130,67	V	0,00	V	0,52	V	142,85	V	32263	V
2025/12/01 11	SR	42,55	V	0,01	V	132,51	V	0,00	V	0,52	V	142,73	V	32256	V
2025/12/01 12	SR	26,65	V	0,01	V	141,47	V	0,00	V	0,53	V	142,80	V	33452	V
2025/12/01 13	SR	23,13	V	0,01	V	139,05	V	0,00	V	0,54	V	143,29	V	33288	V
2025/12/01 14	SR	75,49	V	0,15	V	118,15	V	0,00	V	0,70	V	143,37	V	32065	V
2025/12/01 15	SR	207,41	V	2,04	V	93,87	V	0,01	V	0,59	V	143,03	V	31967	V
2025/12/01 16	SR	185,06	V	1,50	V	101,53	V	0,03	V	0,60	V	143,23	V	32080	V
2025/12/01 17	SR	104,18	V	0,84	V	135,12	V	0,01	V	0,52	V	142,57	V	32659	V
2025/12/01 18	SR	50,52	V	0,03	V	129,86	V	0,00	V	0,53	V	142,70	V	32629	V
2025/12/01 19	SR	11,82	V	0,01	V	162,78	V	0,00	V	0,57	V	142,63	V	32622	V
2025/12/01 20	SR	28,05	V	0,02	V	137,72	V	0,00	V	0,62	V	142,93	V	32507	V
2025/12/01 21	SR	53,62	V	0,05	V	120,33	V	0,00	V	0,63	V	142,90	V	31913	V
2025/12/01 22	SR	76,59	V	0,25	V	121,53	V	0,00	V	0,52	V	142,61	V	32401	V
2025/12/01 23	SR	68,86	V	0,33	V	132,36	V	0,00	V	0,56	V	142,81	V	32394	V
2025/12/01 24	SR	53,12	V	0,02	V	116,51	V	0,00	V	0,53	V	142,89	V	32529	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	11.8-207.4	0.0-2.0	93.9-162.8	0.0-0.0	0.5-0.7	142.6-144.1	31818.1-33451.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	81.9	0.3	124.2	0	0.6	143.2	32331.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____