

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/12/10 01	SR	20,11	V	0,07	V	114,93	V	0,00	V	0,29	V	141,29	V	29592	V
2016/12/10 02	SR	26,04	V	0,03	V	102,98	V	0,00	V	0,28	V	141,56	V	29417	V
2016/12/10 03	SR	49,52	V	0,15	V	86,24	V	0,00	V	0,28	V	141,87	V	28983	V
2016/12/10 04	SR	37,30	V	0,07	V	91,92	V	0,00	V	0,39	V	141,88	V	28975	V
2016/12/10 05	SR	40,26	V	0,05	V	89,88	V	0,00	V	0,28	V	141,92	V	29146	V
2016/12/10 06	SR	23,18	V	0,02	V	103,32	V	0,00	V	0,28	V	142,61	V	29561	V
2016/12/10 07	SR	45,00	V	0,10	V	83,49	V	0,00	V	0,27	V	142,89	V	29486	V
2016/12/10 08	SR	55,19	V	0,12	V	73,45	V	0,00	V	0,27	V	142,73	V	28913	V
2016/12/10 09	SR	22,48	V	0,03	V	110,97	V	0,00	V	0,28	V	142,89	V	29482	V
2016/12/10 10	SR	77,11	V	0,24	V	72,76	V	0,00	V	0,29	V	143,58	V	28876	V
2016/12/10 11	SR	90,66	V	0,22	V	63,97	V	0,00	V	0,29	V	142,63	V	27980	V
2016/12/10 12	SR	77,77	V	0,31	V	75,10	V	0,00	V	0,32	V	143,34	V	30000	V
2016/12/10 13	SR	72,60	V	0,12	V	68,02	V	0,00	V	0,34	V	143,25	V	28343	V
2016/12/10 14	SR	78,69	V	0,22	V	69,33	V	0,00	V	0,39	V	144,13	V	28252	V
2016/12/10 15	SR	56,80	V	0,05	V	78,80	V	0,00	V	0,38	V	144,50	V	28500	V
2016/12/10 16	SR	48,10	V	0,04	V	82,42	V	0,00	V	0,37	V	141,57	V	28755	V
2016/12/10 17	SR	38,28	V	0,07	V	90,55	V	0,00	V	0,35	V	141,56	V	29170	V
2016/12/10 18	SR	78,23	V	0,20	V	66,00	V	0,00	V	0,31	V	141,76	V	28935	V
2016/12/10 19	SR	65,76	V	0,08	V	67,31	V	0,00	V	0,30	V	142,32	V	28764	V
2016/12/10 20	SR	67,36	V	0,23	V	76,60	V	0,00	V	0,29	V	142,86	V	29225	V
2016/12/10 21	SR	88,51	V	0,59	V	67,28	V	0,02	V	0,29	V	143,39	V	29196	V
2016/12/10 22	SR	60,56	V	0,17	V	76,66	V	0,00	V	0,31	V	144,13	V	29310	V
2016/12/10 23	SR	63,96	V	0,13	V	62,18	V	0,00	V	0,44	V	145,06	V	28967	V
2016/12/10 24	SR	67,24	V	0,19	V	68,73	V	0,00	V	0,31	V	145,81	V	29075	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	20.1-90.7	0.0-0.6	62.2-114.9	0.0-0.0	0.3-0.4	141.3-145.8	27980.2-30000.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	56.3	0.1	81	0	0.3	142.9	29037.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO:  _____