

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/12/18

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/12/18 01	SR	0,74	V	0,58	V	131,31	V	0,00	V	0,18	V	126,51	V	27559	V
2023/12/18 02	SR	1,49	V	0,55	V	147,38	V	0,00	V	0,72	V	130,44	V	30848	V
2023/12/18 03	SR	0,87	V	0,50	V	138,35	V	0,00	V	0,59	V	141,19	V	34160	V
2023/12/18 04	SR	0,34	V	0,55	V	146,35	V	0,00	V	0,46	V	143,68	V	34607	V
2023/12/18 05	SR	1,21	V	0,52	V	128,99	V	0,00	V	0,38	V	144,35	V	34933	V
2023/12/18 06	SR	1,77	V	0,55	V	131,29	V	0,00	V	0,34	V	144,27	V	34820	V
2023/12/18 07	SR	1,23	V	0,58	V	136,20	V	0,00	V	0,34	V	144,20	V	34857	V
2023/12/18 08	SR	7,04	V	0,39	NV	114,73	V	1,59	V	1,95	NV	143,81	V	34499	NV
2023/12/18 09	SR	0,76	V	0,39	V	150,65	V	0,19	V	0,38	V	142,65	V	34514	V
2023/12/18 10	SR	2,42	V	0,39	V	144,27	V	0,04	V	0,35	V	142,38	V	34519	V
2023/12/18 11	SR	2,98	V	0,43	V	134,62	V	0,00	V	0,34	V	142,79	V	33961	V
2023/12/18 12	SR	3,37	V	0,39	V	130,31	V	0,00	V	0,32	V	143,35	V	33008	V
2023/12/18 13	SR	2,69	V	0,38	V	138,60	V	0,00	V	0,31	V	143,71	V	32666	V
2023/12/18 14	SR	3,09	V	0,36	V	138,10	V	0,00	V	0,31	V	143,85	V	32830	V
2023/12/18 15	SR	5,57	V	0,39	V	127,85	V	0,09	V	0,28	V	142,60	V	30281	V
2023/12/18 16	SR	52,61	V	7,45	V	162,89	V	8,77	V	0,18	V	131,32	V	23712	V
2023/12/18 17	SR	3,44	V	0,90	V	156,80	V	2,79	V	0,27	V	133,12	V	30182	V
2023/12/18 18	SR	10,16	V	0,64	V	114,35	V	2,66	V	0,27	V	139,43	V	32883	V
2023/12/18 19	SR	47,80	V	0,75	NV	90,83	V	3,07	V	0,23	NV	140,41	V	32532	NV
2023/12/18 20	SR	39,52	V	0,74	V	96,26	V	2,57	V	0,22	V	140,38	V	32435	V
2023/12/18 21	SR	46,07	V	0,61	V	90,90	V	2,58	V	0,28	V	140,82	V	32826	V
2023/12/18 22	SR	48,02	V	0,50	V	94,20	V	2,87	V	0,27	NV	140,25	V	32702	V
2023/12/18 23	SR	40,97	V	0,49	V	101,01	V	1,03	V	0,27	V	140,72	V	32911	V
2023/12/18 24	SR	4,87	V	0,42	V	139,51	V	0,18	V	0,28	V	141,11	V	32843	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.3-52.6	0.4-7.5	90.8-162.9	0.0-8.8	0.2-0.7	126.5-144.3	23712.3-34932.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	13.7	0.8	128.6	1.2	0.3	140.3	32457.1
Supero Giornaliero	NQ	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

C. Pell

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/12/19

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/12/19 01	SR	5,78	V	0,46	V	124,08	V	0,00	V	0,28	V	141,54	V	32890	V
2023/12/19 02	SR	5,16	V	0,51	V	122,55	V	0,00	V	0,28	V	141,96	V	32767	V
2023/12/19 03	SR	11,87	V	0,52	V	101,79	V	0,00	V	0,28	V	142,27	V	32960	V
2023/12/19 04	SR	17,40	V	0,52	V	90,96	V	0,00	V	0,28	V	142,71	V	32881	V
2023/12/19 05	SR	11,82	V	0,40	V	103,60	V	0,00	V	0,29	V	142,82	V	32918	V
2023/12/19 06	SR	17,29	V	0,39	V	89,93	V	0,00	V	0,30	V	143,21	V	33117	V
2023/12/19 07	SR	15,62	V	0,49	V	93,36	V	0,00	V	0,29	V	143,61	V	33148	V
2023/12/19 08	SR	12,58	V	0,58	V	94,85	V	0,00	V	0,30	V	143,88	V	32560	V
2023/12/19 09	SR	14,74	V	0,60	V	91,99	V	0,00	V	0,31	V	144,18	V	32458	V
2023/12/19 10	SR	30,11	V	0,69	V	79,25	V	0,00	V	0,32	V	144,64	V	32363	V
2023/12/19 11	SR	11,92	V	0,59	V	107,74	V	0,00	V	0,35	V	144,94	V	32082	V
2023/12/19 12	SR	8,16	V	0,56	V	118,48	V	0,00	V	0,38	V	144,92	V	32100	V
2023/12/19 13	SR	9,04	V	0,51	V	112,17	V	0,00	V	0,39	V	145,06	V	32019	V
2023/12/19 14	SR	9,23	V	0,48	V	112,08	V	0,00	V	0,36	V	145,19	V	31803	V
2023/12/19 15	SR	10,17	V	0,46	V	103,43	V	0,00	V	0,37	V	144,93	V	31852	V
2023/12/19 16	SR	6,52	V	0,48	V	119,72	V	0,00	V	0,34	V	144,34	V	31205	V
2023/12/19 17	SR	2,27	V	0,56	V	135,10	V	0,00	V	0,30	V	141,31	V	29315	V
2023/12/19 18	SR	0,78	V	0,56	V	132,48	V	0,00	V	0,27	V	136,39	V	27252	V
2023/12/19 19	SR	2,55	V	0,59	V	160,70	V	0,00	V	0,30	V	134,11	V	27662	V
2023/12/19 20	SR	16,82	V	0,87	V	145,01	V	0,03	V	0,29	V	133,04	V	27142	V
2023/12/19 21	SR	1,96	V	0,56	V	130,89	V	0,00	V	0,29	V	132,09	V	26974	V
2023/12/19 22	SR	6,55	V	0,55	V	104,40	V	0,00	V	0,27	V	132,21	V	27044	V
2023/12/19 23	SR	30,97	V	0,55	V	66,38	V	0,00	V	0,23	V	131,97	V	26755	V
2023/12/19 24	SR	64,17	V	0,67	V	49,15	V	0,00	V	0,23	V	131,13	V	26193	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.8-64.2	0.4-0.9	49.1-160.7	0.0-0.0	0.2-0.4	131.1-145.2	26193.3-33147.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	13.5	0.5	107.9	0	0.3	140.5	30727.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____