

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/12/01

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/12/01 01	SR	43,57	V	0,61	V	64,49	V	0,00	V	2,24	V	140,22	V	25662	V
2018/12/01 02	SR	52,21	V	0,68	V	61,96	V	0,00	V	2,11	V	138,50	V	25992	V
2018/12/01 03	SR	88,84	V	0,85	V	47,16	NV	0,00	V	2,13	V	138,13	V	25542	V
2018/12/01 04	SR	84,91	V	0,81	V	45,54	NV	0,00	V	1,81	V	139,06	V	25976	V
2018/12/01 05	SR	46,73	V	0,61	V	61,21	V	0,00	V	1,89	V	140,15	V	25517	V
2018/12/01 06	SR	37,71	V	0,58	V	68,57	V	0,00	V	2,09	V	140,63	V	25244	V
2018/12/01 07	SR	29,38	V	0,52	V	78,68	V	0,00	V	1,94	V	141,29	V	26003	V
2018/12/01 08	SR	45,87	V	0,54	V	66,19	V	0,00	V	2,05	V	139,55	V	25616	V
2018/12/01 09	SR	27,95	V	0,49	V	80,30	V	0,00	V	2,10	V	135,90	V	26350	V
2018/12/01 10	SR	44,98	V	0,59	V	68,17	V	0,00	V	2,04	V	135,39	V	28393	V
2018/12/01 11	SR	54,23	V	0,64	V	62,79	V	0,00	V	2,06	V	135,68	V	27694	V
2018/12/01 12	SR	51,51	V	0,59	V	64,10	V	0,00	V	1,96	V	136,07	V	26465	V
2018/12/01 13	SR	41,10	V	0,54	V	69,84	V	0,00	V	1,95	V	136,44	V	26475	V
2018/12/01 14	SR	49,17	V	0,62	V	70,81	V	0,00	V	1,97	V	136,56	V	26597	V
2018/12/01 15	SR	68,37	V	1,09	V	77,49	V	0,02	V	2,06	V	136,98	V	26245	V
2018/12/01 16	SR	46,60	V	0,92	V	90,33	V	0,06	V	2,14	V	137,23	V	26329	V
2018/12/01 17	SR	42,47	V	0,70	V	88,41	V	0,00	V	2,07	V	135,89	V	26382	V
2018/12/01 18	SR	42,00	V	0,69	V	86,44	V	0,00	V	1,98	V	135,71	V	26467	V
2018/12/01 19	SR	33,14	V	0,63	V	81,09	V	0,00	V	1,84	V	135,85	V	26514	V
2018/12/01 20	SR	41,68	V	0,81	V	83,52	V	0,01	V	1,72	V	135,90	V	26260	V
2018/12/01 21	SR	55,92	V	0,90	V	83,91	V	0,00	V	1,61	V	136,03	V	26579	V
2018/12/01 22	SR	39,62	V	0,67	V	93,28	V	0,00	V	1,56	V	136,29	V	26311	V
2018/12/01 23	SR	97,04	V	1,77	V	71,61	V	0,08	V	1,73	V	137,12	V	26185	V
2018/12/01 24	SR	77,35	V	0,89	V	66,22	V	0,00	V	1,63	V	137,77	V	26081	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	28.0-97.0	0.5-1.8	61.2-93.3	0.0-0.1	1.6-2.2	135.4-141.3	25244.3-28392.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	51.8	0.7	74.5	0	1.9	137.4	26286.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/12/02

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/12/02 01	SR	68,42	V	0,87	V	64,89	V	0,00	V	1,72	V	137,32	V	26686	V
2018/12/02 02	SR	142,87	V	2,73	V	49,13	NV	0,25	V	1,80	V	136,64	V	26199	V
2018/12/02 03	SR	87,60	V	1,53	V	62,32	V	0,01	V	1,79	V	136,94	V	26267	V
2018/12/02 04	SR	55,84	V	0,77	V	68,18	V	0,00	V	1,98	V	137,80	V	26178	V
2018/12/02 05	SR	68,07	V	0,98	V	69,44	V	0,00	V	1,92	V	137,92	V	26153	V
2018/12/02 06	SR	42,67	V	0,64	V	78,38	V	0,00	V	1,98	V	138,25	V	26003	V
2018/12/02 07	SR	99,36	V	4,29	V	68,40	V	3,00	V	1,91	V	140,44	V	25519	V
2018/12/02 08	SR	108,27	V	4,01	V	91,65	V	0,79	V	1,73	V	140,99	V	25700	V
2018/12/02 09	SR	59,21	V	2,22	V	83,72	V	0,39	V	1,85	V	139,82	V	25908	V
2018/12/02 10	SR	58,07	V	0,90	V	69,18	V	0,01	V	1,74	V	136,99	V	28088	V
2018/12/02 11	SR	55,40	V	0,80	V	79,63	V	0,00	V	1,74	V	136,84	V	27016	V
2018/12/02 12	SR	103,81	V	1,43	V	72,63	V	0,02	V	1,78	V	137,05	V	26184	V
2018/12/02 13	SR	91,16	V	2,10	V	85,84	V	0,19	V	1,85	V	137,31	V	26005	V
2018/12/02 14	SR	13,19	V	0,50	V	130,34	V	0,00	V	1,97	V	137,38	V	26295	V
2018/12/02 15	SR	34,26	V	0,57	V	101,44	V	0,00	V	2,17	V	137,57	V	26191	V
2018/12/02 16	SR	40,34	V	0,57	V	90,16	V	0,00	V	2,02	V	137,42	V	26228	V
2018/12/02 17	SR	64,14	V	0,99	V	91,83	V	0,01	V	2,09	V	137,13	V	25796	V
2018/12/02 18	SR	60,39	V	1,53	V	116,24	V	0,10	V	2,40	V	137,29	V	25917	V
2018/12/02 19	SR	100,40	V	2,27	V	80,60	V	0,28	V	2,16	V	136,82	V	25665	V
2018/12/02 20	SR	73,01	V	1,87	V	100,08	V	0,32	V	2,24	V	136,71	V	25565	V
2018/12/02 21	SR	79,38	V	1,26	V	90,06	V	0,03	V	2,16	V	137,36	V	25532	V
2018/12/02 22	SR	35,74	V	0,70	V	103,31	V	0,00	V	1,95	V	137,84	V	25691	V
2018/12/02 23	SR	38,13	V	0,65	V	99,96	V	0,00	V	2,01	V	138,07	V	25852	V
2018/12/02 24	SR	39,63	V	0,62	V	92,86	V	0,00	V	1,99	V	138,34	V	26038	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	13.2-142.9	0.5-4.3	62.3-130.3	0.0-3.0	1.7-2.4	136.6-141.0	25519.0-28088.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	67.5	1.5	86.6	0.2	2	137.8	26111.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni P. R.

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]