


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/12/01

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/12/01 01	SR	28,58	V	0,01	V	101,45	V	0,00	V	0,54	V	145,85	V	33534	V
2017/12/01 02	SR	17,35	V	0,01	V	107,50	V	0,00	V	0,49	V	145,59	V	33454	V
2017/12/01 03	SR	37,30	V	0,01	V	86,16	V	0,00	V	0,48	V	145,39	V	32944	V
2017/12/01 04	SR	67,90	V	1,87	V	88,47	V	2,21	V	0,44	V	144,37	V	32103	V
2017/12/01 05	SR	49,74	V	0,17	V	86,03	V	0,03	V	0,40	V	145,18	V	32390	V
2017/12/01 06	SR	23,63	V	0,03	V	105,04	V	0,00	V	0,46	V	145,31	V	33473	V
2017/12/01 07	SR	91,79	V	0,43	V	73,44	V	0,09	V	0,39	V	145,10	V	32571	V
2017/12/01 08	SR	114,29	V	0,29	V	75,52	V	0,02	V	0,38	V	145,05	V	32978	V
2017/12/01 09	SR	83,14	V	0,68	V	86,64	V	0,00	V	0,45	V	145,83	V	33426	V
2017/12/01 10	SR	69,10	V	1,15	V	94,74	V	0,00	V	0,55	V	145,50	V	33524	V
2017/12/01 11	SR	49,35	V	0,43	V	98,71	V	0,06	V	0,47	V	145,38	V	35359	V
2017/12/01 12	SR	45,24	V	0,02	V	88,27	V	0,00	V	0,42	V	144,42	V	30444	V
2017/12/01 13	SR	32,62	V	1,19	V	135,72	V	0,49	V	0,50	V	138,53	V	30183	V
2017/12/01 14	SR	67,55	V	0,02	V	80,10	V	0,00	V	0,52	V	141,87	V	32292	V
2017/12/01 15	SR	119,60	V	0,40	V	73,38	V	0,04	V	0,60	V	144,52	V	32835	V
2017/12/01 16	SR	26,15	V	0,01	V	102,28	V	0,00	V	1,14	V	144,44	V	33470	V
2017/12/01 17	SR	10,20	V	0,01	V	123,91	V	0,00	V	1,80	V	135,30	V	33546	V
2017/12/01 18	SR	11,51	V	0,01	V	118,78	V	0,00	V	0,60	V	130,10	V	32677	V
2017/12/01 19	SR	25,80	V	0,01	V	100,83	V	0,00	V	0,64	V	130,05	V	32843	V
2017/12/01 20	SR	52,05	V	1,62	V	93,27	V	1,84	V	0,68	V	132,35	V	33798	V
2017/12/01 21	SR	28,16	V	0,01	V	99,06	V	0,00	V	0,49	V	133,24	V	33998	V
2017/12/01 22	SR	56,69	V	0,03	V	95,42	V	0,00	V	0,57	V	133,68	V	34103	V
2017/12/01 23	SR	41,03	V	0,01	V	87,90	V	0,00	V	0,56	V	133,84	V	34043	V
2017/12/01 24	SR	13,90	V	0,01	V	113,11	V	0,00	V	0,50	V	134,01	V	34730	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	10.2-119.6	0.0-1.9	73.4-135.7	0.0-2.2	0.4-1.8	130.1-145.8	30182.6-35358.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	48.4	0.3	96.5	0.2	0.6	140.6	33113.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/12/02

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/12/02 01	SR	19,07	V	0,01	V	103,32	V	0,00	V	0,53	V	134,61	V	34523	V
2017/12/02 02	SR	30,13	V	0,01	V	90,51	V	0,00	V	0,42	V	134,92	V	34553	V
2017/12/02 03	SR	34,20	V	0,02	V	87,86	V	0,00	V	0,47	V	135,41	V	34868	V
2017/12/02 04	SR	16,74	V	0,01	V	111,47	V	0,00	V	0,47	V	135,57	V	35126	V
2017/12/02 05	SR	25,79	V	0,01	V	95,04	V	0,00	V	0,45	V	135,48	V	34267	V
2017/12/02 06	SR	30,02	V	0,01	V	88,26	V	0,00	V	0,39	V	136,08	V	34182	V
2017/12/02 07	SR	63,35	V	0,21	V	74,93	V	0,00	V	0,43	V	135,91	V	33883	V
2017/12/02 08	SR	14,48	V	0,19	V	109,58	V	0,00	V	0,44	V	132,74	V	33774	V
2017/12/02 09	SR	19,09	V	0,01	V	107,49	V	0,00	V	0,40	V	132,13	V	33631	V
2017/12/02 10	SR	20,12	V	0,15	V	106,48	V	0,00	V	0,32	V	131,49	V	33184	V
2017/12/02 11	SR	68,09	V	0,02	V	73,32	V	0,03	V	0,29	V	132,03	V	34685	V
2017/12/02 12	SR	127,40	V	0,34	V	62,63	V	0,03	V	0,39	V	132,16	V	34473	V
2017/12/02 13	SR	31,97	V	0,01	V	92,78	V	0,00	V	0,46	V	133,12	V	34743	V
2017/12/02 14	SR	44,15	V	0,01	V	77,93	V	0,00	V	0,35	V	133,76	V	34429	V
2017/12/02 15	SR	19,38	V	0,01	V	104,56	V	0,00	V	0,37	V	134,22	V	34650	V
2017/12/02 16	SR	67,58	V	0,04	V	78,77	V	0,00	V	0,46	V	133,00	V	34226	V
2017/12/02 17	SR	45,77	V	0,02	V	83,41	V	0,00	V	0,39	V	131,73	V	33847	V
2017/12/02 18	SR	27,99	V	0,02	V	113,78	V	0,00	V	0,33	V	132,00	V	34265	V
2017/12/02 19	SR	37,10	V	0,02	V	95,17	V	0,00	V	0,30	V	133,04	V	33606	V
2017/12/02 20	SR	21,45	V	0,01	V	98,09	V	0,00	V	0,42	V	133,39	V	34285	V
2017/12/02 21	SR	61,37	V	0,38	V	81,12	V	0,13	V	0,34	V	134,64	V	34502	V
2017/12/02 22	SR	35,44	V	0,03	V	87,53	V	0,00	V	0,28	V	135,04	V	34525	V
2017/12/02 23	SR	39,67	V	0,01	V	84,07	V	0,00	V	0,29	V	135,17	V	34460	V
2017/12/02 24	SR	29,96	V	0,01	V	81,89	V	0,00	V	0,32	V	134,98	V	33511	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	14.5-127.4	0.0-0.4	62.6-113.8	0.0-0.1	0.3-0.5	131.5-136.1	33184.4-35125.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	38.8	0.1	91.2	0	0.4	133.9	34258.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/12/03

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/12/03 01	SR	29,03	V	0,03	V	79,39	V	0,00	V	0,26	V	135,31	V	32796	V
2017/12/03 02	SR	29,43	V	0,07	V	80,46	V	0,00	V	0,30	V	135,46	V	32848	V
2017/12/03 03	SR	29,58	V	0,04	V	80,89	V	0,00	V	0,33	V	135,96	V	32897	V
2017/12/03 04	SR	30,51	V	0,02	V	83,44	V	0,00	V	0,39	V	135,99	V	33122	V
2017/12/03 05	SR	30,61	V	0,01	V	83,69	V	0,00	V	0,36	V	137,32	V	33916	V
2017/12/03 06	SR	30,86	V	0,03	V	84,39	V	0,00	V	0,40	V	138,25	V	34695	V
2017/12/03 07	SR	29,29	V	0,47	V	80,10	V	0,00	V	0,32	V	136,61	V	33263	V
2017/12/03 08	SR	29,60	V	0,74	V	80,94	V	0,00	V	0,30	V	136,42	V	33243	V
2017/12/03 09	SR	29,09	V	1,11	V	79,54	V	0,00	V	0,34	V	136,60	V	32917	V
2017/12/03 10	SR	29,66	V	0,88	V	81,08	V	0,00	V	0,39	V	136,49	V	33138	V
2017/12/03 11	SR	0,21	NV	0,75	NV	0,25	NV	0,02	NV	0,42	NV	136,57	V	35453	NV
2017/12/03 12	SR	26,89	V	2,06	V	76,63	V	0,02	V	0,35	V	136,60	V	33714	V
2017/12/03 13	SR	27,90	V	0,31	V	79,76	V	0,03	V	0,38	V	137,30	V	33870	V
2017/12/03 14	SR	27,95	V	0,03	V	79,90	V	0,03	V	0,50	V	138,79	V	34158	V
2017/12/03 15	SR	27,62	V	0,02	V	78,96	V	0,03	V	0,47	V	138,97	V	33782	V
2017/12/03 16	SR	27,33	V	0,81	V	78,10	V	0,03	V	0,41	V	138,95	V	33566	V
2017/12/03 17	SR	27,07	V	0,14	V	77,37	V	0,03	V	0,40	V	137,87	V	33023	V
2017/12/03 18	SR	27,15	V	1,96	V	77,61	V	0,03	V	0,50	V	132,79	V	32209	V
2017/12/03 19	SR	27,69	V	0,01	V	79,19	V	0,03	V	0,55	V	130,71	V	32718	V
2017/12/03 20	SR	27,82	V	0,05	V	79,54	V	0,03	V	0,47	V	130,57	V	32955	V
2017/12/03 21	SR	27,32	V	0,56	V	78,13	V	0,03	V	0,55	V	131,27	V	32774	V
2017/12/03 22	SR	28,02	V	0,19	V	80,11	V	0,03	V	0,65	V	133,46	V	34018	V
2017/12/03 23	SR	27,71	V	1,32	V	79,25	V	0,02	V	0,51	V	133,58	V	33197	V
2017/12/03 24	SR	27,19	V	0,49	V	77,74	V	0,03	V	0,37	V	133,55	V	32720	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	26.9-30.9	0.0-2.1	76.6-84.4	0.0-0.0	0.3-0.6	130.6-139.0	32209.3-34694.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	28.5	0.5	79.8	0	0.4	135.6	33284.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: