

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/12/10 01	SR	130,61	V	0,71	V	54,95	V	0,03	V	0,68	V	112,08	V	28169	V
2019/12/10 02	SR	79,70	V	0,15	V	77,50	V	0,00	V	0,74	V	112,55	V	28534	V
2019/12/10 03	SR	92,74	V	0,14	V	65,22	V	0,00	V	0,82	V	113,08	V	28567	V
2019/12/10 04	SR	70,14	V	0,03	V	72,85	V	0,00	V	1,01	V	113,09	V	28929	V
2019/12/10 05	SR	39,00	V	0,01	V	89,54	V	0,00	V	1,05	V	113,16	V	28759	V
2019/12/10 06	SR	69,02	V	0,25	V	83,90	V	0,00	V	0,87	V	113,32	V	28464	V
2019/12/10 07	SR	31,81	V	0,06	V	102,85	V	0,00	V	0,90	V	113,46	V	28661	V
2019/12/10 08	SR	41,25	V	0,04	V	85,07	V	0,00	V	0,80	V	113,62	V	28587	V
2019/12/10 09	SR	57,31	V	0,22	V	77,05	V	0,00	V	0,87	V	114,16	V	28559	V
2019/12/10 10	SR	41,16	V	0,04	V	82,56	V	0,00	V	0,88	V	119,21	V	30639	V
2019/12/10 11	SR	29,93	V	0,02	V	97,77	V	0,00	V	4,55	V	129,73	V	29727	V
2019/12/10 12	SR	27,91	V	0,01	V	97,49	V	0,00	V	1,17	V	133,14	V	29737	V
2019/12/10 13	SR	36,97	V	0,11	V	89,52	V	0,00	V	0,92	V	133,43	V	29603	V
2019/12/10 14	SR	64,65	V	1,13	V	88,84	V	0,16	V	0,92	V	134,18	V	29414	V
2019/12/10 15	SR	20,97	V	0,02	V	109,42	V	0,00	V	0,89	V	134,61	V	29520	V
2019/12/10 16	SR	13,06	V	0,01	V	127,20	V	0,00	V	0,91	V	134,68	V	29697	V
2019/12/10 17	SR	18,36	V	0,01	V	131,42	V	0,00	V	0,89	V	134,89	V	29483	V
2019/12/10 18	SR	20,98	V	0,03	V	122,92	V	0,00	V	0,87	V	135,30	V	29511	V
2019/12/10 19	SR	57,54	V	0,44	V	94,36	V	0,01	V	0,88	V	133,34	V	29262	V
2019/12/10 20	SR	45,45	V	0,18	V	110,54	V	0,00	V	0,88	V	132,25	V	29298	V
2019/12/10 21	SR	52,54	V	0,32	V	109,75	V	0,01	V	0,84	V	132,00	V	29296	V
2019/12/10 22	SR	29,90	V	0,02	V	106,68	V	0,00	V	0,86	V	132,50	V	29494	V
2019/12/10 23	SR	42,82	V	0,14	V	98,66	V	0,00	V	0,82	V	133,49	V	29458	V
2019/12/10 24	SR	30,39	V	0,01	V	96,11	V	0,00	V	0,83	V	133,86	V	29720	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	13.1-130.6	0.0-1.1	54.9-131.4	0.0-0.2	0.7-4.6	112.1-135.3	28168.5-30639.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	47.7	0.2	94.7	0	1	125.2	29212
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/12/11

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	TG: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/12/11 01	SR	60,60	V	0,09	V	78,65	V	0,00	V	0,81	V	133,80	V	29705	V
2019/12/11 02	SR	22,79	V	0,01	V	95,75	V	0,00	V	0,82	V	134,28	V	29886	V
2019/12/11 03	SR	5,83	V	0,01	V	138,17	V	0,00	V	0,86	V	134,67	V	29727	V
2019/12/11 04	SR	0,71	V	0,01	V	191,12	V	0,00	V	0,86	V	133,79	V	30647	V
2019/12/11 05	SR	0,62	V	0,01	V	199,31	V	0,00	V	0,87	V	130,58	V	30839	V
2019/12/11 06	SR	58,60	V	0,26	V	106,28	V	0,00	V	0,76	V	131,82	V	29190	V
2019/12/11 07	SR	107,62	V	2,67	V	114,47	V	0,57	V	2,60	V	127,03	V	28964	V
2019/12/11 08	SR	129,59	V	1,45	V	88,89	V	0,13	V	0,86	V	111,33	V	28328	V
2019/12/11 09	SR	134,02	V	1,19	V	75,26	V	0,10	V	0,72	V	110,45	V	28426	V
2019/12/11 10	SR	112,02	V	1,46	V	90,62	V	0,10	V	0,52	V	110,16	V	30554	V
2019/12/11 11	SR	136,99	V	1,61	V	75,35	V	0,11	V	0,60	V	110,56	V	28577	V
2019/12/11 12	SR	88,96	V	0,62	V	83,27	V	0,03	V	0,90	V	110,80	V	28914	V
2019/12/11 13	SR	122,69	V	0,92	V	71,20	V	0,07	V	0,97	V	110,20	V	28899	V
2019/12/11 14	SR	99,90	V	0,42	V	73,90	V	0,01	V	0,69	V	110,53	V	29371	V
2019/12/11 15	SR	95,40	V	0,28	V	70,77	V	0,01	V	0,93	V	110,79	V	29386	V
2019/12/11 16	SR	103,79	V	2,67	V	77,79	V	0,46	V	0,89	V	110,95	V	29437	V
2019/12/11 17	SR	124,98	V	0,91	V	62,03	V	0,05	V	0,70	V	111,44	V	29232	V
2019/12/11 18	SR	135,07	V	1,19	V	53,78	V	0,07	V	0,80	V	110,78	V	29303	V
2019/12/11 19	SR	67,50	V	0,06	V	74,14	V	0,00	V	1,69	V	110,56	V	29709	V
2019/12/11 20	SR	102,39	V	0,40	V	55,99	V	0,00	V	0,70	V	110,44	V	29218	V
2019/12/11 21	SR	119,87	V	0,46	V	51,76	V	0,01	V	0,87	V	111,28	V	28755	V
2019/12/11 22	SR	50,24	V	0,01	V	68,63	V	0,00	V	1,63	V	111,68	V	29170	V
2019/12/11 23	SR	117,84	V	2,16	V	70,72	V	0,31	V	0,72	V	111,13	V	28968	V
2019/12/11 24	SR	103,59	V	1,75	V	81,72	V	0,20	V	0,78	V	110,60	V	29502	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.6-137.0	0.0-2.7	51.8-199.3	0.0-0.6	0.5-2.6	110.2-134.7	28328.2-30839.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	87.6	0.9	89.6	0.1	0.9	117.1	29362.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni P. 11/11

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/12/12

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/12/12 01	SR	38,29	V	0,01	V	94,32	V	0,00	V	0,83	V	108,50	V	30349	V
2019/12/12 02	SR	119,10	V	0,74	V	65,23	V	0,07	V	0,79	V	108,06	V	29544	V
2019/12/12 03	SR	125,51	V	0,42	V	57,35	V	0,01	V	0,80	V	108,24	V	29487	V
2019/12/12 04	SR	101,98	V	0,58	V	69,77	V	0,05	V	0,72	V	109,28	V	29225	V
2019/12/12 05	SR	78,65	V	0,23	V	74,54	V	0,01	V	1,00	V	109,45	V	29363	V
2019/12/12 06	SR	87,18	V	0,09	V	72,27	V	0,00	V	0,61	V	110,13	V	29204	V
2019/12/12 07	SR	105,41	V	0,55	V	83,57	V	0,02	V	0,62	V	109,96	V	29485	V
2019/12/12 08	SR	34,43	V	0,06	V	107,05	V	0,00	V	0,55	V	109,40	V	29851	V
2019/12/12 09	SR	83,93	V	0,29	V	77,82	V	0,01	V	0,52	V	108,90	V	29341	V
2019/12/12 10	SR	98,49	V	0,41	V	76,92	V	0,00	V	0,53	V	107,76	V	30364	V
2019/12/12 11	SR	154,94	V	2,40	V	62,70	V	0,29	V	0,61	V	108,24	V	28222	V
2019/12/12 12	SR	116,12	V	1,30	V	71,58	V	0,17	V	0,64	V	108,68	V	28157	V
2019/12/12 13	SR	91,58	V	0,43	V	78,76	V	0,00	V	0,61	V	109,19	V	28171	V
2019/12/12 14	SR	96,93	V	0,57	V	76,03	V	0,02	V	0,64	V	109,29	V	28098	V
2019/12/12 15	SR	94,40	V	0,57	V	87,51	V	0,02	V	0,68	V	109,67	V	28287	V
2019/12/12 16	SR	44,13	V	0,32	V	115,63	V	0,03	V	0,72	V	109,36	V	28551	V
2019/12/12 17	SR	50,19	V	0,02	V	103,41	V	0,00	V	0,65	V	109,31	V	28539	V
2019/12/12 18	SR	26,95	V	0,01	V	110,85	V	0,00	V	0,60	V	109,52	V	28534	V
2019/12/12 19	SR	21,55	V	0,01	V	116,39	V	0,00	V	0,67	V	109,59	V	28533	V
2019/12/12 20	SR	14,48	V	0,01	V	122,51	V	0,00	V	0,66	V	109,35	V	28655	V
2019/12/12 21	SR	14,54	V	0,01	V	113,15	V	0,00	V	0,83	V	109,87	V	28875	V
2019/12/12 22	SR	77,23	V	0,25	V	82,83	V	0,00	V	0,64	V	110,23	V	28594	V
2019/12/12 23	SR	54,95	V	0,06	V	81,99	V	0,00	V	0,80	V	110,39	V	28937	V
2019/12/12 24	SR	45,41	V	0,01	V	86,22	V	0,00	V	0,75	V	110,31	V	28931	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	14.5-154.9	0.0-2.4	57.4-122.5	0.0-0.3	0.5-1.0	107.8-110.4	28098.1-30363.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	74	0.4	87	0	0.7	109.3	28970.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni P. R.

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/12/13

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/12/13 01	SR	26,14	V	0,01	V	101,81	V	0,00	V	0,80	V	109,50	V	29154	V
2019/12/13 02	SR	75,75	V	1,10	V	82,88	V	0,09	V	0,79	V	109,25	V	28584	V
2019/12/13 03	SR	68,67	V	0,61	V	86,11	V	0,04	V	0,94	V	109,04	V	28732	V
2019/12/13 04	SR	44,11	V	0,24	V	93,07	V	0,01	V	0,87	V	109,23	V	28918	V
2019/12/13 05	SR	91,05	V	0,39	V	72,69	V	0,01	V	0,75	V	109,30	V	28724	V
2019/12/13 06	SR	112,48	V	0,17	V	62,88	V	0,00	V	0,69	V	109,40	V	28476	V
2019/12/13 07	SR	110,79	V	0,17	V	65,85	V	0,00	V	0,69	V	109,29	V	28685	V
2019/12/13 08	SR	44,44	V	0,01	V	90,48	V	0,00	V	0,63	V	109,20	V	29469	V
2019/12/13 09	SR	23,47	V	0,01	V	112,12	V	0,00	V	0,66	V	107,76	V	29736	V
2019/12/13 10	SR	51,72	V	0,01	V	89,01	V	0,00	V	0,63	V	107,46	V	30251	V
2019/12/13 11	SR	86,31	V	0,78	V	89,51	V	1,37	V	0,66	V	107,63	V	27953	V
2019/12/13 12	SR	40,28	V	0,01	V	98,29	V	0,00	V	0,69	V	108,15	V	28019	V
2019/12/13 13	SR	79,87	V	0,13	V	63,31	V	0,00	V	0,70	V	108,27	V	27911	V
2019/12/13 14	SR	78,17	V	0,24	V	65,63	V	0,00	V	0,74	V	108,73	V	27417	V
2019/12/13 15	SR	54,50	V	0,04	V	76,70	V	0,00	V	0,97	V	111,54	V	27643	V
2019/12/13 16	SR	134,53	V	1,43	V	57,59	V	0,06	V	0,78	V	124,61	V	27193	V
2019/12/13 17	SR	47,29	V	0,02	V	83,16	V	0,00	V	0,69	V	126,26	V	27556	V
2019/12/13 18	SR	90,26	V	0,18	V	66,32	V	0,00	V	0,71	V	127,04	V	27190	V
2019/12/13 19	SR	99,16	V	0,35	V	68,58	V	0,00	V	0,65	V	127,45	V	27562	V
2019/12/13 20	SR	93,62	V	0,44	V	77,79	V	0,01	V	0,67	V	128,08	V	27614	V
2019/12/13 21	SR	48,75	V	0,02	V	81,33	V	0,00	V	0,68	V	128,51	V	28031	V
2019/12/13 22	SR	40,03	V	0,01	V	91,07	V	0,00	V	0,70	V	127,51	V	28078	V
2019/12/13 23	SR	28,91	V	0,01	V	95,28	V	0,00	V	2,53	V	110,51	V	27894	V
2019/12/13 24	SR	52,95	V	0,03	V	80,51	V	0,00	V	0,63	V	110,28	V	27597	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	23.5-134.5	0.0-1.4	57.6-112.1	0.0-1.4	0.6-2.5	107.5-128.5	27189.8-30251.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	67.6	0.3	81.3	0.1	0.8	114.3	28266.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/12/14

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE


ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/12/14 01	SR	96,73	V	1,67	V	88,68	V	3,00	V	0,64	V	110,11	V	27207	V
2019/12/14 02	SR	101,47	V	0,69	V	71,96	V	0,02	V	0,57	V	110,23	V	26903	V
2019/12/14 03	SR	120,98	V	1,29	V	70,23	V	0,04	V	0,60	V	110,50	V	26597	V
2019/12/14 04	SR	70,45	V	0,36	V	82,66	V	0,00	V	0,65	V	110,44	V	26856	V
2019/12/14 05	SR	78,04	V	0,72	V	90,16	V	0,01	V	0,66	V	110,63	V	26855	V
2019/12/14 06	SR	43,48	V	0,03	V	99,98	V	0,00	V	0,71	V	110,85	V	26974	V
2019/12/14 07	SR	48,59	V	0,11	V	98,19	V	0,00	V	0,65	V	110,88	V	27067	V
2019/12/14 08	SR	96,98	V	0,57	V	77,55	V	0,00	V	0,57	V	110,85	V	26846	V
2019/12/14 09	SR	99,56	V	0,69	V	70,83	V	0,05	V	0,59	V	111,32	V	26771	V
2019/12/14 10	SR	96,04	V	0,40	V	75,82	V	0,00	V	0,63	V	111,58	V	29329	V
2019/12/14 11	SR	83,76	V	0,26	V	77,79	V	0,00	V	0,77	V	110,40	V	27453	V
2019/12/14 12	SR	58,35	V	0,03	V	81,18	V	0,00	V	0,64	V	108,96	V	27941	V
2019/12/14 13	SR	65,22	V	0,01	V	72,65	V	0,00	V	0,79	V	108,88	V	27823	V
2019/12/14 14	SR	95,35	V	0,51	V	64,86	V	0,03	V	0,77	V	109,06	V	27657	V
2019/12/14 15	SR	132,30	V	0,27	V	57,19	V	0,00	V	0,76	V	109,52	V	27520	V
2019/12/14 16	SR	25,86	V	0,01	V	105,77	V	0,00	V	0,80	V	109,55	V	28472	V
2019/12/14 17	SR	37,84	V	0,03	V	106,40	V	0,00	V	0,63	V	109,27	V	27728	V
2019/12/14 18	SR	37,33	V	0,01	V	95,68	V	0,00	V	0,65	V	108,42	V	28005	V
2019/12/14 19	SR	38,47	V	0,01	V	91,16	V	0,00	V	0,75	V	108,89	V	28326	V
2019/12/14 20	SR	51,25	V	0,03	V	84,82	V	0,00	V	0,66	V	109,49	V	28119	V
2019/12/14 21	SR	39,61	V	0,01	V	92,82	V	0,00	V	0,74	V	109,26	V	28353	V
2019/12/14 22	SR	77,27	V	0,08	V	70,45	V	0,00	V	0,67	V	109,30	V	28000	V
2019/12/14 23	SR	91,48	V	0,12	V	74,69	V	0,00	V	0,68	V	109,65	V	27652	V
2019/12/14 24	SR	59,57	V	0,25	V	97,89	V	0,00	V	0,66	V	110,21	V	27804	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	25.9-132.3	0.0-1.7	57.2-106.4	0.0-3.0	0.6-0.8	108.4-111.6	26597.3-29329.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	72.7	0.3	83.3	0.1	0.7	109.9	27594.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/12/15

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/12/15 01	SR	37,04	V	0,03	V	103,25	V	0,00	V	0,65	V	110,36	V	27921	V
2019/12/15 02	SR	69,36	V	0,64	V	96,79	V	0,02	V	0,66	V	110,63	V	27890	V
2019/12/15 03	SR	26,26	V	0,03	V	104,11	V	0,00	V	0,67	V	110,59	V	28051	V
2019/12/15 04	SR	15,54	V	0,01	V	118,59	V	0,00	V	0,68	V	110,37	V	28138	V
2019/12/15 05	SR	56,71	V	0,07	V	83,06	V	0,00	V	0,65	V	110,40	V	27496	V
2019/12/15 06	SR	88,57	V	0,35	V	71,58	V	0,00	V	0,76	V	110,59	V	27288	V
2019/12/15 07	SR	62,69	V	0,05	V	82,67	V	0,00	V	1,61	V	110,56	V	27606	V
2019/12/15 08	SR	69,00	V	0,01	V	78,46	V	0,00	V	0,55	V	109,89	V	27898	V
2019/12/15 09	SR	151,19	V	0,22	V	53,00	V	0,00	V	0,61	V	110,26	V	27688	V
2019/12/15 10	SR	110,03	V	0,17	V	57,14	V	0,00	V	1,38	V	110,59	V	30617	V
2019/12/15 11	SR	135,91	V	0,89	V	50,88	V	0,02	V	0,68	V	111,19	V	28444	V
2019/12/15 12	SR	67,34	V	0,29	V	64,64	V	0,00	V	0,95	V	122,28	V	28733	V
2019/12/15 13	SR	127,10	V	1,25	V	54,09	V	0,05	V	1,95	V	111,17	V	28391	V
2019/12/15 14	SR	70,02	V	0,05	V	69,27	V	0,00	V	0,66	V	112,56	V	28720	V
2019/12/15 15	SR	130,53	V	1,03	V	62,27	V	0,02	V	0,68	V	112,56	V	28449	V
2019/12/15 16	SR	78,16	V	0,24	V	70,27	V	0,00	V	0,67	V	112,72	V	28437	V
2019/12/15 17	SR	58,62	V	0,10	V	79,73	V	0,00	V	0,67	V	111,02	V	28483	V
2019/12/15 18	SR	22,49	V	0,01	V	102,14	V	0,00	V	0,67	V	109,71	V	29304	V
2019/12/15 19	SR	32,76	V	0,01	V	90,54	V	0,00	V	0,65	V	110,16	V	29466	V
2019/12/15 20	SR	46,12	V	0,01	V	84,50	V	0,00	V	0,64	V	110,53	V	29383	V
2019/12/15 21	SR	81,05	V	0,13	V	71,73	V	0,00	V	0,58	V	110,99	V	29033	V
2019/12/15 22	SR	84,50	V	0,20	V	70,98	V	0,00	V	0,62	V	111,38	V	28907	V
2019/12/15 23	SR	136,95	V	2,19	V	66,98	V	0,30	V	0,69	V	111,83	V	28530	V
2019/12/15 24	SR	79,85	V	0,57	V	89,19	V	0,04	V	0,81	V	112,83	V	28743	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	15.5-151.2	0.0-2.2	50.9-118.6	0.0-0.3	0.6-1.9	109.7-122.3	27287.7-30617.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	76.6	0.4	78.2	0	0.8	111.5	28483.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:

