

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/12/10

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/12/10 01	SR	56,21	V	0,15	V	71,58	V	0,12	V	1,36	V	106,47	V	30569	V
2024/12/10 02	SR	36,49	V	0,33	V	81,65	V	0,06	V	1,43	V	105,34	V	30089	V
2024/12/10 03	SR	72,75	V	0,66	V	72,01	V	0,11	V	1,24	V	104,15	V	29947	V
2024/12/10 04	SR	80,33	V	0,96	V	71,60	V	0,10	V	1,31	V	104,07	V	29928	V
2024/12/10 05	SR	94,43	V	1,27	V	71,16	V	0,11	V	2,09	V	114,62	V	31002	V
2024/12/10 06	SR	77,71	V	1,54	V	69,07	V	0,24	V	2,08	V	119,64	V	31163	V
2024/12/10 07	SR	95,36	V	1,70	V	63,77	V	0,22	V	1,54	V	107,00	V	32322	V
2024/12/10 08	SR	65,47	V	0,68	V	70,17	V	0,06	V	1,53	V	105,97	V	31556	V
2024/12/10 09	SR	54,09	V	0,14	V	70,70	V	0,00	V	1,47	V	105,62	V	30485	V
2024/12/10 10	SR	105,43	V	2,90	V	70,17	V	0,76	V	2,05	V	106,55	V	30675	V
2024/12/10 11	SR	56,83	V	0,64	V	75,03	V	0,06	V	1,43	V	104,86	V	29910	V
2024/12/10 12	SR	107,85	V	2,42	V	63,11	V	0,55	V	4,20	V	105,64	V	30489	V
2024/12/10 13	SR	77,00	V	0,39	V	70,09	V	0,15	V	2,29	V	109,89	V	31671	V
2024/12/10 14	SR	112,19	V	3,16	V	76,96	V	0,93	V	2,31	V	113,72	V	32117	V
2024/12/10 15	SR	106,20	V	2,52	V	73,17	V	1,06	V	2,18	V	114,57	V	32392	V
2024/12/10 16	SR	56,58	V	0,42	V	79,88	V	0,30	V	2,06	V	114,95	V	32576	V
2024/12/10 17	SR	58,30	V	0,62	V	80,58	V	0,16	V	2,36	V	114,77	V	32560	V
2024/12/10 18	SR	143,90	V	3,43	V	58,83	V	1,14	V	2,02	V	114,69	V	32291	V
2024/12/10 19	SR	23,90	V	0,01	V	97,93	V	0,00	V	2,07	V	114,74	V	32330	V
2024/12/10 20	SR	96,73	V	0,91	V	69,24	V	0,10	V	1,95	V	115,09	V	32295	V
2024/12/10 21	SR	83,09	V	0,46	V	71,40	V	0,04	V	1,94	V	115,42	V	32047	V
2024/12/10 22	SR	12,03	V	0,01	V	102,63	V	0,00	V	2,08	V	115,01	V	31914	V
2024/12/10 23	SR	17,03	V	0,04	V	108,86	V	0,19	V	1,97	V	114,93	V	31856	V
2024/12/10 24	SR	95,72	V	2,08	V	85,56	V	1,50	V	1,94	V	115,24	V	31550	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	12.0-143.9	0.0-3.4	58.8-108.9	0.0-1.5	1.2-4.2	104.1-119.6	29909.5-32576.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	74.4	1.1	76	0.3	2	111	31405.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:





CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/12/11

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/12/11 01	SR	58,42	V	1,29	V	98,00	V	1,73	V	2,00	V	115,14	V	31476	V
2024/12/11 02	SR	46,38	V	1,37	V	110,61	V	1,82	V	2,05	V	115,02	V	31212	V
2024/12/11 03	SR	62,28	V	1,49	V	109,52	V	2,33	V	2,27	V	106,66	V	29998	V
2024/12/11 04	SR	128,71	V	4,74	V	90,04	V	4,07	V	1,41	V	104,67	V	29585	V
2024/12/11 05	SR	96,57	V	3,12	V	103,06	V	3,48	V	1,47	V	104,68	V	29503	V
2024/12/11 06	SR	99,43	V	2,26	V	92,34	V	1,87	V	1,40	V	104,59	V	29467	V
2024/12/11 07	SR	98,29	V	2,05	V	90,48	V	1,42	V	1,47	V	105,68	V	32790	V
2024/12/11 08	SR	95,01	V	1,76	V	81,67	V	1,43	V	2,25	V	113,14	V	32321	V
2024/12/11 09	SR	114,84	V	2,38	V	79,50	V	1,06	V	2,28	V	116,03	V	31863	V
2024/12/11 10	SR	145,17	V	4,37	V	80,51	V	2,39	V	2,45	V	115,97	V	31662	V
2024/12/11 11	SR	137,92	V	3,55	V	70,61	V	0,73	V	2,29	V	116,81	V	31431	V
2024/12/11 12	SR	24,08	V	0,59	V	108,96	V	0,07	V	2,30	V	114,74	V	31198	V
2024/12/11 13	SR	90,88	V	2,43	V	95,91	V	0,64	V	2,13	V	108,83	V	30272	V
2024/12/11 14	SR	80,58	V	1,98	V	87,18	V	0,47	V	1,62	V	104,46	V	29394	V
2024/12/11 15	SR	100,67	V	2,52	V	69,40	V	0,53	V	1,56	V	104,18	V	29127	V
2024/12/11 16	SR	145,74	V	3,81	V	54,40	V	1,18	V	1,44	V	104,64	V	28760	V
2024/12/11 17	SR	60,72	V	0,11	V	61,70	V	0,00	V	1,65	V	104,46	V	28719	V
2024/12/11 18	SR	40,94	V	0,01	V	66,28	V	0,00	V	1,75	V	104,09	V	28966	V
2024/12/11 19	SR	124,18	V	0,56	V	50,69	V	0,01	V	1,78	V	104,36	V	29172	V
2024/12/11 20	SR	68,81	V	0,10	V	59,38	V	0,00	V	2,04	V	104,22	V	29097	V
2024/12/11 21	SR	45,04	V	0,01	V	61,87	V	0,00	V	2,11	V	104,44	V	29320	V
2024/12/11 22	SR	117,63	V	1,31	V	53,26	V	0,08	V	2,04	V	104,39	V	29329	V
2024/12/11 23	SR	31,57	V	0,33	V	80,50	V	0,03	V	2,20	V	104,20	V	29294	V
2024/12/11 24	SR	86,03	V	1,16	V	68,64	V	0,12	V	1,98	V	105,15	V	29374	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	24.1-145.7	0.0-4.7	50.7-110.6	0.0-4.1	1.4-2.4	104.1-116.8	28718.7-32790.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	87.5	1.8	80.2	1.1	1.9	107.9	30138.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/12/12

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/12/12 01	SR	99,02	V	2,39	V	69,40	V	0,36	V	2,02	V	104,92	V	29404	V
2024/12/12 02	SR	59,01	V	1,15	V	83,32	V	0,40	V	1,97	V	104,44	V	29483	V
2024/12/12 03	SR	40,25	V	0,32	V	78,36	V	0,18	V	1,96	V	104,29	V	29545	V
2024/12/12 04	SR	18,70	V	0,01	V	84,42	V	0,01	V	2,08	V	103,81	V	29729	V
2024/12/12 05	SR	42,81	V	0,20	V	75,17	V	0,07	V	2,16	V	105,73	V	30533	V
2024/12/12 06	SR	23,35	V	0,01	V	77,44	V	0,01	V	2,32	V	107,02	V	30328	V
2024/12/12 07	SR	47,10	V	0,60	V	77,06	V	0,37	V	2,04	V	104,21	V	32215	V
2024/12/12 08	SR	54,20	V	0,07	V	53,44	V	0,33	V	2,12	V	104,27	V	31289	V
2024/12/12 09	SR	132,48	V	2,04	V	61,47	V	1,17	V	6,28	V	115,63	V	31199	V
2024/12/12 10	SR	104,32	V	0,75	V	52,36	V	1,06	V	2,93	V	111,10	V	32513	V
2024/12/12 11	SR	127,89	V	1,04	V	43,22	V	0,57	V	2,84	V	114,58	V	32136	V
2024/12/12 12	SR	164,52	V	3,60	V	49,34	V	0,75	V	2,64	V	115,13	V	31757	V
2024/12/12 13	SR	127,63	V	1,27	V	43,06	V	0,30	V	2,69	V	115,28	V	31903	V
2024/12/12 14	SR	146,64	V	2,78	V	54,30	V	0,31	V	2,64	V	115,66	V	31440	V
2024/12/12 15	SR	160,43	V	6,36	V	64,44	V	0,48	V	2,83	V	114,61	V	31014	V
2024/12/12 16	SR	148,68	V	8,97	V	79,88	V	1,27	V	3,30	V	110,63	V	30265	V
2024/12/12 17	SR	112,03	V	6,62	V	75,69	V	0,63	V	2,75	V	104,53	V	29473	V
2024/12/12 18	SR	81,13	V	1,65	V	73,26	V	0,02	V	2,29	V	103,71	V	29372	V
2024/12/12 19	SR	70,78	V	0,33	V	67,01	V	0,01	V	2,02	V	105,64	V	30055	V
2024/12/12 20	SR	130,45	V	1,21	V	56,92	V	0,03	V	2,28	V	110,61	V	30398	V
2024/12/12 21	SR	56,23	V	0,97	V	79,06	V	0,23	V	2,45	V	115,17	V	31112	V
2024/12/12 22	SR	46,75	V	0,33	V	85,72	V	0,02	V	2,31	V	116,07	V	31403	V
2024/12/12 23	SR	90,98	V	1,20	V	77,67	V	0,14	V	2,49	V	116,18	V	31434	V
2024/12/12 24	SR	70,95	V	1,16	V	86,66	V	0,39	V	2,51	V	111,70	V	30702	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	18.7-164.5	0.0-9.0	43.1-86.7	0.0-1.3	2.0-6.3	103.7-116.2	29371.7-32512.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	89.8	1.9	68.7	0.4	2.6	109.8	30779.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Perce

RESPONSABILE IMPIANTO:

Al

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/12/13

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/12/13 01	SR	27,31	V	0,24	V	96,14	V	0,03	V	1,99	V	106,09	V	29814	V
2024/12/13 02	SR	75,41	V	0,94	V	69,56	V	0,13	V	1,78	V	104,90	V	29593	V
2024/12/13 03	SR	120,13	V	1,92	V	56,94	V	0,21	V	1,69	V	104,54	V	29333	V
2024/12/13 04	SR	73,30	V	0,35	V	58,75	V	0,01	V	1,78	V	104,00	V	29357	V
2024/12/13 05	SR	84,40	V	0,58	V	56,94	V	0,03	V	1,90	V	104,31	V	29709	V
2024/12/13 06	SR	101,17	V	1,26	V	60,77	V	0,11	V	1,81	V	103,72	V	29488	V
2024/12/13 07	SR	121,44	V	2,44	V	52,36	V	0,42	V	1,89	V	104,11	V	31689	V
2024/12/13 08	SR	8,61	V	0,01	V	94,95	V	0,00	V	2,15	V	104,28	V	30470	V
2024/12/13 09	SR	48,74	V	0,08	V	70,90	V	0,00	V	1,98	V	104,04	V	29848	V
2024/12/13 10	SR	92,64	V	0,93	V	72,71	V	0,01	V	2,26	V	103,62	V	29527	V
2024/12/13 11	SR	108,33	V	0,57	V	61,78	V	0,01	V	2,14	V	103,61	V	29513	V
2024/12/13 12	SR	87,16	V	0,97	V	68,92	V	0,03	V	2,51	V	103,63	V	29550	V
2024/12/13 13	SR	38,36	V	0,03	V	81,01	V	0,00	V	2,52	V	103,35	V	29580	V
2024/12/13 14	SR	16,60	V	0,01	V	91,21	V	0,00	V	2,50	V	103,40	V	29543	V
2024/12/13 15	SR	12,14	V	0,01	V	95,22	V	0,00	V	2,51	V	103,64	V	29658	V
2024/12/13 16	SR	139,75	V	1,62	V	60,96	V	0,13	V	2,39	V	103,92	V	29535	V
2024/12/13 17	SR	126,41	V	0,90	V	60,71	V	0,07	V	2,45	V	104,20	V	29530	V
2024/12/13 18	SR	93,59	V	0,25	V	62,39	V	0,00	V	2,41	V	104,17	V	29602	V
2024/12/13 19	SR	157,10	V	0,92	V	51,94	V	0,02	V	2,34	V	104,43	V	29523	V
2024/12/13 20	SR	95,00	V	1,22	V	67,97	V	0,13	V	2,29	V	104,56	V	29627	V
2024/12/13 21	SR	112,74	V	0,89	V	59,67	V	0,07	V	2,04	V	105,19	V	29642	V
2024/12/13 22	SR	29,98	V	0,01	V	79,62	V	0,00	V	2,19	V	105,41	V	29542	V
2024/12/13 23	SR	49,77	V	0,53	V	97,71	V	0,04	V	2,10	V	105,28	V	29601	V
2024/12/13 24	SR	80,24	V	0,81	V	90,32	V	0,10	V	2,11	V	105,63	V	29495	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	8.6-157.1	0.0-2.4	51.9-97.7	0.0-0.4	1.7-2.5	103.4-106.1	29332.9-31689.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	79.2	0.7	71.6	0.1	2.2	104.3	29698.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

R. me

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI-MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/12/14 01	SR	120,68	V	3,63	V	99,03	V	1,05	V	2,27	V	105,53	V	29389	V
2024/12/14 02	SR	95,06	V	2,94	V	126,11	V	0,98	V	2,16	V	105,13	V	29390	V
2024/12/14 03	SR	57,58	V	1,05	V	114,63	V	0,40	V	2,32	V	104,94	V	29571	V
2024/12/14 04	SR	52,36	V	1,11	V	106,01	V	0,32	V	2,15	V	105,79	V	29338	V
2024/12/14 05	SR	88,90	V	2,47	V	102,87	V	1,10	V	2,09	V	105,91	V	29455	V
2024/12/14 06	SR	92,86	V	3,49	V	95,84	V	0,98	V	1,84	V	105,94	V	29332	V
2024/12/14 07	SR	22,52	V	0,02	V	102,78	V	0,00	V	1,82	V	105,58	V	31025	V
2024/12/14 08	SR	96,00	V	3,04	V	90,49	V	1,25	V	1,93	V	104,94	V	29620	V
2024/12/14 09	SR	100,24	V	2,15	V	90,93	V	0,62	V	1,88	V	104,86	V	29133	V
2024/12/14 10	SR	15,50	V	0,01	V	105,68	V	0,00	V	1,94	V	105,22	V	29139	V
2024/12/14 11	SR	53,89	V	0,23	V	86,54	V	0,02	V	1,99	V	105,67	V	28968	V
2024/12/14 12	SR	33,33	V	0,08	V	94,09	V	0,01	V	1,96	V	105,83	V	28800	V
2024/12/14 13	SR	73,24	V	0,34	V	80,90	V	0,03	V	1,98	V	105,75	V	28731	V
2024/12/14 14	SR	77,33	V	0,71	V	76,94	V	0,08	V	1,88	V	105,86	V	28811	V
2024/12/14 15	SR	121,75	V	3,66	V	76,85	V	1,44	V	2,26	V	106,08	V	28677	V
2024/12/14 16	SR	101,87	V	2,51	V	80,10	V	0,68	V	2,02	V	105,91	V	28725	V
2024/12/14 17	SR	35,23	V	0,12	V	92,12	V	0,01	V	2,10	V	105,02	V	28709	V
2024/12/14 18	SR	38,01	V	0,88	V	101,59	V	0,33	V	2,19	V	104,48	V	28687	V
2024/12/14 19	SR	65,49	V	1,32	V	91,77	V	0,62	V	2,14	V	104,49	V	28698	V
2024/12/14 20	SR	32,08	V	0,17	V	101,22	V	0,15	V	2,14	V	104,63	V	28708	V
2024/12/14 21	SR	121,62	V	2,71	V	81,18	V	1,27	V	2,12	V	104,37	V	28686	V
2024/12/14 22	SR	90,31	V	2,18	V	83,28	V	1,42	V	1,98	V	104,58	V	28593	V
2024/12/14 23	SR	83,54	V	2,41	V	108,93	V	1,32	V	2,36	V	104,57	V	28664	V
2024/12/14 24	SR	39,90	V	1,15	V	117,30	V	1,27	V	2,15	V	104,43	V	28781	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	15.5-121.8	0.0-3.7	76.8-126.1	0.0-1.4	1.8-2.4	104.4-106.1	28592.5-31025.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	71.2	1.6	96.1	0.6	2.1	105.2	29067.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Rinella

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/12/15

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/12/15 01	SR	36,50	V	2,02	V	122,60	V	2,34	V	2,36	V	104,36	V	28748	V
2024/12/15 02	SR	34,89	V	0,21	V	104,37	V	1,79	V	2,13	V	104,64	V	28783	V
2024/12/15 03	SR	47,98	V	1,41	V	103,12	V	1,84	V	2,16	V	104,79	V	28590	V
2024/12/15 04	SR	57,68	V	1,05	V	90,84	V	1,71	V	2,36	V	104,68	V	28627	V
2024/12/15 05	SR	72,38	V	1,23	V	86,47	V	1,24	V	2,20	V	104,89	V	28538	V
2024/12/15 06	SR	89,49	V	3,19	V	82,02	V	3,52	V	2,32	V	104,92	V	28408	V
2024/12/15 07	SR	50,20	V	0,77	V	97,48	V	0,53	V	2,11	V	104,57	V	30698	V
2024/12/15 08	SR	7,11	V	0,01	V	113,20	V	1,31	V	2,32	V	103,66	V	28965	V
2024/12/15 09	SR	16,17	V	0,02	V	104,54	V	1,28	V	2,40	V	103,71	V	28554	V
2024/12/15 10	SR	12,64	V	0,01	V	103,23	V	0,75	V	2,49	V	104,17	V	28449	V
2024/12/15 11	SR	45,91	V	0,23	V	79,38	V	0,22	V	2,66	V	104,83	V	28295	V
2024/12/15 12	SR	103,20	V	1,00	V	66,34	V	0,12	V	2,53	V	105,32	V	28138	V
2024/12/15 13	SR	109,67	V	2,45	V	64,29	V	0,71	V	2,73	V	105,61	V	28002	V
2024/12/15 14	SR	90,30	V	0,83	V	62,75	V	0,06	V	2,52	V	106,08	V	27925	V
2024/12/15 15	SR	30,21	V	0,49	V	104,34	V	0,06	V	2,38	V	106,44	V	27918	V
2024/12/15 16	SR	67,14	V	0,89	V	83,18	V	0,11	V	1,67	V	106,83	V	27820	V
2024/12/15 17	SR	103,64	V	1,71	V	65,43	V	0,22	V	1,70	V	107,14	V	27638	V
2024/12/15 18	SR	131,54	V	3,62	V	59,94	V	0,63	V	1,69	V	107,03	V	27589	V
2024/12/15 19	SR	140,35	V	2,38	V	57,53	V	0,23	V	3,68	V	105,68	V	27757	V
2024/12/15 20	SR	73,68	V	1,52	V	70,40	V	0,42	V	1,84	V	104,93	V	27898	V
2024/12/15 21	SR	93,03	V	1,55	V	68,33	V	0,19	V	1,76	V	104,87	V	27954	V
2024/12/15 22	SR	76,15	V	1,08	V	67,94	V	0,14	V	1,76	V	104,87	V	27994	V
2024/12/15 23	SR	15,02	V	0,05	V	97,13	V	0,00	V	1,77	V	104,89	V	28129	V
2024/12/15 24	SR	34,35	V	0,22	V	82,38	V	0,08	V	1,88	V	105,22	V	28228	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	7.1-140.3	0.0-3.6	57.5-122.6	0.0-3.5	1.7-3.7	103.7-107.1	27589.0-30697.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	64.1	1.2	84.9	0.8	2.2	105.2	28318.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: