

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/12/11

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/12/11 01	SR	69,71	V	0,19	V	69,15	V	0,00	V	0,31	V	146,15	V	28853	V
2016/12/11 02	SR	36,82	V	0,01	V	79,42	V	0,00	V	0,30	V	146,19	V	29179	V
2016/12/11 03	SR	83,84	V	0,26	V	58,83	NV	0,00	V	0,40	V	146,60	V	28696	V
2016/12/11 04	SR	53,81	V	0,08	V	70,02	V	0,00	V	0,33	V	147,05	V	28872	V
2016/12/11 05	SR	25,24	V	0,01	V	89,94	V	0,00	V	0,32	V	147,42	V	29103	V
2016/12/11 06	SR	38,25	V	0,15	V	97,80	V	0,00	V	0,31	V	147,31	V	29123	V
2016/12/11 07	SR	45,13	V	0,03	V	76,45	V	0,00	V	0,31	V	147,15	V	28807	V
2016/12/11 08	SR	105,33	V	0,51	V	61,68	V	0,00	V	0,30	V	146,95	V	28753	V
2016/12/11 09	SR	65,02	V	0,19	V	70,09	V	0,00	V	0,38	V	143,44	V	28662	V
2016/12/11 10	SR	42,77	V	0,03	V	75,37	V	0,00	V	0,32	V	134,10	V	28571	V
2016/12/11 11	SR	18,51	V	0,01	V	97,20	V	0,00	V	0,34	V	134,48	V	29626	V
2016/12/11 12	SR	48,93	V	0,12	V	76,39	V	0,00	V	0,31	V	135,00	V	31014	V
2016/12/11 13	SR	40,48	V	0,03	V	77,37	V	0,00	V	0,34	V	134,02	V	29223	V
2016/12/11 14	SR	14,89	V	0,01	V	105,12	V	0,00	V	0,35	V	133,76	V	29942	V
2016/12/11 15	SR	47,41	V	0,18	V	77,54	V	0,01	V	0,31	V	133,34	V	29176	V
2016/12/11 16	SR	30,44	V	0,05	V	96,20	V	0,00	V	0,31	V	133,55	V	29195	V
2016/12/11 17	SR	27,58	V	0,03	V	99,94	V	0,00	V	0,30	V	133,54	V	29778	V
2016/12/11 18	SR	16,83	V	0,01	V	111,82	V	0,00	V	0,31	V	134,31	V	30164	V
2016/12/11 19	SR	38,23	V	0,07	V	93,12	V	0,00	V	0,33	V	133,57	V	29220	V
2016/12/11 20	SR	67,99	V	0,19	V	73,98	V	0,00	V	0,28	V	134,57	V	29158	V
2016/12/11 21	SR	86,51	V	0,37	V	68,57	V	0,00	V	0,28	V	135,08	V	29441	V
2016/12/11 22	SR	46,18	V	0,20	V	89,18	V	0,00	V	0,36	V	136,21	V	29946	V
2016/12/11 23	SR	52,22	V	0,11	V	80,14	V	0,00	V	0,27	V	135,64	V	29307	V
2016/12/11 24	SR	89,24	V	0,78	V	67,57	V	0,04	V	0,28	V	136,07	V	29573	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	14.9-105.3	0.0-0.8	61.7-111.8	0.0-0.0	0.3-0.4	133.3-147.4	28571.2-31014.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	49.6	0.2	82.8	0	0.3	139	29307.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: rumato

RESPONSABILE IMPIANTO: [Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/12/12

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/12/12 01	SR	51,61	V	0,08	V	77,70	V	0,00	V	0,28	V	136,47	V	29214	V
2016/12/12 02	SR	62,07	V	0,20	V	74,74	V	0,00	V	0,26	V	136,27	V	29041	V
2016/12/12 03	SR	28,33	V	0,03	V	91,71	V	0,00	V	0,27	V	137,34	V	30013	V
2016/12/12 04	SR	30,82	V	0,08	V	96,22	V	0,00	V	0,34	V	138,08	V	30208	V
2016/12/12 05	SR	14,70	V	0,07	V	118,37	V	0,00	V	0,27	V	138,13	V	30426	V
2016/12/12 06	SR	23,50	V	0,13	V	110,06	V	0,00	V	0,26	V	138,59	V	30364	V
2016/12/12 07	SR	14,35	V	0,16	V	121,52	V	0,00	V	0,26	V	138,55	V	30504	V
2016/12/12 08	SR	89,62	V	1,15	V	73,90	V	0,05	V	0,31	V	138,08	V	29922	V
2016/12/12 09	SR	74,78	V	0,72	V	83,95	V	0,01	V	0,27	V	135,78	V	30069	V
2016/12/12 10	SR	78,65	V	0,59	V	76,40	V	0,00	V	0,27	V	133,22	V	29305	V
2016/12/12 11	SR	41,47	V	0,29	V	103,35	V	0,00	V	0,29	V	129,76	V	31077	V
2016/12/12 12	SR	116,92	V	2,67	V	73,35	V	0,71	V	0,26	V	126,80	V	30579	V
2016/12/12 13	SR	70,08	V	2,45	V	88,84	V	0,75	V	0,28	V	126,65	V	29305	V
2016/12/12 14	SR	90,37	V	1,00	V	84,24	V	0,06	V	0,30	V	129,34	V	29043	V
2016/12/12 15	SR	40,77	V	0,06	V	96,50	V	0,00	V	0,31	V	131,91	V	29238	V
2016/12/12 16	SR	87,28	V	1,21	V	77,90	V	0,29	V	0,32	V	133,66	V	29325	V
2016/12/12 17	SR	81,61	V	0,35	V	84,12	V	0,00	V	0,30	V	134,41	V	29366	V
2016/12/12 18	SR	61,49	V	0,42	V	101,75	V	0,00	V	0,29	V	136,03	V	28728	V
2016/12/12 19	SR	31,51	V	0,16	V	127,82	V	0,00	V	0,31	V	137,00	V	29897	V
2016/12/12 20	SR	77,83	V	0,39	V	71,70	V	0,00	V	0,29	V	136,68	V	29335	V
2016/12/12 21	SR	33,69	V	1,71	V	148,42	V	0,24	V	0,31	V	137,31	V	29894	V
2016/12/12 22	SR	92,19	V	1,82	V	86,09	V	0,20	V	0,27	V	136,85	V	28211	V
2016/12/12 23	SR	67,13	V	1,10	V	91,22	V	0,10	V	0,27	V	138,41	V	28672	V
2016/12/12 24	SR	9,87	V	0,02	V	145,40	V	0,00	V	0,31	V	139,97	V	29880	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	9.9-116.9	0.0-2.7	71.7-148.4	0.0-0.8	0.3-0.3	126.7-140.0	28211.1-31077.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	57.1	0.7	96.1	0.1	0.3	135.2	29650.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/12/13

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	TG: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/12/13 01	SR	50,73	V	0,17	V	95,06	V	0,00	V	0,28	V	139,32	V	28384	V
2016/12/13 02	SR	52,56	V	0,19	V	88,08	V	0,00	V	0,25	V	137,51	V	27199	V
2016/12/13 03	SR	71,36	V	0,38	V	86,14	V	0,00	V	0,25	V	137,53	V	27380	V
2016/12/13 04	SR	71,76	V	0,40	V	85,92	V	0,00	V	0,27	V	139,58	V	28264	V
2016/12/13 05	SR	76,06	V	0,46	V	89,17	V	0,00	V	0,26	V	140,19	V	28698	V
2016/12/13 06	SR	53,15	V	0,25	V	91,36	V	0,00	V	0,27	V	141,83	V	29335	V
2016/12/13 07	SR	58,13	V	0,21	V	87,52	V	0,00	V	0,26	V	140,15	V	29119	V
2016/12/13 08	SR	107,95	V	1,95	V	76,74	V	0,16	V	0,40	V	136,84	V	28641	V
2016/12/13 09	SR	68,08	V	1,27	V	85,78	V	0,15	V	0,25	V	134,87	V	28684	V
2016/12/13 10	SR	58,32	V	0,56	V	85,78	V	0,02	V	0,26	V	134,84	V	28817	V
2016/12/13 11	SR	71,63	V	0,39	V	78,43	V	0,00	V	0,28	V	132,78	V	27978	V
2016/12/13 12	SR	97,50	V	1,00	V	73,08	V	0,05	V	0,30	V	134,32	V	29495	V
2016/12/13 13	SR	47,94	V	0,14	V	87,90	V	0,00	V	0,32	V	135,36	V	28808	V
2016/12/13 14	SR	65,68	V	0,28	V	84,24	V	0,00	V	0,34	V	135,05	V	28484	V
2016/12/13 15	SR	28,84	V	0,09	V	110,66	V	0,00	V	0,38	V	136,12	V	29643	V
2016/12/13 16	SR	83,92	V	1,02	V	96,53	V	0,09	V	0,37	V	136,64	V	29163	V
2016/12/13 17	SR	68,94	V	0,30	V	98,51	V	0,00	V	0,32	V	136,92	V	28743	V
2016/12/13 18	SR	10,94	V	0,01	V	149,52	V	0,00	V	0,32	V	137,85	V	29626	V
2016/12/13 19	SR	27,83	V	0,10	V	120,78	V	0,00	V	0,29	V	137,07	V	28382	V
2016/12/13 20	SR	65,41	V	0,62	V	106,37	V	0,02	V	0,27	V	136,07	V	27705	V
2016/12/13 21	SR	23,06	V	0,05	V	130,71	V	0,00	V	0,27	V	136,32	V	28093	V
2016/12/13 22	SR	57,98	V	0,87	V	118,17	V	0,08	V	0,26	V	136,46	V	27873	V
2016/12/13 23	SR	43,70	V	0,71	V	116,62	V	0,07	V	0,28	V	137,45	V	28693	V
2016/12/13 24	SR	32,73	V	0,07	V	123,60	V	0,00	V	0,29	V	138,74	V	29046	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	10.9-108.0	0.0-1.9	73.1-149.5	0.0-0.2	0.2-0.4	132.8-141.8	27198.7-29643.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	58.1	0.5	98.6	0	0.3	137.1	28593.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/12/14

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_N02_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/12/14 01	SR	24,82	V	0,09	V	120,33	V	0,00	V	0,34	V	140,08	V	29015	V
2016/12/14 02	SR	24,82	V	0,03	V	117,43	V	0,00	V	0,28	V	140,75	V	29331	V
2016/12/14 03	SR	26,97	V	0,04	V	118,37	V	0,00	V	0,28	V	141,14	V	29148	V
2016/12/14 04	SR	42,60	V	0,31	V	113,71	V	0,00	V	0,25	V	139,74	V	27771	V
2016/12/14 05	SR	65,41	V	0,52	V	112,63	V	0,01	V	0,25	V	139,36	V	28433	V
2016/12/14 06	SR	74,55	V	0,68	V	101,61	V	0,01	V	0,25	V	139,95	V	28010	V
2016/12/14 07	SR	89,09	V	0,84	V	91,90	V	0,01	V	0,26	V	140,57	V	28675	V
2016/12/14 08	SR	87,99	V	0,72	V	95,46	V	0,00	V	0,26	V	141,38	V	28926	V
2016/12/14 09	SR	48,93	V	0,53	V	122,62	V	0,02	V	0,28	V	140,44	V	29322	V
2016/12/14 10	SR	65,90	V	1,19	V	108,23	V	0,13	V	0,25	V	136,89	V	28819	V
2016/12/14 11	SR	66,62	V	0,68	V	102,20	V	0,03	V	0,27	V	135,27	V	27899	V
2016/12/14 12	SR	58,95	V	0,64	V	119,33	V	0,02	V	0,29	V	133,98	V	30224	V
2016/12/14 13	SR	47,77	V	2,35	V	128,92	V	0,73	V	0,34	V	134,25	V	29684	V
2016/12/14 14	SR	76,65	V	1,62	V	110,75	V	0,21	V	0,35	V	134,44	V	28058	V
2016/12/14 15	SR	74,19	V	0,76	V	99,05	V	0,04	V	0,34	V	134,08	V	27779	V
2016/12/14 16	SR	13,85	V	0,01	V	135,34	V	0,00	V	0,35	V	135,17	V	29308	V
2016/12/14 17	SR	26,11	V	0,01	V	116,97	V	0,00	V	0,35	V	135,83	V	29153	V
2016/12/14 18	SR	72,67	V	0,72	V	98,78	V	0,05	V	0,37	V	136,30	V	29351	V
2016/12/14 19	SR	109,86	V	1,67	V	87,61	V	0,13	V	0,28	V	136,51	V	28539	V
2016/12/14 20	SR	22,46	V	0,07	V	125,76	V	0,00	V	0,29	V	136,61	V	29408	V
2016/12/14 21	SR	68,79	V	0,42	V	95,75	V	0,00	V	0,28	V	137,13	V	28724	V
2016/12/14 22	SR	60,61	V	0,37	V	90,25	V	0,01	V	0,30	V	137,10	V	28646	V
2016/12/14 23	SR	11,98	V	0,03	V	131,13	V	0,00	V	0,32	V	138,20	V	29843	V
2016/12/14 24	SR	79,14	V	0,39	V	91,35	V	0,00	V	0,29	V	139,16	V	28687	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	12.0-109.9	0.0-2.4	87.6-135.3	0.0-0.7	0.2-0.4	134.0-141.4	27771.2-30223.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	55.9	0.6	109.8	0.1	0.3	137.7	28864.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/12/15

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/12/15 01	SR	41,33	V	1,71	V	109,22	V	0,25	V	0,27	V	138,95	V	28104	V
2016/12/15 02	SR	38,85	V	0,31	V	112,70	V	0,01	V	0,28	V	138,54	V	28605	V
2016/12/15 03	SR	36,17	V	0,15	V	114,12	V	0,00	V	0,28	V	139,06	V	28724	V
2016/12/15 04	SR	26,06	V	0,05	V	125,40	V	0,00	V	0,30	V	140,49	V	29613	V
2016/12/15 05	SR	40,67	V	0,22	V	116,69	V	0,00	V	0,28	V	141,04	V	29236	V
2016/12/15 06	SR	90,17	V	0,34	V	80,70	V	0,00	V	0,26	V	140,45	V	27956	V
2016/12/15 07	SR	76,26	V	0,35	V	82,97	V	0,01	V	0,26	V	140,51	V	28882	V
2016/12/15 08	SR	114,10	V	1,21	V	80,08	V	0,06	V	0,26	V	140,86	V	28849	V
2016/12/15 09	SR	68,93	V	0,22	V	91,20	V	0,00	V	0,28	V	140,36	V	28963	V
2016/12/15 10	SR	30,91	V	0,23	V	130,37	V	0,00	V	0,30	V	137,89	V	29956	V
2016/12/15 11	SR	42,88	V	0,25	V	120,43	V	0,00	V	0,31	V	136,61	V	29161	V
2016/12/15 12	SR	58,42	V	0,42	V	108,08	V	0,00	V	0,33	V	136,04	V	29826	V
2016/12/15 13	SR	58,75	V	0,31	V	102,08	V	0,00	V	0,35	V	133,45	V	28661	V
2016/12/15 14	SR	66,97	V	0,25	V	100,84	V	0,00	V	0,38	V	134,00	V	28287	V
2016/12/15 15	SR	67,27	V	0,67	V	103,06	V	0,05	V	0,41	V	134,40	V	29631	V
2016/12/15 16	SR	109,24	V	0,37	V	76,08	V	0,00	V	0,39	V	133,45	V	29655	V
2016/12/15 17	SR	102,48	V	0,59	V	78,05	V	0,02	V	0,37	V	132,55	V	29746	V
2016/12/15 18	SR	85,71	V	0,96	V	95,12	V	0,07	V	0,34	V	131,40	V	29880	V
2016/12/15 19	SR	16,17	V	0,01	V	121,39	V	0,00	V	0,35	V	131,70	V	30517	V
2016/12/15 20	SR	67,72	V	0,13	V	75,15	V	0,00	V	0,31	V	131,74	V	29787	V
2016/12/15 21	SR	100,01	V	0,33	V	66,59	V	0,00	V	0,31	V	133,55	V	29770	V
2016/12/15 22	SR	118,40	V	0,43	V	65,77	V	0,00	V	0,43	V	134,53	V	29617	V
2016/12/15 23	SR	35,80	V	0,08	V	124,78	V	0,00	V	0,34	V	135,84	V	30608	V
2016/12/15 24	SR	2,15	V	0,02	V	179,04	V	0,00	V	0,35	V	135,50	V	30802	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	2.1-118.4	0.0-1.7	65.8-179.0	0.0-0.3	0.3-0.4	131.4-141.0	27956.2-30802.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	62.3	0.4	102.5	0	0.3	136.4	29368.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/12/16

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX N02 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/12/16 01	SR	13,88	V	0,02	V	147,41	V	0,00	V	0,32	V	135,94	V	29867	V
2016/12/16 02	SR	17,35	V	0,06	V	149,47	V	0,00	V	0,31	V	136,44	V	29929	V
2016/12/16 03	SR	85,62	V	0,83	V	108,22	V	0,01	V	0,29	V	137,34	V	29166	V
2016/12/16 04	SR	49,21	V	0,80	V	114,80	V	0,08	V	0,30	V	138,32	V	29335	V
2016/12/16 05	SR	107,11	V	2,35	V	92,08	V	0,25	V	0,30	V	138,95	V	29143	V
2016/12/16 06	SR	60,20	V	0,36	V	111,32	V	0,00	V	0,30	V	139,06	V	29139	V
2016/12/16 07	SR	71,95	V	0,65	V	97,62	V	0,02	V	0,38	V	139,08	V	28603	V
2016/12/16 08	SR	106,32	V	2,67	V	82,68	V	0,49	V	0,29	V	139,00	V	28774	V
2016/12/16 09	SR	113,87	V	1,17	V	81,15	V	0,04	V	0,31	V	140,51	V	29177	V
2016/12/16 10	SR	72,42	V	3,23	V	96,22	V	1,59	V	0,32	V	141,13	V	28929	V
2016/12/16 11	SR	81,39	V	0,53	V	95,46	V	0,00	V	0,33	V	140,91	V	28850	V
2016/12/16 12	SR	88,06	V	2,67	V	103,38	V	0,35	V	0,31	V	140,46	V	30239	V
2016/12/16 13	SR	60,90	V	0,37	V	106,63	V	0,00	V	0,35	V	141,22	V	29816	V
2016/12/16 14	SR	52,56	V	0,20	V	114,00	V	0,00	V	0,37	V	141,64	V	29358	V
2016/12/16 15	SR	71,34	V	0,31	V	101,22	V	0,00	V	0,37	V	141,73	V	28920	V
2016/12/16 16	SR	88,27	V	1,37	V	84,57	V	0,17	V	0,35	V	141,46	V	28627	V
2016/12/16 17	SR	46,44	V	0,18	V	117,39	V	0,00	V	0,36	V	142,04	V	29156	V
2016/12/16 18	SR	41,87	V	0,18	V	111,35	V	0,00	V	0,36	V	142,16	V	29067	V
2016/12/16 19	SR	76,78	V	0,47	V	89,75	V	0,01	V	0,35	V	142,09	V	28689	V
2016/12/16 20	SR	58,89	V	0,47	V	105,13	V	0,01	V	0,44	V	142,07	V	28817	V
2016/12/16 21	SR	85,41	V	0,64	V	87,84	V	0,01	V	0,38	V	143,28	V	29113	V
2016/12/16 22	SR	85,88	V	0,73	V	77,73	V	0,01	V	0,39	V	143,89	V	28892	V
2016/12/16 23	SR	25,32	V	0,03	V	105,34	V	0,00	V	0,40	V	143,85	V	29515	V
2016/12/16 24	SR	134,59	V	2,88	V	66,54	V	0,35	V	0,36	V	140,67	V	29057	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	13.9-134.6	0.0-3.2	66.5-149.5	0.0-1.6	0.3-0.4	135.9-143.9	28603.4-30239.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	70.7	1	102	0.1	0.3	140.6	29174.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/12/17

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_N02_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/12/17 01	SR	49,39	V	0,28	V	93,58	V	0,01	V	0,37	V	135,93	V	29557	V
2016/12/17 02	SR	17,49	V	0,02	V	126,73	V	0,00	V	0,36	V	132,24	V	30040	V
2016/12/17 03	SR	24,04	V	0,25	V	141,38	V	0,01	V	0,37	V	132,19	V	30575	V
2016/12/17 04	SR	47,36	V	0,45	V	114,18	V	0,02	V	0,34	V	134,48	V	28931	V
2016/12/17 05	SR	36,60	V	0,12	V	117,92	V	0,00	V	0,32	V	137,90	V	28554	V
2016/12/17 06	SR	45,81	V	0,13	V	101,01	V	0,00	V	0,32	V	138,34	V	28190	V
2016/12/17 07	SR	33,22	V	0,08	V	115,47	V	0,00	V	0,35	V	139,87	V	29206	V
2016/12/17 08	SR	28,25	V	0,10	V	125,99	V	0,00	V	0,34	V	141,92	V	29362	V
2016/12/17 09	SR	74,49	V	0,54	V	98,52	V	0,01	V	0,34	V	141,19	V	28872	V
2016/12/17 10	SR	25,61	V	0,14	V	134,98	V	0,00	V	0,36	V	140,61	V	29854	V
2016/12/17 11	SR	41,96	V	0,83	V	123,98	V	0,12	V	0,39	V	140,67	V	29686	V
2016/12/17 12	SR	47,14	V	0,44	V	119,89	V	0,04	V	0,41	V	140,80	V	30970	V
2016/12/17 13	SR	30,32	V	0,03	V	125,09	V	0,00	V	0,42	V	140,39	V	30007	V
2016/12/17 14	SR	48,82	V	0,11	V	114,02	V	0,00	V	0,45	V	140,92	V	29881	V
2016/12/17 15	SR	43,03	V	0,26	V	115,08	V	0,01	V	0,46	V	140,33	V	29404	V
2016/12/17 16	SR	51,13	V	0,41	V	121,70	V	0,02	V	0,44	V	139,42	V	28890	V
2016/12/17 17	SR	40,95	V	0,08	V	122,67	V	0,00	V	0,39	V	138,24	V	28523	V
2016/12/17 18	SR	38,13	V	0,04	V	121,90	V	0,00	V	0,38	V	139,02	V	29237	V
2016/12/17 19	SR	37,71	V	0,07	V	115,60	V	0,00	V	0,37	V	139,63	V	29451	V
2016/12/17 20	SR	70,32	V	0,42	V	100,67	V	0,01	V	0,34	V	139,21	V	29012	V
2016/12/17 21	SR	27,25	V	0,06	V	120,64	V	0,00	V	0,34	V	139,09	V	29316	V
2016/12/17 22	SR	33,03	V	0,03	V	107,33	V	0,00	V	0,34	V	139,15	V	29232	V
2016/12/17 23	SR	6,95	V	0,01	V	168,10	V	0,00	V	0,36	V	140,24	V	29995	V
2016/12/17 24	SR	40,73	V	0,17	V	114,36	V	0,00	V	0,33	V	137,60	V	29911	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	6.9-74.5	0.0-0.8	93.6-168.1	0.0-0.1	0.3-0.5	132.2-141.9	28189.7-30970.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	39.2	0.2	119.2	0	0.4	138.7	29443.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/12/18

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/12/18 01	SR	26,58	V	0,03	V	116,03	V	0,00	V	0,32	V	135,90	V	29126	V
2016/12/18 02	SR	38,13	V	0,25	V	127,16	V	0,01	V	0,34	V	135,12	V	29382	V
2016/12/18 03	SR	36,14	V	0,08	V	116,82	V	0,00	V	0,32	V	135,58	V	29215	V
2016/12/18 04	SR	42,86	V	0,12	V	115,02	V	0,00	V	0,32	V	136,19	V	29460	V
2016/12/18 05	SR	30,71	V	0,02	V	111,37	V	0,00	V	0,32	V	136,87	V	29723	V
2016/12/18 06	SR	46,38	V	0,06	V	101,20	V	0,00	V	0,41	V	137,41	V	29239	V
2016/12/18 07	SR	30,24	V	0,05	V	115,28	V	0,00	V	0,32	V	137,66	V	29479	V
2016/12/18 08	SR	60,27	V	0,37	V	101,45	V	0,00	V	0,31	V	139,20	V	29476	V
2016/12/18 09	SR	29,88	V	0,19	V	110,48	V	0,01	V	0,31	V	139,91	V	29635	V
2016/12/18 10	SR	17,10	V	0,03	V	138,30	V	0,00	V	0,34	V	138,59	V	30006	V
2016/12/18 11	SR	17,79	V	0,02	V	139,79	V	0,00	V	0,37	V	138,07	V	29974	V
2016/12/18 12	SR	34,51	V	0,08	V	119,80	V	0,00	V	0,36	V	136,69	V	30507	V
2016/12/18 13	SR	19,33	V	0,01	V	128,64	V	0,00	V	0,41	V	136,30	V	29637	V
2016/12/18 14	SR	39,49	V	0,54	V	123,72	V	0,05	V	0,46	V	136,28	V	29015	V
2016/12/18 15	SR	47,81	V	0,06	V	106,11	V	0,00	V	0,41	V	136,64	V	28689	V
2016/12/18 16	SR	26,67	V	0,01	V	120,81	V	0,00	V	0,42	V	136,05	V	29276	V
2016/12/18 17	SR	62,07	V	0,09	V	101,10	V	0,00	V	0,37	V	136,34	V	29126	V
2016/12/18 18	SR	51,55	V	0,10	V	112,45	V	0,00	V	0,36	V	136,46	V	29255	V
2016/12/18 19	SR	90,10	V	1,52	V	105,94	V	0,13	V	0,33	V	136,51	V	28699	V
2016/12/18 20	SR	129,58	V	3,36	V	87,08	V	0,45	V	0,31	V	134,92	V	28441	V
2016/12/18 21	SR	65,06	V	0,24	V	89,23	V	0,00	V	0,32	V	136,00	V	28983	V
2016/12/18 22	SR	37,74	V	0,06	V	107,72	V	0,00	V	0,33	V	136,39	V	29192	V
2016/12/18 23	SR	83,91	V	0,56	V	91,46	V	0,02	V	0,31	V	135,73	V	28636	V
2016/12/18 24	SR	18,36	V	0,01	V	129,18	V	0,00	V	0,32	V	136,49	V	29065	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	17.1-129.6	0.0-3.4	87.1-139.8	0.0-0.5	0.3-0.5	134.9-139.9	28441.4-30507.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	45.1	0.3	113.2	0	0.3	136.7	29301.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:

