



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/12/16

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/12/16 01	SR	65,39	V	2,25	V	77,54	V	0,93	V	1,86	V	105,49	V	28090	V
2024/12/16 02	SR	48,01	V	0,25	V	77,74	V	0,05	V	1,77	V	105,72	V	28130	V
2024/12/16 03	SR	61,16	V	0,76	V	75,62	V	0,10	V	1,84	V	105,73	V	28052	V
2024/12/16 04	SR	38,43	V	0,89	V	85,58	V	0,22	V	1,75	V	105,86	V	28184	V
2024/12/16 05	SR	81,41	V	0,97	V	62,28	V	0,12	V	1,74	V	106,04	V	28140	V
2024/12/16 06	SR	108,07	V	1,09	V	60,11	V	0,09	V	1,69	V	106,08	V	28068	V
2024/12/16 07	SR	68,79	V	0,86	V	62,35	V	0,09	V	1,59	V	105,98	V	30870	V
2024/12/16 08	SR	23,51	V	0,01	V	75,96	V	0,00	V	1,79	V	105,22	V	29426	V
2024/12/16 09	SR	38,43	V	0,15	V	72,21	V	0,01	V	1,65	V	105,41	V	29009	V
2024/12/16 10	SR	56,74	V	0,26	V	65,27	V	0,02	V	1,62	V	105,46	V	28927	V
2024/12/16 11	SR	35,27	V	0,12	NV	75,54	V	0,00	V	1,74	NV	105,73	V	29642	NV
2024/12/16 12	SR	21,31	V	0,03	V	78,32	V	0,00	V	1,82	V	105,70	V	30537	V
2024/12/16 13	SR	19,71	V	0,07	V	80,65	V	0,00	V	1,96	V	105,71	V	29199	V
2024/12/16 14	SR	27,91	V	0,01	V	72,93	V	0,00	V	1,88	V	106,09	V	29001	V
2024/12/16 15	SR	59,87	V	0,12	V	54,29	V	0,00	V	2,09	V	106,36	V	29031	V
2024/12/16 16	SR	51,63	V	0,35	V	57,90	V	0,04	V	2,08	V	105,58	V	28980	V
2024/12/16 17	SR	21,71	V	0,01	V	69,58	V	0,00	V	2,16	V	104,67	V	29266	V
2024/12/16 18	SR	95,36	V	1,05	V	52,28	V	0,11	V	2,08	V	104,64	V	29097	V
2024/12/16 19	SR	135,87	V	3,10	V	54,59	V	0,51	V	1,92	V	105,07	V	29019	V
2024/12/16 20	SR	39,04	V	0,04	V	73,11	V	0,00	V	2,02	V	105,34	V	29066	V
2024/12/16 21	SR	39,41	V	0,08	V	74,68	V	0,00	V	2,06	V	105,39	V	29074	V
2024/12/16 22	SR	22,50	V	0,03	V	82,58	V	0,00	V	2,03	V	105,39	V	29054	V
2024/12/16 23	SR	73,24	V	0,68	V	65,95	V	0,06	V	2,07	V	105,52	V	29133	V
2024/12/16 24	SR	31,98	V	0,03	V	77,39	V	0,00	V	1,99	V	105,57	V	29108	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	19.7-135.9	0.0-3.1	52.3-85.6	0.0-0.9	1.6-2.2	104.6-106.4	28052.0-30869.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	52.7	0.6	70.2	0.1	1.9	105.6	28976.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/12/17

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/12/17 01	SR	123,32	V	2,70	V	61,85	V	0,59	V	2,01	V	105,54	V	29147	V
2024/12/17 02	SR	38,18	V	0,25	V	90,09	V	0,02	V	1,87	V	105,74	V	29093	V
2024/12/17 03	SR	113,89	V	2,46	V	67,42	V	0,41	V	1,88	V	105,93	V	29100	V
2024/12/17 04	SR	48,12	V	0,18	V	77,56	V	0,01	V	1,90	V	106,14	V	29137	V
2024/12/17 05	SR	80,98	V	1,33	V	69,14	V	0,28	V	1,95	V	105,24	V	29189	V
2024/12/17 06	SR	52,40	V	0,19	V	70,79	V	0,00	V	1,88	V	104,85	V	29305	V
2024/12/17 07	SR	103,34	V	1,75	V	73,12	V	0,18	V	1,64	V	104,53	V	31058	V
2024/12/17 08	SR	85,74	V	1,36	V	78,77	V	0,21	V	1,54	V	104,05	V	29335	V
2024/12/17 09	SR	48,51	V	0,95	V	92,25	V	0,26	V	1,57	V	104,10	V	28910	V
2024/12/17 10	SR	16,64	V	0,02	V	95,54	V	0,17	V	1,48	V	104,20	V	28828	V
2024/12/17 11	SR	70,22	V	1,15	V	84,39	V	0,54	V	1,60	V	104,24	V	28730	V
2024/12/17 12	SR	139,36	V	3,66	V	75,44	V	1,93	V	1,49	V	104,43	V	28695	V
2024/12/17 13	SR	195,30	V	7,23	V	74,74	V	4,17	V	3,30	V	108,04	V	29160	V
2024/12/17 14	SR	75,07	V	2,41	V	104,84	V	4,54	V	3,58	V	125,70	V	30435	V
2024/12/17 15	SR	96,75	V	4,28	V	113,62	V	6,46	V	3,01	V	120,44	V	30828	V
2024/12/17 16	SR	8,41	V	0,02	V	133,54	V	5,11	V	1,98	V	105,25	V	29788	V
2024/12/17 17	SR	59,96	V	1,28	V	100,86	V	3,63	V	1,96	V	109,36	V	30179	V
2024/12/17 18	SR	81,50	V	1,49	V	93,53	V	2,23	V	2,05	V	109,72	V	29588	V
2024/12/17 19	SR	61,94	V	0,42	V	84,20	V	1,44	V	1,45	V	104,75	V	29647	V
2024/12/17 20	SR	62,36	V	1,79	V	79,72	V	1,67	V	2,02	V	116,27	V	30278	V
2024/12/17 21	SR	168,25	V	4,39	V	63,18	V	1,47	V	1,67	V	108,99	V	30443	V
2024/12/17 22	SR	144,94	V	4,39	V	91,61	V	3,76	V	1,98	V	114,02	V	29953	V
2024/12/17 23	SR	25,26	V	0,55	V	107,75	V	3,65	V	2,85	V	118,83	V	31236	V
2024/12/17 24	SR	43,04	V	1,64	V	106,61	V	5,10	V	2,22	V	105,43	V	30595	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	8.4-195.3	0.0-7.2	61.9-133.5	0.0-6.5	1.4-3.6	104.0-125.7	28695.3-31235.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	81	1.9	87.1	2	2	108.6	29694.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/12/18 01	SR	4,03	V	0,01	V	109,74	V	3,41	V	2,04	V	104,19	V	30404	V
2024/12/18 02	SR	68,72	V	0,85	V	56,21	V	2,28	V	2,04	V	104,92	V	30963	V
2024/12/18 03	SR	67,87	V	0,11	V	48,21	V	1,04	V	2,23	V	108,59	V	31651	V
2024/12/18 04	SR	75,09	V	0,35	V	47,44	V	1,14	V	2,71	V	112,65	V	32091	V
2024/12/18 05	SR	67,74	V	1,00	V	52,24	V	0,42	V	2,31	V	113,20	V	32001	V
2024/12/18 06	SR	74,90	V	0,55	V	50,79	V	0,19	V	2,09	V	113,03	V	32071	V
2024/12/18 07	SR	33,13	V	0,02	V	68,54	V	0,07	V	2,10	V	112,96	V	33810	V
2024/12/18 08	SR	50,85	V	0,16	V	71,38	V	0,74	V	2,43	V	112,64	V	32305	V
2024/12/18 09	SR	71,64	V	1,16	V	69,70	V	1,30	V	2,45	V	112,89	V	31797	V
2024/12/18 10	SR	94,11	V	1,90	V	63,49	V	1,59	V	2,39	V	112,93	V	31674	V
2024/12/18 11	SR	16,25	V	0,02	V	101,29	V	0,78	V	2,37	V	112,81	V	31530	V
2024/12/18 12	SR	65,93	V	1,12	V	91,58	V	1,06	V	2,46	V	112,59	V	31581	V
2024/12/18 13	SR	87,33	V	1,35	V	82,04	V	1,46	V	2,11	V	112,66	V	31379	V
2024/12/18 14	SR	100,55	V	1,34	V	78,10	V	1,59	V	2,05	V	112,67	V	31286	V
2024/12/18 15	SR	79,88	V	1,47	V	86,97	V	1,65	V	1,70	V	112,84	V	31379	V
2024/12/18 16	SR	40,29	V	0,14	V	87,64	V	1,21	V	1,77	V	113,45	V	31439	V
2024/12/18 17	SR	15,59	V	0,01	V	96,21	V	0,88	V	1,90	V	113,27	V	31501	V
2024/12/18 18	SR	23,38	V	0,05	V	84,70	V	0,75	V	1,57	V	113,75	V	31595	V
2024/12/18 19	SR	87,49	V	1,23	V	66,32	V	0,22	V	1,69	V	113,04	V	31169	V
2024/12/18 20	SR	36,72	V	0,26	V	84,19	V	0,05	V	1,61	V	112,85	V	31125	V
2024/12/18 21	SR	115,14	V	4,16	V	75,33	V	1,14	V	1,50	V	113,58	V	30866	V
2024/12/18 22	SR	35,35	V	0,30	V	92,77	V	0,03	V	1,49	V	112,53	V	31261	V
2024/12/18 23	SR	110,66	V	4,60	V	88,05	V	1,89	V	1,32	V	114,46	V	31450	V
2024/12/18 24	SR	109,73	V	3,51	V	83,86	V	2,44	V	1,30	V	114,74	V	31332	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	4.0-115.1	0.0-4.6	47.4-109.7	0.0-3.4	1.3-2.7	104.2-114.7	30404.3-33809.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	63.8	1.1	76.5	1.1	2	112.2	31569.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

C. Pelloni

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]