

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/12/18

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/12/18 01	SR	50,31	V	1,15	V	83,22	V	0,02	V	2,66	V	131,91	V	23803	V
2018/12/18 02	SR	33,19	V	0,77	V	96,37	V	0,00	V	2,84	V	129,06	V	24185	V
2018/12/18 03	SR	50,49	V	0,85	V	74,39	V	0,00	V	2,89	V	127,61	V	24327	V
2018/12/18 04	SR	13,40	V	0,70	V	119,10	V	0,00	V	2,89	V	127,18	V	24912	V
2018/12/18 05	SR	42,32	V	1,05	V	102,10	V	0,01	V	2,78	V	127,11	V	24961	V
2018/12/18 06	SR	70,19	V	1,78	V	84,61	V	0,02	V	2,62	V	129,56	V	24586	V
2018/12/18 07	SR	55,47	V	1,46	V	97,99	V	0,14	V	2,40	V	132,33	V	24442	V
2018/12/18 08	SR	35,04	V	0,90	V	120,13	V	0,10	V	2,53	V	134,89	V	24327	V
2018/12/18 09	SR	69,87	V	1,43	V	99,44	V	0,03	V	2,44	V	135,93	V	24185	V
2018/12/18 10	SR	21,52	V	0,68	V	117,18	V	0,00	V	2,43	V	134,69	V	24283	V
2018/12/18 11	SR	51,23	V	1,64	V	117,27	V	0,14	V	2,46	V	132,99	V	27011	V
2018/12/18 12	SR	46,47	V	1,71	V	118,29	V	0,14	V	2,41	V	133,20	V	26240	V
2018/12/18 13	SR	17,54	V	0,61	V	132,98	V	0,00	V	2,58	V	133,42	V	24679	V
2018/12/18 14	SR	37,57	V	0,87	V	114,07	V	0,03	V	2,64	V	134,12	V	24771	V
2018/12/18 15	SR	16,46	V	0,48	V	117,10	V	0,00	V	2,57	V	134,65	V	24625	V
2018/12/18 16	SR	23,52	V	0,55	V	110,83	V	0,00	V	2,60	V	134,77	V	24644	V
2018/12/18 17	SR	54,14	V	1,18	V	91,08	V	0,06	V	2,37	V	135,02	V	24539	V
2018/12/18 18	SR	60,32	V	1,72	V	95,95	V	0,13	V	2,39	V	135,07	V	24482	V
2018/12/18 19	SR	16,09	V	0,61	V	116,85	V	0,00	V	2,49	V	134,25	V	24740	V
2018/12/18 20	SR	53,07	V	0,90	V	86,95	V	0,00	V	2,33	V	134,66	V	24554	V
2018/12/18 21	SR	47,14	V	0,81	V	86,40	V	0,00	V	2,29	V	135,08	V	24534	V
2018/12/18 22	SR	48,49	V	1,09	V	95,36	V	0,04	V	2,25	V	135,08	V	24724	V
2018/12/18 23	SR	22,94	V	0,68	V	109,78	V	0,00	V	2,25	V	134,93	V	24811	V
2018/12/18 24	SR	21,05	V	0,88	V	122,60	V	0,01	V	2,21	V	134,75	V	24951	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	13.4-70.2	0.5-1.8	74.4-133.0	0.0-0.1	2.2-2.9	127.1-135.9	23803.2-27010.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	39.9	1	104.6	0	2.5	133	24721.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giuseppe P. 425

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/12/19

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/12/19 01	SR	96,25	V	2,26	V	84,27	V	0,15	V	1,99	V	135,12	V	24757	V
2018/12/19 02	SR	52,11	V	1,26	V	102,00	V	0,05	V	2,22	V	133,02	V	25054	V
2018/12/19 03	SR	46,19	V	1,18	V	110,75	V	0,02	V	2,25	V	129,95	V	25167	V
2018/12/19 04	SR	31,34	V	0,70	V	95,19	V	0,00	V	2,35	V	129,56	V	24968	V
2018/12/19 05	SR	108,55	V	2,30	V	71,28	V	0,13	V	2,29	V	129,72	V	24627	V
2018/12/19 06	SR	94,47	V	2,30	V	77,31	V	0,16	V	2,24	V	129,81	V	24747	V
2018/12/19 07	SR	36,98	V	1,28	V	124,49	V	0,11	V	2,34	V	133,27	V	24506	V
2018/12/19 08	SR	75,92	V	1,37	V	91,77	V	0,06	V	2,08	V	136,51	V	24258	V
2018/12/19 09	SR	99,94	V	2,30	V	83,90	V	0,17	V	1,92	V	138,05	V	24197	V
2018/12/19 10	SR	141,89	V	6,06	V	78,16	V	4,25	V	1,93	V	135,11	V	23391	V
2018/12/19 11	SR	70,92	V	1,99	V	96,65	V	0,39	V	2,04	V	131,45	V	26364	V
2018/12/19 12	SR	113,93	V	1,60	V	64,66	V	0,00	V	2,11	V	133,52	V	25110	V
2018/12/19 13	SR	74,78	V	1,21	V	79,60	V	0,00	V	2,27	V	134,50	V	24108	V
2018/12/19 14	SR	72,25	V	1,70	V	85,70	V	0,07	V	2,24	V	134,46	V	24002	V
2018/12/19 15	SR	61,88	V	1,19	V	81,67	V	0,00	V	2,55	V	134,52	V	24052	V
2018/12/19 16	SR	82,03	V	1,46	V	73,54	V	0,00	V	2,15	V	134,86	V	24066	V
2018/12/19 17	SR	22,10	V	0,53	V	97,37	V	0,00	V	2,49	V	134,12	V	24346	V
2018/12/19 18	SR	16,27	V	0,49	V	108,94	V	0,00	V	2,72	V	131,77	V	24638	V
2018/12/19 19	SR	34,87	V	0,96	V	119,08	V	0,04	V	2,39	V	131,27	V	24774	V
2018/12/19 20	SR	22,27	V	0,57	V	115,08	V	0,00	V	2,54	V	131,22	V	24774	V
2018/12/19 21	SR	61,96	V	1,42	V	94,17	V	0,09	V	2,28	V	131,97	V	24676	V
2018/12/19 22	SR	12,94	V	0,53	V	119,51	V	0,00	V	2,32	V	132,64	V	24911	V
2018/12/19 23	SR	82,79	V	1,82	V	101,12	V	0,09	V	2,24	V	133,17	V	24575	V
2018/12/19 24	SR	44,38	V	0,66	V	104,48	V	0,00	V	2,22	V	133,83	V	24638	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	12.9-141.9	0.5-6.1	64.7-124.5	0.0-4.2	1.9-2.7	129.6-138.1	23391.2-26363.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	64.9	1.5	94.2	0.2	2.3	133.1	24612.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni P. 246

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/12/20

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/12/20 01	SR	50,70	V	0,84	V	101,28	V	0,00	V	2,34	V	134,14	V	24698	V
2018/12/20 02	SR	16,20	V	0,53	V	124,10	V	0,00	V	2,61	V	134,40	V	24850	V
2018/12/20 03	SR	59,15	V	1,17	V	98,83	V	0,03	V	2,26	V	132,68	V	24937	V
2018/12/20 04	SR	56,47	V	1,05	V	101,88	V	0,02	V	2,11	V	133,54	V	25092	V
2018/12/20 05	SR	30,62	V	0,68	V	112,06	V	0,00	V	2,12	V	134,03	V	25199	V
2018/12/20 06	SR	78,30	V	1,87	V	93,07	V	0,10	V	2,25	V	134,50	V	25020	V
2018/12/20 07	SR	59,86	V	1,75	V	107,09	V	0,29	V	2,33	V	135,31	V	24964	V
2018/12/20 08	SR	100,00	V	2,76	V	93,56	V	0,43	V	2,03	V	132,63	V	24583	V
2018/12/20 09	SR	31,21	V	0,58	V	123,17	V	0,00	V	1,94	V	127,95	V	25311	V
2018/12/20 10	SR	112,44	V	3,17	V	95,93	V	1,11	V	1,96	V	127,73	V	25286	V
2018/12/20 11	SR	97,03	V	1,63	V	86,06	V	0,06	V	1,59	V	128,65	V	26961	V
2018/12/20 12	SR	66,81	V	1,16	V	93,46	V	0,03	V	1,70	V	129,09	V	26830	V
2018/12/20 13	SR	45,37	V	1,17	V	100,72	V	0,18	V	1,64	V	129,54	V	25006	V
2018/12/20 14	SR	136,56	V	3,44	V	74,87	V	0,47	V	1,56	V	129,17	V	25114	V
2018/12/20 15	SR	65,02	V	2,06	V	106,19	V	0,25	V	1,77	V	128,82	V	25522	V
2018/12/20 16	SR	84,89	V	1,20	V	91,20	V	0,01	V	4,91	V	111,65	V	27904	V
2018/12/20 17	SR	20,94	V	0,48	V	127,19	V	0,00	V	2,69	V	109,01	V	28455	V
2018/12/20 18	SR	12,44	V	0,55	V	181,08	V	0,00	V	2,37	V	126,96	V	29353	V
2018/12/20 19	SR	25,92	V	0,68	V	160,22	V	0,00	V	1,75	V	125,79	V	29117	V
2018/12/20 20	SR	38,41	V	0,84	V	148,90	V	0,01	V	2,53	V	125,69	V	28876	V
2018/12/20 21	SR	42,47	V	1,15	V	135,14	V	0,08	V	2,37	V	125,72	V	28629	V
2018/12/20 22	SR	35,67	V	0,94	V	136,97	V	0,01	V	2,37	V	126,57	V	28597	V
2018/12/20 23	SR	91,93	V	1,96	V	102,32	V	0,07	V	2,31	V	127,68	V	28305	V
2018/12/20 24	SR	127,76	V	2,92	V	100,37	V	0,15	V	2,12	V	127,87	V	28196	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	12.4-136.6	0.5-3.4	74.9-181.1	0.0-1.1	1.6-4.9	109.0-135.3	24583.1-29353.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	61.9	1.4	112.3	0.1	2.2	128.3	26533.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni P. R.

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]