

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/12/19

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': IPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/12/19 01	SR	67,34	V	0,20	V	89,70	V	0,00	V	0,29	V	136,96	V	28184	V
2016/12/19 02	SR	66,71	V	0,26	V	93,02	V	0,00	V	0,31	V	137,70	V	28427	V
2016/12/19 03	SR	80,01	V	0,94	V	93,61	V	0,11	V	0,31	V	138,58	V	29029	V
2016/12/19 04	SR	48,33	V	1,66	V	104,31	V	0,71	V	0,31	V	138,71	V	28995	V
2016/12/19 05	SR	77,28	V	0,13	V	79,49	V	0,00	V	0,38	V	138,60	V	28560	V
2016/12/19 06	SR	109,96	V	0,37	V	76,31	V	0,00	V	0,32	V	138,83	V	28508	V
2016/12/19 07	SR	63,41	V	0,13	V	91,70	V	0,00	V	0,32	V	140,16	V	28920	V
2016/12/19 08	SR	45,80	V	0,17	V	100,17	V	0,00	V	0,32	V	140,87	V	28778	V
2016/12/19 09	SR	49,92	V	0,10	V	98,29	V	0,00	V	0,30	V	139,50	V	28441	V
2016/12/19 10	SR	40,14	V	0,09	V	104,31	V	0,00	V	0,34	V	139,18	V	29128	V
2016/12/19 11	SR	63,90	V	1,47	V	111,69	V	0,32	V	0,35	V	138,19	V	29094	V
2016/12/19 12	SR	34,01	V	0,02	V	126,23	V	0,00	V	0,31	V	139,53	V	31308	V
2016/12/19 13	SR	45,35	V	0,09	V	124,34	V	0,00	V	0,35	V	140,29	V	29768	V
2016/12/19 14	SR	62,95	V	0,50	V	117,46	V	0,04	V	0,35	V	139,60	V	28693	V
2016/12/19 15	SR	30,72	V	0,05	V	113,63	V	0,00	V	0,35	V	138,77	V	29630	V
2016/12/19 16	SR	67,43	V	0,28	V	91,87	V	0,01	V	0,38	V	137,68	V	28692	V
2016/12/19 17	SR	89,04	V	0,43	V	79,52	V	0,02	V	0,31	V	135,76	V	27831	V
2016/12/19 18	SR	98,41	V	0,76	V	66,36	V	0,05	V	0,32	V	135,18	V	27460	V
2016/12/19 19	SR	88,22	V	0,51	V	77,90	V	0,04	V	0,34	V	134,81	V	27854	V
2016/12/19 20	SR	23,87	V	0,01	V	113,85	V	0,00	V	0,35	V	134,90	V	28257	V
2016/12/19 21	SR	19,04	V	0,03	V	146,33	V	0,00	V	0,37	V	136,77	V	30089	V
2016/12/19 22	SR	53,17	V	0,12	V	107,13	V	0,00	V	0,35	V	137,57	V	29142	V
2016/12/19 23	SR	53,72	V	0,13	V	109,56	V	0,00	V	0,41	V	139,16	V	29455	V
2016/12/19 24	SR	34,34	V	0,06	V	120,52	V	0,00	V	0,38	V	139,75	V	29479	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	19.0-110.0	0.0-1.7	66.4-146.3	0.0-0.7	0.3-0.4	134.8-140.9	27459.6-31308.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	58.9	0.4	101.6	0.1	0.3	138.2	28905.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/12/20

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/12/20 01	SR	48,11	V	0,10	V	106,53	V	0,00	V	0,36	V	139,75	V	28939	V
2016/12/20 02	SR	73,28	V	0,30	V	97,66	V	0,02	V	0,35	V	139,93	V	29096	V
2016/12/20 03	SR	89,20	V	0,38	V	86,59	V	0,01	V	0,35	V	140,31	V	28760	V
2016/12/20 04	SR	81,58	V	0,32	V	89,80	V	0,01	V	0,34	V	140,60	V	28797	V
2016/12/20 05	SR	44,24	V	0,04	V	107,38	V	0,00	V	0,35	V	140,53	V	28843	V
2016/12/20 06	SR	54,93	V	0,10	V	104,29	V	0,00	V	0,43	V	140,50	V	29159	V
2016/12/20 07	SR	87,24	V	0,59	V	90,57	V	0,04	V	0,35	V	140,61	V	28334	V
2016/12/20 08	SR	72,48	V	0,49	V	97,29	V	0,05	V	0,35	V	140,37	V	28182	V
2016/12/20 09	SR	42,19	V	0,10	V	114,93	V	0,00	V	0,36	V	138,92	V	29055	V
2016/12/20 10	SR	80,13	V	0,13	V	92,76	V	0,00	V	0,34	V	137,98	V	28719	V
2016/12/20 11	SR	41,08	V	0,05	V	100,47	V	0,00	V	0,40	V	136,89	V	28515	V
2016/12/20 12	SR	109,86	V	1,22	V	84,09	V	0,10	V	0,34	V	136,72	V	29804	V
2016/12/20 13	SR	53,83	V	0,18	V	108,12	V	0,00	V	0,37	V	137,42	V	29043	V
2016/12/20 14	SR	26,71	V	0,01	V	111,65	V	0,00	V	0,38	V	138,82	V	29441	V
2016/12/20 15	SR	79,40	V	0,24	V	79,88	V	0,00	V	0,38	V	138,95	V	29146	V
2016/12/20 16	SR	60,60	V	0,08	V	81,21	V	0,00	V	0,39	V	139,17	V	29130	V
2016/12/20 17	SR	78,56	V	0,22	V	70,81	V	0,00	V	0,37	V	138,66	V	28925	V
2016/12/20 18	SR	53,22	V	0,05	V	84,31	V	0,00	V	0,38	V	138,40	V	28985	V
2016/12/20 19	SR	21,45	V	0,01	V	110,83	V	0,00	V	0,38	V	137,83	V	29604	V
2016/12/20 20	SR	89,06	V	0,71	V	91,46	V	0,02	V	0,33	V	137,19	V	29366	V
2016/12/20 21	SR	49,98	V	0,41	V	110,67	V	0,02	V	0,34	V	137,14	V	28857	V
2016/12/20 22	SR	50,15	V	0,18	V	101,64	V	0,00	V	0,37	V	137,13	V	29039	V
2016/12/20 23	SR	56,76	V	0,17	V	100,61	V	0,00	V	0,37	V	138,02	V	28941	V
2016/12/20 24	SR	59,22	V	0,20	V	98,16	V	0,00	V	0,38	V	137,64	V	28876	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	21.5-109.9	0.0-1.2	70.8-114.9	0.0-0.1	0.3-0.4	136.7-140.6	28181.9-29804.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	62.6	0.3	96.7	0	0.4	138.7	28981.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: M.M.M.T.O.

RESPONSABILE IMPIANTO: Alb. Feb.

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/12/21

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/12/21 01	SR	93,49	V	0,74	V	91,17	V	0,01	V	0,37	V	138,27	V	28645	V
2016/12/21 02	SR	47,78	V	0,10	V	106,45	V	0,00	V	0,45	V	138,57	V	29134	V
2016/12/21 03	SR	61,34	V	0,15	V	97,03	V	0,00	V	0,43	V	138,71	V	28553	V
2016/12/21 04	SR	82,74	V	0,37	V	88,44	V	0,00	V	0,40	V	139,04	V	28740	V
2016/12/21 05	SR	74,18	V	0,32	V	93,63	V	0,00	V	0,39	V	138,53	V	28656	V
2016/12/21 06	SR	99,07	V	1,78	V	87,11	V	0,21	V	0,37	V	138,61	V	28198	V
2016/12/21 07	SR	23,67	V	0,03	V	120,13	V	0,00	V	0,40	V	139,85	V	29206	V
2016/12/21 08	SR	31,46	V	0,08	V	124,53	V	0,00	V	0,47	V	139,91	V	28906	V
2016/12/21 09	SR	20,92	V	0,01	V	129,53	V	0,00	V	0,44	V	135,10	V	29127	V
2016/12/21 10	SR	23,40	V	0,01	V	124,02	V	0,00	V	0,39	V	133,21	V	30532	V
2016/12/21 11	SR	24,97	V	0,01	V	126,30	V	0,01	V	0,40	V	132,88	V	29666	V
2016/12/21 12	SR	21,79	V	0,07	V	133,36	V	0,00	V	0,38	V	132,33	V	31581	V
2016/12/21 13	SR	45,85	V	0,33	V	123,29	V	0,02	V	0,42	V	132,98	V	30085	V
2016/12/21 14	SR	42,63	V	0,10	V	110,39	V	0,00	V	0,41	V	132,91	V	29695	V
2016/12/21 15	SR	50,39	V	0,15	V	101,13	V	0,00	V	0,44	V	133,24	V	29534	V
2016/12/21 16	SR	85,35	V	0,36	V	76,41	V	0,00	V	0,42	V	133,82	V	29307	V
2016/12/21 17	SR	109,08	V	0,73	V	76,73	V	0,02	V	0,43	V	133,53	V	29578	V
2016/12/21 18	SR	141,63	V	1,46	V	61,87	V	0,06	V	0,42	V	133,47	V	29431	V
2016/12/21 19	SR	79,65	V	0,29	V	75,61	V	0,00	V	0,41	V	133,12	V	29656	V
2016/12/21 20	SR	99,79	V	0,40	V	66,57	V	0,00	V	0,43	V	133,40	V	29700	V
2016/12/21 21	SR	120,41	V	1,12	V	69,33	V	0,05	V	0,44	V	134,13	V	29647	V
2016/12/21 22	SR	96,78	V	0,58	V	78,98	V	0,01	V	0,44	V	134,58	V	29592	V
2016/12/21 23	SR	34,55	V	0,07	V	105,36	V	0,00	V	0,44	V	134,96	V	30004	V
2016/12/21 24	SR	99,67	V	0,74	V	75,44	V	0,01	V	0,41	V	134,93	V	29406	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	20.9-141.6	0.0-1.8	61.9-133.4	0.0-0.2	0.4-0.5	132.3-139.9	28197.9-31581.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	67.1	0.4	97.6	0	0.4	135.4	29440.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: MUNTO

RESPONSABILE IMPIANTO: [Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/12/22

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/12/22 01	SR	121,73	V	1,72	V	68,44	V	0,07	V	0,39	V	135,06	V	29221	V
2016/12/22 02	SR	64,14	V	0,37	V	85,96	V	0,00	V	0,41	V	135,89	V	29111	V
2016/12/22 03	SR	81,85	V	0,43	V	77,69	V	0,00	V	0,40	V	135,80	V	28931	V
2016/12/22 04	SR	39,80	V	0,09	V	94,56	V	0,00	V	0,45	V	137,00	V	29823	V
2016/12/22 05	SR	83,88	V	1,39	V	82,93	V	0,08	V	0,43	V	137,23	V	29454	V
2016/12/22 06	SR	45,81	V	0,09	V	87,31	V	0,00	V	0,43	V	136,89	V	29156	V
2016/12/22 07	SR	53,14	V	0,30	V	89,44	V	0,01	V	0,44	V	135,43	V	29882	V
2016/12/22 08	SR	44,15	V	0,07	V	90,49	V	0,00	V	0,44	V	141,47	V	28943	V
2016/12/22 09	SR	61,16	V	0,12	V	76,03	V	0,00	V	0,43	V	143,29	V	28799	V
2016/12/22 10	SR	64,18	V	0,17	V	75,79	V	0,00	V	0,44	V	140,44	V	28829	V
2016/12/22 11	SR	43,38	V	0,16	V	98,03	V	0,00	V	0,49	V	140,23	V	28964	V
2016/12/22 12	SR	33,02	V	0,11	V	103,95	V	0,00	V	0,52	V	140,81	V	30429	V
2016/12/22 13	SR	32,91	V	0,06	V	104,59	V	0,00	V	0,56	V	140,65	V	28919	V
2016/12/22 14	SR	23,74	V	0,02	V	117,71	V	0,00	V	0,58	V	140,15	V	29484	V
2016/12/22 15	SR	76,83	V	0,21	V	71,32	V	0,00	V	0,66	V	139,84	V	28778	V
2016/12/22 16	SR	99,55	V	0,54	V	74,00	V	0,01	V	0,59	V	138,98	V	28590	V
2016/12/22 17	SR	81,80	V	0,44	V	86,61	V	0,01	V	0,53	V	138,57	V	28695	V
2016/12/22 18	SR	68,89	V	0,35	V	91,61	V	0,02	V	0,47	V	139,60	V	29200	V
2016/12/22 19	SR	88,66	V	0,51	V	79,17	V	0,03	V	0,45	V	140,26	V	29125	V
2016/12/22 20	SR	72,56	V	0,09	V	73,14	V	0,00	V	0,44	V	141,24	V	29233	V
2016/12/22 21	SR	86,00	V	0,25	V	75,64	V	0,00	V	0,43	V	141,76	V	29252	V
2016/12/22 22	SR	97,71	V	0,70	V	90,25	V	0,03	V	0,42	V	142,26	V	29277	V
2016/12/22 23	SR	39,62	V	0,05	V	103,35	V	0,00	V	0,43	V	142,42	V	29162	V
2016/12/22 24	SR	92,13	V	0,98	V	86,37	V	0,07	V	0,42	V	141,93	V	28809	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	23.7-121.7	0.0-1.7	68.4-117.7	0.0-0.1	0.4-0.7	135.1-143.3	28590.0-30428.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	66.5	0.4	86.9	0	0.5	139.5	29169.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Munro

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/12/23

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/12/23 01	SR	93,76	V	1,46	V	74,54	V	0,17	V	0,39	V	140,58	V	28131	V
2016/12/23 02	SR	54,33	V	0,20	V	91,24	V	0,00	V	0,43	V	140,25	V	29009	V
2016/12/23 03	SR	75,41	V	0,78	V	89,38	V	0,07	V	0,43	V	142,00	V	29434	V
2016/12/23 04	SR	119,16	V	0,92	V	75,83	V	0,03	V	0,41	V	143,10	V	28880	V
2016/12/23 05	SR	81,42	V	0,90	V	88,73	V	0,09	V	0,41	V	143,59	V	28946	V
2016/12/23 06	SR	86,19	V	0,96	V	92,27	V	0,04	V	0,40	V	142,90	V	28585	V
2016/12/23 07	SR	13,76	V	0,01	V	134,48	V	0,00	V	0,43	V	140,60	V	29604	V
2016/12/23 08	SR	40,05	V	0,12	V	123,82	V	0,00	V	0,42	V	139,19	V	29619	V
2016/12/23 09	SR	52,21	V	0,13	V	94,73	V	0,00	V	0,55	V	140,09	V	29249	V
2016/12/23 10	SR	48,44	V	0,13	V	91,64	V	0,00	V	0,42	V	142,42	V	29196	V
2016/12/23 11	SR	93,22	V	0,51	V	77,19	V	0,00	V	0,45	V	142,93	V	28824	V
2016/12/23 12	SR	109,25	V	0,80	V	73,78	V	0,02	V	0,48	V	143,85	V	30456	V
2016/12/23 13	SR	36,65	V	0,03	V	96,85	V	0,00	V	0,54	V	142,29	V	28931	V
2016/12/23 14	SR	30,13	V	0,03	V	108,06	V	0,00	V	0,62	V	139,94	V	29437	V
2016/12/23 15	SR	20,96	V	0,05	V	121,50	V	0,00	V	0,55	V	139,75	V	29468	V
2016/12/23 16	SR	71,71	V	0,30	V	86,14	V	0,00	V	0,54	V	138,87	V	28742	V
2016/12/23 17	SR	85,67	V	0,28	V	70,20	V	0,00	V	0,49	V	138,49	V	29248	V
2016/12/23 18	SR	77,54	V	0,13	V	68,79	V	0,00	V	0,48	V	138,91	V	29616	V
2016/12/23 19	SR	105,43	V	7,02	V	86,10	V	12,76	V	0,46	V	136,48	V	26808	V
2016/12/23 20	SR	103,87	V	5,68	V	89,18	V	5,16	V	0,41	V	132,99	V	28179	V
2016/12/23 21	SR	60,31	V	0,56	V	100,46	V	0,00	V	0,46	V	138,80	V	30613	V
2016/12/23 22	SR	77,87	V	0,45	V	81,34	V	0,00	V	0,45	V	140,34	V	30745	V
2016/12/23 23	SR	61,48	V	0,23	V	74,33	V	0,00	V	0,46	V	140,54	V	30364	V
2016/12/23 24	SR	117,18	V	0,69	V	64,29	V	0,00	V	0,42	V	140,71	V	29472	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	13.8-119.2	0.0-7.0	64.3-134.5	0.0-12.8	0.4-0.6	133.0-143.9	26807.5-30744.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	71.5	0.9	89.8	0.8	0.5	140.4	29231.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/12/24

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/12/24 01	SR	122,78	V	0,71	V	65,56	V	0,00	V	0,42	V	141,39	V	29412	V
2016/12/24 02	SR	35,67	V	0,15	V	100,18	V	0,00	V	0,40	V	141,33	V	29794	V
2016/12/24 03	SR	34,14	V	0,12	V	96,94	V	0,00	V	0,41	V	141,52	V	29856	V
2016/12/24 04	SR	46,26	V	0,16	V	98,67	V	0,00	V	0,41	V	141,38	V	29683	V
2016/12/24 05	SR	70,72	V	0,39	V	87,23	V	0,00	V	0,55	V	141,61	V	29422	V
2016/12/24 06	SR	48,70	V	0,39	V	112,98	V	0,01	V	0,43	V	142,04	V	29818	V
2016/12/24 07	SR	73,12	V	0,40	V	84,61	V	0,00	V	0,41	V	142,98	V	29225	V
2016/12/24 08	SR	93,22	V	0,68	V	84,24	V	0,01	V	0,39	V	142,91	V	28752	V
2016/12/24 09	SR	65,42	V	0,74	V	96,85	V	0,05	V	0,38	V	140,76	V	28914	V
2016/12/24 10	SR	52,89	V	0,18	V	93,24	V	0,00	V	0,40	V	139,26	V	29092	V
2016/12/24 11	SR	41,41	V	0,18	V	103,23	V	0,00	V	0,42	V	138,45	V	29431	V
2016/12/24 12	SR	61,46	V	0,34	V	93,71	V	0,01	V	0,42	V	138,04	V	31086	V
2016/12/24 13	SR	21,28	V	0,01	V	113,58	V	0,00	V	0,49	V	138,64	V	30529	V
2016/12/24 14	SR	15,12	V	0,01	V	127,63	V	0,00	V	0,52	V	138,73	V	30449	V
2016/12/24 15	SR	100,03	V	1,26	V	74,58	V	0,11	V	0,52	V	137,89	V	29361	V
2016/12/24 16	SR	57,42	V	0,06	V	75,29	V	0,00	V	0,51	V	137,64	V	29644	V
2016/12/24 17	SR	40,87	V	0,02	V	82,89	V	0,00	V	0,46	V	137,34	V	29360	V
2016/12/24 18	SR	62,67	V	0,06	V	71,12	V	0,00	V	0,42	V	137,94	V	29843	V
2016/12/24 19	SR	36,73	V	0,02	V	87,94	V	0,00	V	0,41	V	139,36	V	29920	V
2016/12/24 20	SR	44,63	V	0,07	V	103,67	V	0,00	V	0,39	V	139,31	V	29926	V
2016/12/24 21	SR	68,25	V	0,40	V	93,46	V	0,01	V	0,38	V	138,95	V	29286	V
2016/12/24 22	SR	75,00	V	1,60	V	92,30	V	0,40	V	0,37	V	138,54	V	28676	V
2016/12/24 23	SR	33,50	V	0,22	V	122,77	V	0,00	V	0,39	V	138,95	V	29472	V
2016/12/24 24	SR	25,42	V	0,03	V	115,84	V	0,00	V	0,39	V	141,03	V	29814	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	15.1-122.8	0.0-1.6	65.6-127.6	0.0-0.4	0.4-0.5	137.3-143.0	28675.8-31085.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	55.3	0.3	94.9	0	0.4	139.8	29615.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/12/25

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/12/25 01	SR	68,29	V	0,64	V	99,44	V	0,03	V	0,38	V	141,61	V	29429	V
2016/12/25 02	SR	38,91	V	0,22	V	101,32	V	0,00	V	0,50	V	142,74	V	29531	V
2016/12/25 03	SR	17,76	V	0,01	V	121,11	V	0,00	V	0,40	V	143,10	V	29811	V
2016/12/25 04	SR	39,99	V	0,07	V	99,60	V	0,00	V	0,39	V	143,65	V	29391	V
2016/12/25 05	SR	45,42	V	0,04	V	86,87	V	0,00	V	0,40	V	144,09	V	29275	V
2016/12/25 06	SR	69,79	V	0,19	V	80,97	V	0,00	V	0,40	V	144,83	V	28874	V
2016/12/25 07	SR	57,81	V	0,11	V	81,22	V	0,00	V	0,45	V	145,12	V	29083	V
2016/12/25 08	SR	77,67	V	0,37	V	79,98	V	0,00	V	0,40	V	144,42	V	29099	V
2016/12/25 09	SR	54,24	V	0,33	V	84,82	V	0,01	V	0,40	V	144,33	V	29146	V
2016/12/25 10	SR	37,43	V	0,06	V	89,96	V	0,00	V	0,40	V	144,35	V	29233	V
2016/12/25 11	SR	29,37	V	0,04	V	112,52	V	0,00	V	0,43	V	142,11	V	29372	V
2016/12/25 12	SR	15,54	V	0,03	V	126,74	V	0,00	V	0,44	V	140,86	V	31204	V
2016/12/25 13	SR	26,70	V	0,03	V	111,03	V	0,00	V	0,47	V	140,52	V	29831	V
2016/12/25 14	SR	81,14	V	0,52	V	88,94	V	0,02	V	0,47	V	140,50	V	29091	V
2016/12/25 15	SR	34,91	V	0,04	V	101,81	V	0,00	V	0,49	V	140,25	V	29328	V
2016/12/25 16	SR	98,19	V	0,84	V	82,72	V	0,05	V	0,48	V	140,31	V	28922	V
2016/12/25 17	SR	46,56	V	0,32	V	98,77	V	0,02	V	0,46	V	139,66	V	28879	V
2016/12/25 18	SR	42,45	V	0,29	V	107,39	V	0,02	V	0,45	V	139,24	V	28656	V
2016/12/25 19	SR	44,32	V	0,06	V	101,69	V	0,00	V	0,41	V	137,03	V	29092	V
2016/12/25 20	SR	46,38	V	0,09	V	100,64	V	0,00	V	0,41	V	136,39	V	29530	V
2016/12/25 21	SR	59,43	V	0,18	V	90,80	V	0,00	V	0,39	V	136,85	V	29143	V
2016/12/25 22	SR	102,37	V	0,86	V	81,88	V	0,04	V	0,38	V	137,14	V	28900	V
2016/12/25 23	SR	46,52	V	0,20	V	101,66	V	0,00	V	0,39	V	138,39	V	29648	V
2016/12/25 24	SR	68,13	V	0,43	V	99,36	V	0,02	V	0,38	V	138,34	V	28799	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	15.5-102.4	0.0-0.9	80.0-126.7	0.0-0.0	0.4-0.5	136.4-145.1	28655.6-31203.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	52.1	0.2	97.1	0	0.4	141.1	29302.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/12/26

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/12/26 01	SR	67,35	V	0,46	V	95,69	V	0,02	V	0,38	V	139,62	V	29333	V
2016/12/26 02	SR	50,31	V	0,16	V	97,90	V	0,00	V	0,39	V	140,63	V	29423	V
2016/12/26 03	SR	64,62	V	0,33	V	93,37	V	0,01	V	0,38	V	140,71	V	29143	V
2016/12/26 04	SR	45,55	V	0,12	V	94,11	V	0,00	V	0,37	V	141,46	V	29212	V
2016/12/26 05	SR	90,82	V	1,21	V	91,11	V	0,10	V	0,38	V	141,93	V	28847	V
2016/12/26 06	SR	53,39	V	0,13	V	91,46	V	0,00	V	0,41	V	142,58	V	28946	V
2016/12/26 07	SR	131,31	V	1,40	V	66,15	V	0,11	V	0,42	V	142,56	V	28842	V
2016/12/26 08	SR	97,66	V	0,48	V	71,19	V	0,02	V	0,42	V	141,44	V	29258	V
2016/12/26 09	SR	75,90	V	0,25	V	81,22	V	0,00	V	0,41	V	139,39	V	29532	V
2016/12/26 10	SR	80,20	V	1,36	V	95,12	V	0,18	V	0,41	V	136,43	V	29755	V
2016/12/26 11	SR	50,06	V	0,18	V	94,95	V	0,00	V	0,44	V	135,87	V	29933	V
2016/12/26 12	SR	74,61	V	0,27	V	81,69	V	0,00	V	0,44	V	136,05	V	31019	V
2016/12/26 13	SR	108,24	V	1,16	V	79,51	V	0,07	V	0,54	V	138,69	V	29455	V
2016/12/26 14	SR	99,09	V	0,99	V	81,04	V	0,07	V	0,60	V	139,18	V	28682	V
2016/12/26 15	SR	52,32	V	0,20	V	105,46	V	0,00	V	0,62	V	140,15	V	29303	V
2016/12/26 16	SR	55,84	V	0,08	V	90,37	V	0,00	V	0,52	V	140,52	V	29212	V
2016/12/26 17	SR	80,43	V	0,78	V	82,05	V	0,07	V	0,48	V	140,96	V	29132	V
2016/12/26 18	SR	85,51	V	0,91	V	84,46	V	0,08	V	0,46	V	141,18	V	29202	V
2016/12/26 19	SR	122,81	V	1,03	V	72,12	V	0,03	V	0,45	V	141,88	V	29024	V
2016/12/26 20	SR	93,70	V	0,54	V	80,20	V	0,02	V	0,45	V	142,47	V	28803	V
2016/12/26 21	SR	62,65	V	2,52	V	89,75	V	2,00	V	0,46	V	142,51	V	29303	V
2016/12/26 22	SR	68,18	V	0,32	V	78,50	V	0,02	V	0,56	V	142,68	V	29048	V
2016/12/26 23	SR	57,27	V	0,51	V	105,51	V	0,02	V	0,46	V	143,57	V	29075	V
2016/12/26 24	SR	24,10	V	0,01	V	102,28	V	0,00	V	0,45	V	145,15	V	29161	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	24.1-131.3	0.0-2.5	66.1-105.5	0.0-2.0	0.4-0.6	135.9-145.2	28681.8-31018.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	74.7	0.6	87.7	0.1	0.5	140.7	29276.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/12/27

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/12/27 01	SR	21,62	V	0,02	V	108,90	V	0,00	V	0,46	V	145,70	V	29165	V
2016/12/27 02	SR	21,66	V	0,11	V	126,70	V	0,00	V	0,44	V	145,90	V	29191	V
2016/12/27 03	SR	49,42	V	0,47	V	115,54	V	0,02	V	0,43	V	145,97	V	28977	V
2016/12/27 04	SR	25,76	V	0,12	V	118,26	V	0,00	V	0,44	V	146,09	V	29060	V
2016/12/27 05	SR	29,10	V	0,16	V	118,71	V	0,00	V	0,43	V	146,06	V	29193	V
2016/12/27 06	SR	43,58	V	0,11	V	93,44	V	0,00	V	0,42	V	146,31	V	28823	V
2016/12/27 07	SR	84,61	V	0,89	V	79,09	V	0,07	V	0,40	V	146,34	V	28734	V
2016/12/27 08	SR	65,99	V	0,37	V	90,50	V	0,00	V	0,41	V	145,34	V	29018	V
2016/12/27 09	SR	96,22	V	1,29	V	82,75	V	0,14	V	0,40	V	140,36	V	29237	V
2016/12/27 10	SR	36,40	V	0,06	V	100,13	V	0,00	V	0,44	V	137,14	V	29721	V
2016/12/27 11	SR	105,64	V	1,22	V	87,05	V	0,06	V	0,48	V	137,24	V	29693	V
2016/12/27 12	SR	43,22	V	0,09	V	90,85	V	0,00	V	0,50	V	137,27	V	31086	V
2016/12/27 13	SR	64,08	V	0,13	V	80,39	V	0,00	V	0,57	V	137,11	V	29464	V
2016/12/27 14	SR	67,72	V	0,17	V	84,54	V	0,00	V	0,64	V	136,65	V	29228	V
2016/12/27 15	SR	113,68	V	0,82	V	74,54	V	0,90	V	0,51	V	136,89	V	30535	V
2016/12/27 16	SR	46,39	V	0,01	V	93,24	V	0,00	V	0,54	V	137,20	V	30313	V
2016/12/27 17	SR	89,14	V	0,14	V	75,00	V	0,00	V	0,50	V	137,67	V	29807	V
2016/12/27 18	SR	133,86	V	0,66	V	70,74	V	0,00	V	0,47	V	137,58	V	29773	V
2016/12/27 19	SR	84,15	V	0,66	V	98,51	V	0,00	V	0,47	V	138,94	V	31016	V
2016/12/27 20	SR	27,73	V	0,10	V	114,13	V	0,00	V	0,46	V	138,78	V	31296	V
2016/12/27 21	SR	49,49	V	0,15	V	97,56	V	0,00	V	0,44	V	138,76	V	30016	V
2016/12/27 22	SR	56,23	V	0,19	V	91,59	V	0,00	V	0,40	V	137,11	V	28767	V
2016/12/27 23	SR	28,51	V	0,05	V	109,06	V	0,00	V	0,38	V	135,72	V	28541	V
2016/12/27 24	SR	37,15	V	0,08	V	100,41	V	0,00	V	0,38	V	135,70	V	28492	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	21.6-133.9	0.0-1.3	70.7-126.7	0.0-0.9	0.4-0.6	135.7-146.3	28491.6-31295.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	59.2	0.3	95.9	0	0.5	140.3	29547.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/12/28

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/12/28 01	SR	59,53	V	0,21	V	89,43	V	0,00	V	0,39	V	135,99	V	28967	V
2016/12/28 02	SR	114,28	V	2,39	V	96,50	V	0,29	V	0,40	V	138,58	V	29793	V
2016/12/28 03	SR	10,24	V	0,06	V	150,95	V	0,00	V	0,43	V	140,25	V	30960	V
2016/12/28 04	SR	6,39	V	0,07	V	157,28	V	0,00	V	0,43	V	141,37	V	31198	V
2016/12/28 05	SR	8,55	V	0,05	V	146,91	V	0,00	V	0,44	V	141,62	V	30779	V
2016/12/28 06	SR	16,18	V	0,07	V	125,30	V	0,00	V	0,42	V	141,57	V	30318	V
2016/12/28 07	SR	67,24	V	0,22	V	84,41	V	0,00	V	0,40	V	140,90	V	29624	V
2016/12/28 08	SR	95,12	V	0,46	V	79,03	V	0,00	V	0,39	V	141,52	V	29690	V
2016/12/28 09	SR	137,21	V	1,02	V	73,88	V	0,04	V	0,39	V	142,33	V	29728	V
2016/12/28 10	SR	68,03	V	0,18	V	82,70	V	0,00	V	0,40	V	140,56	V	29276	V
2016/12/28 11	SR	102,79	V	0,49	V	72,07	V	0,01	V	0,43	V	138,96	V	29137	V
2016/12/28 12	SR	88,09	V	0,17	V	78,49	V	0,00	V	0,41	V	138,67	V	30081	V
2016/12/28 13	SR	100,45	V	0,17	V	71,69	V	0,00	V	0,47	V	138,35	V	29473	V
2016/12/28 14	SR	140,64	V	0,97	V	70,00	V	0,00	V	0,61	V	139,86	V	29294	V
2016/12/28 15	SR	64,74	V	0,09	NV	87,82	V	0,00	V	0,55	V	141,84	V	29827	V
2016/12/28 16	SR	18,57	V	0,00	NV	129,79	V	0,00	V	0,62	V	143,10	V	29510	V
2016/12/28 17	SR	59,92	V	0,00	NV	113,70	V	0,01	V	0,57	V	140,38	V	29040	V
2016/12/28 18	SR	65,13	V	0,85	V	113,96	V	0,01	V	0,45	V	136,45	V	28525	V
2016/12/28 19	SR	92,16	V	2,41	V	110,17	V	0,12	V	0,41	V	134,43	V	28595	V
2016/12/28 20	SR	16,94	V	0,14	V	140,90	V	0,06	V	0,42	V	134,03	V	29992	V
2016/12/28 21	SR	35,68	V	0,25	V	125,72	V	0,03	V	0,38	V	132,39	V	29231	V
2016/12/28 22	SR	70,95	V	1,25	V	116,41	V	0,19	V	0,37	V	132,32	V	29297	V
2016/12/28 23	SR	20,01	V	0,64	V	134,02	V	0,00	V	0,39	V	133,68	V	30163	V
2016/12/28 24	SR	23,61	V	0,73	V	127,22	V	0,00	V	0,42	V	134,58	V	30215	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	6.4-140.6	0.0-2.4	70.0-157.3	0.0-0.3	0.4-0.6	132.3-143.1	28525.0-31198.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	61.8	0.6	107.4	0	0.4	138.5	29696.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/12/29

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/12/29 01	SR	40,99	V	0,27	V	100,92	V	0,00	V	0,39	V	135,10	V	30181	V
2016/12/29 02	SR	78,27	V	0,36	V	81,60	V	0,00	V	0,39	V	135,61	V	29532	V
2016/12/29 03	SR	32,92	V	0,10	V	108,12	V	0,00	V	0,40	V	135,41	V	29675	V
2016/12/29 04	SR	75,15	V	1,08	V	108,47	V	0,08	V	0,48	V	135,26	V	29572	V
2016/12/29 05	SR	39,34	V	0,33	V	126,78	V	0,00	V	0,38	V	135,26	V	29445	V
2016/12/29 06	SR	24,40	V	0,15	V	120,11	V	0,00	V	0,36	V	134,60	V	29331	V
2016/12/29 07	SR	79,64	V	1,22	V	96,97	V	0,01	V	0,38	V	135,51	V	29513	V
2016/12/29 08	SR	41,09	V	1,52	V	107,55	V	0,00	V	0,37	V	136,41	V	30066	V
2016/12/29 09	SR	20,88	V	1,87	V	132,14	V	0,00	V	0,37	V	137,25	V	29967	V
2016/12/29 10	SR	22,31	V	5,10	V	130,02	V	0,00	V	0,36	V	137,61	V	31970	V
2016/12/29 11	SR	30,10	V	0,08	V	116,99	V	0,00	V	0,37	V	137,31	V	31637	V
2016/12/29 12	SR	32,99	V	0,12	V	116,52	V	0,03	V	0,40	V	137,52	V	30377	V
2016/12/29 13	SR	72,73	V	0,20	V	99,07	V	0,00	V	0,40	V	137,49	V	29586	V
2016/12/29 14	SR	91,13	V	0,82	V	103,06	V	0,08	V	0,39	V	136,80	V	28650	V
2016/12/29 15	SR	37,95	V	1,16	V	130,86	V	0,14	V	0,41	V	135,94	V	28646	V
2016/12/29 16	SR	17,27	NV	0,59	NV	148,58	NV	0,00	NV	0,39	NV	137,61	NV	30672	NV
2016/12/29 17	SR	35,36	V	2,39	V	133,59	V	0,39	V	0,36	V	135,42	V	29358	V
2016/12/29 18	SR	34,65	V	0,27	V	109,00	V	0,00	V	0,35	V	133,67	V	28667	V
2016/12/29 19	SR	27,36	V	2,03	NV	111,65	V	0,00	V	0,37	V	132,47	V	28820	V
2016/12/29 20	SR	11,04	V	3,14	V	167,77	V	0,00	V	0,44	V	133,22	V	31300	V
2016/12/29 21	SR	44,86	V	2,39	V	124,91	V	0,01	V	0,40	V	134,72	V	30292	V
2016/12/29 22	SR	56,96	V	1,64	V	87,41	V	0,00	V	0,39	V	134,58	V	29033	V
2016/12/29 23	SR	32,33	V	1,15	V	114,66	V	0,00	V	0,41	V	134,88	V	30340	V
2016/12/29 24	SR	35,61	V	0,46	V	114,72	V	0,00	V	0,41	V	136,00	V	29977	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	11.0-91.1	0.1-5.1	81.6-167.8	0.0-0.4	0.4-0.5	132.5-137.6	28645.8-31969.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	43.4	1.2	114.9	0	0.4	135.6	29823.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/12/30

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIEPA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/12/30 01	SR	34,55	V	0,66	V	94,05	V	0,00	V	0,37	V	134,40	V	28360	V
2016/12/30 02	SR	13,05	V	0,52	V	126,95	V	0,00	V	0,39	V	134,58	V	29498	V
2016/12/30 03	SR	26,90	V	0,62	V	115,30	V	0,00	V	0,39	V	135,67	V	29443	V
2016/12/30 04	SR	14,25	V	0,23	V	130,94	V	0,00	V	0,41	V	135,69	V	29882	V
2016/12/30 05	SR	15,87	V	0,07	V	124,81	V	0,00	V	0,40	V	135,95	V	29327	V
2016/12/30 06	SR	55,27	V	2,13	V	89,60	V	0,00	V	0,38	V	135,93	V	28890	V
2016/12/30 07	SR	60,15	V	1,90	V	93,24	V	0,00	V	0,38	V	136,12	V	29203	V
2016/12/30 08	SR	23,62	V	1,85	V	111,00	V	0,00	V	0,38	V	137,47	V	29399	V
2016/12/30 09	SR	37,98	V	2,19	V	100,37	V	0,00	V	0,37	V	138,79	V	29443	V
2016/12/30 10	SR	32,76	V	2,16	V	108,45	V	0,01	V	0,37	V	139,15	V	30861	V
2016/12/30 11	SR	35,14	V	2,80	V	97,29	V	0,00	V	0,39	V	138,70	V	30681	V
2016/12/30 12	SR	18,10	V	3,41	V	119,58	V	0,00	V	0,42	V	137,47	V	29867	V
2016/12/30 13	SR	20,12	V	3,60	V	124,69	V	0,00	V	0,46	V	135,98	V	29131	V
2016/12/30 14	SR	60,19	V	1,28	V	85,52	V	0,00	V	0,47	V	135,67	V	29028	V
2016/12/30 15	SR	23,26	NV	0,01	NV	112,95	NV	0,00	NV	0,52	NV	136,21	NV	28988	NV
2016/12/30 16	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2016/12/30 17	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2016/12/30 18	SR	36,61	V	0,82	V	109,18	V	0,20	V	0,38	V	137,25	V	31212	V
2016/12/30 19	SR	28,50	V	0,08	V	120,09	V	0,00	V	0,39	V	137,45	V	30614	V
2016/12/30 20	SR	10,81	V	0,03	V	148,52	V	0,00	V	0,40	V	138,83	V	31489	V
2016/12/30 21	SR	13,53	V	0,03	V	133,82	V	0,00	V	0,39	V	139,23	V	30928	V
2016/12/30 22	SR	44,01	V	0,04	V	95,12	V	0,00	V	0,37	V	138,88	V	30496	V
2016/12/30 23	SR	64,46	V	0,14	V	93,82	V	0,00	V	0,36	V	138,47	V	30066	V
2016/12/30 24	SR	55,65	V	0,66	V	103,49	V	0,06	V	0,36	V	138,95	V	30302	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	10.8-64.5	0.0-3.6	85.5-148.5	0.0-0.2	0.4-0.5	134.4-139.2	28359.9-31488.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	33.4	1.2	110.8	0	0.4	137.2	29910.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/12/31

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/12/31 01	SR	38,91	V	0,03	V	101,46	V	0,00	V	0,36	V	138,59	V	30114	V
2016/12/31 02	SR	118,85	V	1,13	V	83,21	V	0,06	V	0,35	V	138,57	V	29838	V
2016/12/31 03	SR	40,58	V	0,04	V	104,12	V	0,00	V	0,37	V	138,76	V	30002	V
2016/12/31 04	SR	75,58	V	1,20	V	97,04	V	0,09	V	0,36	V	138,91	V	29769	V
2016/12/31 05	SR	47,78	V	0,82	V	104,83	V	0,04	V	0,36	V	138,30	V	29574	V
2016/12/31 06	SR	18,01	V	0,03	V	113,10	V	0,00	V	0,52	V	138,97	V	30199	V
2016/12/31 07	SR	59,01	V	0,33	V	82,24	V	0,01	V	0,33	V	138,83	V	29210	V
2016/12/31 08	SR	43,08	V	0,04	V	96,26	V	0,00	V	0,35	V	139,17	V	29540	V
2016/12/31 09	SR	30,78	V	0,03	V	103,08	V	0,00	V	0,36	V	140,37	V	30322	V
2016/12/31 10	SR	35,88	V	0,23	V	106,76	V	0,01	V	0,39	V	140,64	V	30259	V
2016/12/31 11	SR	21,54	V	1,76	V	108,10	V	0,00	V	0,40	V	141,22	V	31143	V
2016/12/31 12	SR	44,10	V	3,22	V	111,24	V	0,59	V	0,47	V	141,60	V	29855	V
2016/12/31 13	SR	23,77	V	0,12	V	121,85	V	0,00	V	0,51	V	142,13	V	29638	V
2016/12/31 14	SR	29,91	V	0,09	V	104,46	V	0,00	V	0,54	V	142,30	V	29390	V
2016/12/31 15	SR	69,88	V	0,54	V	79,46	V	0,00	V	0,47	V	142,81	V	28862	V
2016/12/31 16	SR	73,09	V	1,03	V	74,23	V	0,06	V	0,51	V	143,24	V	28815	V
2016/12/31 17	SR	88,69	V	1,06	V	74,58	V	0,06	V	0,52	V	144,07	V	28830	V
2016/12/31 18	SR	35,42	V	0,44	V	104,42	V	0,02	V	0,49	V	144,40	V	29299	V
2016/12/31 19	SR	29,87	V	0,06	V	95,70	V	0,00	V	0,46	V	145,03	V	29464	V
2016/12/31 20	SR	28,70	V	0,05	V	97,88	V	0,00	V	0,44	V	145,13	V	29256	V
2016/12/31 21	SR	23,96	V	0,04	V	98,80	V	0,00	V	0,43	V	145,41	V	29419	V
2016/12/31 22	SR	55,28	V	1,60	V	91,93	V	0,12	V	0,41	V	145,20	V	29254	V
2016/12/31 23	SR	56,51	V	0,38	V	89,62	V	0,01	V	0,41	V	145,22	V	29095	V
2016/12/31 24	SR	39,86	V	0,22	V	104,35	V	0,00	V	0,41	V	145,41	V	29334	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	18.0-118.9	0.0-3.2	74.2-121.8	0.0-0.6	0.3-0.5	138.3-145.4	28815.5-31142.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	47	0.6	97.9	0	0.4	141.8	29603.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: