

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/12/02

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/12/02 01	SR	33,96	V	0,01	V	76,63	V	0,00	V	1,07	V	104,54	V	27626	V
2024/12/02 02	SR	32,02	V	0,00	V	77,47	V	0,00	V	1,15	V	103,86	V	27707	V
2024/12/02 03	SR	126,94	V	1,58	V	59,43	V	0,14	V	1,07	V	103,81	V	27770	V
2024/12/02 04	SR	107,06	V	0,39	V	58,20	V	0,00	V	1,04	V	103,83	V	27638	V
2024/12/02 05	SR	24,49	V	0,01	V	85,06	V	0,00	V	1,13	V	104,03	V	27292	V
2024/12/02 06	SR	13,17	V	0,00	V	92,83	V	0,00	V	1,16	V	104,03	V	27461	V
2024/12/02 07	SR	51,82	V	0,01	V	74,21	V	0,00	V	1,04	V	104,05	V	28831	V
2024/12/02 08	SR	125,62	V	1,31	V	59,71	V	0,14	V	1,03	V	105,02	V	28017	V
2024/12/02 09	SR	129,39	V	0,63	V	56,21	V	0,03	V	1,08	V	105,11	V	26986	V
2024/12/02 10	SR	124,73	V	1,76	V	61,94	V	0,23	V	2,86	V	103,98	V	27160	V
2024/12/02 11	SR	138,74	V	2,43	V	66,51	V	0,17	V	1,58	V	109,35	V	28034	V
2024/12/02 12	SR	136,25	V	1,12	V	59,38	V	0,04	V	1,39	V	114,19	V	28610	V
2024/12/02 13	SR	104,74	V	0,59	V	63,51	V	0,03	V	1,31	V	115,40	V	28772	V
2024/12/02 14	SR	121,49	V	1,12	V	62,87	V	0,10	V	1,21	V	115,61	V	28906	V
2024/12/02 15	SR	66,48	V	0,07	V	72,67	V	0,00	V	1,25	V	115,96	V	28752	V
2024/12/02 16	SR	52,97	V	0,09	V	78,48	V	0,00	V	1,25	V	115,86	V	28694	V
2024/12/02 17	SR	75,69	V	0,39	V	79,17	V	0,01	V	1,20	V	115,93	V	28690	V
2024/12/02 18	SR	118,53	V	1,00	V	67,11	V	0,06	V	1,20	V	116,04	V	28657	V
2024/12/02 19	SR	101,67	V	2,60	V	78,34	V	0,80	V	1,21	V	116,15	V	28565	V
2024/12/02 20	SR	41,03	V	0,11	V	89,76	V	0,00	V	1,16	V	114,34	V	28768	V
2024/12/02 21	SR	43,14	V	0,03	V	88,61	V	0,00	V	1,14	V	116,04	V	28888	V
2024/12/02 22	SR	94,48	V	0,64	V	73,82	V	0,04	V	1,14	V	116,57	V	28871	V
2024/12/02 23	SR	18,70	V	0,01	V	101,40	V	0,00	V	1,37	V	115,02	V	28760	V
2024/12/02 24	SR	7,87	V	0,00	V	111,69	V	0,00	V	1,90	V	108,10	V	27876	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	7.9-138.7	0.0-2.6	56.2-111.7	0.0-0.8	1.0-2.9	103.8-116.6	26986.4-28906.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	78.8	0.7	74.8	0.1	1.3	110.3	28222.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: Giovanni P. 445

RESPONSABILE IMPIANTO: [Signature]

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/12/03 01	SR	6,96	V	0,01	V	118,13	V	0,00	V	1,46	V	104,28	V	27415	V
2024/12/03 02	SR	15,20	V	0,04	V	114,88	V	0,00	V	1,24	V	104,80	V	27471	V
2024/12/03 03	SR	2,16	V	0,01	V	129,90	V	0,00	V	1,13	V	103,86	V	27605	V
2024/12/03 04	SR	0,24	V	0,01	V	153,06	V	0,00	V	1,22	V	105,87	V	28377	V
2024/12/03 05	SR	62,18	V	0,81	V	95,70	V	0,07	V	1,13	V	112,24	V	28987	V
2024/12/03 06	SR	106,50	V	1,65	V	86,39	V	0,16	V	1,13	V	114,41	V	28708	V
2024/12/03 07	SR	23,76	V	0,05	V	108,60	V	0,00	V	0,94	V	108,19	V	29412	V
2024/12/03 08	SR	61,26	V	1,25	V	94,02	V	0,30	V	0,98	V	107,69	V	28314	V
2024/12/03 09	SR	90,62	V	1,51	V	82,37	V	0,29	V	1,06	V	109,02	V	27967	V
2024/12/03 10	SR	118,41	V	2,84	V	76,10	V	0,83	V	1,68	V	109,08	V	27057	V
2024/12/03 11	SR	82,69	V	1,89	V	86,13	V	0,40	V	1,22	V	104,31	V	27030	V
2024/12/03 12	SR	96,68	V	1,02	V	77,13	V	0,31	V	1,36	V	106,28	V	32820	V
2024/12/03 13	SR	126,71	V	2,33	V	77,85	V	0,82	V	1,52	V	113,35	V	33454	V
2024/12/03 14	SR	64,11	V	0,25	V	75,06	V	0,17	V	1,16	V	114,89	V	33832	V
2024/12/03 15	SR	69,82	V	0,29	V	73,90	V	0,01	V	1,31	V	118,10	V	33818	V
2024/12/03 16	SR	127,16	V	2,79	V	69,81	V	1,11	V	2,14	V	118,56	V	32855	V
2024/12/03 17	SR	113,09	V	3,72	V	87,90	V	1,39	V	1,35	V	106,09	V	32169	V
2024/12/03 18	SR	84,66	V	1,34	V	87,91	V	0,13	V	1,15	V	105,98	V	32331	V
2024/12/03 19	SR	63,46	V	0,90	V	81,08	V	0,10	V	1,40	V	114,54	V	32712	V
2024/12/03 20	SR	121,83	V	2,49	V	69,26	V	0,78	V	1,61	V	108,17	V	32132	V
2024/12/03 21	SR	77,23	V	0,47	V	69,77	V	0,03	V	0,99	V	104,89	V	31898	V
2024/12/03 22	SR	101,04	V	2,20	V	67,37	V	0,52	V	1,38	V	122,88	V	33119	V
2024/12/03 23	SR	40,78	V	0,04	V	78,94	V	0,00	V	1,40	V	118,95	V	32735	V
2024/12/03 24	SR	34,50	V	0,03	V	81,78	V	0,00	V	1,28	V	104,24	V	31665	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.2-127.2	0.0-3.7	67.4-153.1	0.0-1.4	0.9-2.1	103.9-122.9	27029.8-33831.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	70.5	1.2	89.3	0.3	1.3	110	30578.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Gianni P. M.

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/12/04

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/12/04 01	SR	24,23	V	0,01	V	85,04	V	0,00	V	1,28	V	103,70	V	31502	V
2024/12/04 02	SR	27,09	V	0,02	V	88,94	V	0,00	V	1,12	V	104,40	V	31840	V
2024/12/04 03	SR	19,98	V	0,02	V	99,13	V	0,00	V	1,19	V	103,62	V	31571	V
2024/12/04 04	SR	51,76	V	0,43	V	84,60	V	0,06	V	1,85	V	115,92	V	32195	V
2024/12/04 05	SR	57,38	V	0,30	V	84,72	V	0,03	V	1,59	V	116,43	V	32854	V
2024/12/04 06	SR	89,43	V	0,53	V	78,75	V	0,07	V	1,39	V	119,82	V	33436	V
2024/12/04 07	SR	98,92	V	2,63	V	77,05	V	1,48	V	1,19	V	118,26	V	35180	V
2024/12/04 08	SR	32,93	V	1,04	V	107,17	V	0,32	V	1,42	V	134,01	V	34820	V
2024/12/04 09	SR	8,79	V	0,01	V	104,82	V	0,00	V	1,41	V	133,91	V	34034	V
2024/12/04 10	SR	17,65	V	0,07	V	99,41	V	0,00	V	8,04	V	122,15	V	28981	V
2024/12/04 11	SR	8,56	V	0,01	V	113,46	V	0,00	V	2,83	V	125,29	V	35322	V
2024/12/04 12	SR	66,51	V	0,47	V	77,26	V	0,04	V	1,25	V	133,99	V	34956	V
2024/12/04 13	SR	32,54	V	0,05	V	84,91	V	0,00	V	1,10	V	136,45	V	34994	V
2024/12/04 14	SR	39,88	V	0,05	V	80,52	V	0,00	V	1,07	V	137,14	V	35152	V
2024/12/04 15	SR	51,08	V	0,34	V	76,91	V	0,03	V	1,01	V	137,60	V	34945	V
2024/12/04 16	SR	22,73	V	0,03	V	91,58	V	0,00	V	1,01	V	137,65	V	35101	V
2024/12/04 17	SR	68,38	V	0,17	V	69,33	V	0,00	V	0,96	V	138,04	V	35005	V
2024/12/04 18	SR	75,33	V	0,20	V	65,16	V	0,00	V	0,99	V	138,36	V	34829	V
2024/12/04 19	SR	128,25	V	0,99	V	60,25	V	0,03	V	0,99	V	138,43	V	34656	V
2024/12/04 20	SR	88,45	V	0,30	V	64,33	V	0,00	V	0,92	V	138,90	V	34370	V
2024/12/04 21	SR	54,14	V	0,04	V	72,90	V	0,00	V	0,87	V	139,16	V	34319	V
2024/12/04 22	SR	27,96	V	0,01	V	84,08	V	0,00	V	0,90	V	139,05	V	34520	V
2024/12/04 23	SR	22,87	V	0,01	V	85,99	V	0,00	V	0,92	V	138,93	V	34805	V
2024/12/04 24	SR	97,60	V	2,57	V	79,85	V	0,43	V	0,97	V	139,00	V	34659	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	8.6-128.3	0.0-2.6	60.3-113.5	0.0-1.5	0.9-8.0	103.6-139.2	28981.4-35321.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	50.5	0.4	84	0.1	1.5	128.8	33918.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/12/05

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/12/05 01	SR	45,37	V	0,05	V	75,44	V	0,00	V	1,03	V	139,21	V	34876	V
2024/12/05 02	SR	41,72	V	0,14	V	80,83	V	0,00	V	2,00	V	121,18	V	32752	V
2024/12/05 03	SR	119,40	V	6,46	V	75,00	V	5,68	V	1,46	V	106,70	V	31344	V
2024/12/05 04	SR	19,45	V	0,02	V	102,01	V	0,00	V	1,38	V	109,41	V	32561	V
2024/12/05 05	SR	37,20	V	0,03	V	90,80	V	0,00	V	1,47	V	125,66	V	33254	V
2024/12/05 06	SR	34,55	V	0,12	V	90,29	V	0,00	V	1,15	V	111,67	V	32769	V
2024/12/05 07	SR	40,71	V	0,81	V	97,63	V	0,27	V	1,04	V	110,00	V	33786	V
2024/12/05 08	SR	62,31	V	0,74	V	80,66	V	0,18	V	1,02	V	109,36	V	34015	V
2024/12/05 09	SR	58,38	V	1,65	V	94,71	V	1,20	V	0,85	V	112,16	V	34098	V
2024/12/05 10	SR	13,67	V	0,00	V	95,13	V	0,25	V	0,83	V	113,62	V	34374	V
2024/12/05 11	SR	72,62	V	1,17	V	80,40	V	0,57	V	0,91	V	116,98	V	34531	V
2024/12/05 12	SR	67,78	V	1,74	V	86,45	V	0,46	V	0,85	V	112,17	V	33489	V
2024/12/05 13	SR	63,45	V	0,77	V	81,28	V	0,12	V	1,16	V	122,50	V	33387	V
2024/12/05 14	SR	115,99	V	1,90	V	72,82	V	0,29	V	1,12	V	117,16	V	33045	V
2024/12/05 15	SR	60,57	V	0,40	V	80,45	V	0,10	V	1,12	V	124,98	V	34278	V
2024/12/05 16	SR	57,74	V	0,78	V	71,09	V	0,16	V	1,15	V	137,36	V	35004	V
2024/12/05 17	SR	106,84	V	1,09	V	58,02	V	0,10	V	1,21	V	138,28	V	35603	V
2024/12/05 18	SR	98,80	V	2,04	V	65,17	V	0,43	V	1,20	V	138,95	V	35460	V
2024/12/05 19	SR	61,52	V	0,32	V	68,45	V	0,02	V	1,34	V	139,11	V	35712	V
2024/12/05 20	SR	91,35	V	1,23	V	56,12	V	0,16	V	1,30	V	139,19	V	35464	V
2024/12/05 21	SR	60,29	V	0,65	V	64,41	V	0,05	V	1,23	V	139,27	V	35556	V
2024/12/05 22	SR	103,60	V	0,65	V	52,76	V	0,09	V	1,22	V	139,61	V	35464	V
2024/12/05 23	SR	11,98	V	0,01	V	92,09	V	0,00	V	1,31	V	128,40	V	33950	V
2024/12/05 24	SR	8,36	V	0,00	V	100,65	V	0,00	V	1,09	V	107,00	V	32241	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	8.4-119.4	0.0-6.5	52.8-102.0	0.0-5.7	0.8-2.0	106.7-139.6	31343.9-35712.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	60.6	0.9	79.7	0.4	1.2	123.3	34042.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: Giovanni P. 44

RESPONSABILE IMPIANTO: [Signature]


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/12/06

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/12/06 01	SR	14,42	V	0,00	V	89,96	V	0,00	V	1,05	V	106,16	V	32204	V
2024/12/06 02	SR	38,48	V	0,03	V	71,49	V	0,00	V	0,99	V	106,18	V	32418	V
2024/12/06 03	SR	25,14	V	0,00	V	80,47	V	0,00	V	0,98	V	106,19	V	32030	V
2024/12/06 04	SR	26,01	V	0,02	V	76,59	V	0,00	V	1,01	V	105,73	V	31924	V
2024/12/06 05	SR	28,41	V	0,18	V	85,62	V	0,01	V	1,21	V	108,68	V	33081	V
2024/12/06 06	SR	26,71	V	0,05	V	87,08	V	0,00	V	1,60	V	129,19	V	34507	V
2024/12/06 07	SR	41,01	V	0,58	V	90,23	V	0,11	V	1,31	V	124,58	V	35341	V
2024/12/06 08	SR	79,47	V	1,20	V	78,46	V	0,11	V	1,12	V	105,30	V	32154	V
2024/12/06 09	SR	122,18	V	3,48	V	76,22	V	1,04	V	1,06	V	104,86	V	31725	V
2024/12/06 10	SR	71,22	V	1,15	V	82,78	V	0,19	V	1,16	V	104,77	V	31569	V
2024/12/06 11	SR	20,61	V	0,01	V	85,61	V	0,00	V	0,95	V	105,80	V	32446	V
2024/12/06 12	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/12/06 13	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/12/06 14	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/12/06 15	SR	70,16	NV	8,26	NV	82,34	NV	0,39	NV	0,99	NV	108,79	NV	34661	NV
2024/12/06 16	SR	59,49	V	5,76	V	83,55	V	0,71	V	1,41	V	128,58	V	34980	V
2024/12/06 17	SR	51,29	V	2,89	V	73,65	V	0,01	V	1,23	V	114,80	V	32421	V
2024/12/06 18	SR	132,19	V	5,70	V	64,17	V	0,76	V	4,45	V	106,12	V	32688	V
2024/12/06 19	SR	39,36	V	1,67	V	84,65	V	0,00	V	1,94	V	116,65	V	33433	V
2024/12/06 20	SR	90,60	V	3,53	V	68,60	V	0,64	V	1,39	V	116,41	V	34847	V
2024/12/06 21	SR	74,28	V	1,67	V	70,04	V	0,36	V	1,34	V	115,33	V	34160	V
2024/12/06 22	SR	150,11	V	4,51	V	63,19	V	1,32	V	1,18	V	115,34	V	34684	V
2024/12/06 23	SR	84,85	V	1,31	V	66,08	V	0,03	V	1,09	V	115,84	V	34546	V
2024/12/06 24	SR	51,40	V	0,68	V	72,22	V	0,00	V	1,05	V	115,78	V	34441	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	14.4-150.1	0.0-5.8	63.2-90.2	0.0-1.3	1.0-4.4	104.8-129.2	31568.5-35340.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	61.4	1.7	77.5	0.3	1.4	112.6	33279.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/12/07 01	SR	89,71	V	1,07	V	61,15	V	0,00	V	1,01	V	114,58	V	34405	V
2024/12/07 02	SR	110,25	V	1,72	V	59,52	V	0,07	V	0,99	V	115,27	V	34178	V
2024/12/07 03	SR	92,11	V	0,84	V	63,67	V	0,00	V	0,98	V	115,18	V	33968	V
2024/12/07 04	SR	102,05	V	0,97	V	57,74	V	0,00	V	1,02	V	115,70	V	34146	V
2024/12/07 05	SR	129,64	V	1,61	V	55,37	V	0,01	V	1,02	V	116,39	V	34231	V
2024/12/07 06	SR	84,98	V	1,67	V	72,25	V	0,09	V	1,02	V	113,79	V	33665	V
2024/12/07 07	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	118,69	V	0,00	NV
2024/12/07 08	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	110,29	V	0,00	NV
2024/12/07 09	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	115,81	V	0,00	NV
2024/12/07 10	SR	75,17	V	0,48	NV	66,22	V	0,00	V	0,90	NV	116,13	V	36301	NV
2024/12/07 11	SR	34,54	V	0,03	V	77,68	V	0,00	V	0,96	V	116,13	V	35214	V
2024/12/07 12	SR	103,04	V	1,30	V	57,76	V	0,38	V	0,99	V	115,94	V	34240	V
2024/12/07 13	SR	70,16	V	0,26	V	64,17	V	0,00	V	1,04	V	116,70	V	34043	V
2024/12/07 14	SR	38,40	V	0,15	V	77,35	V	0,00	V	1,29	V	116,42	V	33911	V
2024/12/07 15	SR	18,15	V	0,01	V	87,58	V	0,00	V	1,08	V	115,86	V	33970	V
2024/12/07 16	SR	103,95	V	1,18	V	63,94	V	0,03	V	1,02	V	115,26	V	34069	V
2024/12/07 17	SR	110,43	V	1,44	V	56,21	V	0,24	V	1,35	V	122,26	V	34381	V
2024/12/07 18	SR	75,65	V	0,98	V	61,62	V	0,13	V	1,09	V	110,74	V	33519	V
2024/12/07 19	SR	77,03	V	0,44	V	59,40	V	0,00	V	0,99	V	115,74	V	34165	V
2024/12/07 20	SR	89,99	V	1,02	V	61,94	V	0,02	V	1,04	V	116,12	V	33934	V
2024/12/07 21	SR	124,29	V	1,21	V	52,36	V	0,01	V	1,24	V	120,88	V	34255	V
2024/12/07 22	SR	89,46	V	2,16	V	68,39	V	0,50	V	1,30	V	111,63	V	32550	V
2024/12/07 23	SR	64,10	V	0,55	V	61,66	V	0,02	V	1,33	V	123,71	V	34481	V
2024/12/07 24	SR	16,42	V	0,01	V	81,08	V	0,00	V	1,43	V	134,69	V	34800	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	16.4-129.6	0.0-2.2	52.4-87.6	0.0-0.5	1.0-1.4	110.3-134.7	32550.0-35214.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	80.9	0.9	65.1	0.1	1.1	116.8	34106.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/12/08

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/12/08 01	SR	13,50	V	0,01	V	85,93	V	0,00	V	1,29	V	135,14	V	34928	V
2024/12/08 02	SR	31,19	V	0,12	V	77,11	V	0,00	V	1,19	V	135,01	V	35038	V
2024/12/08 03	SR	30,90	V	0,01	V	70,47	V	0,00	V	1,26	V	130,51	V	34318	V
2024/12/08 04	SR	75,50	V	1,23	V	69,42	V	0,13	V	0,96	V	108,32	V	33397	V
2024/12/08 05	SR	73,53	V	1,12	V	66,34	V	0,05	V	0,98	V	107,01	V	32380	V
2024/12/08 06	SR	150,68	V	4,01	V	64,24	V	1,21	V	1,22	V	121,02	V	32901	V
2024/12/08 07	SR	38,44	V	0,29	V	99,07	V	0,01	V	1,21	V	132,55	V	35013	V
2024/12/08 08	SR	67,66	V	1,72	V	103,14	V	0,31	V	1,07	V	109,49	V	32199	V
2024/12/08 09	SR	23,26	V	0,07	V	101,72	V	0,00	V	1,20	V	114,67	V	32618	V
2024/12/08 10	SR	48,38	V	0,31	V	84,86	V	0,01	V	5,01	V	115,54	V	32460	V
2024/12/08 11	SR	83,13	V	1,64	V	77,95	V	0,36	V	1,79	V	115,16	V	32031	V
2024/12/08 12	SR	66,62	V	1,14	V	85,67	V	0,22	V	1,14	V	115,10	V	32251	V
2024/12/08 13	SR	127,44	V	2,96	V	76,07	V	0,60	V	1,17	V	116,21	V	32165	V
2024/12/08 14	SR	61,70	V	0,96	V	87,60	V	0,11	V	1,51	V	118,63	V	31947	V
2024/12/08 15	SR	26,65	V	0,04	V	103,57	V	0,00	V	1,23	V	127,52	V	32257	V
2024/12/08 16	SR	3,09	V	0,01	V	130,19	V	0,00	V	1,01	V	105,06	V	31208	V
2024/12/08 17	SR	13,08	V	0,01	V	110,08	V	0,00	V	1,10	V	111,33	V	31916	V
2024/12/08 18	SR	19,16	V	0,01	V	103,11	V	0,00	V	1,02	V	114,73	V	31311	V
2024/12/08 19	SR	33,85	V	0,08	V	97,02	V	0,00	V	1,30	V	114,15	V	31663	V
2024/12/08 20	SR	16,18	V	0,01	V	106,02	V	0,00	V	1,21	V	112,22	V	32229	V
2024/12/08 21	SR	7,98	V	0,01	V	118,11	V	0,00	V	1,09	V	113,96	V	31874	V
2024/12/08 22	SR	4,04	V	0,01	V	127,73	V	0,00	V	1,18	V	116,38	V	32170	V
2024/12/08 23	SR	2,95	V	0,01	V	131,55	V	0,00	V	0,94	V	107,81	V	32308	V
2024/12/08 24	SR	36,43	V	0,11	V	81,64	V	0,05	V	1,09	V	113,04	V	32437	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	2.9-150.7	0.0-4.0	64.2-131.6	0.0-1.2	0.9-5.0	105.1-135.1	31208.4-35037.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	44	0.7	94.1	0.1	1.3	117.1	32625.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/12/09

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/12/09 01	SR	33,79	V	0,03	V	79,60	V	0,00	V	1,12	V	113,72	V	32351	V
2024/12/09 02	SR	73,03	V	0,50	V	71,09	V	0,02	V	1,11	V	113,65	V	32520	V
2024/12/09 03	SR	110,86	V	1,19	V	65,47	V	0,09	V	1,11	V	113,92	V	32488	V
2024/12/09 04	SR	26,92	V	0,09	V	87,64	V	0,00	V	1,20	V	113,72	V	32218	V
2024/12/09 05	SR	78,25	V	0,52	V	68,50	V	0,03	V	1,16	V	114,25	V	32110	V
2024/12/09 06	SR	67,65	V	0,38	V	68,99	V	0,04	V	1,26	V	114,44	V	32038	V
2024/12/09 07	SR	34,97	V	0,03	V	78,06	V	0,00	V	1,22	V	112,64	V	34165	V
2024/12/09 08	SR	76,82	V	0,98	V	74,87	V	0,14	V	1,25	V	113,77	V	32913	V
2024/12/09 09	SR	110,10	V	1,51	V	64,23	V	0,17	V	1,35	V	115,15	V	32354	V
2024/12/09 10	SR	132,14	V	1,85	V	60,23	V	0,16	V	1,36	V	115,42	V	31994	V
2024/12/09 11	SR	84,51	V	1,74	V	69,79	V	0,45	V	1,48	V	115,59	V	31900	V
2024/12/09 12	SR	85,91	V	1,33	V	73,91	V	0,18	V	1,49	V	114,25	V	31891	V
2024/12/09 13	SR	58,31	V	0,23	V	66,08	V	0,01	V	1,58	V	115,81	V	31887	V
2024/12/09 14	SR	117,20	V	1,31	V	57,24	V	0,11	V	1,68	V	116,16	V	31772	V
2024/12/09 15	SR	74,32	V	0,58	V	61,88	V	0,05	V	1,60	V	114,82	V	31570	V
2024/12/09 16	SR	70,18	V	0,57	V	72,12	V	0,03	V	2,13	V	117,17	V	31591	V
2024/12/09 17	SR	9,40	V	0,00	V	116,50	V	0,00	V	1,86	V	110,24	V	30249	V
2024/12/09 18	SR	13,04	V	0,08	V	125,08	V	0,00	V	1,48	V	105,38	V	30865	V
2024/12/09 19	SR	64,69	V	1,27	V	99,09	V	0,28	V	1,47	V	106,98	V	30501	V
2024/12/09 20	SR	29,14	V	0,20	V	119,39	V	0,02	V	1,54	V	109,93	V	31129	V
2024/12/09 21	SR	39,95	V	0,39	V	108,45	V	0,03	V	1,90	V	113,83	V	31192	V
2024/12/09 22	SR	44,91	V	0,60	V	107,83	V	0,50	V	2,52	V	127,28	V	31501	V
2024/12/09 23	SR	91,59	V	1,83	V	92,04	V	1,64	V	2,18	V	124,40	V	31673	V
2024/12/09 24	SR	89,38	V	1,28	V	76,75	V	0,93	V	1,49	V	105,40	V	30324	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	9.4-132.1	0.0-1.8	57.2-125.1	0.0-1.6	1.1-2.5	105.4-127.3	30248.7-34165.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	67.4	0.8	81.9	0.2	1.5	114.1	31799.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: