

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2025/12/22

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/12/22 01	SR	118,81	V	0,06	V	80,97	V	0,00	V	0,64	V	141,86	V	31282	V
2025/12/22 02	SR	108,93	V	0,24	V	86,68	V	0,00	V	0,70	V	141,37	V	31507	V
2025/12/22 03	SR	89,07	V	0,11	V	96,34	V	0,00	V	0,67	V	141,30	V	31613	V
2025/12/22 04	SR	78,82	NV	0,01	NV	121,55	NV	2,76	NV	0,61	NV	141,50	NV	31700	NV
2025/12/22 05	SR	68,45	V	0,30	V	111,42	V	0,03	V	0,65	V	141,63	V	31555	V
2025/12/22 06	SR	97,70	V	0,37	V	96,93	V	0,05	V	0,67	V	141,96	V	31593	V
2025/12/22 07	SR	68,36	V	0,12	V	109,21	V	0,02	V	0,68	V	142,20	V	31582	V
2025/12/22 08	SR	45,36	V	0,06	V	127,52	V	0,32	V	0,74	V	142,68	V	31519	V
2025/12/22 09	SR	10,06	V	0,01	V	163,70	V	0,25	V	0,73	V	143,12	V	31830	V
2025/12/22 10	SR	9,08	V	0,01	V	164,29	V	0,00	V	0,73	V	143,20	V	31994	V
2025/12/22 11	SR	46,37	V	0,09	V	113,27	V	0,07	V	0,69	V	143,42	V	31876	V
2025/12/22 12	SR	204,92	V	2,74	V	79,85	V	0,40	V	0,60	V	143,69	V	32375	V
2025/12/22 13	SR	50,76	V	0,01	V	119,52	V	0,00	V	0,71	V	144,06	V	31694	V
2025/12/22 14	SR	14,16	V	0,01	V	164,01	V	0,79	V	0,74	V	143,29	V	31469	V
2025/12/22 15	SR	43,57	V	0,01	V	108,54	V	1,53	V	0,69	V	143,15	V	31558	V
2025/12/22 16	SR	42,98	V	0,01	V	122,82	V	1,64	V	0,68	V	143,32	V	31430	V
2025/12/22 17	SR	198,28	V	0,58	V	55,18	V	0,44	V	0,67	V	143,63	V	30857	V
2025/12/22 18	SR	122,60	V	1,93	V	84,88	V	0,86	V	0,65	V	144,29	V	31041	V
2025/12/22 19	SR	124,69	V	1,18	V	91,72	V	0,89	V	0,56	V	143,93	V	31407	V
2025/12/22 20	SR	37,93	V	0,04	V	128,69	V	0,02	V	0,61	V	143,86	V	31873	V
2025/12/22 21	SR	30,16	V	0,01	V	139,32	V	0,03	V	0,62	V	144,11	V	31774	V
2025/12/22 22	SR	67,12	V	0,34	V	117,28	V	0,50	V	0,65	V	143,89	V	31680	V
2025/12/22 23	SR	86,12	V	0,39	V	108,12	V	0,32	V	0,59	V	143,48	V	31731	V
2025/12/22 24	SR	48,05	V	0,01	V	112,37	V	0,22	V	0,58	V	143,40	V	31547	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	9.1-204.9	0.0-2.7	55.2-164.3	0.0-1.6	0.6-0.7	141.3-144.3	30857.1-32374.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	75.4	0.4	112.3	0.4	0.7	143.1	31599.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni Piro

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/12/23 01	SR	19,45	V	0,01	V	154,90	V	0,59	V	0,65	V	143,93	V	31604	V
2025/12/23 02	SR	134,18	V	1,35	V	107,25	V	0,24	V	0,61	V	144,15	V	31510	V
2025/12/23 03	SR	19,86	V	0,03	V	158,58	V	1,02	V	0,59	V	144,10	V	31866	V
2025/12/23 04	SR	14,01	V	0,01	V	161,63	V	1,68	V	0,62	V	144,08	V	31786	V
2025/12/23 05	SR	20,09	V	0,01	V	142,58	V	2,24	V	0,63	V	144,16	V	31626	V
2025/12/23 06	SR	11,16	V	0,01	V	168,08	V	2,78	V	0,63	V	144,13	V	31733	V
2025/12/23 07	SR	26,64	V	0,09	V	153,04	V	2,89	V	0,64	V	144,08	V	31819	V
2025/12/23 08	SR	43,56	V	0,04	V	119,79	V	3,19	V	0,66	V	143,43	V	31586	V
2025/12/23 09	SR	64,76	V	0,50	V	114,58	V	2,80	V	0,65	V	142,72	V	31673	V
2025/12/23 10	SR	86,51	V	0,32	V	93,47	V	2,16	V	0,65	V	142,65	V	31515	V
2025/12/23 11	SR	83,11	V	0,35	V	102,96	V	2,09	V	0,66	V	142,79	V	31385	V
2025/12/23 12	SR	113,96	V	0,61	V	99,43	V	0,41	V	0,63	V	143,03	V	32231	V
2025/12/23 13	SR	65,16	V	0,08	V	115,38	V	0,00	V	0,67	V	143,23	V	31220	V
2025/12/23 14	SR	153,25	V	0,76	V	93,03	V	0,03	V	0,67	V	143,34	V	31058	V
2025/12/23 15	SR	162,11	V	1,41	V	91,21	V	0,12	V	0,65	V	143,24	V	31246	V
2025/12/23 16	SR	59,31	V	0,01	V	104,74	V	0,00	V	0,68	V	143,44	V	31159	V
2025/12/23 17	SR	106,52	V	0,23	V	84,20	V	0,18	V	0,87	V	144,20	V	30832	V
2025/12/23 18	SR	31,29	V	0,02	V	123,70	V	1,76	V	0,71	V	144,29	V	31219	V
2025/12/23 19	SR	54,53	V	0,02	V	105,58	V	1,48	V	0,73	V	144,42	V	31265	V
2025/12/23 20	SR	43,40	V	0,01	V	115,17	V	0,40	V	0,66	V	144,63	V	31221	V
2025/12/23 21	SR	77,37	V	0,44	V	107,08	V	0,70	V	0,70	V	144,82	V	31135	V
2025/12/23 22	SR	63,22	V	0,15	V	100,18	V	1,29	V	0,68	V	144,47	V	31018	V
2025/12/23 23	SR	37,25	V	0,01	V	113,90	V	1,08	V	0,67	V	143,81	V	31116	V
2025/12/23 24	SR	45,44	V	0,02	V	103,03	V	1,90	V	0,65	V	143,79	V	30863	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	11.2-162.1	0.0-1.4	84.2-168.1	0.0-3.2	0.6-0.9	142.7-144.8	30832.4-32231.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	64	0.3	118.1	1.3	0.7	143.8	31403.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni Pilla

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2025/12/24

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/12/24 01	SR	48,86	V	0,07	V	107,72	V	2,50	V	0,65	V	144,07	V	30941	V
2025/12/24 02	SR	91,70	V	0,35	V	88,21	V	1,56	V	0,66	V	144,13	V	30923	V
2025/12/24 03	SR	72,63	V	0,12	V	97,90	V	0,19	V	0,65	V	144,30	V	31129	V
2025/12/24 04	SR	72,64	V	0,02	V	96,20	V	0,26	V	0,64	V	144,22	V	31229	V
2025/12/24 05	SR	146,67	V	2,91	V	89,14	V	2,08	V	0,65	V	144,37	V	31204	V
2025/12/24 06	SR	54,24	V	0,05	V	111,69	V	0,61	V	0,67	V	144,60	V	31399	V
2025/12/24 07	SR	39,14	V	0,01	V	118,94	V	0,32	V	0,72	V	144,05	V	31518	V
2025/12/24 08	SR	25,67	V	0,01	V	139,60	V	0,88	V	0,70	V	143,61	V	31525	V
2025/12/24 09	SR	51,80	V	0,05	V	117,50	V	1,17	V	0,71	V	143,40	V	31529	V
2025/12/24 10	SR	26,82	V	0,05	V	182,99	V	2,15	V	0,69	V	142,47	V	31325	V
2025/12/24 11	SR	60,97	V	2,81	V	176,08	V	9,84	V	0,72	V	140,68	V	31767	V
2025/12/24 12	SR	100,24	V	1,44	V	117,82	V	1,63	V	0,67	V	142,42	V	32273	V
2025/12/24 13	SR	101,99	V	0,41	V	94,66	V	1,16	V	0,73	V	143,27	V	31307	V
2025/12/24 14	SR	149,44	V	1,80	V	84,61	V	0,48	V	0,69	V	143,29	V	31152	V
2025/12/24 15	SR	211,32	V	6,03	V	81,95	V	2,46	V	0,80	V	143,29	V	30609	V
2025/12/24 16	SR	115,81	V	1,44	V	149,38	V	0,10	V	0,98	V	142,13	V	30611	V
2025/12/24 17	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,79	NV	130,60	V	0,00	NV
2025/12/24 18	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	116,69	V	0,00	NV
2025/12/24 19	SR	385,00	NV	59,59	NV	192,78	NV	19,99	NV	3,26	NV	107,39	V	33008	NV
2025/12/24 20	SR	223,20	V	24,44	V	179,53	V	8,17	V	2,62	V	123,90	V	31951	V
2025/12/24 21	SR	5,79	V	2,91	V	217,66	V	3,83	V	1,80	V	131,26	V	32635	V
2025/12/24 22	SR	140,92	V	1,84	V	110,26	V	7,87	V	1,22	V	133,85	V	31237	V
2025/12/24 23	SR	158,52	V	2,88	V	97,69	V	9,45	V	0,97	V	138,52	V	30694	V
2025/12/24 24	SR	29,81	V	0,01	V	151,71	V	6,57	V	1,07	V	140,45	V	30765	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	5.8-223.2	0.0-24.4	82.0-217.7	0.1-9.8	0.6-2.6	107.4-144.6	30608.9-32634.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	91.8	2.4	124.3	3	0.9	138.2	31320.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/12/25 01	SR	207,49	V	3,08	V	100,86	V	8,29	V	0,92	V	140,80	V	30676	V
2025/12/25 02	SR	97,18	V	0,01	V	99,78	V	2,41	V	0,90	V	141,81	V	30523	V
2025/12/25 03	SR	55,54	V	0,01	V	123,73	V	3,29	V	0,90	V	142,43	V	30512	V
2025/12/25 04	SR	56,23	V	0,01	V	120,18	V	3,86	V	0,88	V	142,79	V	30767	V
2025/12/25 05	SR	77,57	V	0,01	V	108,00	V	3,14	V	0,87	V	143,18	V	30637	V
2025/12/25 06	SR	230,63	V	3,86	V	91,32	V	2,12	V	0,86	V	143,67	V	30617	V
2025/12/25 07	SR	111,74	V	0,04	V	105,96	V	0,01	V	0,86	V	143,42	V	30978	V
2025/12/25 08	SR	102,53	V	0,01	V	114,35	V	0,00	V	0,87	V	143,62	V	31164	V
2025/12/25 09	SR	148,47	V	0,58	V	105,19	V	0,20	V	0,91	V	143,31	V	30952	V
2025/12/25 10	SR	79,25	V	0,02	V	134,54	V	0,01	V	0,90	V	142,22	V	31098	V
2025/12/25 11	SR	58,14	V	0,01	V	141,78	V	0,00	V	0,94	V	142,08	V	31213	V
2025/12/25 12	SR	54,07	V	0,01	V	140,65	V	0,00	V	0,89	V	142,26	V	33816	V
2025/12/25 13	SR	78,36	V	0,03	V	120,77	V	0,00	V	0,88	V	142,30	V	32683	V
2025/12/25 14	SR	120,83	V	0,05	V	108,54	V	0,00	V	0,85	V	142,57	V	32392	V
2025/12/25 15	SR	76,87	V	0,01	V	121,35	V	0,00	V	0,92	V	142,69	V	32354	V
2025/12/25 16	SR	45,99	V	0,01	V	139,10	V	0,00	V	0,93	V	142,79	V	32122	V
2025/12/25 17	SR	42,96	V	0,01	V	139,34	V	0,00	V	0,98	V	142,82	V	32095	V
2025/12/25 18	SR	117,17	V	0,18	V	99,41	V	0,37	V	0,94	V	142,38	V	31902	V
2025/12/25 19	SR	138,00	V	0,32	V	85,98	V	0,67	V	0,94	V	142,32	V	31743	V
2025/12/25 20	SR	130,90	V	0,82	V	119,84	V	1,13	V	1,08	V	142,53	V	31659	V
2025/12/25 21	SR	266,08	V	7,89	V	94,22	V	4,71	V	1,01	V	142,29	V	31365	V
2025/12/25 22	SR	145,05	V	0,55	V	86,79	V	0,93	V	1,34	V	141,52	V	31175	V
2025/12/25 23	SR	90,10	V	0,02	V	99,60	V	0,93	V	0,95	V	140,55	V	31823	V
2025/12/25 24	SR	39,08	V	0,01	V	139,58	V	2,21	V	0,87	V	140,16	V	31849	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	39.1-266.1	0.0-7.9	86.0-141.8	0.0-8.3	0.9-1.3	140.2-143.7	30511.5-33816.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	107.1	0.7	114.2	1.4	0.9	142.4	31504.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/12/26 01	SR	46,92	V	0,05	V	137,15	V	3,42	V	0,94	V	140,15	V	31805	V
2025/12/26 02	SR	57,42	V	0,01	V	118,50	V	3,80	V	0,98	V	140,21	V	31623	V
2025/12/26 03	SR	77,23	V	0,18	V	117,52	V	3,51	V	1,00	V	140,31	V	31402	V
2025/12/26 04	SR	68,00	V	0,01	V	120,05	V	2,81	V	1,00	V	140,24	V	31250	V
2025/12/26 05	SR	29,55	V	0,01	V	162,43	V	2,91	V	1,09	V	139,87	V	31127	V
2025/12/26 06	SR	84,65	V	0,69	V	153,21	V	4,54	V	1,10	V	139,56	V	31251	V
2025/12/26 07	SR	110,97	V	0,19	V	119,74	V	3,64	V	5,83	V	140,10	V	30964	V
2025/12/26 08	SR	71,82	V	0,02	V	124,16	V	2,67	V	1,05	V	140,59	V	31138	V
2025/12/26 09	SR	91,84	V	0,14	V	118,31	V	3,82	V	1,05	V	141,36	V	31162	V
2025/12/26 10	SR	126,36	V	0,37	V	106,42	V	3,46	V	1,03	V	142,09	V	31398	V
2025/12/26 11	SR	157,49	V	0,31	V	91,29	V	2,16	V	1,07	V	142,45	V	31168	V
2025/12/26 12	SR	235,52	V	4,22	V	84,27	V	4,14	V	1,01	V	142,64	V	33517	V
2025/12/26 13	SR	119,51	V	0,31	V	97,62	V	2,19	V	1,02	V	142,85	V	32046	V
2025/12/26 14	SR	106,37	V	0,20	V	94,78	V	2,04	V	1,07	V	143,06	V	31798	V
2025/12/26 15	SR	121,82	V	0,28	V	88,21	V	2,44	V	1,10	V	141,93	V	31754	V
2025/12/26 16	SR	138,03	V	0,68	V	86,47	V	2,91	V	1,05	V	141,16	V	31750	V
2025/12/26 17	SR	210,58	V	0,90	V	69,54	V	2,43	V	1,03	V	141,09	V	31613	V
2025/12/26 18	SR	181,51	V	0,43	V	71,40	V	1,26	V	1,13	V	141,17	V	31632	V
2025/12/26 19	SR	112,74	V	0,13	V	83,78	V	2,02	V	1,08	V	140,32	V	31731	V
2025/12/26 20	SR	112,17	V	0,03	V	81,45	V	2,28	V	1,05	V	139,14	V	31786	V
2025/12/26 21	SR	134,99	V	0,20	V	75,30	V	1,85	V	1,39	V	137,91	V	31358	V
2025/12/26 22	SR	32,37	V	0,02	V	145,89	V	5,05	V	1,06	V	136,21	V	31932	V
2025/12/26 23	SR	209,65	V	0,38	V	67,70	V	1,77	V	0,93	V	135,64	V	32191	V
2025/12/26 24	SR	153,28	V	0,11	V	73,96	V	1,19	V	0,94	V	135,82	V	31785	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	29.6-235.5	0.0-4.2	67.7-162.4	1.2-5.1	0.9-5.8	135.6-143.1	30963.8-33517.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	116.3	0.4	103.7	2.8	1.3	140.2	31632.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2025/12/27

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/12/27 01	SR	149,93	V	0,17	V	76,19	V	0,82	V	0,92	V	136,11	V	31701	V
2025/12/27 02	SR	35,19	V	0,01	V	133,25	V	0,59	V	0,99	V	136,42	V	31753	V
2025/12/27 03	SR	123,31	V	0,41	V	102,40	V	0,43	V	0,93	V	136,73	V	31977	V
2025/12/27 04	SR	222,67	V	0,80	V	66,63	V	0,16	V	0,90	V	136,85	V	31710	V
2025/12/27 05	SR	33,34	V	0,01	V	140,32	V	0,12	V	1,04	V	137,31	V	31672	V
2025/12/27 06	SR	88,67	V	0,50	V	117,02	V	0,95	V	1,00	V	137,49	V	32148	V
2025/12/27 07	SR	231,90	V	0,90	V	68,42	V	0,14	V	5,36	V	137,19	V	31720	V
2025/12/27 08	SR	88,46	V	0,01	V	89,26	V	0,00	V	0,99	V	137,71	V	31954	V
2025/12/27 09	SR	119,93	V	0,02	V	73,36	V	0,00	V	1,01	V	138,08	V	32033	V
2025/12/27 10	SR	103,98	V	0,02	V	84,29	V	0,00	V	1,02	V	138,17	V	32163	V
2025/12/27 11	SR	102,17	V	0,01	V	87,27	V	0,00	V	1,07	V	138,72	V	31854	V
2025/12/27 12	SR	126,17	V	0,36	V	91,49	V	0,23	V	0,98	V	138,86	V	33624	V
2025/12/27 13	SR	119,45	V	0,29	V	93,29	V	1,25	V	1,07	V	139,30	V	32090	V
2025/12/27 14	SR	60,52	V	0,01	V	106,86	V	0,50	V	1,14	V	139,64	V	31923	V
2025/12/27 15	SR	157,29	V	0,35	V	76,78	V	1,32	V	1,12	V	139,37	V	31984	V
2025/12/27 16	SR	94,80	V	0,04	V	94,42	V	0,81	V	1,09	V	139,02	V	31794	V
2025/12/27 17	SR	46,85	V	0,02	V	131,02	V	1,84	V	1,22	V	138,76	V	31703	V
2025/12/27 18	SR	175,96	V	0,80	V	68,38	V	2,33	V	1,09	V	139,17	V	31810	V
2025/12/27 19	SR	104,09	V	0,04	V	78,68	V	2,83	V	1,11	V	139,52	V	31785	V
2025/12/27 20	SR	151,22	V	0,89	V	86,55	V	4,09	V	1,16	V	139,49	V	31797	V
2025/12/27 21	SR	220,28	V	2,00	V	72,80	V	5,37	V	1,15	V	139,52	V	31831	V
2025/12/27 22	SR	112,21	V	1,69	V	120,09	V	4,97	V	1,24	V	139,43	V	31759	V
2025/12/27 23	SR	163,91	V	3,67	V	90,00	V	5,39	V	1,23	V	139,76	V	31642	V
2025/12/27 24	SR	85,37	V	0,04	V	90,67	V	2,90	V	1,22	V	139,72	V	31872	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	33.3-231.9	0.0-3.7	66.6-140.3	0.0-5.4	0.9-5.4	136.1-139.8	31641.8-33623.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	121.6	0.5	93.3	1.5	1.3	138.4	31929.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/12/28 01	SR	138,38	V	0,36	V	71,36	V	3,69	V	1,03	V	139,68	V	31833	V
2025/12/28 02	SR	98,54	V	0,07	V	86,65	V	2,67	V	1,21	V	139,76	V	31962	V
2025/12/28 03	SR	116,06	V	0,17	V	83,02	V	1,48	V	1,21	V	139,82	V	31803	V
2025/12/28 04	SR	71,86	V	0,01	V	97,64	V	1,79	V	1,05	V	139,88	V	31898	V
2025/12/28 05	SR	47,89	V	0,01	V	107,97	V	2,19	V	1,15	V	140,09	V	32065	V
2025/12/28 06	SR	115,49	V	0,08	V	76,54	V	2,15	V	1,27	V	140,27	V	31843	V
2025/12/28 07	SR	150,46	V	0,12	V	67,70	V	2,92	V	3,53	V	140,67	V	31754	V
2025/12/28 08	SR	83,82	V	0,09	V	98,01	V	2,19	V	3,41	V	141,05	V	31883	V
2025/12/28 09	SR	74,87	V	0,10	V	115,74	V	0,19	V	1,23	V	141,49	V	31582	V
2025/12/28 10	SR	93,96	V	0,42	V	106,69	V	0,08	V	1,19	V	141,31	V	31567	V
2025/12/28 11	SR	280,97	V	8,84	V	81,29	V	3,29	V	1,15	V	141,68	V	31461	V
2025/12/28 12	SR	73,11	V	0,14	V	122,54	V	0,00	V	1,12	V	142,74	V	32283	V
2025/12/28 13	SR	140,24	V	1,13	V	104,76	V	0,78	V	1,21	V	142,67	V	30846	V
2025/12/28 14	SR	108,05	V	0,18	V	93,95	V	0,39	V	1,26	V	143,05	V	30810	V
2025/12/28 15	SR	87,00	V	0,04	V	101,37	V	0,58	V	1,23	V	143,46	V	30840	V
2025/12/28 16	SR	72,43	V	0,03	V	108,24	V	0,00	V	1,29	V	143,70	V	30524	V
2025/12/28 17	SR	79,15	V	0,78	V	125,97	V	1,24	V	1,34	V	143,40	V	30731	V
2025/12/28 18	SR	113,03	V	1,08	V	115,55	V	1,26	V	1,30	V	143,68	V	30386	V
2025/12/28 19	SR	46,13	V	0,01	V	129,88	V	0,89	V	1,31	V	143,45	V	30540	V
2025/12/28 20	SR	74,41	V	0,08	V	116,39	V	1,12	V	1,35	V	143,29	V	30667	V
2025/12/28 21	SR	64,59	V	0,01	V	112,62	V	0,60	V	1,31	V	143,46	V	30665	V
2025/12/28 22	SR	80,45	V	0,18	V	104,96	V	0,31	V	1,38	V	143,74	V	30881	V
2025/12/28 23	SR	85,90	V	0,32	V	113,25	V	0,07	V	1,42	V	144,04	V	30743	V
2025/12/28 24	SR	88,48	V	0,11	V	97,39	V	0,01	V	1,35	V	144,24	V	30927	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	46.1-281.0	0.0-8.8	67.7-129.9	0.0-3.7	1.0-3.5	139.7-144.2	30386.2-32283.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	99.4	0.6	101.6	1.2	1.4	142.1	31270.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/12/29 01	SR	135,44	V	0,45	V	91,12	V	0,66	V	1,33	V	144,55	V	30857	V
2025/12/29 02	SR	28,33	V	0,01	V	141,23	V	0,16	V	1,39	V	144,49	V	30767	V
2025/12/29 03	SR	54,69	V	0,03	V	116,43	V	0,00	V	1,37	V	144,63	V	30755	V
2025/12/29 04	SR	59,01	V	0,01	V	106,88	V	0,00	V	1,42	V	144,84	V	30667	V
2025/12/29 05	SR	83,55	V	0,01	V	95,30	V	0,00	V	1,42	V	145,06	V	30692	V
2025/12/29 06	SR	90,64	V	0,03	V	96,03	V	0,00	V	1,39	V	145,06	V	30612	V
2025/12/29 07	SR	79,22	V	0,02	V	101,78	V	0,00	V	1,43	V	144,78	V	30769	V
2025/12/29 08	SR	126,72	V	2,00	V	95,37	V	0,31	V	5,93	V	144,87	V	30780	V
2025/12/29 09	SR	84,27	V	0,01	V	99,51	V	0,00	V	1,37	V	145,27	V	30868	V
2025/12/29 10	SR	139,18	V	0,47	V	74,68	V	0,09	V	1,39	V	145,66	V	30770	V
2025/12/29 11	SR	249,58	V	1,55	V	53,75	V	0,56	V	1,43	V	143,50	V	30712	V
2025/12/29 12	SR	152,27	V	0,47	V	75,00	V	0,05	V	1,31	V	142,48	V	32406	V
2025/12/29 13	SR	47,81	V	0,01	V	114,90	V	0,00	V	1,38	V	142,39	V	31306	V
2025/12/29 14	SR	52,35	V	0,10	V	114,00	V	0,04	V	1,38	V	142,25	V	31337	V
2025/12/29 15	SR	211,62	V	7,62	V	85,45	V	10,93	V	1,20	V	142,18	V	30905	V
2025/12/29 16	SR	155,50	V	0,19	V	87,07	V	0,00	V	1,26	V	142,52	V	31238	V
2025/12/29 17	SR	18,23	V	0,01	V	172,14	V	0,00	V	1,36	V	142,62	V	31464	V
2025/12/29 18	SR	29,91	V	0,01	V	153,00	V	0,00	V	1,38	V	142,32	V	31243	V
2025/12/29 19	SR	48,13	V	0,01	V	113,94	V	0,00	V	1,44	V	142,51	V	30683	V
2025/12/29 20	SR	70,24	V	0,01	V	97,70	V	0,00	V	1,36	V	142,55	V	30739	V
2025/12/29 21	SR	50,66	V	0,01	V	107,29	V	0,00	V	1,31	V	142,72	V	31063	V
2025/12/29 22	SR	88,99	V	0,01	V	85,43	V	0,00	V	1,32	V	142,82	V	30873	V
2025/12/29 23	SR	119,07	V	3,07	V	87,98	V	3,32	V	1,40	V	142,59	V	30513	V
2025/12/29 24	SR	190,93	V	0,80	V	62,51	V	0,03	V	1,28	V	141,64	V	30494	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	18.2-249.6	0.0-7.6	53.8-172.1	0.0-10.9	1.2-5.9	141.6-145.7	30494.5-32405.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	98.6	0.7	101.2	0.7	1.6	143.5	30938
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Rinella

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/12/30 01	SR	169,88	V	0,55	V	64,64	V	0,04	V	1,30	V	141,53	V	30586	V
2025/12/30 02	SR	148,90	V	0,47	V	75,29	V	0,03	V	1,35	V	141,41	V	30766	V
2025/12/30 03	SR	74,68	V	0,01	V	95,06	V	0,00	V	1,34	V	141,00	V	31012	V
2025/12/30 04	SR	64,46	V	0,01	V	94,99	V	0,00	V	1,37	V	141,32	V	30946	V
2025/12/30 05	SR	113,52	V	0,19	V	78,25	V	0,00	V	1,33	V	141,52	V	31181	V
2025/12/30 06	SR	35,41	V	0,01	V	121,81	V	0,04	V	1,31	V	141,61	V	31134	V
2025/12/30 07	SR	38,98	V	0,01	V	125,69	V	0,08	V	1,38	V	141,32	V	31317	V
2025/12/30 08	SR	76,99	V	0,08	V	95,91	V	0,03	V	5,69	V	141,66	V	31163	V
2025/12/30 09	SR	81,64	V	0,09	V	90,34	V	0,06	V	1,34	V	141,79	V	31203	V
2025/12/30 10	SR	56,50	V	0,03	V	106,56	V	0,36	V	1,43	V	141,20	V	31185	V
2025/12/30 11	SR	82,02	V	0,07	V	91,84	V	0,02	V	1,43	V	141,23	V	31267	V
2025/12/30 12	SR	120,39	V	2,02	V	105,65	V	0,48	V	1,47	V	141,00	V	31460	V
2025/12/30 13	SR	147,34	V	1,69	V	94,33	V	0,45	V	1,42	V	141,21	V	30458	V
2025/12/30 14	SR	57,77	V	0,01	V	108,90	V	0,00	V	1,49	V	141,67	V	30294	V
2025/12/30 15	SR	259,29	V	1,93	V	74,43	V	0,06	V	1,44	V	141,58	V	30088	V
2025/12/30 16	SR	192,13	V	0,41	V	75,11	V	0,00	V	1,51	V	141,75	V	29966	V
2025/12/30 17	SR	1310,17	18	3,74	V	60,02	V	0,28	V	1,25	V	141,89	V	29956	V
2025/12/30 18	SR	122,23	V	0,13	V	88,86	V	0,00	V	1,40	V	142,49	V	30288	V
2025/12/30 19	SR	80,99	V	0,01	V	99,15	V	0,00	V	1,37	V	143,18	V	30197	V
2025/12/30 20	SR	27,51	V	0,01	V	153,27	V	0,00	V	1,35	V	143,05	V	30425	V
2025/12/30 21	SR	26,21	V	0,01	V	147,46	V	0,00	V	1,27	V	142,82	V	30764	V
2025/12/30 22	SR	52,40	V	0,01	V	122,58	V	0,00	V	1,64	V	142,91	V	30583	V
2025/12/30 23	SR	130,89	V	0,55	V	91,46	V	0,02	V	1,60	V	143,15	V	30254	V
2025/12/30 24	SR	45,07	V	0,01	V	125,11	V	0,00	V	1,58	V	143,17	V	30341	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	26.2-310.2	0.0-3.7	60.0-153.3	0.0-0.5	1.2-5.7	141.0-143.2	29955.8-31460.0
Supero Orario	1	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	104.8	0.5	99.4	0.1	1.6	141.9	30701.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2025/12/31

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/12/31 01	SR	57,42	V	0,02	V	122,49	V	0,00	V	1,69	V	142,81	V	30509	V
2025/12/31 02	SR	154,86	V	0,32	V	86,97	V	0,00	V	1,62	V	141,95	V	30183	V
2025/12/31 03	SR	122,39	V	0,07	V	88,41	V	0,00	V	1,57	V	142,30	V	30150	V
2025/12/31 04	SR	58,25	V	0,02	V	116,56	V	0,00	V	1,64	V	142,72	V	30184	V
2025/12/31 05	SR	97,98	V	0,01	V	92,07	V	0,00	V	1,53	V	143,10	V	30250	V
2025/12/31 06	SR	79,67	V	0,02	V	101,82	V	0,00	V	1,57	V	143,12	V	30189	V
2025/12/31 07	SR	128,98	V	0,31	V	83,87	V	0,00	V	1,60	V	142,60	V	30201	V
2025/12/31 08	SR	112,38	V	0,04	V	88,44	V	0,00	V	5,87	V	142,73	V	30273	V
2025/12/31 09	SR	96,14	V	0,03	V	86,17	V	0,00	V	1,46	V	142,85	V	30281	V
2025/12/31 10	SR	50,26	V	0,01	V	108,72	V	0,00	V	1,57	V	142,85	V	30206	V
2025/12/31 11	SR	50,79	V	0,01	V	109,08	V	0,00	V	1,48	V	142,97	V	30269	V
2025/12/31 12	SR	59,60	V	0,01	V	118,80	V	0,00	V	1,46	V	143,32	V	32093	V
2025/12/31 13	SR	83,02	V	0,02	V	90,25	V	0,00	V	1,54	V	143,05	V	31037	V
2025/12/31 14	SR	135,55	V	1,19	V	73,09	V	0,15	V	1,46	V	142,64	V	30456	V
2025/12/31 15	SR	203,13	V	1,18	V	62,37	V	0,04	V	1,48	V	142,70	V	30597	V
2025/12/31 16	SR	76,19	V	0,01	V	92,85	V	0,00	V	1,51	V	143,26	V	30703	V
2025/12/31 17	SR	64,23	V	0,03	V	105,83	V	0,00	V	1,49	V	143,76	V	30800	V
2025/12/31 18	SR	100,85	V	0,06	V	83,33	V	0,00	V	1,50	V	143,99	V	30765	V
2025/12/31 19	SR	53,63	V	0,02	V	106,59	V	0,00	V	1,58	V	143,93	V	30858	V
2025/12/31 20	SR	74,65	V	0,01	V	95,84	V	0,00	V	1,52	V	143,94	V	30800	V
2025/12/31 21	SR	99,56	V	0,06	V	84,17	V	0,00	V	1,56	V	144,11	V	30788	V
2025/12/31 22	SR	117,38	V	0,06	V	75,65	V	0,00	V	1,71	V	143,52	V	30789	V
2025/12/31 23	SR	148,97	V	1,58	V	86,18	V	0,22	V	1,60	V	141,51	V	30781	V
2025/12/31 24	SR	38,49	V	0,01	V	119,69	V	0,00	V	1,66	V	141,10	V	31097	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	38.5-203.1	0.0-1.6	62.4-122.5	0.0-0.2	1.5-5.9	141.1-144.1	30149.9-32093.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	94.3	0.2	95	0	1.7	143	30594.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Forcella

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]