


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/12/23

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/12/23 01	SR	73,36	V	0,76	V	97,77	V	7,14	V	0,60	V	110,83	V	25691	V
2019/12/23 02	SR	79,14	V	1,97	V	100,75	V	7,50	V	0,64	V	110,76	V	25746	V
2019/12/23 03	SR	103,12	V	2,29	V	96,93	V	7,86	V	0,82	V	110,69	V	25779	V
2019/12/23 04	SR	27,53	V	0,16	V	124,54	V	7,26	V	0,75	V	111,28	V	26156	V
2019/12/23 05	SR	3,73	V	0,01	V	185,38	V	4,63	V	2,75	V	110,59	V	27960	V
2019/12/23 06	SR	49,17	V	0,73	V	147,54	V	3,28	V	0,69	V	110,76	V	27507	V
2019/12/23 07	SR	114,68	V	3,97	V	96,99	V	6,65	V	0,61	V	110,92	V	25936	V
2019/12/23 08	SR	22,02	V	0,03	V	127,32	V	5,86	V	0,56	V	110,10	V	26775	V
2019/12/23 09	SR	72,68	V	0,56	V	102,19	V	4,99	V	0,56	V	110,05	V	26541	V
2019/12/23 10	SR	96,81	V	1,58	V	92,44	V	4,62	V	0,52	V	110,36	V	29424	V
2019/12/23 11	SR	60,42	V	0,37	V	99,12	V	4,10	V	0,55	V	110,77	V	29354	V
2019/12/23 12	SR	114,18	V	2,27	V	85,46	V	4,41	V	0,61	V	110,99	V	26942	V
2019/12/23 13	SR	27,47	V	0,60	V	110,52	V	4,15	V	0,57	V	110,49	V	26899	V
2019/12/23 14	SR	5,07	V	0,01	V	180,01	V	4,17	V	0,53	V	107,87	V	26605	V
2019/12/23 15	SR	2,83	V	0,01	V	207,69	V	3,55	V	0,59	V	107,61	V	28721	V
2019/12/23 16	SR	66,13	V	0,79	V	106,40	V	6,45	V	0,56	V	110,16	V	27102	V
2019/12/23 17	SR	117,99	V	4,67	V	98,75	V	12,52	V	0,59	V	111,11	V	26526	V
2019/12/23 18	SR	148,98	V	7,44	V	106,30	V	14,12	V	0,62	V	111,57	V	26533	V
2019/12/23 19	SR	104,62	V	3,15	V	109,68	V	6,85	V	0,72	V	112,00	V	27084	V
2019/12/23 20	SR	82,65	V	2,01	V	111,52	V	4,32	V	0,77	V	112,25	V	27135	V
2019/12/23 21	SR	86,19	V	1,56	V	98,63	V	1,28	V	0,77	V	112,36	V	27472	V
2019/12/23 22	SR	127,42	V	1,30	V	83,72	V	0,47	V	0,68	V	112,38	V	27194	V
2019/12/23 23	SR	92,24	V	0,57	V	91,95	V	0,16	V	0,67	V	111,76	V	27483	V
2019/12/23 24	SR	32,51	V	0,02	V	99,29	V	0,00	V	0,76	V	112,39	V	28431	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	2.8-149.0	0.0-7.4	83.7-207.7	0.0-14.1	0.5-2.8	107.6-112.4	25691.3-29423.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	71.3	1.5	115	5.3	0.7	110.8	27124.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/12/24

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/12/24 01	SR	26,88	V	0,01	V	102,35	V	0,00	V	0,83	V	112,87	V	28677	V
2019/12/24 02	SR	48,97	V	0,06	V	85,57	V	0,00	V	0,84	V	112,89	V	28353	V
2019/12/24 03	SR	127,84	V	0,69	V	56,13	V	0,00	V	0,89	V	112,73	V	27820	V
2019/12/24 04	SR	29,80	V	0,01	V	96,71	V	0,00	V	1,03	V	113,23	V	28590	V
2019/12/24 05	SR	49,89	V	0,06	V	83,84	V	0,00	V	1,05	V	113,33	V	28195	V
2019/12/24 06	SR	99,93	V	0,50	V	65,29	V	0,02	V	1,05	V	113,30	V	27793	V
2019/12/24 07	SR	76,32	V	0,04	V	74,01	V	0,00	V	1,06	V	112,93	V	27807	V
2019/12/24 08	SR	84,57	V	0,30	V	76,90	V	0,00	V	0,88	V	111,10	V	27910	V
2019/12/24 09	SR	176,26	V	2,46	V	57,11	V	0,25	V	0,85	V	110,87	V	27315	V
2019/12/24 10	SR	72,44	V	0,82	V	84,53	V	0,09	V	0,84	V	111,25	V	30019	V
2019/12/24 11	SR	157,26	V	2,94	V	74,87	V	0,28	V	0,94	V	111,60	V	27973	V
2019/12/24 12	SR	61,47	V	0,10	V	93,89	V	0,00	V	1,01	V	111,13	V	28223	V
2019/12/24 13	SR	84,00	V	0,53	V	84,94	V	0,03	V	0,98	V	110,89	V	28243	V
2019/12/24 14	SR	101,21	V	1,41	V	95,34	V	0,09	V	2,46	V	118,21	V	28130	V
2019/12/24 15	SR	106,89	V	3,04	V	91,75	V	0,45	V	0,90	V	126,10	V	28237	V
2019/12/24 16	SR	78,40	V	1,07	V	88,23	V	0,12	V	0,69	V	128,64	V	28128	V
2019/12/24 17	SR	98,17	V	5,05	V	111,36	V	2,50	V	0,70	V	129,66	V	27934	V
2019/12/24 18	SR	64,68	V	1,48	V	126,53	V	0,44	V	0,69	V	129,81	V	28623	V
2019/12/24 19	SR	117,97	V	2,94	V	112,90	V	1,18	V	2,72	V	116,58	V	28285	V
2019/12/24 20	SR	108,69	V	1,99	V	101,37	V	0,60	V	0,57	V	111,42	V	28306	V
2019/12/24 21	SR	33,78	V	0,14	V	118,64	V	0,01	V	1,13	V	114,35	V	29097	V
2019/12/24 22	SR	102,54	V	1,57	V	88,87	V	0,18	V	0,75	V	128,60	V	28671	V
2019/12/24 23	SR	22,05	V	0,01	V	109,98	V	0,00	V	0,70	V	130,02	V	29292	V
2019/12/24 24	SR	43,33	V	0,01	V	94,01	V	0,00	V	2,04	V	119,56	V	29371	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	22.0-176.3	0.0-5.0	56.1-126.5	0.0-2.5	0.6-2.7	110.9-130.0	27315.1-30019.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	82.2	1.1	90.6	0.3	1.1	117.1	28374.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:




CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/12/25

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/12/25 01	SR	32,79	V	0,01	V	92,43	V	0,00	V	0,78	V	110,61	V	29764	V
2019/12/25 02	SR	70,69	V	0,06	V	70,23	V	0,00	V	0,84	V	110,05	V	29231	V
2019/12/25 03	SR	4,40	V	0,01	V	165,09	V	0,00	V	2,23	V	112,69	V	31302	V
2019/12/25 04	SR	43,11	V	0,01	V	89,36	V	0,00	V	0,85	V	123,36	V	29139	V
2019/12/25 05	SR	62,20	V	0,07	V	74,48	V	0,00	V	0,82	V	125,75	V	29128	V
2019/12/25 06	SR	61,65	V	0,05	V	77,62	V	0,00	V	0,78	V	127,93	V	28940	V
2019/12/25 07	SR	55,38	V	0,03	V	75,76	V	0,00	V	0,78	V	130,68	V	28653	V
2019/12/25 08	SR	47,86	V	0,01	V	80,65	V	0,00	V	0,84	V	132,11	V	28517	V
2019/12/25 09	SR	50,98	V	0,07	V	78,53	V	0,00	V	0,80	V	132,62	V	28377	V
2019/12/25 10	SR	84,33	V	0,27	V	78,26	V	0,00	V	0,81	V	132,28	V	28840	V
2019/12/25 11	SR	20,54	V	0,01	V	106,05	V	0,00	V	0,82	V	131,73	V	28591	V
2019/12/25 12	SR	42,46	V	0,01	V	86,93	V	0,00	V	0,80	V	131,31	V	28255	V
2019/12/25 13	SR	42,16	V	0,03	V	85,60	V	0,00	V	0,87	V	131,02	V	28155	V
2019/12/25 14	SR	72,27	V	0,07	V	72,07	V	0,00	V	0,83	V	131,20	V	27961	V
2019/12/25 15	SR	76,29	V	0,94	V	99,38	V	0,05	V	0,84	V	131,85	V	28059	V
2019/12/25 16	SR	124,00	V	2,39	V	95,78	V	0,43	V	0,82	V	131,66	V	27367	V
2019/12/25 17	SR	118,84	V	2,98	V	95,96	V	0,49	V	0,83	V	131,48	V	27383	V
2019/12/25 18	SR	68,30	V	1,12	V	105,59	V	0,72	V	3,19	V	129,99	V	27715	V
2019/12/25 19	SR	66,61	V	0,40	V	112,33	V	0,12	V	3,07	V	111,56	V	27882	V
2019/12/25 20	SR	100,43	V	1,39	V	109,12	V	0,61	V	0,73	V	112,28	V	27716	V
2019/12/25 21	SR	110,23	V	3,36	V	114,12	V	1,26	V	0,87	V	111,89	V	27923	V
2019/12/25 22	SR	38,37	V	0,17	V	128,82	V	0,09	V	0,95	V	111,95	V	28158	V
2019/12/25 23	SR	80,59	V	0,63	V	118,51	V	0,11	V	1,02	V	113,95	V	28307	V
2019/12/25 24	SR	91,26	V	1,00	V	89,92	V	0,24	V	1,00	V	128,78	V	28318	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	4.4-124.0	0.0-3.4	70.2-165.1	0.0-1.3	0.7-3.2	110.1-132.6	27366.8-31301.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	65.2	0.6	95.9	0.2	1.1	124.1	28486.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:




CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/12/26

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/12/26 01	SR	36,05	V	0,04	V	102,63	V	0,01	V	0,96	V	129,56	V	28692	V
2019/12/26 02	SR	50,66	V	0,21	V	119,04	V	0,01	V	2,12	V	114,71	V	29123	V
2019/12/26 03	SR	100,82	V	0,75	V	93,32	V	0,04	V	0,77	V	111,60	V	28719	V
2019/12/26 04	SR	23,91	V	0,01	V	113,59	V	0,00	V	0,86	V	110,64	V	29261	V
2019/12/26 05	SR	38,30	V	0,03	V	106,70	V	0,00	V	0,92	V	110,46	V	29131	V
2019/12/26 06	SR	81,68	V	0,29	V	76,39	V	0,02	V	0,91	V	110,70	V	28770	V
2019/12/26 07	SR	91,57	V	0,53	V	90,56	V	0,04	V	1,11	V	111,06	V	28449	V
2019/12/26 08	SR	70,54	V	0,40	V	96,90	V	0,02	V	3,29	V	112,44	V	28647	V
2019/12/26 09	SR	82,25	V	0,65	V	108,08	V	0,10	V	0,88	V	111,59	V	28550	V
2019/12/26 10	SR	89,83	V	1,19	V	100,96	V	0,14	V	0,92	V	111,48	V	30557	V
2019/12/26 11	SR	98,46	V	0,74	V	98,22	V	0,06	V	0,91	V	112,35	V	28681	V
2019/12/26 12	SR	35,45	V	0,01	V	124,77	V	0,00	V	0,87	V	112,18	V	29237	V
2019/12/26 13	SR	63,89	V	0,22	V	104,98	V	0,00	V	0,83	V	112,22	V	28895	V
2019/12/26 14	SR	72,78	V	0,77	V	100,18	V	0,07	V	0,88	V	112,49	V	28721	V
2019/12/26 15	SR	39,00	V	0,18	V	106,39	V	0,02	V	0,81	V	112,78	V	28689	V
2019/12/26 16	SR	25,85	V	0,01	V	103,43	V	0,00	V	0,84	V	112,53	V	28862	V
2019/12/26 17	SR	20,42	V	0,01	V	105,84	V	0,00	V	0,94	V	112,32	V	28871	V
2019/12/26 18	SR	38,53	V	0,01	V	89,85	V	0,00	V	0,80	V	112,39	V	28635	V
2019/12/26 19	SR	46,76	V	0,04	V	87,73	V	0,00	V	0,83	V	112,61	V	28677	V
2019/12/26 20	SR	50,05	V	0,01	V	82,89	V	0,00	V	0,89	V	112,40	V	28628	V
2019/12/26 21	SR	144,47	V	1,16	V	64,33	V	0,05	V	0,84	V	112,62	V	28367	V
2019/12/26 22	SR	26,76	V	0,01	V	98,60	V	0,00	V	1,09	V	111,98	V	28821	V
2019/12/26 23	SR	53,23	V	0,12	V	85,09	V	0,00	V	0,87	V	111,67	V	28827	V
2019/12/26 24	SR	17,26	V	0,01	V	112,75	V	0,00	V	1,15	V	111,27	V	29248	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	17.3-144.5	0.0-1.2	64.3-124.8	0.0-0.1	0.8-3.3	110.5-129.6	28366.6-30557.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	58.3	0.3	98.9	0	1.1	112.8	28877.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:

