

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/12/27

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_N02_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/12/27 01	SR	37,19	V	0,01	V	92,85	V	0,00	V	0,87	V	111,10	V	29157	V
2019/12/27 02	SR	46,36	V	0,01	V	86,88	V	0,00	V	1,15	V	110,60	V	29126	V
2019/12/27 03	SR	50,35	V	0,06	V	90,96	V	0,00	V	1,03	V	110,34	V	29195	V
2019/12/27 04	SR	94,01	V	0,38	V	69,95	V	0,02	V	1,06	V	111,38	V	28694	V
2019/12/27 05	SR	52,96	V	0,03	V	81,93	V	0,00	V	1,49	V	111,41	V	29003	V
2019/12/27 06	SR	57,94	V	0,04	V	83,93	V	0,00	V	1,30	V	111,16	V	29273	V
2019/12/27 07	SR	74,51	V	0,31	V	98,27	V	0,00	V	1,06	V	111,46	V	29104	V
2019/12/27 08	SR	126,16	V	1,94	V	95,01	V	0,20	V	3,20	V	112,01	V	28607	V
2019/12/27 09	SR	43,44	V	0,18	V	127,02	V	0,00	V	0,86	V	111,63	V	28941	V
2019/12/27 10	SR	109,88	V	1,53	V	90,49	V	0,29	V	0,85	V	112,39	V	29333	V
2019/12/27 11	SR	85,77	V	1,38	V	100,33	V	0,33	V	0,79	V	110,71	V	28429	V
2019/12/27 12	SR	116,23	V	2,56	V	86,59	V	0,45	V	0,81	V	109,86	V	28414	V
2019/12/27 13	SR	24,57	V	0,01	V	99,60	V	0,00	V	1,38	V	109,68	V	30406	V
2019/12/27 14	SR	94,08	V	1,08	V	83,03	V	0,13	V	0,94	V	110,06	V	29420	V
2019/12/27 15	SR	82,05	V	0,39	V	93,67	V	0,00	V	1,30	V	109,73	V	29628	V
2019/12/27 16	SR	85,37	V	0,60	V	104,38	V	0,00	V	1,02	V	109,89	V	29891	V
2019/12/27 17	SR	34,48	V	0,02	V	116,94	V	0,00	V	1,45	V	109,73	V	30193	V
2019/12/27 18	SR	57,20	V	0,39	V	118,83	V	0,00	V	1,19	V	109,82	V	30055	V
2019/12/27 19	SR	32,84	V	0,05	V	121,33	V	0,00	V	1,06	V	110,01	V	30168	V
2019/12/27 20	SR	30,65	V	0,01	V	122,98	V	0,00	V	1,15	V	109,91	V	30117	V
2019/12/27 21	SR	53,33	V	0,13	V	109,21	V	0,00	V	1,06	V	110,08	V	29937	V
2019/12/27 22	SR	86,12	V	0,25	V	89,33	V	0,00	V	1,07	V	110,60	V	29829	V
2019/12/27 23	SR	29,65	V	0,02	V	109,16	V	0,00	V	1,60	V	110,71	V	30177	V
2019/12/27 24	SR	19,84	V	0,01	V	121,14	V	0,00	V	1,06	V	110,77	V	30316	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	19.8-126.2	0.0-2.6	70.0-127.0	0.0-0.4	0.8-3.2	109.7-112.4	28414.0-30406.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	63.5	0.5	99.7	0.1	1.2	110.6	29475.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni F. AR

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/12/28

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/12/28 01	SR	8,11	V	0,01	V	139,30	V	0,00	V	1,41	V	109,91	V	30901	V
2019/12/28 02	SR	8,01	V	0,01	V	140,39	V	0,00	V	1,33	V	109,13	V	30897	V
2019/12/28 03	SR	7,23	V	0,01	V	143,41	V	0,00	V	1,42	V	108,67	V	30963	V
2019/12/28 04	SR	24,95	V	0,01	V	111,38	V	0,00	V	1,19	V	108,45	V	30580	V
2019/12/28 05	SR	78,33	V	1,32	V	90,81	V	0,99	V	1,54	V	108,78	V	30061	V
2019/12/28 06	SR	66,05	V	0,31	V	94,17	V	0,00	V	1,12	V	109,21	V	30114	V
2019/12/28 07	SR	63,17	V	0,66	V	113,84	V	0,03	V	4,83	V	112,03	V	30072	V
2019/12/28 08	SR	113,76	V	1,66	V	106,67	V	0,17	V	3,16	V	110,51	V	29144	V
2019/12/28 09	SR	88,19	V	1,46	V	110,73	V	0,14	V	0,74	V	109,52	V	29035	V
2019/12/28 10	SR	70,86	V	0,21	V	104,60	V	0,00	V	0,84	V	109,98	V	32121	V
2019/12/28 11	SR	52,71	V	0,23	V	111,93	V	0,00	V	1,24	V	110,98	V	30369	V
2019/12/28 12	SR	121,08	V	2,22	V	96,40	V	0,27	V	1,01	V	111,75	V	29711	V
2019/12/28 13	SR	84,72	V	0,80	V	112,16	V	0,06	V	1,09	V	111,81	V	29630	V
2019/12/28 14	SR	127,60	V	3,23	V	106,24	V	0,56	V	1,09	V	111,41	V	29378	V
2019/12/28 15	SR	18,72	V	0,06	V	136,12	V	0,00	V	1,36	V	111,00	V	30640	V
2019/12/28 16	SR	24,06	V	0,03	V	123,95	V	0,00	V	1,00	V	110,41	V	30770	V
2019/12/28 17	SR	30,99	V	0,01	V	104,50	V	0,00	V	1,29	V	110,28	V	30461	V
2019/12/28 18	SR	32,43	V	0,01	V	102,82	V	0,00	V	0,97	V	110,38	V	30516	V
2019/12/28 19	SR	66,76	V	0,07	V	81,86	V	0,00	V	1,09	V	110,07	V	30381	V
2019/12/28 20	SR	96,44	V	0,17	V	78,25	V	0,00	V	1,28	V	109,91	V	30303	V
2019/12/28 21	SR	131,87	V	0,50	V	70,88	V	0,01	V	1,10	V	110,02	V	30126	V
2019/12/28 22	SR	72,81	V	0,03	V	85,30	V	0,00	V	1,39	V	110,42	V	30451	V
2019/12/28 23	SR	91,23	V	0,24	V	82,73	V	0,00	V	1,27	V	110,64	V	30357	V
2019/12/28 24	SR	26,15	V	0,01	V	113,88	V	0,00	V	1,25	V	110,41	V	30742	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	7.2-131.9	0.0-3.2	70.9-143.4	0.0-1.0	0.7-4.8	108.5-112.0	29034.5-32121.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	62.8	0.6	106.8	0.1	1.4	110.2	30321.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: Giuseppe P. R.

RESPONSABILE IMPIANTO: [Firma]


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/12/29

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/12/29 01	SR	23,61	V	0,01	V	117,70	V	0,00	V	1,05	V	109,86	V	31068	V
2019/12/29 02	SR	36,99	V	0,01	V	105,70	V	0,00	V	1,44	V	109,38	V	30666	V
2019/12/29 03	SR	56,55	V	0,01	V	83,39	V	0,00	V	1,00	V	109,67	V	30345	V
2019/12/29 04	SR	63,24	V	0,02	V	82,19	V	0,00	V	1,04	V	109,16	V	30321	V
2019/12/29 05	SR	83,49	V	0,10	V	76,76	V	0,00	V	1,03	V	109,23	V	30089	V
2019/12/29 06	SR	58,26	V	0,07	V	86,02	V	0,00	V	1,18	V	109,53	V	30086	V
2019/12/29 07	SR	68,10	V	1,28	V	112,24	V	0,19	V	2,60	V	109,96	V	29835	V
2019/12/29 08	SR	77,52	V	1,88	V	115,89	V	0,31	V	3,07	V	111,96	V	29397	V
2019/12/29 09	SR	46,63	V	0,72	V	117,37	V	0,06	V	0,72	V	111,46	V	29137	V
2019/12/29 10	SR	78,48	V	1,64	V	102,73	V	0,40	V	0,74	V	111,48	V	31096	V
2019/12/29 11	SR	103,96	V	2,28	V	92,59	V	0,26	V	0,72	V	111,60	V	29022	V
2019/12/29 12	SR	101,99	V	2,24	V	106,61	V	0,37	V	0,78	V	111,66	V	29175	V
2019/12/29 13	SR	56,94	V	0,40	V	107,81	V	0,03	V	0,82	V	111,57	V	29439	V
2019/12/29 14	SR	44,76	V	0,14	V	108,23	V	0,00	V	1,03	V	111,64	V	29795	V
2019/12/29 15	SR	23,92	V	0,01	V	121,05	V	0,00	V	1,07	V	111,84	V	30139	V
2019/12/29 16	SR	87,47	V	0,48	V	81,45	V	0,03	V	0,85	V	111,38	V	29713	V
2019/12/29 17	SR	106,23	V	1,08	V	86,39	V	0,03	V	0,79	V	110,83	V	29678	V
2019/12/29 18	SR	80,19	V	0,41	V	92,89	V	0,01	V	0,88	V	110,73	V	29796	V
2019/12/29 19	SR	103,68	V	1,06	V	95,31	V	0,08	V	0,74	V	111,03	V	29865	V
2019/12/29 20	SR	16,41	V	0,01	V	139,99	V	0,00	V	1,06	V	110,73	V	30465	V
2019/12/29 21	SR	56,87	V	0,74	V	123,42	V	0,11	V	0,79	V	110,58	V	30575	V
2019/12/29 22	SR	30,11	V	0,03	V	125,49	V	0,00	V	0,86	V	110,73	V	30609	V
2019/12/29 23	SR	14,79	V	0,01	V	139,25	V	0,00	V	0,93	V	119,11	V	30817	V
2019/12/29 24	SR	20,55	V	0,01	V	127,32	V	0,00	V	4,48	V	111,61	V	30713	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	14.8-106.2	0.0-2.3	76.8-140.0	0.0-0.4	0.7-4.5	109.2-119.1	29021.5-31095.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	60	0.6	106.2	0.1	1.2	111.1	30076.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:

