

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/12/27

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_N02_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/12/27 01	SR	10,72	V	0,69	V	196,91	V	0,01	V	2,41	V	137,14	V	29318	V
2018/12/27 02	SR	49,12	V	1,21	V	140,81	V	0,06	V	2,12	V	136,15	V	29068	V
2018/12/27 03	SR	82,96	V	1,37	V	108,76	V	0,04	V	2,02	V	137,27	V	28894	V
2018/12/27 04	SR	148,26	V	4,57	V	110,21	V	0,71	V	2,04	V	138,05	V	28572	V
2018/12/27 05	SR	98,24	V	2,92	V	110,01	V	0,80	V	1,98	V	138,77	V	28112	V
2018/12/27 06	SR	63,33	V	2,39	V	135,59	V	0,89	V	2,13	V	139,36	V	28724	V
2018/12/27 07	SR	16,06	V	0,66	V	168,81	V	0,00	V	2,37	V	139,23	V	28580	V
2018/12/27 08	SR	141,97	V	3,21	V	79,67	V	0,23	V	1,94	V	136,64	V	28349	V
2018/12/27 09	SR	59,26	V	1,00	V	91,99	V	0,05	V	2,12	V	136,96	V	28613	V
2018/12/27 10	SR	70,04	V	1,64	V	97,99	V	0,15	V	1,94	V	138,31	V	29132	V
2018/12/27 11	SR	77,41	V	1,51	V	94,27	V	0,02	V	2,11	V	139,41	V	30259	V
2018/12/27 12	SR	48,85	V	0,67	V	97,98	V	0,00	V	2,14	V	140,18	V	28894	V
2018/12/27 13	SR	87,50	V	1,20	V	78,52	V	0,01	V	2,14	V	140,45	V	28273	V
2018/12/27 14	SR	47,82	V	0,70	V	96,66	V	0,06	V	2,61	V	140,27	V	27991	V
2018/12/27 15	SR	18,45	V	0,46	V	120,49	V	0,00	V	2,58	V	140,31	V	27847	V
2018/12/27 16	SR	17,56	V	0,45	V	116,38	V	0,00	V	1,43	V	140,50	V	27881	V
2018/12/27 17	SR	24,50	V	0,54	V	113,69	V	0,00	V	2,22	V	140,15	V	27912	V
2018/12/27 18	SR	17,48	V	0,49	V	118,67	V	0,00	V	2,10	V	134,71	V	28272	V
2018/12/27 19	SR	41,79	V	1,06	V	105,65	V	0,06	V	1,85	V	133,61	V	28412	V
2018/12/27 20	SR	40,07	V	0,55	V	99,71	V	0,00	V	2,26	V	132,64	V	28664	V
2018/12/27 21	SR	17,62	V	0,53	V	150,09	V	0,00	V	2,20	V	129,07	V	29080	V
2018/12/27 22	SR	80,12	V	1,26	V	100,72	V	0,04	V	2,37	V	129,24	V	28359	V
2018/12/27 23	SR	36,35	V	0,61	V	116,15	V	0,00	V	2,21	V	130,22	V	28836	V
2018/12/27 24	SR	52,08	V	0,87	V	124,78	V	0,01	V	2,08	V	131,15	V	28713	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	10.7-148.3	0.5-4.6	78.5-196.9	0.0-0.9	1.4-2.6	129.1-140.5	27847.0-30258.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	56.1	1.3	115.6	0.1	2.1	136.7	28614.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/12/28

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/12/28 01	SR	40,47	V	0,62	V	136,13	V	0,00	V	1,61	V	130,67	V	28827	V
2018/12/28 02	SR	68,71	V	1,56	V	137,86	V	0,11	V	1,53	V	129,92	V	28953	V
2018/12/28 03	SR	50,49	V	1,19	V	139,35	V	0,06	V	1,25	V	130,51	V	28884	V
2018/12/28 04	SR	74,34	V	1,30	V	121,72	V	0,03	V	0,98	V	131,12	V	28831	V
2018/12/28 05	SR	37,69	V	1,20	V	133,21	V	0,02	V	0,80	V	131,26	V	28763	V
2018/12/28 06	SR	19,93	V	0,64	V	141,38	V	0,02	V	0,73	V	132,35	V	28317	V
2018/12/28 07	SR	21,63	V	0,55	V	135,36	V	0,00	V	0,69	V	133,02	V	28960	V
2018/12/28 08	SR	64,38	V	1,31	V	101,81	V	0,08	V	0,70	V	133,13	V	28286	V
2018/12/28 09	SR	30,26	V	0,68	V	120,16	V	0,01	V	0,66	V	132,92	V	29057	V
2018/12/28 10	SR	18,20	V	0,48	V	130,31	V	0,00	V	0,69	V	132,94	V	28358	V
2018/12/28 11	SR	43,26	V	0,76	V	128,55	V	0,01	V	0,67	V	132,76	V	30230	V
2018/12/28 12	SR	45,23	V	1,14	V	135,50	V	0,05	V	0,70	V	130,51	V	29956	V
2018/12/28 13	SR	33,47	V	0,70	V	143,41	V	0,00	V	0,74	V	130,59	V	28187	V
2018/12/28 14	SR	66,83	V	1,61	V	120,65	V	0,18	V	0,69	V	130,56	V	28484	V
2018/12/28 15	SR	51,34	V	1,34	V	115,97	V	0,16	V	0,54	V	129,46	V	27982	V
2018/12/28 16	SR	8,62	V	0,48	V	137,31	V	0,00	V	0,55	V	128,80	V	28400	V
2018/12/28 17	SR	6,78	V	0,53	V	140,71	V	0,00	V	0,68	V	129,87	V	29346	V
2018/12/28 18	SR	29,03	V	0,65	V	102,58	V	0,00	V	0,68	V	129,70	V	28899	V
2018/12/28 19	SR	97,54	V	2,04	V	77,43	V	0,14	V	0,65	V	130,03	V	28199	V
2018/12/28 20	SR	86,87	V	1,56	V	83,29	V	0,07	V	0,68	V	129,88	V	27995	V
2018/12/28 21	SR	128,84	V	3,65	V	80,06	V	0,62	V	0,68	V	129,97	V	27778	V
2018/12/28 22	SR	45,59	V	1,05	V	91,30	V	0,05	V	0,65	V	130,66	V	28071	V
2018/12/28 23	SR	68,56	V	1,35	V	85,98	V	0,15	V	0,53	V	130,31	V	28134	V
2018/12/28 24	SR	35,72	V	0,94	V	107,97	V	0,04	V	0,54	V	130,08	V	28412	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	6.8-128.8	0.5-3.6	77.4-143.4	0.0-0.6	0.5-1.6	128.8-133.1	27778.1-30230.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	48.9	1.1	118.7	0.1	0.8	130.9	28637.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/12/29

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/12/29 01	SR	16,48	V	0,78	V	165,98	V	0,30	V	0,66	V	129,79	V	29011	V
2018/12/29 02	SR	44,63	V	1,23	V	157,28	V	0,74	V	0,67	V	130,27	V	28890	V
2018/12/29 03	SR	111,65	V	2,94	V	111,31	V	0,79	V	0,65	V	129,54	V	28948	V
2018/12/29 04	SR	55,22	V	1,10	V	119,81	V	0,03	V	0,68	V	129,21	V	28402	V
2018/12/29 05	SR	48,69	V	1,39	V	137,80	V	0,46	V	0,64	V	129,13	V	28939	V
2018/12/29 06	SR	38,88	V	1,19	V	164,50	V	0,56	V	0,73	V	128,89	V	28478	V
2018/12/29 07	SR	44,18	V	1,08	V	161,11	V	1,31	V	0,69	V	129,19	V	29314	V
2018/12/29 08	SR	85,38	V	2,47	V	136,72	V	1,67	V	0,75	V	129,62	V	28597	V
2018/12/29 09	SR	122,84	V	4,12	V	118,03	V	1,96	V	0,71	V	129,64	V	28881	V
2018/12/29 10	SR	119,49	V	2,79	V	113,52	V	0,59	V	0,71	V	128,75	V	28520	V
2018/12/29 11	SR	99,82	V	1,90	V	120,31	V	0,91	V	0,68	V	128,50	V	30837	V
2018/12/29 12	SR	92,21	V	2,29	V	115,19	V	1,13	V	0,72	V	130,03	V	29515	V
2018/12/29 13	SR	95,17	V	2,11	V	105,68	V	0,22	V	0,75	V	131,07	V	28400	V
2018/12/29 14	SR	72,98	V	1,22	V	109,32	V	0,22	V	0,76	V	131,37	V	28560	V
2018/12/29 15	SR	58,79	V	2,10	V	135,01	V	0,64	V	0,72	V	132,15	V	28750	V
2018/12/29 16	SR	52,04	V	1,20	V	123,11	V	0,15	V	0,70	V	132,57	V	28520	V
2018/12/29 17	SR	44,63	V	0,78	V	112,16	V	0,01	V	0,71	V	133,06	V	28524	V
2018/12/29 18	SR	14,39	V	0,58	V	135,41	V	0,00	V	0,74	V	132,97	V	28963	V
2018/12/29 19	SR	13,29	V	0,61	V	121,48	V	0,00	V	0,72	V	131,24	V	29081	V
2018/12/29 20	SR	62,33	V	1,62	V	108,06	V	0,14	V	0,70	V	130,41	V	28984	V
2018/12/29 21	SR	42,34	V	1,63	V	110,95	V	0,26	V	0,73	V	129,47	V	29067	V
2018/12/29 22	SR	104,56	V	1,82	V	80,51	V	0,15	V	0,63	V	129,35	V	28735	V
2018/12/29 23	SR	19,50	V	0,61	V	110,36	V	0,00	V	0,65	V	131,61	V	28694	V
2018/12/29 24	SR	13,77	V	0,59	V	119,60	V	0,00	V	0,64	V	132,29	V	28940	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	13.3-122.8	0.6-4.1	80.5-166.0	0.0-2.0	0.6-0.8	128.5-133.1	28400.5-30837.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	61.4	1.6	124.7	0.5	0.7	130.4	28898
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/12/30

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	I6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/12/30 01	SR	14,50	V	0,57	V	122,90	V	0,00	V	0,64	V	132,24	V	28987	V
2018/12/30 02	SR	35,46	V	0,70	V	111,98	V	0,00	V	0,64	V	131,47	V	28854	V
2018/12/30 03	SR	80,24	V	1,76	V	88,51	V	0,17	V	0,64	V	131,33	V	28470	V
2018/12/30 04	SR	96,00	V	1,63	V	81,26	V	0,06	V	0,62	V	131,56	V	28842	V
2018/12/30 05	SR	18,49	V	0,52	V	122,99	V	0,00	V	0,69	V	131,27	V	29009	V
2018/12/30 06	SR	44,72	V	0,62	V	98,78	V	0,00	V	0,62	V	131,58	V	28884	V
2018/12/30 07	SR	49,79	V	0,60	V	90,41	V	0,00	V	0,64	V	132,08	V	28860	V
2018/12/30 08	SR	69,41	V	0,97	V	84,06	V	0,03	V	0,63	V	132,40	V	28410	V
2018/12/30 09	SR	54,18	V	0,83	V	87,02	V	0,01	V	0,62	V	132,49	V	29111	V
2018/12/30 10	SR	26,22	V	0,66	V	105,60	V	0,01	V	0,64	V	132,50	V	29012	V
2018/12/30 11	SR	32,85	V	0,53	V	96,19	V	0,00	V	0,65	V	133,63	V	30131	V
2018/12/30 12	SR	43,76	V	0,63	V	90,35	V	0,00	V	0,67	V	134,74	V	30016	V
2018/12/30 13	SR	68,21	V	0,92	V	75,71	V	0,01	V	0,73	V	135,08	V	27775	V
2018/12/30 14	SR	77,54	V	1,50	V	86,54	V	0,04	V	0,74	V	135,50	V	28099	V
2018/12/30 15	SR	73,22	V	1,74	V	105,05	V	0,10	V	0,77	V	136,02	V	27821	V
2018/12/30 16	SR	89,49	V	3,25	V	101,77	V	0,85	V	0,92	V	134,99	V	27945	V
2018/12/30 17	SR	48,76	V	1,43	V	132,94	V	0,11	V	0,80	V	130,40	V	28143	V
2018/12/30 18	SR	27,44	V	1,20	V	159,24	V	0,12	V	0,79	V	129,95	V	28399	V
2018/12/30 19	SR	53,27	V	1,57	V	127,98	V	0,19	V	0,74	V	130,46	V	28400	V
2018/12/30 20	SR	43,47	V	1,02	V	138,39	V	0,06	V	0,70	V	130,39	V	28353	V
2018/12/30 21	SR	58,41	V	2,41	V	138,27	V	0,92	V	0,73	V	130,69	V	28217	V
2018/12/30 22	SR	60,52	V	1,80	V	139,46	V	0,42	V	0,69	V	130,52	V	28325	V
2018/12/30 23	SR	44,26	V	1,68	V	144,47	V	0,76	V	0,76	V	128,03	V	28621	V
2018/12/30 24	SR	41,57	V	1,48	V	142,55	V	0,60	V	0,72	V	127,89	V	28816	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	14.5-96.0	0.5-3.2	75.7-159.2	0.0-0.9	0.6-0.9	127.9-136.0	27775.2-30130.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	52.2	1.3	111.4	0.2	0.7	132	28645.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/12/31

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/12/31 01	SR	15,86	V	0,53	V	149,53	V	0,00	V	0,71	V	128,52	V	28872	V
2018/12/31 02	SR	65,97	V	2,68	V	131,00	V	0,78	V	0,70	V	129,02	V	28592	V
2018/12/31 03	SR	52,09	V	0,88	V	121,12	V	0,01	V	0,69	V	129,17	V	28601	V
2018/12/31 04	SR	33,67	V	0,66	V	140,05	V	0,00	V	0,69	V	128,86	V	28910	V
2018/12/31 05	SR	22,73	V	0,53	V	146,17	V	0,00	V	0,73	V	128,98	V	29032	V
2018/12/31 06	SR	40,88	V	0,71	V	142,10	V	0,00	V	0,75	V	129,22	V	29056	V
2018/12/31 07	SR	73,72	V	1,46	V	114,79	V	0,22	V	0,71	V	130,11	V	28675	V
2018/12/31 08	SR	56,39	V	1,19	V	121,25	V	0,04	V	0,69	V	130,53	V	28696	V
2018/12/31 09	SR	84,50	V	1,42	V	111,68	V	0,03	V	0,69	V	130,31	V	28582	V
2018/12/31 10	SR	79,51	V	1,60	V	105,69	V	0,05	V	0,69	V	130,18	V	28577	V
2018/12/31 11	SR	119,92	V	2,40	V	94,87	V	0,18	V	0,66	V	130,96	V	30047	V
2018/12/31 12	SR	87,52	V	1,55	V	98,17	V	0,10	V	0,62	V	130,17	V	29865	V
2018/12/31 13	SR	86,70	V	1,30	V	94,56	V	0,04	V	0,66	V	129,16	V	28171	V
2018/12/31 14	SR	113,59	V	1,87	V	91,65	V	0,12	V	0,67	V	129,63	V	28684	V
2018/12/31 15	SR	32,59	V	0,57	V	127,06	V	0,00	V	0,73	V	128,99	V	28869	V
2018/12/31 16	SR	52,04	V	1,30	V	134,96	V	0,16	V	0,72	V	129,89	V	28741	V
2018/12/31 17	SR	48,10	V	1,14	V	137,39	V	0,06	V	0,70	V	129,70	V	28923	V
2018/12/31 18	SR	46,71	V	0,80	V	129,37	V	0,01	V	0,75	V	128,99	V	28883	V
2018/12/31 19	SR	43,54	V	0,82	V	130,63	V	0,01	V	0,74	V	130,37	V	28987	V
2018/12/31 20	SR	40,81	V	0,83	V	122,86	V	0,04	V	0,75	V	130,88	V	28754	V
2018/12/31 21	SR	92,78	V	1,78	V	114,18	V	0,26	V	0,70	V	129,71	V	28822	V
2018/12/31 22	SR	45,77	V	0,66	V	119,70	V	1,26	V	0,67	V	129,00	V	28821	V
2018/12/31 23	SR	47,01	V	0,78	V	135,70	V	0,88	V	0,76	V	129,66	V	28908	V
2018/12/31 24	SR	64,85	V	1,32	V	121,11	V	0,40	V	0,83	V	129,74	V	28219	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	15.9-119.9	0.5-2.7	91.7-149.5	0.0-1.3	0.6-0.8	128.5-131.0	28171.1-30047.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	60.3	1.2	122.3	0.2	0.7	129.7	28845.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:

