

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/12/03

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/12/03 01	SR	107,37	V	2,01	V	89,62	V	0,13	V	2,05	V	138,75	V	25929	V
2018/12/03 02	SR	106,22	V	3,08	V	86,27	V	1,08	V	2,21	V	139,42	V	25349	V
2018/12/03 03	SR	60,37	V	1,12	V	100,85	V	0,04	V	2,33	V	140,05	V	25802	V
2018/12/03 04	SR	51,82	V	0,82	V	127,36	V	0,00	V	2,28	V	140,80	V	25680	V
2018/12/03 05	SR	60,34	V	1,14	V	96,02	V	0,06	V	2,25	V	141,22	V	25435	V
2018/12/03 06	SR	58,84	V	0,80	V	87,58	V	0,00	V	2,15	V	140,70	V	25207	V
2018/12/03 07	SR	90,03	V	1,94	V	76,78	V	0,17	V	2,21	V	141,30	V	24833	V
2018/12/03 08	SR	99,30	V	2,10	V	76,13	V	0,17	V	2,34	V	141,05	V	24415	V
2018/12/03 09	SR	78,51	V	1,82	V	101,69	V	0,20	V	1,86	V	134,32	V	25379	V
2018/12/03 10	SR	129,80	V	4,15	V	71,66	V	0,79	V	1,60	V	132,27	V	27188	V
2018/12/03 11	SR	79,82	V	1,49	V	82,84	V	0,11	V	1,62	V	132,44	V	26307	V
2018/12/03 12	SR	101,46	V	1,96	V	75,54	V	0,25	V	1,70	V	132,40	V	25241	V
2018/12/03 13	SR	73,95	V	1,00	V	84,62	V	0,02	V	1,79	V	131,76	V	25269	V
2018/12/03 14	SR	78,22	V	1,87	V	87,08	V	0,25	V	1,75	V	132,17	V	25352	V
2018/12/03 15	SR	69,27	V	0,93	V	79,70	V	0,02	V	1,80	V	132,61	V	25277	V
2018/12/03 16	SR	43,80	V	1,87	V	121,43	V	0,34	V	1,91	V	132,66	V	25558	V
2018/12/03 17	SR	30,87	V	0,68	V	111,64	V	0,00	V	1,77	V	132,53	V	25772	V
2018/12/03 18	SR	71,34	V	1,38	V	86,18	V	0,10	V	1,76	V	131,80	V	25655	V
2018/12/03 19	SR	20,78	V	0,60	V	123,45	V	0,00	V	1,79	V	131,45	V	25906	V
2018/12/03 20	SR	55,11	V	1,04	V	95,19	V	0,05	V	1,86	V	131,20	V	25669	V
2018/12/03 21	SR	61,45	V	1,31	V	100,70	V	0,10	V	1,96	V	130,88	V	25728	V
2018/12/03 22	SR	44,88	V	0,70	V	108,03	V	0,01	V	1,77	V	131,36	V	25810	V
2018/12/03 23	SR	52,14	V	0,93	V	102,46	V	0,04	V	1,88	V	131,39	V	25775	V
2018/12/03 24	SR	57,38	V	1,10	V	105,82	V	0,07	V	1,85	V	131,77	V	25600	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	20.8-129.8	0.6-4.2	71.7-127.4	0.0-1.1	1.6-2.3	130.9-141.3	24414.5-27187.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	70.1	1.5	94.9	0.2	1.9	134.8	25589
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/12/04

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/12/04 01	SR	43,21	V	0,99	V	103,06	V	0,11	V	1,95	V	130,06	V	26110	V
2018/12/04 02	SR	52,06	V	0,64	V	78,13	V	0,00	V	2,02	V	127,48	V	27109	V
2018/12/04 03	SR	95,25	V	0,83	V	53,50	NV	0,00	V	1,86	V	127,33	V	27208	V
2018/12/04 04	SR	116,46	V	1,23	V	55,88	NV	0,01	V	1,86	V	127,41	V	27209	V
2018/12/04 05	SR	93,33	V	1,09	V	61,11	V	0,00	V	1,94	V	127,74	V	27267	V
2018/12/04 06	SR	54,41	V	0,70	V	69,54	V	0,00	V	1,93	V	128,40	V	27179	V
2018/12/04 07	SR	37,06	V	0,59	V	78,76	V	0,00	V	1,79	V	131,20	V	26690	V
2018/12/04 08	SR	90,73	V	1,11	V	66,86	V	0,04	V	1,89	V	132,10	V	26519	V
2018/12/04 09	SR	108,84	V	3,74	V	91,53	V	0,84	V	1,80	V	132,65	V	26326	V
2018/12/04 10	SR	35,05	V	0,63	V	104,16	V	0,00	V	1,81	V	133,74	V	28712	V
2018/12/04 11	SR	117,72	V	2,77	V	89,84	V	0,24	V	1,93	V	134,59	V	27204	V
2018/12/04 12	SR	83,33	V	1,59	V	104,34	V	0,07	V	1,90	V	136,20	V	26511	V
2018/12/04 13	SR	59,14	V	0,77	V	99,82	V	0,00	V	2,13	V	136,98	V	26445	V
2018/12/04 14	SR	75,43	V	1,26	V	92,86	V	0,04	V	2,05	V	137,72	V	26513	V
2018/12/04 15	SR	40,96	V	0,71	V	107,35	V	0,00	V	2,00	V	138,22	V	26512	V
2018/12/04 16	SR	57,72	V	0,92	V	92,19	V	0,01	V	1,93	V	138,37	V	26627	V
2018/12/04 17	SR	33,15	V	0,72	V	104,83	V	0,00	V	1,98	V	138,27	V	26691	V
2018/12/04 18	SR	34,22	V	0,59	V	113,61	V	0,00	V	2,13	V	136,76	V	26803	V
2018/12/04 19	SR	36,19	V	0,63	V	130,50	V	0,00	V	2,04	V	133,65	V	26995	V
2018/12/04 20	SR	63,73	V	1,09	V	104,86	V	0,04	V	1,93	V	133,46	V	26905	V
2018/12/04 21	SR	49,82	V	0,91	V	108,67	V	0,02	V	1,96	V	133,40	V	26865	V
2018/12/04 22	SR	27,47	V	0,53	V	117,07	V	0,00	V	1,80	V	133,84	V	26975	V
2018/12/04 23	SR	75,83	V	1,05	V	85,97	V	0,00	V	1,74	V	133,93	V	26867	V
2018/12/04 24	SR	97,46	V	1,18	V	74,87	V	0,00	V	1,95	V	134,30	V	26752	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	27.5-117.7	0.5-3.7	61.1-130.5	0.0-0.8	1.7-2.1	127.3-138.4	26110.4-28712.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	65.8	1.1	94.5	0.1	1.9	133.2	26874.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/12/05

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/12/05 01	SR	53,12	V	0,70	V	87,22	V	0,00	V	1,97	V	134,85	V	26899	V
2018/12/05 02	SR	89,78	V	1,20	V	72,63	V	0,02	V	2,05	V	135,51	V	26636	V
2018/12/05 03	SR	49,78	V	0,64	V	79,29	V	0,00	V	2,23	V	135,76	V	26696	V
2018/12/05 04	SR	31,77	V	0,58	V	92,65	V	0,00	V	2,22	V	136,20	V	26582	V
2018/12/05 05	SR	27,72	V	0,58	V	96,66	V	0,00	V	2,33	V	136,53	V	26627	V
2018/12/05 06	SR	59,67	V	0,90	V	76,19	V	0,00	V	2,16	V	136,81	V	26387	V
2018/12/05 07	SR	83,80	V	1,45	V	68,63	V	0,03	V	2,12	V	136,94	V	26220	V
2018/12/05 08	SR	33,29	V	0,69	V	99,21	V	0,00	V	2,06	V	137,03	V	26402	V
2018/12/05 09	SR	49,09	V	0,94	V	86,46	V	0,01	V	1,84	V	137,15	V	26306	V
2018/12/05 10	SR	40,23	V	0,70	V	81,93	V	0,00	V	1,78	V	137,97	V	28526	V
2018/12/05 11	SR	31,12	V	0,60	V	96,41	V	0,00	V	1,62	V	138,82	V	27903	V
2018/12/05 12	SR	36,70	V	0,56	V	95,98	V	0,00	V	1,68	V	138,85	V	26197	V
2018/12/05 13	SR	27,39	V	0,49	V	97,47	V	0,00	V	1,64	V	139,02	V	26497	V
2018/12/05 14	SR	30,04	V	0,86	V	112,54	V	0,06	V	1,83	V	139,15	V	26452	V
2018/12/05 15	SR	47,41	V	0,89	V	105,35	V	0,02	V	1,93	V	139,27	V	26592	V
2018/12/05 16	SR	88,78	V	2,05	V	81,67	V	0,56	V	4,20	V	131,78	V	26442	V
2018/12/05 17	SR	38,59	V	1,04	V	113,58	V	0,02	V	1,63	V	137,35	V	26685	V
2018/12/05 18	SR	37,99	V	1,03	V	119,18	V	0,03	V	1,25	V	139,45	V	26791	V
2018/12/05 19	SR	26,53	V	0,75	V	129,17	V	0,00	V	1,53	V	139,91	V	26742	V
2018/12/05 20	SR	52,34	V	1,03	V	104,76	V	0,02	V	1,25	V	139,91	V	26949	V
2018/12/05 21	SR	53,45	V	1,08	V	85,13	V	0,10	V	1,05	V	140,20	V	26948	V
2018/12/05 22	SR	55,66	V	0,96	V	86,34	V	0,02	V	1,09	V	140,75	V	26907	V
2018/12/05 23	SR	59,59	V	0,91	V	91,33	V	0,01	V	1,29	V	141,22	V	26775	V
2018/12/05 24	SR	25,16	V	0,61	V	109,34	V	0,00	V	1,38	V	141,28	V	26768	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	25.2-89.8	0.5-2.1	68.6-129.2	0.0-0.6	1.1-4.2	131.8-141.3	26197.2-28525.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	47	0.9	94.5	0	1.8	138	26746.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/12/06 01	SR	30,35	V	0,75	V	104,64	V	0,00	V	1,58	V	141,28	V	26834	V
2018/12/06 02	SR	9,42	V	0,53	V	137,31	V	0,00	V	1,57	V	141,34	V	26874	V
2018/12/06 03	SR	13,61	V	0,50	V	132,25	V	0,00	V	1,56	V	140,92	V	26726	V
2018/12/06 04	SR	58,21	V	0,92	V	102,25	V	0,01	V	1,49	V	140,91	V	26430	V
2018/12/06 05	SR	39,38	V	0,65	V	107,36	V	0,01	V	1,57	V	141,31	V	26544	V
2018/12/06 06	SR	76,25	V	2,71	V	107,24	V	1,67	V	1,65	V	141,04	V	26309	V
2018/12/06 07	SR	68,61	V	0,94	V	91,44	V	0,01	V	1,39	V	141,02	V	26346	V
2018/12/06 08	SR	78,84	V	1,05	V	87,88	V	0,02	V	1,25	V	141,01	V	26321	V
2018/12/06 09	SR	93,90	V	1,36	V	75,62	V	0,05	V	1,27	V	141,52	V	26066	V
2018/12/06 10	SR	34,07	V	0,81	V	107,24	V	0,00	V	1,09	V	141,53	V	26631	V
2018/12/06 11	SR	48,24	V	1,50	V	131,60	V	0,06	V	1,24	V	138,66	V	26321	V
2018/12/06 12	SR	77,63	V	1,55	V	91,06	V	0,05	V	1,48	V	140,45	V	26042	V
2018/12/06 13	SR	35,92	V	0,66	V	109,52	V	0,00	V	1,79	V	116,10	V	27201	V
2018/12/06 14	SR	32,16	V	0,80	V	113,98	V	0,02	V	1,46	V	128,47	V	26256	V
2018/12/06 15	SR	73,51	V	2,30	V	96,07	V	0,34	V	1,23	V	141,61	V	26305	V
2018/12/06 16	SR	72,55	V	2,96	V	117,36	V	0,62	V	1,47	V	142,17	V	26270	V
2018/12/06 17	SR	63,73	V	1,64	V	107,43	V	0,16	V	1,37	V	141,51	V	26455	V
2018/12/06 18	SR	25,30	V	0,74	V	132,75	V	0,00	V	1,25	V	140,51	V	26043	V
2018/12/06 19	SR	71,31	V	1,53	V	95,25	V	0,10	V	1,41	V	141,70	V	26221	V
2018/12/06 20	SR	21,48	V	0,61	V	118,16	V	0,00	V	1,44	V	143,15	V	26383	V
2018/12/06 21	SR	64,39	V	1,42	V	100,74	V	0,07	V	1,37	V	143,40	V	26174	V
2018/12/06 22	SR	41,80	V	0,62	V	96,41	V	0,00	V	1,43	V	143,53	V	26378	V
2018/12/06 23	SR	48,51	V	0,82	V	105,68	V	0,00	V	2,11	V	143,44	V	26304	V
2018/12/06 24	SR	45,16	V	0,92	V	115,07	V	0,01	V	2,32	V	143,65	V	26344	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	9.4-93.9	0.5-3.0	75.6-137.3	0.0-1.7	1.1-2.3	116.1-143.7	26042.2-27200.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	51	1.2	107.7	0.1	1.5	140	26407.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: