

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/12/30

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/12/30 01	SR	12,98	V	0,01	V	138,68	V	0,00	V	0,76	V	110,51	V	30893	V
2019/12/30 02	SR	12,36	V	0,01	V	140,38	V	0,00	V	0,79	V	110,26	V	30780	V
2019/12/30 03	SR	12,04	V	0,01	V	135,79	V	0,00	V	0,83	V	110,16	V	30704	V
2019/12/30 04	SR	26,09	V	0,65	V	129,50	V	0,52	V	0,94	V	110,03	V	30546	V
2019/12/30 05	SR	36,27	V	0,05	V	112,58	V	0,00	V	0,99	V	110,24	V	30357	V
2019/12/30 06	SR	64,02	V	0,09	V	101,40	V	0,00	V	0,88	V	110,75	V	30033	V
2019/12/30 07	SR	90,79	V	0,80	V	100,34	V	0,10	V	0,87	V	111,07	V	29951	V
2019/12/30 08	SR	45,44	V	0,05	V	114,63	V	0,48	V	3,03	V	110,21	V	30039	V
2019/12/30 09	SR	56,34	V	0,70	V	116,64	V	1,29	V	0,72	V	109,98	V	30106	V
2019/12/30 10	SR	75,67	V	0,98	V	114,79	V	0,73	V	0,74	V	110,46	V	31894	V
2019/12/30 11	SR	77,18	V	1,12	V	101,00	V	0,11	V	0,81	V	109,82	V	29860	V
2019/12/30 12	SR	12,43	V	0,01	V	128,64	V	0,40	V	0,64	V	108,81	V	30340	V
2019/12/30 13	SR	93,20	V	2,52	V	94,18	V	3,39	V	0,57	V	108,99	V	29845	V
2019/12/30 14	SR	98,73	V	1,79	V	98,08	V	7,29	V	0,55	V	109,57	V	29638	V
2019/12/30 15	SR	105,26	V	2,34	V	89,12	V	7,50	V	0,57	V	109,09	V	29798	V
2019/12/30 16	SR	79,39	V	0,95	V	91,40	V	5,10	V	0,58	V	108,84	V	30087	V
2019/12/30 17	SR	23,39	V	0,02	V	103,09	V	0,52	V	0,59	V	109,57	V	30270	V
2019/12/30 18	SR	66,46	V	0,77	V	68,15	V	0,19	V	0,74	V	109,77	V	30079	V
2019/12/30 19	SR	68,56	V	1,98	V	75,11	V	0,79	V	0,74	V	109,97	V	29710	V
2019/12/30 20	SR	115,50	V	2,85	V	81,44	V	0,46	V	0,57	V	110,47	V	29584	V
2019/12/30 21	SR	74,26	V	0,69	V	85,70	V	0,06	V	0,68	V	110,29	V	29980	V
2019/12/30 22	SR	45,74	V	0,05	V	89,56	V	0,00	V	0,69	V	110,02	V	30287	V
2019/12/30 23	SR	31,85	V	0,05	V	93,27	V	0,00	V	1,20	V	109,87	V	30574	V
2019/12/30 24	SR	52,73	V	0,16	V	86,40	V	0,00	V	0,95	V	110,04	V	30605	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	12.0-115.5	0.0-2.8	68.2-140.4	0.0-7.5	0.5-3.0	108.8-111.1	29583.7-31893.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	57.4	0.8	103.7	1.2	0.9	110	30248.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/12/31

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/12/31 01	SR	74,58	V	0,11	V	80,12	V	0,00	V	1,13	V	110,07	V	30697	V
2019/12/31 02	SR	129,53	V	1,73	V	64,03	V	0,14	V	1,10	V	109,62	V	30311	V
2019/12/31 03	SR	25,97	V	0,01	V	97,05	V	0,00	V	1,61	V	109,66	V	31480	V
2019/12/31 04	SR	75,17	V	0,59	V	70,90	V	0,07	V	1,61	V	109,74	V	30890	V
2019/12/31 05	SR	88,09	V	0,54	V	65,01	V	0,02	V	1,29	V	109,53	V	30677	V
2019/12/31 06	SR	146,85	V	3,70	V	67,23	V	0,97	V	1,43	V	110,25	V	30232	V
2019/12/31 07	SR	55,98	V	0,10	V	76,70	V	0,00	V	1,12	V	110,62	V	30688	V
2019/12/31 08	SR	56,40	V	0,09	V	80,73	V	0,00	V	3,20	V	109,68	V	30996	V
2019/12/31 09	SR	89,72	V	0,76	V	76,58	V	0,02	V	0,95	V	108,19	V	30799	V
2019/12/31 10	SR	67,79	V	0,11	V	78,31	V	0,00	V	1,18	V	108,61	V	32418	V
2019/12/31 11	SR	97,81	V	0,53	V	73,81	V	0,04	V	1,36	V	109,72	V	30149	V
2019/12/31 12	SR	55,95	V	0,03	V	77,85	V	0,00	V	1,79	V	110,59	V	30144	V
2019/12/31 13	SR	104,03	V	0,91	V	67,71	V	0,10	V	1,49	V	111,47	V	29886	V
2019/12/31 14	SR	71,62	V	0,33	V	79,31	V	0,00	V	2,10	V	111,42	V	30432	V
2019/12/31 15	SR	69,01	V	0,30	V	70,52	V	0,00	V	1,76	V	111,27	V	30210	V
2019/12/31 16	SR	62,60	V	0,06	V	71,23	V	0,00	V	1,67	V	111,40	V	30162	V
2019/12/31 17	SR	46,82	V	0,43	NV	90,19	V	0,03	V	1,35	NV	111,20	V	33804	NV
2019/12/31 18	SR	98,45	V	0,40	V	77,20	V	0,00	V	1,15	V	111,74	V	29519	V
2019/12/31 19	SR	78,28	V	0,70	V	89,29	V	0,03	V	1,08	V	111,88	V	29430	V
2019/12/31 20	SR	39,77	V	0,01	V	94,34	V	0,00	V	1,10	V	112,03	V	30061	V
2019/12/31 21	SR	64,24	V	0,22	V	86,32	V	0,00	V	1,15	V	112,04	V	30084	V
2019/12/31 22	SR	29,88	V	0,01	V	91,48	V	0,00	V	1,73	V	112,15	V	30253	V
2019/12/31 23	SR	48,97	V	0,14	V	76,03	V	0,00	V	1,46	V	112,48	V	30045	V
2019/12/31 24	SR	115,40	V	1,39	V	58,09	V	0,03	V	1,32	V	112,63	V	29537	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	26.0-146.8	0.0-3.7	58.1-97.1	0.0-1.0	1.0-3.2	108.2-112.6	29430.0-32418.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	74.7	0.6	77.5	0.1	1.5	110.8	30395.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:

