

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/12/04

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/12/04 01	SR	26,85	V	1,23	V	76,78	V	0,03	V	0,42	V	132,47	V	32352	V
2017/12/04 02	SR	27,21	V	0,74	V	77,82	V	0,03	V	0,38	V	132,15	V	32333	V
2017/12/04 03	SR	27,63	V	0,78	V	79,02	V	0,02	V	0,56	V	132,27	V	32563	V
2017/12/04 04	SR	27,58	V	1,96	V	78,88	V	0,03	V	0,54	V	132,23	V	32247	V
2017/12/04 05	SR	27,65	V	0,95	V	79,08	V	0,03	V	0,59	V	132,75	V	32642	V
2017/12/04 06	SR	27,82	V	0,28	V	79,55	V	0,03	V	0,50	V	134,03	V	33265	V
2017/12/04 07	SR	29,19	V	0,61	V	83,48	V	0,03	V	0,62	V	135,28	V	34634	V
2017/12/04 08	SR	28,66	V	1,46	V	81,95	V	0,02	V	0,57	V	136,18	V	34426	V
2017/12/04 09	SR	28,20	V	4,14	V	80,65	V	0,02	V	0,50	V	135,85	V	33850	V
2017/12/04 10	SR	28,08	NV	4,70	NV	80,34	NV	0,03	NV	0,45	NV	135,69	NV	33280	NV
2017/12/04 11	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2017/12/04 12	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2017/12/04 13	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2017/12/04 14	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2017/12/04 15	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2017/12/04 16	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2017/12/04 17	SR	69,20	NV	0,03	NV	74,27	NV	0,04	NV	0,56	NV	137,25	NV	36726	NV
2017/12/04 18	SR	91,78	V	0,96	V	76,39	V	0,35	V	0,69	V	135,99	V	36878	V
2017/12/04 19	SR	22,61	V	0,01	V	101,44	V	0,00	V	0,58	V	132,35	V	34885	V
2017/12/04 20	SR	28,63	V	0,05	V	92,48	V	0,01	V	0,55	V	131,69	V	35098	V
2017/12/04 21	SR	55,19	V	0,16	V	80,42	V	0,02	V	0,61	V	131,30	V	33347	V
2017/12/04 22	SR	11,06	V	0,01	V	127,54	V	0,00	V	0,71	V	131,28	V	34901	V
2017/12/04 23	SR	46,03	V	0,12	V	106,55	V	0,00	V	0,62	V	131,68	V	34363	V
2017/12/04 24	SR	100,29	V	2,66	V	93,97	V	1,84	V	1,13	V	131,30	V	33671	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	11.1-100.3	0.0-4.1	76.4-127.5	0.0-1.8	0.4-1.1	131.3-136.2	32246.7-36877.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	37.9	1	87.2	0.2	0.6	133.1	33840.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/12/05

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/12/05 01	SR	46,89	V	0,03	V	87,48	V	0,00	V	0,56	V	130,91	V	33839	V
2017/12/05 02	SR	68,51	V	0,20	V	79,28	V	0,04	V	0,52	V	130,41	V	33270	V
2017/12/05 03	SR	67,08	V	0,15	V	80,69	V	0,03	V	0,54	V	130,41	V	34106	V
2017/12/05 04	SR	51,98	V	0,04	V	90,09	V	0,00	V	0,51	V	131,30	V	34365	V
2017/12/05 05	SR	76,24	V	0,13	V	81,47	V	0,00	V	0,48	V	131,19	V	34119	V
2017/12/05 06	SR	79,91	V	0,19	V	75,47	V	0,04	V	0,51	V	131,44	V	33804	V
2017/12/05 07	SR	68,67	V	0,20	V	81,45	V	0,02	V	0,52	V	131,46	V	33785	V
2017/12/05 08	SR	101,31	V	0,46	V	78,55	V	0,05	V	1,00	V	131,03	V	33244	V
2017/12/05 09	SR	132,95	V	1,97	V	71,32	V	0,77	V	0,55	V	131,10	V	33338	V
2017/12/05 10	SR	25,50	V	0,10	V	99,89	V	0,00	V	0,63	V	132,14	V	33611	V
2017/12/05 11	SR	36,79	V	0,23	V	98,09	V	0,00	V	0,67	V	133,02	V	33156	V
2017/12/05 12	SR	24,56	V	0,11	V	113,43	V	0,00	V	0,59	V	133,25	V	33453	V
2017/12/05 13	SR	19,24	V	0,01	V	114,78	V	0,00	V	0,51	V	134,29	V	33711	V
2017/12/05 14	SR	49,16	V	0,03	V	85,84	V	0,00	V	0,49	V	134,62	V	32794	V
2017/12/05 15	SR	65,83	V	0,19	V	94,05	V	0,32	V	0,55	V	136,95	V	35670	V
2017/12/05 16	SR	32,50	V	0,49	V	120,35	V	0,44	V	1,05	V	139,49	V	35604	V
2017/12/05 17	SR	5,94	V	0,01	V	134,67	V	0,00	V	0,66	V	140,72	V	36062	V
2017/12/05 18	SR	5,72	V	0,01	V	135,91	V	0,00	V	0,66	V	140,67	V	36276	V
2017/12/05 19	SR	7,45	V	0,01	V	137,82	V	0,00	V	0,64	V	137,32	V	37094	V
2017/12/05 20	SR	12,29	V	0,01	V	126,55	V	0,00	V	0,56	V	135,31	V	36117	V
2017/12/05 21	SR	21,28	V	0,01	V	110,18	V	0,00	V	0,55	V	133,95	V	35460	V
2017/12/05 22	SR	50,78	V	0,18	V	94,28	V	0,03	V	0,53	V	132,64	V	34608	V
2017/12/05 23	SR	26,11	V	0,01	V	101,11	V	0,00	V	0,56	V	133,51	V	35164	V
2017/12/05 24	SR	90,48	V	0,74	V	73,68	V	0,18	V	1,06	V	133,46	V	34205	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	5.7-132.9	0.0-2.0	71.3-137.8	0.0-0.8	0.5-1.1	130.4-140.7	32793.8-37094.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	48.6	0.2	98.6	0.1	0.6	133.8	34452.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/12/06

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/12/06 01	SR	94,05	V	0,37	V	64,14	V	0,05	V	0,59	V	133,52	V	33951	V
2017/12/06 02	SR	18,80	V	0,01	V	100,09	V	0,00	V	0,63	V	135,78	V	36153	V
2017/12/06 03	SR	19,13	V	0,01	V	102,81	V	0,00	V	0,62	V	137,20	V	36246	V
2017/12/06 04	SR	37,63	V	0,02	V	86,03	V	0,00	V	0,59	V	136,58	V	35863	V
2017/12/06 05	SR	15,50	V	0,01	V	115,80	V	0,00	V	0,57	V	135,60	V	35921	V
2017/12/06 06	SR	18,46	V	0,01	V	116,22	V	0,00	V	0,54	V	135,65	V	36203	V
2017/12/06 07	SR	42,11	V	0,04	V	90,82	V	0,00	V	0,51	V	135,88	V	35873	V
2017/12/06 08	SR	64,27	V	0,25	V	72,05	V	0,01	V	1,01	V	137,13	V	35565	V
2017/12/06 09	SR	98,06	V	0,84	V	67,24	V	0,07	V	0,50	V	137,71	V	35072	V
2017/12/06 10	SR	43,45	V	0,48	V	81,49	V	0,00	V	0,56	V	138,02	V	35111	V
2017/12/06 11	SR	33,15	V	0,27	V	89,97	V	0,00	V	0,59	V	138,81	V	35430	V
2017/12/06 12	SR	31,83	V	0,12	V	87,89	V	0,00	V	0,56	V	139,41	V	35966	V
2017/12/06 13	SR	41,43	V	0,04	V	80,16	V	0,00	V	0,61	V	140,12	V	36004	V
2017/12/06 14	SR	61,11	V	0,02	V	69,26	V	0,00	V	0,57	V	140,40	V	35671	V
2017/12/06 15	SR	86,50	V	0,11	V	61,98	V	0,00	V	0,53	V	140,76	V	36804	V
2017/12/06 16	SR	64,66	V	0,05	V	78,57	V	0,00	V	1,10	V	141,87	V	35356	V
2017/12/06 17	SR	46,37	V	0,01	V	82,48	V	0,00	V	0,63	V	139,77	V	35058	V
2017/12/06 18	SR	27,77	V	0,01	V	90,03	V	0,00	V	0,65	V	139,39	V	35194	V
2017/12/06 19	SR	17,97	V	0,01	V	101,19	V	0,00	V	0,58	V	139,14	V	35465	V
2017/12/06 20	SR	14,79	V	0,01	V	116,87	V	0,00	V	0,57	V	138,69	V	35210	V
2017/12/06 21	SR	33,47	V	0,08	V	123,00	V	0,00	V	0,59	V	138,21	V	35536	V
2017/12/06 22	SR	15,00	V	0,01	V	112,64	V	0,00	V	0,58	V	137,38	V	35916	V
2017/12/06 23	SR	33,11	V	0,02	V	91,94	V	0,00	V	0,55	V	137,20	V	35687	V
2017/12/06 24	SR	41,15	V	0,14	V	94,09	V	0,03	V	1,07	V	137,13	V	35514	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	14.8-98.1	0.0-0.8	62.0-123.0	0.0-0.1	0.5-1.1	133.5-141.9	33951.1-36803.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	41.7	0.1	90.7	0	0.6	138	35615.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/12/07

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/12/07 01	SR	60,10	V	0,16	V	101,62	V	0,00	V	0,56	V	137,23	V	35613	V
2017/12/07 02	SR	11,60	V	0,12	V	147,39	V	0,00	V	0,58	V	137,39	V	35601	V
2017/12/07 03	SR	21,65	V	0,13	V	119,52	V	0,00	V	0,52	V	137,40	V	35427	V
2017/12/07 04	SR	36,85	V	0,18	V	93,11	V	0,00	V	0,51	V	137,29	V	35472	V
2017/12/07 05	SR	71,03	V	0,29	V	81,06	V	0,00	V	0,50	V	137,99	V	35223	V
2017/12/07 06	SR	43,68	V	0,28	V	107,11	V	0,02	V	0,53	V	138,51	V	35298	V
2017/12/07 07	SR	20,83	V	0,16	V	103,64	V	0,00	V	0,50	V	139,34	V	35719	V
2017/12/07 08	SR	19,52	V	0,19	V	103,70	V	0,00	V	1,01	V	140,18	V	35827	V
2017/12/07 09	SR	22,24	V	0,28	V	108,61	V	0,00	V	0,54	V	139,39	V	35927	V
2017/12/07 10	SR	37,15	V	0,56	V	91,71	V	0,00	V	0,56	V	137,77	V	35287	V
2017/12/07 11	SR	35,03	V	0,69	V	82,87	V	0,00	V	0,55	V	137,18	V	35296	V
2017/12/07 12	SR	37,91	V	0,87	V	94,37	V	0,00	V	0,61	V	137,74	V	35135	V
2017/12/07 13	SR	27,09	V	0,83	V	110,62	V	0,00	V	0,63	V	138,16	V	35374	V
2017/12/07 14	SR	8,87	V	0,49	V	130,39	V	0,00	V	0,54	V	138,52	V	35773	V
2017/12/07 15	SR	21,94	V	0,01	V	107,31	V	0,00	V	0,50	V	139,01	V	37357	V
2017/12/07 16	SR	21,25	V	0,01	V	108,81	V	0,00	V	1,02	V	139,09	V	35712	V
2017/12/07 17	SR	17,39	V	0,01	V	104,94	V	0,00	V	0,52	V	139,52	V	35287	V
2017/12/07 18	SR	32,17	V	0,01	V	90,76	V	0,00	V	0,54	V	139,77	V	34927	V
2017/12/07 19	SR	37,58	V	0,09	V	90,99	V	0,01	V	0,50	V	139,52	V	34939	V
2017/12/07 20	SR	38,99	V	0,01	V	83,25	V	0,00	V	0,46	V	138,55	V	34136	V
2017/12/07 21	SR	40,91	V	0,01	V	81,61	V	0,00	V	0,45	V	137,58	V	33655	V
2017/12/07 22	SR	48,62	V	0,04	V	74,11	V	0,00	V	0,46	V	133,83	V	32859	V
2017/12/07 23	SR	76,26	V	0,14	V	84,29	V	0,00	V	0,53	V	133,30	V	34124	V
2017/12/07 24	SR	69,54	V	0,19	V	97,68	V	0,00	V	1,06	V	134,97	V	35305	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	8.9-76.3	0.0-0.9	74.1-147.4	0.0-0.0	0.5-1.1	133.3-140.2	32858.6-37356.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	35.8	0.2	100	0	0.6	137.9	35219.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/12/08

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/12/08 01	SR	84,95	V	0,38	V	95,59	V	0,01	V	0,57	V	136,75	V	36187	V
2017/12/08 02	SR	46,53	V	0,02	V	99,35	V	0,00	V	0,55	V	137,61	V	36069	V
2017/12/08 03	SR	33,82	V	0,01	V	101,43	V	0,00	V	0,56	V	138,03	V	36047	V
2017/12/08 04	SR	89,77	V	0,10	V	82,03	V	0,00	V	0,55	V	138,10	V	35909	V
2017/12/08 05	SR	83,10	V	0,04	V	74,12	V	0,00	V	0,51	V	137,66	V	35252	V
2017/12/08 06	SR	80,16	V	0,02	V	76,30	V	0,00	V	0,47	V	137,68	V	35292	V
2017/12/08 07	SR	125,61	V	0,18	V	73,10	V	0,00	V	0,52	V	137,77	V	35773	V
2017/12/08 08	SR	147,86	V	0,35	V	72,71	V	0,01	V	0,97	V	136,36	V	35736	V
2017/12/08 09	SR	119,55	V	0,26	V	76,41	V	0,00	V	0,54	V	135,93	V	35665	V
2017/12/08 10	SR	73,89	V	0,09	V	82,45	V	0,00	V	0,56	V	135,76	V	35855	V
2017/12/08 11	SR	72,58	V	0,02	V	75,68	V	0,00	V	0,51	V	135,74	V	35380	V
2017/12/08 12	SR	61,33	V	0,02	V	78,95	V	0,00	V	0,53	V	135,47	V	35432	V
2017/12/08 13	SR	116,57	V	0,19	V	69,79	V	0,00	V	0,51	V	134,02	V	35716	V
2017/12/08 14	SR	125,64	V	0,72	V	83,91	V	0,02	V	0,52	V	135,74	V	35102	V
2017/12/08 15	SR	145,48	V	1,51	V	88,51	V	0,19	V	0,51	V	137,22	V	33594	V
2017/12/08 16	SR	67,36	V	0,51	V	109,72	V	0,02	V	1,07	V	138,44	V	34432	V
2017/12/08 17	SR	29,57	V	0,04	V	117,79	V	0,00	V	0,59	V	138,57	V	34853	V
2017/12/08 18	SR	33,17	V	0,03	V	113,08	V	0,00	V	0,65	V	138,13	V	34381	V
2017/12/08 19	SR	22,84	V	0,01	V	115,13	V	0,00	V	0,66	V	138,11	V	34836	V
2017/12/08 20	SR	35,75	V	0,01	V	106,30	V	0,00	V	0,58	V	138,17	V	34827	V
2017/12/08 21	SR	39,58	V	0,02	V	101,86	V	0,00	V	0,59	V	138,34	V	34858	V
2017/12/08 22	SR	33,56	V	0,05	V	94,79	V	0,00	V	0,60	V	138,43	V	34503	V
2017/12/08 23	SR	43,81	V	0,11	V	92,80	V	0,00	V	0,60	V	138,56	V	34584	V
2017/12/08 24	SR	108,34	V	0,28	V	77,61	V	0,00	V	1,08	V	139,11	V	34413	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	22.8-147.9	0.0-1.5	69.8-117.8	0.0-0.2	0.5-1.1	134.0-139.1	33594.2-36186.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	75.9	0.2	90	0	0.6	137.3	35195.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/12/09

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/12/09 01	SR	79,61	V	0,20	V	89,25	V	0,00	V	0,59	V	139,38	V	34377	V
2017/12/09 02	SR	51,59	V	0,15	V	95,26	V	0,00	V	0,58	V	139,50	V	34135	V
2017/12/09 03	SR	19,65	V	0,10	V	108,90	V	0,00	V	0,56	V	139,85	V	34680	V
2017/12/09 04	SR	32,54	V	0,24	V	97,92	V	0,00	V	0,56	V	139,79	V	33805	V
2017/12/09 05	SR	52,37	V	0,35	V	87,17	V	0,00	V	0,51	V	139,71	V	33386	V
2017/12/09 06	SR	31,82	V	0,32	V	99,41	V	0,00	V	0,51	V	140,16	V	33878	V
2017/12/09 07	SR	106,95	V	0,93	V	79,60	V	0,02	V	0,52	V	140,98	V	33050	V
2017/12/09 08	SR	36,67	V	0,74	V	96,21	V	0,00	V	1,07	V	141,69	V	33213	V
2017/12/09 09	SR	54,39	V	1,32	V	92,65	V	0,00	V	0,56	V	139,56	V	32907	V
2017/12/09 10	SR	40,10	V	0,01	V	94,68	V	0,00	V	0,47	V	135,76	V	35166	V
2017/12/09 11	SR	77,63	V	0,01	V	82,49	V	0,00	V	0,51	V	136,05	V	33873	V
2017/12/09 12	SR	56,64	V	0,01	V	95,84	V	0,00	V	0,55	V	137,20	V	34521	V
2017/12/09 13	SR	48,46	V	0,05	V	110,66	V	0,00	V	0,56	V	137,72	V	34982	V
2017/12/09 14	SR	93,93	V	0,07	V	84,98	V	0,00	V	0,50	V	138,02	V	34569	V
2017/12/09 15	SR	117,04	V	0,02	V	72,69	V	0,00	V	0,46	V	137,54	V	33482	V
2017/12/09 16	SR	129,80	V	0,22	V	80,24	V	0,05	V	0,98	V	136,21	V	33816	V
2017/12/09 17	SR	66,59	V	0,01	V	88,95	V	0,00	V	0,49	V	137,23	V	34897	V
2017/12/09 18	SR	126,51	V	0,07	V	70,53	V	0,00	V	0,43	V	136,73	V	33206	V
2017/12/09 19	SR	86,89	V	0,04	V	78,75	V	0,00	V	0,44	V	134,76	V	32652	V
2017/12/09 20	SR	82,66	V	0,13	V	85,30	V	0,03	V	0,45	V	133,38	V	33233	V
2017/12/09 21	SR	73,84	V	0,01	V	90,01	V	0,00	V	0,47	V	132,96	V	33189	V
2017/12/09 22	SR	95,37	V	0,01	V	87,52	V	0,00	V	0,50	V	132,23	V	32404	V
2017/12/09 23	SR	68,68	V	0,02	V	105,71	V	0,00	V	0,53	V	133,18	V	33480	V
2017/12/09 24	SR	30,31	V	0,01	V	118,17	V	0,00	V	1,02	V	133,90	V	33756	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	19.7-129.8	0.0-1.3	70.5-118.2	0.0-0.0	0.4-1.1	132.2-141.7	32403.6-35165.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	69.2	0.2	91.4	0	0.6	137.2	33777.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/12/10

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR		
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp_Fumi051		Portata_Fumi055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/12/10 01	SR	17,32	V	0,01	V	130,82	V	0,00	V	0,57	V	135,39	V	34796	V
2017/12/10 02	SR	37,15	V	0,01	V	110,95	V	0,00	V	0,50	V	135,18	V	34012	V
2017/12/10 03	SR	17,29	V	0,01	V	121,12	V	0,00	V	0,51	V	136,33	V	34746	V
2017/12/10 04	SR	38,91	V	0,01	V	99,51	V	0,00	V	0,47	V	135,87	V	33602	V
2017/12/10 05	SR	84,02	V	1,59	V	85,73	V	1,93	V	0,42	V	135,03	V	32348	V
2017/12/10 06	SR	33,54	V	1,00	V	106,11	V	0,00	V	0,44	V	136,01	V	33812	V
2017/12/10 07	SR	58,70	V	1,12	V	86,64	V	0,00	V	0,42	V	137,64	V	33532	V
2017/12/10 08	SR	50,32	V	1,01	V	85,79	V	0,00	V	0,89	V	138,58	V	32955	V
2017/12/10 09	SR	48,71	V	0,27	V	82,45	V	0,00	V	0,42	V	138,43	V	32701	V
2017/12/10 10	SR	35,77	V	0,13	V	91,66	V	0,00	V	0,41	V	136,19	V	33800	V
2017/12/10 11	SR	18,49	V	0,88	V	108,07	V	0,00	V	0,49	V	136,39	V	33850	V
2017/12/10 12	SR	18,42	V	0,99	V	108,54	V	0,00	V	0,46	V	137,60	V	33757	V
2017/12/10 13	SR	46,64	V	0,11	V	86,38	V	0,00	V	0,46	V	138,76	V	33614	V
2017/12/10 14	SR	100,94	V	0,19	V	70,77	V	0,00	V	0,44	V	138,04	V	32655	V
2017/12/10 15	SR	94,06	V	1,86	V	75,89	V	0,00	V	0,42	V	136,47	V	32966	V
2017/12/10 16	SR	108,23	V	6,23	V	77,98	V	0,00	V	0,91	V	134,30	V	32030	V
2017/12/10 17	SR	76,65	V	4,60	V	109,46	V	0,01	V	0,44	V	132,82	V	32519	V
2017/12/10 18	SR	67,40	V	4,89	V	105,19	V	0,00	V	0,47	V	131,92	V	34460	V
2017/12/10 19	SR	54,14	V	3,81	V	85,71	V	0,00	V	0,45	V	131,88	V	33652	V
2017/12/10 20	SR	154,22	V	3,09	V	67,00	V	0,06	V	0,40	V	130,51	V	32230	V
2017/12/10 21	SR	53,51	V	2,69	V	99,13	V	0,00	V	0,45	V	130,96	V	33733	V
2017/12/10 22	SR	41,16	V	3,53	V	102,14	V	0,00	V	0,43	V	133,15	V	34205	V
2017/12/10 23	SR	54,12	V	3,12	V	90,08	V	0,00	V	0,40	V	134,00	V	33337	V
2017/12/10 24	SR	49,05	V	2,01	V	86,27	V	0,00	V	0,95	V	135,14	V	33387	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	17.3-154.2	0.0-6.2	67.0-130.8	0.0-1.9	0.4-0.9	130.5-138.8	32030.0-34795.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	56.6	1.8	94.7	0.1	0.5	135.3	33445.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: