


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/12/07

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/12/07 01	SR	10,12	V	0,51	V	126,28	V	0,00	V	2,52	V	144,16	V	26423	V
2018/12/07 02	SR	11,27	V	0,53	V	120,15	V	0,00	V	2,69	V	144,14	V	26580	V
2018/12/07 03	SR	20,46	V	0,52	V	94,44	V	0,00	V	2,58	V	143,97	V	26512	V
2018/12/07 04	SR	67,68	V	0,79	V	68,63	V	0,00	V	2,17	V	143,98	V	26304	V
2018/12/07 05	SR	28,72	V	0,53	V	93,41	V	0,00	V	2,29	V	144,11	V	26368	V
2018/12/07 06	SR	45,30	V	0,83	V	87,72	V	0,00	V	1,77	V	144,31	V	26200	V
2018/12/07 07	SR	39,14	V	0,73	V	83,96	V	0,00	V	1,52	V	144,01	V	26261	V
2018/12/07 08	SR	71,52	V	0,95	V	71,94	V	0,00	V	1,56	V	143,95	V	26198	V
2018/12/07 09	SR	60,43	V	0,90	V	76,03	V	0,00	V	1,56	V	144,19	V	26173	V
2018/12/07 10	SR	94,08	V	1,58	V	77,26	V	0,03	V	1,44	V	144,45	V	27577	V
2018/12/07 11	SR	38,90	V	0,68	V	93,38	V	0,00	V	1,87	V	138,49	V	27555	V
2018/12/07 12	SR	63,16	V	1,18	V	88,29	V	0,06	V	1,41	V	133,07	V	26886	V
2018/12/07 13	SR	92,79	V	1,65	V	92,30	V	0,09	V	1,22	V	132,62	V	26789	V
2018/12/07 14	SR	31,65	V	0,55	V	106,42	V	0,00	V	1,23	V	133,25	V	26505	V
2018/12/07 15	SR	35,44	V	0,69	V	107,31	V	0,00	V	1,08	V	133,40	V	27469	V
2018/12/07 16	SR	98,87	V	1,70	V	77,27	V	0,12	V	1,26	V	133,42	V	26466	V
2018/12/07 17	SR	122,58	V	2,02	V	71,34	V	0,12	V	1,10	V	133,64	V	27084	V
2018/12/07 18	SR	162,26	V	3,09	V	62,61	V	0,37	V	1,15	V	133,47	V	26894	V
2018/12/07 19	SR	91,34	V	1,87	V	85,94	V	0,14	V	1,27	V	133,86	V	26466	V
2018/12/07 20	SR	50,27	V	0,95	V	89,93	V	0,04	V	1,18	V	133,94	V	27679	V
2018/12/07 21	SR	41,98	V	0,65	V	90,24	V	0,00	V	1,21	V	134,54	V	26920	V
2018/12/07 22	SR	83,92	V	2,02	V	84,54	V	0,15	V	1,23	V	134,77	V	26215	V
2018/12/07 23	SR	85,27	V	1,54	V	85,07	V	0,06	V	1,11	V	135,84	V	26577	V
2018/12/07 24	SR	61,52	V	1,55	V	94,99	V	0,15	V	1,13	V	136,56	V	26730	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	10.1-162.3	0.5-3.1	62.6-126.3	0.0-0.4	1.1-2.7	132.6-144.5	26173.4-27678.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	62.9	1.2	88.7	0.1	1.6	138.4	26701.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/12/08

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/12/08 01	SR	79,62	V	1,89	V	92,31	V	0,08	V	1,12	V	136,79	V	26561	V
2018/12/08 02	SR	69,45	V	1,94	V	90,59	V	0,25	V	1,07	V	137,06	V	26805	V
2018/12/08 03	SR	32,59	V	0,81	V	99,95	V	0,02	V	1,18	V	137,00	V	26896	V
2018/12/08 04	SR	13,12	V	0,49	V	124,33	V	0,00	V	1,22	V	136,91	V	27079	V
2018/12/08 05	SR	36,33	V	0,66	V	115,19	V	0,00	V	1,22	V	137,12	V	27019	V
2018/12/08 06	SR	102,04	V	2,13	V	87,93	V	0,14	V	1,33	V	137,35	V	27012	V
2018/12/08 07	SR	97,01	V	1,76	V	96,75	V	0,07	V	1,36	V	137,41	V	27082	V
2018/12/08 08	SR	18,26	V	0,56	V	131,13	V	0,00	V	1,47	V	137,00	V	27182	V
2018/12/08 09	SR	31,81	V	0,80	V	118,10	V	0,02	V	1,50	V	136,94	V	27122	V
2018/12/08 10	SR	52,27	V	0,95	V	96,24	V	0,03	V	1,43	V	137,32	V	27883	V
2018/12/08 11	SR	62,90	V	1,67	V	99,28	V	0,15	V	1,36	V	137,83	V	27668	V
2018/12/08 12	SR	25,67	NV	0,61	NV	115,44	NV	0,28	NV	1,71	NV	138,30	NV	25421	NV
2018/12/08 13	SR	11,21	V	0,46	V	134,68	V	0,00	V	1,61	V	138,46	V	27287	V
2018/12/08 14	SR	9,28	V	0,44	V	140,85	V	0,00	V	1,69	V	138,55	V	26200	V
2018/12/08 15	SR	9,50	V	0,44	V	138,44	V	0,00	V	1,68	V	138,73	V	27269	V
2018/12/08 16	SR	9,72	V	0,47	V	140,44	V	0,00	V	1,81	V	138,67	V	26131	V
2018/12/08 17	SR	25,00	V	0,57	V	116,47	V	0,00	V	1,61	V	138,96	V	27235	V
2018/12/08 18	SR	49,49	V	0,86	V	105,76	V	0,03	V	1,62	V	139,17	V	26000	V
2018/12/08 19	SR	13,64	V	0,44	V	130,03	V	0,00	V	1,59	V	139,19	V	27255	V
2018/12/08 20	SR	113,23	V	2,97	V	80,57	V	0,41	V	1,52	V	139,27	V	25868	V
2018/12/08 21	SR	114,37	V	2,05	V	71,96	V	0,20	V	1,50	V	139,37	V	26948	V
2018/12/08 22	SR	112,21	V	2,71	V	76,42	V	0,49	V	1,47	V	139,18	V	25799	V
2018/12/08 23	SR	113,85	V	4,82	V	101,60	V	1,92	V	1,55	V	139,58	V	26852	V
2018/12/08 24	SR	41,07	V	0,82	V	100,49	V	0,01	V	1,64	V	140,29	V	25769	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	9.3-114.4	0.4-4.8	72.0-140.8	0.0-1.9	1.1-1.8	136.8-140.3	25769.5-27882.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	53	1.3	108.2	0.2	1.5	138.2	26822.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/12/09

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/12/09 01	SR	35,06	V	0,83	V	99,78	V	0,02	V	1,60	V	140,49	V	26508	V
2018/12/09 02	SR	34,80	V	0,92	V	92,72	V	0,02	V	1,69	V	141,13	V	25689	V
2018/12/09 03	SR	42,24	V	1,37	V	80,86	V	0,09	V	1,75	V	141,48	V	25461	V
2018/12/09 04	SR	38,61	V	1,10	V	86,77	V	0,05	V	1,62	V	141,62	V	26587	V
2018/12/09 05	SR	66,96	V	1,08	V	79,28	V	0,02	V	1,63	V	141,54	V	25342	V
2018/12/09 06	SR	103,74	V	2,99	V	83,33	V	0,52	V	1,52	V	141,24	V	26497	V
2018/12/09 07	SR	13,23	V	0,46	V	117,27	V	0,00	V	1,74	V	141,06	V	25381	V
2018/12/09 08	SR	8,69	V	0,45	V	125,46	V	0,00	V	1,79	V	140,31	V	26756	V
2018/12/09 09	SR	66,97	V	1,02	V	89,84	V	0,00	V	1,85	V	139,66	V	25405	V
2018/12/09 10	SR	106,58	V	1,65	V	69,54	V	0,04	V	1,63	V	139,24	V	26563	V
2018/12/09 11	SR	116,54	V	2,11	V	73,31	V	0,11	V	1,70	V	139,45	V	26421	V
2018/12/09 12	SR	32,52	V	0,60	V	114,29	V	0,00	V	1,94	V	139,64	V	24925	V
2018/12/09 13	SR	69,03	V	2,01	V	100,13	V	0,25	V	1,84	V	139,80	V	26148	V
2018/12/09 14	SR	73,62	V	1,55	V	98,94	V	0,12	V	1,84	V	140,14	V	24884	V
2018/12/09 15	SR	65,21	V	0,94	V	90,82	V	0,01	V	1,90	V	140,61	V	25748	V
2018/12/09 16	SR	16,28	V	0,49	V	123,55	V	0,00	V	2,03	V	140,48	V	24888	V
2018/12/09 17	SR	37,54	V	0,50	V	91,12	V	0,00	V	1,96	V	140,55	V	25996	V
2018/12/09 18	SR	59,69	V	0,98	V	83,17	V	0,02	V	1,97	V	140,64	V	24885	V
2018/12/09 19	SR	129,98	V	3,05	V	64,66	V	0,37	V	1,98	V	140,64	V	25682	V
2018/12/09 20	SR	117,41	V	2,43	V	73,54	V	0,16	V	2,08	V	140,54	V	24632	V
2018/12/09 21	SR	151,54	V	5,23	V	70,58	V	1,24	V	1,81	V	140,64	V	25563	V
2018/12/09 22	SR	67,88	V	1,21	V	95,86	V	0,03	V	1,90	V	140,74	V	24896	V
2018/12/09 23	SR	63,50	V	1,73	V	106,65	V	0,44	V	1,97	V	141,66	V	25435	V
2018/12/09 24	SR	71,29	V	1,90	V	102,79	V	0,38	V	1,97	V	142,45	V	24649	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	8.7-151.5	0.4-5.2	64.7-125.5	0.0-1.2	1.5-2.1	139.2-142.4	24632.4-26755.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	66.2	1.5	92.3	0.2	1.8	140.7	25622.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:

