

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/02/28

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/02/28 01	SR	1,37	V	0,27	V	176,85	V	0,00	V	0,94	V	139,63	V	33086	V
2017/02/28 02	SR	90,49	V	0,50	V	76,93	V	0,05	V	0,68	V	139,63	V	31763	V
2017/02/28 03	SR	67,34	V	0,71	V	80,86	V	0,12	V	0,69	V	140,04	V	30501	V
2017/02/28 04	SR	27,19	V	0,01	V	94,23	V	0,00	V	0,68	V	139,83	V	30921	V
2017/02/28 05	SR	29,65	V	0,03	V	96,34	V	0,00	V	0,68	V	139,68	V	30738	V
2017/02/28 06	SR	46,67	V	0,08	V	86,62	V	0,11	V	0,86	V	139,95	V	30719	V
2017/02/28 07	SR	34,86	V	0,05	V	90,86	V	0,03	V	0,67	V	140,63	V	31297	V
2017/02/28 08	SR	41,48	V	0,04	V	86,50	V	0,10	V	0,69	V	141,55	V	31201	V
2017/02/28 09	SR	23,97	V	0,01	V	99,57	V	0,16	V	0,69	V	140,55	V	30927	V
2017/02/28 10	SR	19,23	V	0,14	V	111,35	V	0,00	V	0,68	V	137,14	V	30799	V
2017/02/28 11	SR	30,88	V	0,12	V	101,64	V	0,00	V	0,72	V	136,94	V	30445	V
2017/02/28 12	SR	24,25	V	0,11	V	105,70	V	0,00	V	0,77	V	137,05	V	29746	V
2017/02/28 13	SR	36,67	V	0,13	V	101,64	V	0,00	V	0,78	V	136,70	V	29713	V
2017/02/28 14	SR	75,18	V	0,37	V	85,05	V	0,00	V	0,77	V	135,52	V	28784	V
2017/02/28 15	SR	95,76	V	0,58	V	75,51	V	0,00	V	0,76	V	135,62	V	28891	V
2017/02/28 16	SR	79,15	V	0,34	V	78,58	V	0,01	V	0,80	V	137,01	V	29437	V
2017/02/28 17	SR	20,20	V	0,08	V	117,72	V	0,00	V	0,85	V	137,24	V	30529	V
2017/02/28 18	SR	67,88	V	0,28	V	95,20	V	0,00	V	0,78	V	137,36	V	30153	V
2017/02/28 19	SR	60,47	V	0,13	V	81,58	V	0,00	V	0,71	V	136,47	V	29329	V
2017/02/28 20	SR	72,54	V	0,59	V	95,12	V	0,02	V	0,73	V	136,75	V	29663	V
2017/02/28 21	SR	19,47	V	0,18	V	128,73	V	0,00	V	0,73	V	137,98	V	30899	V
2017/02/28 22	SR	43,90	V	0,33	V	99,70	V	0,00	V	0,69	V	138,55	V	30275	V
2017/02/28 23	SR	129,07	V	1,90	V	74,70	V	0,24	V	0,66	V	139,41	V	28929	V
2017/02/28 24	SR	32,01	V	0,24	V	106,92	V	0,00	V	0,67	V	140,07	V	29714	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	1.4-129.1	0.0-1.9	74.7-176.8	0.0-0.2	0.7-0.9	135.5-141.6	28783.5-33086.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	48.7	0.3	97.8	0	0.7	138.4	30352.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: