

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/02/28

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/02/28 01	SR	103,13	V	2,60	V	83,91	V	0,29	V	0,40	V	135,47	V	31761	V
2023/02/28 02	SR	84,98	V	1,38	V	94,86	V	0,30	V	0,42	V	135,57	V	31794	V
2023/02/28 03	SR	49,29	V	0,94	V	109,70	V	0,18	V	0,45	V	136,07	V	31907	V
2023/02/28 04	SR	90,54	V	1,54	V	91,76	V	0,55	V	0,44	V	136,41	V	31974	V
2023/02/28 05	SR	109,17	V	1,93	V	81,88	V	0,28	V	0,44	V	136,60	V	31768	V
2023/02/28 06	SR	20,25	V	0,02	V	135,45	V	0,00	V	0,49	V	137,26	V	31997	V
2023/02/28 07	SR	2,91	V	0,00	V	212,61	V	2,09	V	0,75	V	136,77	V	33633	V
2023/02/28 08	SR	1654,06	18	34,52	NV	230,19	V	3,86	V	1,29	NV	126,24	V	35266	NV
2023/02/28 09	SR	1281,29	18	0,01	NV	237,99	V	2,10	V	0,97	NV	120,58	V	36248	NV
2023/02/28 10	SR	73,91	V	1,53	V	150,58	V	3,20	V	0,48	V	128,67	V	34446	V
2023/02/28 11	SR	57,17	V	0,19	V	88,41	V	0,42	V	0,37	V	134,00	V	33900	V
2023/02/28 12	SR	27,06	V	0,00	V	99,62	V	0,28	V	0,37	V	136,10	V	33074	V
2023/02/28 13	SR	37,77	V	0,00	V	103,16	V	0,23	V	0,40	V	136,96	V	31620	V
2023/02/28 14	SR	36,90	V	0,01	V	94,23	V	0,20	V	0,42	V	137,19	V	31635	V
2023/02/28 15	SR	33,58	V	0,02	V	93,96	V	0,18	V	0,40	V	137,52	V	31471	V
2023/02/28 16	SR	23,95	V	0,00	V	107,29	V	0,21	V	0,39	V	137,72	V	31560	V
2023/02/28 17	SR	36,51	V	0,08	V	104,73	V	0,18	V	0,41	V	137,55	V	31521	V
2023/02/28 18	SR	54,89	V	0,48	V	86,97	V	0,25	V	0,42	V	137,77	V	31351	V
2023/02/28 19	SR	50,67	V	0,15	V	82,81	V	0,21	V	1,03	V	136,43	V	31811	V
2023/02/28 20	SR	73,23	V	0,70	V	80,03	V	0,27	V	0,42	V	131,96	V	31678	V
2023/02/28 21	SR	42,98	V	0,01	V	92,08	V	0,28	V	0,40	V	131,88	V	31648	V
2023/02/28 22	SR	109,70	V	1,69	V	79,52	V	0,59	V	0,40	V	132,03	V	31555	V
2023/02/28 23	SR	63,59	V	0,42	V	91,41	V	0,41	V	0,39	V	132,17	V	31829	V
2023/02/28 24	SR	40,32	V	0,01	V	96,46	V	0,30	V	0,36	V	132,34	V	31848	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	2.9-654.1	0.0-2.6	79.5-238.0	0.0-3.9	0.4-1.0	120.6-137.8	31350.9-34446.2
Supero Orario	2	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	89.9	0.6	113.7	0.7	0.5	134.2	32081
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: