





CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/02/01

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/02/01 01	SR	62,36	V	1,11	V	92,75	V	0,07	V	0,48	V	139,12	V	24924	V
2024/02/01 02	SR	50,68	V	1,07	V	106,03	V	0,07	V	0,47	V	139,16	V	24924	V
2024/02/01 03	SR	66,43	V	1,26	V	107,48	V	0,29	V	0,47	V	139,33	V	24935	V
2024/02/01 04	SR	32,14	V	0,93	V	110,71	V	0,21	V	0,43	V	139,52	V	24953	V
2024/02/01 05	SR	17,80	V	0,81	V	112,26	V	0,26	V	0,48	V	139,84	V	24881	V
2024/02/01 06	SR	63,62	V	1,72	V	99,79	V	2,17	V	1,73	V	137,48	V	25433	V
2024/02/01 07	SR	15,25	V	1,10	V	124,12	V	1,18	V	0,65	V	134,80	V	25987	V
2024/02/01 08	SR	5,06	V	1,05	V	141,27	V	0,50	V	0,47	V	134,19	V	25793	V
2024/02/01 09	SR	4,08	V	0,96	V	145,52	V	0,04	V	0,44	V	134,29	V	25636	V
2024/02/01 10	SR	47,03	V	1,28	V	99,54	V	0,45	V	0,43	V	135,01	V	25622	V
2024/02/01 11	SR	95,79	V	1,70	V	77,03	V	0,11	V	0,41	V	135,64	V	25511	V
2024/02/01 12	SR	52,08	V	1,27	V	88,84	V	0,03	V	0,41	V	136,14	V	25454	V
2024/02/01 13	SR	22,28	V	1,10	V	102,35	V	0,00	V	1,29	V	135,68	V	25270	V
2024/02/01 14	SR	30,11	V	1,14	V	102,16	V	0,06	V	0,55	V	135,06	V	25435	V
2024/02/01 15	SR	27,97	V	1,09	V	100,64	V	0,15	V	0,48	V	135,53	V	25344	V
2024/02/01 16	SR	76,71	V	1,81	V	79,55	V	0,19	V	0,41	V	135,30	V	25396	V
2024/02/01 17	SR	127,67	V	2,24	V	57,46	V	0,30	V	0,46	V	135,42	V	25180	V
2024/02/01 18	SR	104,97	V	2,01	V	66,10	V	0,22	V	0,57	V	136,07	V	24994	V
2024/02/01 19	SR	52,09	V	1,58	V	79,58	V	0,30	V	0,62	V	136,12	V	24962	V
2024/02/01 20	SR	21,24	V	1,51	V	89,90	V	0,04	V	0,58	V	136,09	V	24853	V
2024/02/01 21	SR	23,27	V	1,30	V	88,14	V	0,00	V	0,61	V	136,33	V	24957	V
2024/02/01 22	SR	67,38	V	1,56	V	69,89	V	0,13	V	0,67	V	135,61	V	25241	V
2024/02/01 23	SR	29,34	V	1,26	V	82,63	V	0,04	V	0,70	V	134,25	V	25063	V
2024/02/01 24	SR	21,71	V	1,13	V	88,71	V	0,00	V	0,67	V	134,65	V	25127	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	4.1-127.7	0.8-2.2	57.5-145.5	0.0-2.2	0.4-1.7	134.2-139.8	24853.3-25987.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	46.5	1.3	96.4	0.3	0.6	136.3	25244.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/02/02

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/02/02 01	SR	26,32	V	1,14	V	88,49	V	0,00	V	0,63	V	135,25	V	25105	V
2024/02/02 02	SR	95,16	V	2,23	V	66,82	V	0,00	V	0,57	V	135,81	V	25031	V
2024/02/02 03	SR	135,98	V	3,18	V	61,52	V	0,01	V	0,59	V	136,52	V	24785	V
2024/02/02 04	SR	119,72	V	2,49	V	59,83	V	0,00	V	0,57	V	136,97	V	24753	V
2024/02/02 05	SR	54,98	V	1,38	V	73,71	V	0,00	V	0,54	V	137,24	V	24802	V
2024/02/02 06	SR	31,74	V	1,21	V	80,28	V	0,00	V	0,66	V	136,72	V	24702	V
2024/02/02 07	SR	53,79	V	1,50	V	66,78	V	0,00	V	0,67	V	136,46	V	24707	V
2024/02/02 08	SR	70,50	V	1,44	V	56,91	V	0,00	V	0,63	V	136,84	V	24964	V
2024/02/02 09	SR	27,01	V	1,17	V	77,75	V	0,00	V	0,69	V	136,95	V	24575	V
2024/02/02 10	SR	11,02	V	1,15	V	96,42	V	0,00	V	0,67	V	137,26	V	24650	V
2024/02/02 11	SR	6,73	V	1,01	V	111,76	V	0,00	V	0,63	V	137,60	V	24678	V
2024/02/02 12	SR	11,72	V	0,93	V	96,56	V	0,00	V	0,74	V	138,00	V	24590	V
2024/02/02 13	SR	28,74	V	0,94	V	73,92	V	0,00	V	0,93	V	138,73	V	24434	V
2024/02/02 14	SR	87,62	V	1,63	V	60,44	V	0,13	V	1,42	V	137,95	V	24307	V
2024/02/02 15	SR	23,34	V	0,87	V	83,58	V	0,00	V	0,94	V	137,83	V	24429	V
2024/02/02 16	SR	64,39	V	1,07	V	66,33	V	0,00	V	0,92	V	137,58	V	24582	V
2024/02/02 17	SR	100,68	V	1,41	V	56,88	V	0,00	V	1,00	V	137,94	V	24534	V
2024/02/02 18	SR	116,67	V	1,71	V	55,82	V	0,00	V	0,93	V	138,07	V	24466	V
2024/02/02 19	SR	126,96	V	1,79	V	50,48	V	0,00	V	0,99	V	138,11	V	24565	V
2024/02/02 20	SR	48,50	V	1,33	V	73,30	V	0,00	V	1,08	V	137,92	V	24495	V
2024/02/02 21	SR	19,98	V	1,05	V	87,26	V	0,00	V	1,08	V	137,43	V	24558	V
2024/02/02 22	SR	22,20	V	0,99	V	82,47	V	0,00	V	1,16	V	137,49	V	24539	V
2024/02/02 23	SR	28,54	V	1,12	V	92,97	V	0,00	V	1,20	V	137,55	V	24546	V
2024/02/02 24	SR	16,13	V	1,03	V	103,18	V	0,00	V	1,29	V	137,65	V	24626	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	6.7-136.0	0.9-3.2	50.5-111.8	0.0-0.1	0.5-1.4	135.2-138.7	24306.9-25104.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	55.4	1.4	76	0	0.9	137.3	24642.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

R. NELLA

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/02/03

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/02/03 01	SR	10,01	V	1,17	V	114,52	V	0,00	V	1,32	V	137,76	V	24611	V
2024/02/03 02	SR	9,07	V	1,04	V	116,68	V	0,00	V	1,37	V	137,92	V	24501	V
2024/02/03 03	SR	11,41	V	1,19	V	115,84	V	0,00	V	1,39	V	138,18	V	24528	V
2024/02/03 04	SR	54,68	V	1,33	V	83,95	V	0,00	V	1,30	V	138,73	V	24509	V
2024/02/03 05	SR	30,73	V	1,09	V	82,72	V	0,00	V	1,37	V	139,23	V	24103	V
2024/02/03 06	SR	65,30	V	1,33	V	71,27	V	0,00	V	1,23	V	139,42	V	23888	V
2024/02/03 07	SR	21,80	V	0,93	V	93,79	V	0,00	V	1,39	V	139,44	V	24008	V
2024/02/03 08	SR	11,15	V	1,03	V	108,34	V	0,00	V	1,57	V	139,45	V	24285	V
2024/02/03 09	SR	12,51	V	1,02	V	105,48	V	0,00	V	1,45	V	136,97	V	24168	V
2024/02/03 10	SR	13,52	V	1,05	V	105,73	V	0,00	V	1,62	V	135,90	V	24228	V
2024/02/03 11	SR	9,97	V	1,02	V	112,89	V	0,00	V	1,55	V	136,05	V	24092	V
2024/02/03 12	SR	9,12	V	0,96	V	113,50	V	0,00	V	1,49	V	136,39	V	23973	V
2024/02/03 13	SR	13,31	V	0,91	V	100,38	V	0,00	V	1,53	V	136,93	V	23890	V
2024/02/03 14	SR	16,07	V	0,87	V	93,75	V	0,00	V	1,39	V	137,17	V	24006	V
2024/02/03 15	SR	16,04	V	0,86	V	97,57	V	0,00	V	1,40	V	137,49	V	23923	V
2024/02/03 16	SR	59,94	V	1,39	V	70,97	V	0,09	V	1,24	V	137,72	V	24117	V
2024/02/03 17	SR	97,72	V	2,06	V	65,53	V	0,14	V	1,22	V	137,77	V	23737	V
2024/02/03 18	SR	21,06	V	1,08	V	94,89	V	0,00	V	1,46	V	138,45	V	23683	V
2024/02/03 19	SR	14,13	V	1,18	V	106,50	V	0,00	V	1,41	V	138,70	V	23549	V
2024/02/03 20	SR	11,66	V	1,10	V	110,50	V	0,00	V	1,55	V	138,82	V	23642	V
2024/02/03 21	SR	13,61	V	1,01	V	100,90	V	0,00	V	1,38	V	138,99	V	23851	V
2024/02/03 22	SR	22,21	V	1,08	V	97,30	V	0,00	V	1,45	V	139,14	V	23661	V
2024/02/03 23	SR	32,96	V	1,10	V	91,94	V	0,00	V	1,47	V	139,24	V	23674	V
2024/02/03 24	SR	20,02	V	1,10	V	99,98	V	0,00	V	1,50	V	139,30	V	23998	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	9.1-97.7	0.9-2.1	65.5-116.7	0.0-0.1	1.2-1.6	135.9-139.4	23548.8-24610.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	24.9	1.1	98.1	0	1.4	138.1	24026
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/02/04

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/02/04 01	SR	27,84	V	1,12	V	96,49	V	0,00	V	1,55	V	139,26	V	23957	V
2024/02/04 02	SR	46,93	V	1,24	V	97,95	V	0,00	V	1,51	V	139,13	V	23846	V
2024/02/04 03	SR	32,15	V	1,14	V	98,48	V	0,00	V	1,46	V	139,15	V	23495	V
2024/02/04 04	SR	13,94	V	1,01	V	112,98	V	0,00	V	1,52	V	139,39	V	23762	V
2024/02/04 05	SR	16,59	V	0,99	V	107,43	V	0,00	V	1,47	V	139,51	V	23625	V
2024/02/04 06	SR	17,06	V	0,92	V	105,14	V	0,00	V	1,50	V	139,69	V	23747	V
2024/02/04 07	SR	20,44	V	0,89	V	98,62	V	0,00	V	1,46	V	139,71	V	23928	V
2024/02/04 08	SR	39,88	V	1,01	V	91,49	V	0,00	V	1,43	V	139,77	V	23814	V
2024/02/04 09	SR	50,07	V	1,49	V	105,39	V	0,04	V	1,55	V	139,74	V	23738	V
2024/02/04 10	SR	13,67	V	0,95	V	124,31	V	0,00	V	1,65	V	139,92	V	23683	V
2024/02/04 11	SR	13,13	V	0,95	V	125,00	V	0,00	V	1,70	V	140,32	V	24022	V
2024/02/04 12	SR	8,57	V	0,90	V	127,52	V	0,00	V	1,54	V	140,80	V	23994	V
2024/02/04 13	SR	6,79	V	0,88	V	136,87	V	0,00	V	1,63	V	141,18	V	23950	V
2024/02/04 14	SR	6,00	V	0,89	V	135,64	V	0,00	V	1,65	V	141,46	V	23997	V
2024/02/04 15	SR	5,24	V	0,87	V	136,38	V	0,00	V	1,68	V	141,80	V	23936	V
2024/02/04 16	SR	6,69	V	0,88	V	128,32	V	0,00	V	1,66	V	142,18	V	23765	V
2024/02/04 17	SR	18,98	V	0,92	V	97,85	V	0,06	V	3,17	V	141,97	V	23162	V
2024/02/04 18	SR	101,40	V	2,87	V	81,45	V	1,45	V	1,69	V	136,42	V	23023	V
2024/02/04 19	SR	10,51	V	0,97	V	111,17	V	0,00	V	1,70	V	134,57	V	23335	V
2024/02/04 20	SR	19,58	V	1,05	V	95,64	V	0,00	V	1,53	V	134,79	V	23416	V
2024/02/04 21	SR	31,25	V	1,03	V	81,05	V	0,01	V	1,54	V	135,30	V	23453	V
2024/02/04 22	SR	40,12	V	1,04	V	79,07	V	0,04	V	1,46	V	135,54	V	23441	V
2024/02/04 23	SR	17,51	V	0,88	V	95,51	V	0,00	V	1,69	V	135,60	V	23450	V
2024/02/04 24	SR	28,35	V	0,88	V	87,80	V	0,00	V	1,64	V	135,77	V	23524	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	5.2-101.4	0.9-2.9	79.1-136.9	0.0-1.5	1.4-3.2	134.6-142.2	23023.4-24022.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	24.7	1.1	106.6	0.1	1.6	138.9	23669.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Pinella

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/02/05

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/02/05 01	SR	30,27	V	0,93	V	85,84	V	0,04	V	1,67	V	135,99	V	23478	V
2024/02/05 02	SR	37,99	V	1,16	V	82,79	V	0,02	V	1,78	V	136,26	V	23555	V
2024/02/05 03	SR	40,83	V	1,10	V	80,33	V	0,01	V	1,56	V	136,46	V	23376	V
2024/02/05 04	SR	38,88	V	1,13	V	88,81	V	0,01	V	1,55	V	136,54	V	23403	V
2024/02/05 05	SR	20,59	V	1,01	V	96,34	V	0,00	V	1,53	V	136,63	V	23398	V
2024/02/05 06	SR	38,00	V	1,08	V	85,35	V	0,03	V	1,58	V	136,97	V	23374	V
2024/02/05 07	SR	11,44	V	1,03	V	108,05	V	0,00	V	1,75	V	137,02	V	23306	V
2024/02/05 08	SR	10,13	V	0,98	V	104,68	V	0,01	V	1,60	V	137,14	V	23748	V
2024/02/05 09	SR	22,92	V	0,98	V	95,69	V	0,16	V	1,79	V	137,28	V	23835	V
2024/02/05 10	SR	34,92	V	1,07	V	90,28	V	0,40	V	1,63	V	137,75	V	23650	V
2024/02/05 11	SR	22,36	V	0,92	V	90,34	V	0,15	V	1,56	V	138,25	V	23524	V
2024/02/05 12	SR	29,83	V	0,90	V	86,45	V	0,04	V	1,65	V	138,50	V	23258	V
2024/02/05 13	SR	23,54	V	0,88	V	94,42	V	0,24	V	1,58	V	138,84	V	23278	V
2024/02/05 14	SR	18,01	V	0,85	V	97,66	V	0,33	V	1,80	V	138,95	V	23291	V
2024/02/05 15	SR	29,16	V	0,88	V	90,77	V	0,31	V	1,06	V	138,99	V	23208	V
2024/02/05 16	SR	22,47	V	0,89	V	102,64	V	0,29	V	1,00	V	139,15	V	23173	V
2024/02/05 17	SR	21,47	V	0,89	V	93,83	V	0,15	V	0,87	V	139,33	V	23113	V
2024/02/05 18	SR	50,46	V	1,46	V	82,77	V	0,88	V	1,81	V	137,22	V	22688	V
2024/02/05 19	SR	7,03	V	0,97	V	105,28	V	1,06	V	1,21	V	134,30	V	22841	V
2024/02/05 20	SR	16,05	V	1,01	V	98,67	V	0,09	V	0,97	V	133,62	V	23294	V
2024/02/05 21	SR	14,69	V	0,97	V	94,20	V	0,04	V	0,84	V	132,87	V	23090	V
2024/02/05 22	SR	1,68	V	1,11	V	137,72	V	0,04	V	0,89	V	133,29	V	23255	V
2024/02/05 23	SR	3,77	V	0,99	V	123,99	V	0,87	V	0,81	V	133,56	V	23286	V
2024/02/05 24	SR	1,54	V	1,01	V	129,86	V	0,81	V	0,82	V	133,56	V	23296	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	1.5-50.5	0.9-1.5	80.3-137.7	0.0-1.1	0.8-1.8	132.9-139.3	22687.9-23834.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	22.8	1	97.8	0.2	1.4	136.6	23321.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Rinella

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]