



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2025/02/01

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/02/01 01	SR	159,58	V	2,21	V	96,35	V	0,52	V	1,15	V	140,35	V	33343	V
2025/02/01 02	SR	127,17	V	2,04	V	111,96	V	0,33	V	1,17	V	140,54	V	33411	V
2025/02/01 03	SR	86,91	V	0,27	V	114,87	V	0,00	V	1,30	V	140,54	V	33299	V
2025/02/01 04	SR	140,90	V	2,73	V	110,49	V	0,51	V	1,26	V	140,63	V	33222	V
2025/02/01 05	SR	98,33	V	0,76	V	117,99	V	0,11	V	1,28	V	140,67	V	33338	V
2025/02/01 06	SR	171,87	V	4,22	V	98,75	V	2,32	V	1,27	V	141,00	V	33113	V
2025/02/01 07	SR	86,52	V	0,94	V	119,15	V	0,19	V	1,29	V	140,92	V	35030	V
2025/02/01 08	SR	99,72	V	0,66	V	109,82	V	0,10	V	2,29	V	135,97	V	32511	V
2025/02/01 09	SR	148,61	V	5,79	V	116,48	V	3,24	V	2,81	V	111,42	V	30146	V
2025/02/01 10	SR	86,65	V	0,72	V	124,29	V	0,12	V	2,21	V	124,18	V	31935	V
2025/02/01 11	SR	59,25	V	0,12	V	117,52	V	0,00	V	3,69	V	125,36	V	31906	V
2025/02/01 12	SR	98,97	V	2,15	V	114,97	V	0,43	V	2,59	V	127,59	V	32475	V
2025/02/01 13	SR	82,71	V	0,21	V	107,49	V	0,03	V	1,46	V	136,12	V	33818	V
2025/02/01 14	SR	94,32	V	0,69	V	108,56	V	0,13	V	2,24	V	124,15	V	32477	V
2025/02/01 15	SR	126,08	V	1,90	V	109,37	V	0,38	V	1,72	V	124,12	V	32168	V
2025/02/01 16	SR	229,20	V	4,80	V	92,52	V	0,91	V	1,84	V	112,88	V	31547	V
2025/02/01 17	SR	160,66	V	3,09	V	113,18	V	0,74	V	1,68	V	135,49	V	33475	V
2025/02/01 18	SR	159,32	V	3,07	V	98,72	V	0,66	V	1,65	V	136,66	V	33745	V
2025/02/01 19	SR	169,58	V	2,49	V	92,39	V	0,59	V	1,12	V	137,22	V	33739	V
2025/02/01 20	SR	144,01	V	2,38	V	99,20	V	0,60	V	1,22	V	137,28	V	33749	V
2025/02/01 21	SR	98,66	V	1,59	V	106,12	V	0,57	V	1,11	V	137,32	V	33703	V
2025/02/01 22	SR	29,27	V	0,02	V	127,66	V	0,00	V	1,14	V	137,22	V	33962	V
2025/02/01 23	SR	40,15	V	0,17	V	123,87	V	0,02	V	1,18	V	137,10	V	33886	V
2025/02/01 24	SR	127,50	V	2,62	V	112,88	V	0,42	V	1,81	V	120,44	V	31857	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	29.3-229.2	0.0-5.8	92.4-127.7	0.0-3.2	1.1-3.7	111.4-141.0	30145.6-35029.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	117.7	1.9	110.2	0.5	1.7	132.7	32993.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/02/02 01	SR	132,18	V	1,40	V	102,24	V	0,17	V	1,76	V	108,54	V	30531	V
2025/02/02 02	SR	76,05	V	0,08	V	111,17	V	0,00	V	1,57	V	108,21	V	30497	V
2025/02/02 03	SR	183,80	V	4,55	V	109,41	V	0,84	V	1,52	V	108,27	V	30526	V
2025/02/02 04	SR	143,94	V	2,25	V	108,80	V	0,33	V	1,48	V	108,06	V	30648	V
2025/02/02 05	SR	1300,04	18	14,84	V	106,78	V	6,45	V	1,60	V	108,09	V	30241	V
2025/02/02 06	SR	200,95	V	9,69	V	155,92	V	6,16	V	1,96	V	112,18	V	31089	V
2025/02/02 07	SR	14,54	V	0,01	V	175,62	V	0,20	V	1,54	V	115,54	V	33238	V
2025/02/02 08	SR	13,48	V	0,01	V	172,75	V	0,02	V	1,31	V	136,64	V	33732	V
2025/02/02 09	SR	17,66	V	0,01	V	176,88	V	0,08	V	1,21	V	138,10	V	33858	V
2025/02/02 10	SR	35,16	V	0,18	V	164,74	V	0,18	V	1,62	V	119,30	V	31737	V
2025/02/02 11	SR	111,01	V	3,27	V	155,53	V	1,96	V	1,53	V	126,28	V	32416	V
2025/02/02 12	SR	37,52	V	0,12	V	149,97	V	0,42	V	1,20	V	139,14	V	33608	V
2025/02/02 13	SR	17,07	V	0,01	V	205,71	V	0,56	V	1,26	V	140,13	V	33566	V
2025/02/02 14	SR	4,65	V	0,01	V	242,70	V	1,04	V	1,36	V	139,65	V	34669	V
2025/02/02 15	SR	5,38	V	0,01	V	198,39	V	1,03	V	1,17	V	139,46	V	33636	V
2025/02/02 16	SR	70,46	V	0,24	V	131,90	V	0,59	V	1,12	V	139,93	V	33519	V
2025/02/02 17	SR	76,19	V	1,17	V	135,18	V	1,23	V	1,12	V	139,80	V	33544	V
2025/02/02 18	SR	232,48	V	5,68	V	105,95	V	2,79	V	1,07	V	139,67	V	33453	V
2025/02/02 19	SR	172,03	V	3,32	V	115,92	V	2,32	V	1,07	V	139,64	V	33632	V
2025/02/02 20	SR	209,34	V	6,48	V	122,13	V	3,64	V	1,10	V	139,38	V	33582	V
2025/02/02 21	SR	44,44	V	0,25	V	165,47	V	1,65	V	1,18	V	139,54	V	33766	V
2025/02/02 22	SR	27,32	V	0,06	V	167,27	V	1,37	V	1,10	V	139,65	V	33875	V
2025/02/02 23	SR	52,83	V	0,18	V	137,31	V	1,49	V	1,33	V	134,80	V	32882	V
2025/02/02 24	SR	100,68	V	1,74	V	139,80	V	1,75	V	1,29	V	113,45	V	31071	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	4.7-300.0	0.0-14.8	102.2-242.7	0.0-6.5	1.1-2.0	108.1-140.1	30241.1-34668.7
Supero Orario	1	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	95	2.3	148.2	1.5	1.4	128.1	32638
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2025/02/03

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/02/03 01	SR	22,95	V	0,02	V	155,52	V	0,94	V	1,12	V	109,39	V	30573	V
2025/02/03 02	SR	21,59	V	0,01	V	140,74	V	0,60	V	1,16	V	109,50	V	30739	V
2025/02/03 03	SR	97,17	V	0,77	V	101,53	V	0,52	V	1,30	V	132,69	V	33415	V
2025/02/03 04	SR	76,29	V	0,71	V	121,79	V	0,24	V	1,43	V	120,95	V	31941	V
2025/02/03 05	SR	74,21	V	1,99	V	132,43	V	0,79	V	1,37	V	127,79	V	32655	V
2025/02/03 06	SR	78,21	V	1,43	V	125,46	V	2,04	V	1,42	V	126,78	V	33269	V
2025/02/03 07	SR	70,59	V	0,54	V	128,36	V	1,99	V	1,32	V	127,04	V	34633	V
2025/02/03 08	SR	199,42	V	5,78	V	115,71	V	3,91	V	1,14	V	135,39	V	34217	V
2025/02/03 09	SR	149,81	V	3,71	V	120,59	V	4,48	V	1,17	V	135,99	V	34002	V
2025/02/03 10	SR	192,54	V	5,51	V	106,28	V	3,96	V	1,09	V	136,45	V	33937	V
2025/02/03 11	SR	185,48	V	5,59	V	113,33	V	4,34	V	1,09	V	137,50	V	33844	V
2025/02/03 12	SR	138,55	V	2,74	V	112,27	V	2,27	V	1,12	V	138,22	V	33723	V
2025/02/03 13	SR	15,29	V	0,01	V	146,79	V	0,69	V	1,10	V	138,26	V	33960	V
2025/02/03 14	SR	11,02	V	0,01	V	159,81	V	0,43	V	1,15	V	138,32	V	33897	V
2025/02/03 15	SR	41,36	V	0,01	V	114,36	V	0,79	V	1,12	V	138,40	V	33697	V
2025/02/03 16	SR	39,09	V	0,03	V	112,84	V	0,33	V	1,14	V	138,62	V	33752	V
2025/02/03 17	SR	184,27	V	2,14	V	69,47	V	0,68	V	1,15	V	138,75	V	33671	V
2025/02/03 18	SR	244,49	V	3,37	V	53,69	V	0,03	V	1,13	V	139,04	V	33763	V
2025/02/03 19	SR	256,46	V	6,07	V	70,74	V	0,11	V	1,17	V	139,27	V	33772	V
2025/02/03 20	SR	88,66	V	1,79	V	111,40	V	0,00	V	1,19	V	139,20	V	34166	V
2025/02/03 21	SR	78,77	V	1,15	V	120,32	V	0,00	V	1,17	V	139,57	V	33964	V
2025/02/03 22	SR	69,09	V	0,38	V	126,77	V	0,00	V	1,27	V	139,88	V	33916	V
2025/02/03 23	SR	65,05	V	0,43	V	125,94	V	0,00	V	1,33	V	138,94	V	33858	V
2025/02/03 24	SR	38,88	V	0,16	V	139,31	V	0,00	V	2,52	V	113,25	V	31103	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	11.0-256.5	0.0-6.1	53.7-159.8	0.0-4.5	1.1-2.5	109.4-139.9	30573.0-34632.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	101.6	1.8	117.7	1.2	1.3	132.5	33352.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/02/04 01	SR	11,55	V	0,01	V	157,80	V	0,00	V	2,27	V	108,48	V	30897	V
2025/02/04 02	SR	16,52	V	0,01	V	139,65	V	0,00	V	2,33	V	107,69	V	31071	V
2025/02/04 03	SR	197,88	V	5,81	V	88,17	V	4,81	V	2,33	V	107,41	V	30434	V
2025/02/04 04	SR	39,30	V	2,18	V	138,56	V	0,32	V	2,12	V	107,02	V	30719	V
2025/02/04 05	SR	104,04	V	1,50	V	118,94	V	0,14	V	2,23	V	118,37	V	32040	V
2025/02/04 06	SR	142,10	V	2,63	V	128,88	V	0,21	V	1,81	V	113,31	V	31251	V
2025/02/04 07	SR	39,75	V	0,46	V	162,40	V	0,05	V	1,67	V	120,24	V	33873	V
2025/02/04 08	SR	48,40	V	0,04	V	121,96	V	0,00	V	1,32	V	135,42	V	34658	V
2025/02/04 09	SR	138,90	V	1,51	V	108,23	V	0,20	V	1,23	V	136,85	V	34545	V
2025/02/04 10	SR	103,87	V	0,57	V	107,04	V	0,05	V	1,25	V	137,56	V	34438	V
2025/02/04 11	SR	56,31	V	0,20	V	127,39	V	0,02	V	1,26	V	138,13	V	34239	V
2025/02/04 12	SR	11,73	V	0,01	V	167,23	V	0,00	V	1,29	V	138,08	V	34329	V
2025/02/04 13	SR	13,40	V	0,01	V	156,66	V	0,00	V	1,30	V	138,10	V	34290	V
2025/02/04 14	SR	27,37	V	0,43	V	147,55	V	0,05	V	1,29	V	138,19	V	34262	V
2025/02/04 15	SR	68,05	V	0,49	V	137,87	V	0,30	V	1,31	V	137,74	V	34049	V
2025/02/04 16	SR	44,46	V	0,41	V	145,04	V	0,44	V	1,25	V	137,18	V	34142	V
2025/02/04 17	SR	53,27	V	0,29	V	137,38	V	0,76	V	1,11	V	137,74	V	33951	V
2025/02/04 18	SR	62,96	V	0,50	V	154,39	V	1,25	V	1,07	V	137,77	V	33724	V
2025/02/04 19	SR	193,59	V	5,32	V	115,70	V	3,37	V	1,12	V	138,58	V	33482	V
2025/02/04 20	SR	78,71	V	0,44	V	130,15	V	0,56	V	1,17	V	139,23	V	33550	V
2025/02/04 21	SR	65,89	V	0,23	V	135,19	V	1,19	V	1,08	V	139,52	V	33615	V
2025/02/04 22	SR	38,89	V	0,11	V	158,79	V	1,56	V	1,14	V	139,76	V	33438	V
2025/02/04 23	SR	76,48	V	0,82	V	170,12	V	3,40	V	1,52	V	137,28	V	33317	V
2025/02/04 24	SR	28,02	V	0,03	V	160,73	V	2,37	V	1,74	V	110,24	V	30952	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	11.6-197.9	0.0-5.8	88.2-170.1	0.0-4.8	1.1-2.3	107.0-139.8	30433.8-34658.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	69.2	1	138.2	0.9	1.5	129.2	33136.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2025/02/05

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/02/05 01	SR	38,39	V	0,18	V	170,38	V	2,39	V	1,30	V	108,40	V	30613	V
2025/02/05 02	SR	113,59	V	3,76	V	158,43	V	4,58	V	1,24	V	107,86	V	30579	V
2025/02/05 03	SR	43,95	V	0,14	V	147,16	V	3,57	V	1,18	V	107,61	V	30656	V
2025/02/05 04	SR	103,08	V	0,95	V	140,55	V	4,43	V	1,31	V	107,29	V	30656	V
2025/02/05 05	SR	135,05	V	2,94	V	137,39	V	4,48	V	1,09	V	106,83	V	30518	V
2025/02/05 06	SR	76,97	V	1,08	V	143,54	V	5,56	V	1,10	V	106,16	V	30821	V
2025/02/05 07	SR	90,32	V	1,95	V	190,04	V	5,26	V	1,31	V	108,18	V	33388	V
2025/02/05 08	SP	96,56	NV	0,17	NV	275,50	NV	44,95	NV	1,24	V	126,15	V	34131	NV
2025/02/05 09	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,25	V	103,64	V	0,00	NV
2025/02/05 10	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,20	V	93,86	V	0,00	NV
2025/02/05 11	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,22	V	89,41	V	0,00	NV
2025/02/05 12	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,24	V	77,41	V	0,00	NV
2025/02/05 13	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,21	V	82,89	V	0,00	NV
2025/02/05 14	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,20	NV	83,70	NV	0,00	NV
2025/02/05 15	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/02/05 16	AV	557,58	NV	77,23	NV	235,00	NV	8,16	NV	2,17	V	90,40	V	19321	NV
2025/02/05 17	AV	42,00	V	13,48	V	353,40	V	1,24	V	8,59	V	86,27	V	29822	V
2025/02/05 18	AV	0,06	V	1,62	V	367,17	V	0,05	V	4,68	V	87,30	V	29732	V
2025/02/05 19	AV	4,13	V	0,18	V	321,27	V	2,09	V	2,80	V	90,30	V	27123	V
2025/02/05 20	AV	67,05	V	4,81	V	198,78	V	7,84	V	3,40	V	107,64	V	35770	V
2025/02/05 21	AV	24,50	V	0,16	V	158,04	V	2,63	V	2,63	V	109,33	V	35254	V
2025/02/05 22	AV	74,39	V	0,12	V	124,17	V	1,77	V	1,97	V	105,42	V	35721	V
2025/02/05 23	AV	109,30	V	0,19	V	107,90	V	0,97	V	2,35	V	105,51	V	35239	V
2025/02/05 24	AV	72,66	V	0,23	V	129,70	V	1,12	V	1,91	V	105,86	V	35138	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	38.4-135.0	0.1-3.8	137.4-190.0	2.4-5.6	1.1-1.3	106.2-108.4	30517.6-33388.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	85.9	1.6	155.4	4.3	1.2	107.5	31033
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2025/02/06

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/02/06 01	AV	70,86	V	0,16	V	133,21	V	0,43	V	2,47	V	105,86	V	34991	V
2025/02/06 02	AV	74,27	V	0,09	V	135,01	V	1,08	V	2,32	V	106,06	V	35110	V
2025/02/06 03	AV	128,57	V	1,28	V	122,82	V	1,32	V	2,22	V	106,15	V	34962	V
2025/02/06 04	AV	92,24	V	0,52	V	127,21	V	1,14	V	2,00	V	106,01	V	35100	V
2025/02/06 05	AV	98,92	V	0,41	V	128,61	V	0,94	V	1,88	V	106,01	V	35155	V
2025/02/06 06	AV	273,60	V	2,92	V	98,86	V	1,78	V	1,80	V	105,96	V	35105	V
2025/02/06 07	AV	219,39	V	5,13	V	116,69	V	1,81	V	1,77	V	105,94	V	37337	V
2025/02/06 08	SR	38,86	V	0,02	V	150,14	V	1,14	V	1,83	V	105,92	V	35731	V
2025/02/06 09	SR	103,51	V	1,20	V	147,10	V	0,71	V	2,01	V	105,85	V	35329	V
2025/02/06 10	SR	254,45	V	9,22	V	117,29	V	5,25	V	1,97	V	109,27	V	34072	V
2025/02/06 11	SR	219,17	V	5,61	V	128,60	V	4,51	V	2,75	V	110,83	V	31986	V
2025/02/06 12	SR	90,60	V	2,21	V	160,98	V	2,23	V	1,70	V	107,30	V	31145	V
2025/02/06 13	SR	23,07	V	0,01	V	182,07	V	2,34	V	1,53	V	107,40	V	31022	V
2025/02/06 14	SR	86,43	V	0,54	V	155,25	V	2,68	V	1,70	V	107,44	V	30920	V
2025/02/06 15	SR	57,54	V	0,28	V	137,28	V	1,26	V	1,95	V	107,59	V	30853	V
2025/02/06 16	SR	36,45	V	0,01	V	148,61	V	0,47	V	2,23	V	107,69	V	30700	V
2025/02/06 17	SR	127,21	V	0,64	V	104,82	V	0,21	V	3,90	V	107,78	V	30496	V
2025/02/06 18	SR	108,82	V	0,61	V	124,41	V	0,07	V	6,85	V	120,55	V	31679	V
2025/02/06 19	SR	185,11	V	1,33	V	103,19	V	0,09	V	7,01	V	134,04	V	33834	V
2025/02/06 20	SR	137,52	V	2,20	V	115,62	V	0,06	V	4,07	V	135,12	V	33638	V
2025/02/06 21	SR	122,80	V	2,07	V	117,26	V	0,04	V	4,97	V	135,54	V	33578	V
2025/02/06 22	SR	160,13	V	3,35	V	105,76	V	0,05	V	3,80	V	135,90	V	33162	V
2025/02/06 23	SR	151,98	V	2,05	V	101,49	V	0,02	V	5,54	V	127,05	V	31836	V
2025/02/06 24	SR	207,80	V	2,21	V	93,81	V	0,03	V	3,42	V	107,71	V	30312	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	23.1-254.5	0.0-9.2	93.8-182.1	0.0-5.3	1.5-7.0	105.8-135.9	30311.8-35731.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	124.2	2	129	1.2	3.4	116.1	32370.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____