

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2025/02/12

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/02/12 01	SR	68,58	V	0,34	V	142,47	V	0,50	V	0,69	V	139,06	V	33201	V
2025/02/12 02	SR	101,89	V	1,79	V	120,55	V	0,73	V	0,87	V	139,13	V	33175	V
2025/02/12 03	SR	106,18	V	0,70	V	118,07	V	0,22	V	0,64	V	140,02	V	33248	V
2025/02/12 04	SR	82,74	V	0,19	V	127,92	V	0,39	V	0,66	V	140,06	V	33257	V
2025/02/12 05	SR	55,35	V	0,33	V	150,03	V	0,82	V	0,69	V	140,05	V	33222	V
2025/02/12 06	SR	55,58	V	0,28	V	163,81	V	1,10	V	0,70	V	139,47	V	33305	V
2025/02/12 07	SR	136,55	V	1,74	V	156,32	V	1,84	V	0,65	V	139,76	V	33916	V
2025/02/12 08	SR	71,53	V	1,06	V	202,60	V	1,91	V	0,69	V	140,75	V	33120	V
2025/02/12 09	SR	132,57	V	3,51	V	159,22	V	3,84	V	0,74	V	141,09	V	32785	V
2025/02/12 10	SR	133,13	V	2,80	V	152,21	V	2,72	V	0,70	V	141,66	V	32864	V
2025/02/12 11	SR	201,71	V	6,61	V	150,01	V	4,99	V	0,65	V	141,49	V	32855	V
2025/02/12 12	SR	52,40	V	0,12	V	173,21	V	0,68	V	0,65	V	140,30	V	33156	V
2025/02/12 13	SR	188,21	V	2,92	V	128,34	V	0,40	V	0,63	V	140,27	V	33057	V
2025/02/12 14	SR	126,92	V	1,32	V	145,88	V	0,14	V	0,68	V	140,55	V	33077	V
2025/02/12 15	SR	100,00	V	1,21	V	154,63	V	0,12	V	0,64	V	140,83	V	33115	V
2025/02/12 16	SR	69,04	V	0,10	V	137,42	V	0,00	V	0,63	V	141,26	V	33136	V
2025/02/12 17	SR	76,11	V	0,23	V	133,42	V	0,00	V	0,63	V	141,55	V	33129	V
2025/02/12 18	SR	72,87	V	0,02	V	120,22	V	0,00	V	0,62	V	141,79	V	32817	V
2025/02/12 19	SR	188,82	V	2,29	V	128,73	V	0,24	V	0,65	V	141,41	V	32695	V
2025/02/12 20	SR	199,54	V	3,24	V	133,49	V	0,47	V	0,62	V	139,68	V	32719	V
2025/02/12 21	SR	144,81	V	1,93	V	110,50	V	0,26	V	0,64	V	140,16	V	32886	V
2025/02/12 22	SR	101,24	V	1,27	V	104,33	V	0,29	V	0,62	V	140,69	V	32803	V
2025/02/12 23	SR	105,01	V	0,48	V	109,46	V	0,02	V	0,60	V	140,71	V	32868	V
2025/02/12 24	SR	116,75	V	1,90	V	119,88	V	0,32	V	0,60	V	140,84	V	32871	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	52.4-201.7	0.0-6.6	104.3-202.6	0.0-5.0	0.6-0.9	139.1-141.8	32695.4-33916.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	112	1.5	139.3	0.9	0.7	140.5	33053.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2025/02/13

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/02/13 01	SR	99,71	V	2,75	V	137,35	V	0,61	V	0,57	V	140,94	V	32835	V
2025/02/13 02	SR	47,64	V	0,02	V	117,51	V	0,00	V	0,58	V	141,48	V	33062	V
2025/02/13 03	SR	66,17	V	0,09	V	110,81	V	0,00	V	0,58	V	141,75	V	33019	V
2025/02/13 04	SR	37,14	V	0,11	V	139,86	V	0,00	V	0,60	V	141,52	V	33091	V
2025/02/13 05	SR	63,29	V	0,15	V	123,10	V	0,00	V	0,60	V	141,22	V	33185	V
2025/02/13 06	SR	99,19	V	0,27	V	99,53	V	0,00	V	0,57	V	141,44	V	33107	V
2025/02/13 07	SR	100,36	V	0,69	V	111,82	V	0,05	V	0,57	V	141,42	V	33528	V
2025/02/13 08	SR	59,97	V	0,17	V	129,23	V	0,02	V	0,58	V	141,48	V	33386	V
2025/02/13 09	SR	37,25	V	0,01	V	141,59	V	0,00	V	0,59	V	141,48	V	32671	V
2025/02/13 10	SR	20,61	V	0,01	V	155,68	V	0,00	V	0,63	V	141,48	V	32644	V
2025/02/13 11	SR	15,00	V	0,01	V	194,95	V	0,36	V	0,63	V	141,83	V	32718	V
2025/02/13 12	SR	7,79	V	0,01	V	188,24	V	0,60	V	0,62	V	141,79	V	32780	V
2025/02/13 13	SR	9,47	V	0,01	V	181,05	V	0,64	V	0,61	V	141,65	V	32787	V
2025/02/13 14	SR	39,61	V	1,66	V	185,58	V	0,77	V	0,61	V	141,75	V	32739	V
2025/02/13 15	SR	103,01	V	6,90	V	150,10	V	9,35	V	0,63	V	142,06	V	32520	V
2025/02/13 16	SR	132,34	V	7,24	V	149,59	V	6,12	V	0,63	V	142,70	V	32402	V
2025/02/13 17	SR	112,26	V	1,81	V	111,52	V	0,46	V	0,65	V	142,09	V	32766	V
2025/02/13 18	SR	137,89	V	0,14	V	89,24	V	0,00	V	0,62	V	141,70	V	32579	V
2025/02/13 19	SR	69,15	V	0,06	V	107,60	V	0,00	V	0,66	V	141,59	V	32902	V
2025/02/13 20	SR	166,14	V	0,92	V	88,77	V	0,03	V	0,62	V	141,72	V	32615	V
2025/02/13 21	SR	116,17	V	0,15	V	90,38	V	0,00	V	0,62	V	142,27	V	32864	V
2025/02/13 22	SR	160,64	V	0,24	V	80,69	V	0,00	V	0,62	V	142,13	V	32787	V
2025/02/13 23	SR	92,77	V	0,11	V	103,49	V	0,00	V	0,67	V	142,03	V	32906	V
2025/02/13 24	SR	48,98	V	0,15	V	124,75	V	0,00	V	0,63	V	141,86	V	33010	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	7.8-166.1	0.0-7.2	80.7-194.9	0.0-9.4	0.6-0.7	140.9-142.7	32402.3-33528.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	76.8	1	129.7	0.8	0.6	141.7	32870.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/02/14 01	SR	117,44	V	0,36	V	95,02	V	0,01	V	0,62	V	141,69	V	33181	V
2025/02/14 02	SR	171,02	V	0,36	V	76,59	V	0,00	V	0,58	V	141,85	V	33090	V
2025/02/14 03	SR	175,57	V	0,50	V	76,33	V	0,02	V	0,58	V	142,02	V	32897	V
2025/02/14 04	SR	209,95	V	1,04	V	74,20	V	0,04	V	0,58	V	142,32	V	33011	V
2025/02/14 05	SR	146,57	V	0,50	V	80,98	V	0,03	V	0,63	V	142,95	V	33062	V
2025/02/14 06	SR	134,38	V	0,07	V	77,73	V	0,00	V	0,56	V	143,17	V	33010	V
2025/02/14 07	SR	101,44	V	0,30	V	96,84	V	0,02	V	0,73	V	143,29	V	33045	V
2025/02/14 08	SR	56,99	V	0,01	V	106,76	V	0,00	V	0,60	V	143,32	V	32774	V
2025/02/14 09	SR	114,78	V	0,66	V	105,64	V	0,02	V	0,59	V	143,30	V	32142	V
2025/02/14 10	SR	101,02	V	0,17	V	102,28	V	0,00	V	0,62	V	143,43	V	32316	V
2025/02/14 11	SR	155,74	V	4,77	V	101,75	V	2,44	V	1,47	V	140,99	V	31548	V
2025/02/14 12	SR	78,73	V	0,29	V	118,66	V	0,06	V	0,68	V	138,96	V	32711	V
2025/02/14 13	SR	65,87	V	0,56	V	146,52	V	0,06	V	0,67	V	138,52	V	32681	V
2025/02/14 14	SR	28,44	V	0,13	V	156,24	V	0,01	V	0,65	V	138,33	V	32802	V
2025/02/14 15	SR	33,77	V	0,01	V	129,97	V	0,00	V	0,62	V	136,69	V	32584	V
2025/02/14 16	SR	43,95	V	0,01	V	124,31	V	0,00	V	0,66	V	135,91	V	32641	V
2025/02/14 17	SR	148,42	V	1,11	V	96,57	V	0,15	V	0,59	V	135,59	V	32528	V
2025/02/14 18	SR	190,47	V	2,46	V	104,50	V	0,50	V	0,59	V	135,52	V	32408	V
2025/02/14 19	SR	212,15	V	1,13	V	84,26	V	0,10	V	0,56	V	135,72	V	32392	V
2025/02/14 20	SR	84,43	V	0,08	V	104,05	V	0,00	V	0,56	V	135,82	V	32501	V
2025/02/14 21	SR	109,65	V	0,31	V	102,60	V	0,02	V	0,60	V	135,92	V	32445	V
2025/02/14 22	SR	24,76	V	0,01	V	146,89	V	0,00	V	0,71	V	135,91	V	32476	V
2025/02/14 23	SR	32,08	V	0,01	V	142,44	V	0,00	V	0,70	V	135,91	V	32514	V
2025/02/14 24	SR	45,74	V	0,01	V	133,49	V	0,00	V	0,57	V	135,79	V	32633	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	24.8-212.2	0.0-4.8	74.2-156.2	0.0-2.4	0.6-1.5	135.5-143.4	31548.5-33181.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	107.6	0.6	107.7	0.1	0.7	139.3	32641.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/02/15 01	SR	77,56	V	0,44	V	121,96	V	0,04	V	0,56	V	135,78	V	32538	V
2025/02/15 02	SR	146,60	V	0,74	V	99,24	V	0,05	V	0,54	V	136,07	V	32487	V
2025/02/15 03	SR	106,34	V	0,21	V	105,99	V	0,00	V	0,60	V	136,34	V	32417	V
2025/02/15 04	SR	111,20	V	0,33	V	105,63	V	0,01	V	0,55	V	136,29	V	32519	V
2025/02/15 05	SR	100,42	V	0,60	V	115,16	V	0,04	V	0,54	V	136,19	V	32421	V
2025/02/15 06	SR	46,32	V	0,01	V	125,22	V	0,00	V	0,53	V	136,20	V	32498	V
2025/02/15 07	SR	93,07	V	0,06	V	108,13	V	0,00	V	0,48	V	136,32	V	34308	V
2025/02/15 08	SR	61,79	V	0,01	V	120,12	V	0,00	V	0,50	V	136,15	V	33244	V
2025/02/15 09	SR	150,43	V	0,40	V	100,16	V	0,00	V	0,50	V	136,28	V	33099	V
2025/02/15 10	SR	87,17	V	0,01	V	108,40	V	0,00	V	0,52	V	136,65	V	32856	V
2025/02/15 11	SR	191,89	V	1,19	V	93,64	V	0,08	V	0,53	V	137,25	V	32744	V
2025/02/15 12	SR	72,57	V	0,01	V	114,39	V	0,00	V	0,53	V	138,30	V	32853	V
2025/02/15 13	SR	139,12	V	0,34	V	97,55	V	0,00	V	0,54	V	138,85	V	32829	V
2025/02/15 14	SR	203,36	V	3,44	V	96,86	V	1,17	V	0,53	V	139,32	V	32656	V
2025/02/15 15	SR	103,45	V	0,13	V	108,53	V	0,00	V	0,59	V	138,85	V	32683	V
2025/02/15 16	SR	44,40	V	0,01	V	128,04	V	0,00	V	0,62	V	137,91	V	32840	V
2025/02/15 17	SR	21,83	V	0,01	V	148,69	V	0,00	V	0,55	V	137,85	V	32920	V
2025/02/15 18	SR	23,39	V	0,04	V	160,94	V	0,04	V	0,56	V	137,63	V	32932	V
2025/02/15 19	SR	9,43	V	0,01	V	171,59	V	0,47	V	0,58	V	137,20	V	32918	V
2025/02/15 20	SR	13,37	V	0,01	V	161,63	V	0,75	V	0,57	V	137,31	V	32831	V
2025/02/15 21	SR	10,75	V	0,01	V	167,67	V	1,00	V	0,59	V	136,90	V	33012	V
2025/02/15 22	SR	22,61	V	0,04	V	155,51	V	2,28	V	0,55	V	136,67	V	33048	V
2025/02/15 23	SR	19,03	V	0,01	V	164,65	V	3,12	V	0,54	V	136,63	V	32914	V
2025/02/15 24	SR	30,66	V	0,03	V	166,90	V	3,82	V	0,54	V	136,57	V	32999	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	9.4-203.4	0.0-3.4	93.6-171.6	0.0-3.8	0.5-0.6	135.8-139.3	32416.7-34307.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	78.6	0.3	126.9	0.5	0.5	137.1	32856.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2025/02/16

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/02/16 01	SR	44,32	V	0,44	V	170,25	V	4,73	V	0,56	V	136,34	V	33182	V
2025/02/16 02	SR	100,25	V	0,57	V	139,12	V	5,53	V	0,52	V	136,62	V	33084	V
2025/02/16 03	SR	133,45	V	1,41	V	133,22	V	6,38	V	0,50	V	136,73	V	33035	V
2025/02/16 04	SR	116,00	V	1,92	V	140,32	V	5,23	V	0,51	V	136,89	V	33043	V
2025/02/16 05	SR	18,16	V	0,01	V	171,89	V	5,00	V	0,52	V	136,85	V	33260	V
2025/02/16 06	SR	4,66	V	0,01	V	192,34	V	5,53	V	0,53	V	136,75	V	33360	V
2025/02/16 07	SR	90,73	V	2,22	V	155,29	V	4,04	V	0,55	V	136,70	V	34175	V
2025/02/16 08	SR	178,91	V	2,61	V	103,02	V	6,12	V	0,80	V	135,15	V	32592	V
2025/02/16 09	SR	129,52	V	1,58	V	110,58	V	6,55	V	0,57	V	133,55	V	32771	V
2025/02/16 10	SR	118,25	V	1,25	V	113,65	V	5,32	V	0,57	V	133,57	V	32841	V
2025/02/16 11	SR	55,89	V	0,01	V	123,24	V	3,58	V	0,57	V	133,84	V	32941	V
2025/02/16 12	SR	63,49	V	0,04	V	130,44	V	3,73	V	0,57	V	134,08	V	32874	V
2025/02/16 13	SR	42,99	V	0,01	V	147,08	V	3,90	V	0,58	V	134,29	V	32981	V
2025/02/16 14	SR	71,39	V	0,25	V	145,53	V	5,94	V	0,65	V	134,08	V	32929	V
2025/02/16 15	SR	119,01	V	0,72	V	134,80	V	5,69	V	0,58	V	133,38	V	32955	V
2025/02/16 16	SR	32,37	V	0,01	V	161,74	V	4,02	V	0,58	V	133,16	V	33026	V
2025/02/16 17	SR	37,89	V	0,04	V	155,97	V	4,12	V	0,57	V	133,22	V	33099	V
2025/02/16 18	SR	25,00	V	0,02	V	164,50	V	4,49	V	0,57	V	133,20	V	33135	V
2025/02/16 19	SR	10,98	V	0,01	V	181,50	V	5,18	V	0,59	V	133,01	V	33459	V
2025/02/16 20	SR	49,52	V	0,12	V	165,66	V	5,61	V	0,59	V	133,15	V	33269	V
2025/02/16 21	SR	113,78	V	1,77	V	150,47	V	5,28	V	0,60	V	133,64	V	33018	V
2025/02/16 22	SR	155,25	V	0,88	V	128,87	V	3,99	V	0,58	V	133,80	V	33158	V
2025/02/16 23	SR	88,34	V	0,62	V	148,69	V	4,01	V	0,59	V	133,90	V	33181	V
2025/02/16 24	SR	30,82	V	0,01	V	173,84	V	3,91	V	0,61	V	134,68	V	33244	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	4.7-178.9	0.0-2.6	103.0-192.3	3.6-6.5	0.5-0.8	133.0-136.9	32592.4-34174.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	76.3	0.7	147.6	4.9	0.6	134.6	33108.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____