

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/02/12

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/02/12 01	SR	6,85	V	0,76	V	117,39	V	0,00	V	1,01	V	135,39	V	27348	V
2019/02/12 02	SR	24,89	V	0,81	V	84,71	V	0,00	V	0,95	V	135,53	V	27137	V
2019/02/12 03	SR	14,71	V	0,73	V	98,67	V	0,00	V	0,95	V	135,19	V	27283	V
2019/02/12 04	SR	30,67	V	0,71	V	81,22	V	0,00	V	1,00	V	135,10	V	27281	V
2019/02/12 05	SR	29,00	V	0,65	V	82,01	V	0,00	V	1,00	V	135,36	V	27173	V
2019/02/12 06	SR	61,93	V	1,17	V	69,47	V	0,00	V	1,01	V	136,00	V	27033	V
2019/02/12 07	SR	102,01	V	3,10	V	62,74	V	0,00	V	0,95	V	136,51	V	26937	V
2019/02/12 08	SR	27,02	V	0,79	V	86,32	V	0,00	V	0,92	V	136,50	V	26784	V
2019/02/12 09	SR	94,48	V	1,53	V	50,70	NV	0,00	V	0,90	V	136,19	V	26378	V
2019/02/12 10	SR	102,81	V	1,79	V	47,65	NV	0,00	V	0,94	V	136,51	V	26216	V
2019/02/12 11	SR	100,60	V	1,35	V	47,00	NV	0,00	V	0,90	V	137,18	V	28850	V
2019/02/12 12	SR	78,30	V	1,05	V	53,40	NV	0,00	V	0,92	V	138,05	V	27231	V
2019/02/12 13	SR	96,56	V	1,02	V	46,59	NV	0,00	V	0,96	V	138,14	V	27267	V
2019/02/12 14	SR	68,53	V	0,84	V	58,48	NV	0,00	V	1,02	V	138,39	V	27252	V
2019/02/12 15	SR	82,16	V	1,12	V	56,40	NV	0,00	V	1,09	V	138,68	V	27325	V
2019/02/12 16	SR	84,59	V	1,33	V	66,08	V	0,02	V	1,08	V	138,75	V	27398	V
2019/02/12 17	SR	57,47	V	0,76	V	68,70	V	0,00	V	1,04	V	138,92	V	27506	V
2019/02/12 18	SR	57,88	V	0,82	V	67,54	V	0,00	V	1,07	V	138,92	V	27612	V
2019/02/12 19	SR	54,45	V	0,83	V	65,43	V	0,00	V	1,07	V	139,07	V	27601	V
2019/02/12 20	SR	36,22	V	0,70	V	77,23	V	0,00	V	1,06	V	138,92	V	27576	V
2019/02/12 21	SR	28,94	V	0,62	V	80,02	V	0,00	V	1,14	V	138,90	V	27663	V
2019/02/12 22	SR	48,83	V	0,74	V	65,10	V	0,00	V	1,07	V	138,98	V	27751	V
2019/02/12 23	SR	68,99	V	0,89	V	55,98	NV	0,00	V	1,11	V	139,56	V	27597	V
2019/02/12 24	SR	49,98	V	0,82	V	64,92	V	0,00	V	1,00	V	140,03	V	27668	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	6.9-102.8	0.6-3.1	62.7-117.4	0.0-0.0	0.9-1.1	135.1-140.0	26215.7-28850.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	58.7	1	77.3	0	1	137.5	27327.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/02/13

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/02/13 01	SR	25,93	V	0,57	V	69,90	V	0,00	V	1,02	V	140,69	V	27573	V
2019/02/13 02	SR	33,07	V	0,63	V	69,98	V	0,00	V	0,99	V	140,94	V	27595	V
2019/02/13 03	SR	20,41	V	0,56	V	78,25	V	0,00	V	0,96	V	141,07	V	27601	V
2019/02/13 04	SR	17,63	V	0,63	V	81,39	V	0,00	V	1,03	V	141,06	V	27657	V
2019/02/13 05	SR	38,28	V	0,68	V	67,31	V	0,00	V	1,01	V	141,20	V	27539	V
2019/02/13 06	SR	35,62	V	0,69	V	67,17	V	0,00	V	1,01	V	141,33	V	27609	V
2019/02/13 07	SR	52,16	V	0,85	V	56,99	NV	0,00	V	1,04	V	141,19	V	27535	V
2019/02/13 08	SR	105,39	V	1,53	V	44,30	NV	0,00	V	0,94	V	141,04	V	27337	V
2019/02/13 09	SR	61,50	V	1,06	V	55,24	NV	0,00	V	1,02	V	141,13	V	27353	V
2019/02/13 10	SR	47,42	V	0,86	V	60,15	V	0,00	V	1,33	V	140,23	V	27269	V
2019/02/13 11	SR	91,93	V	1,17	V	47,88	NV	0,00	V	2,27	V	139,35	V	29583	V
2019/02/13 12	SR	60,19	V	0,88	V	61,01	V	0,00	V	2,34	V	133,16	V	28281	V
2019/02/13 13	SR	62,41	V	0,83	V	59,63	NV	0,00	V	0,83	V	127,96	V	28479	V
2019/02/13 14	SR	39,95	V	0,65	V	73,89	V	0,00	V	0,96	V	127,45	V	28860	V
2019/02/13 15	SR	149,51	V	3,07	V	47,35	NV	0,27	V	0,89	V	128,00	V	29016	V
2019/02/13 16	SR	70,55	V	1,11	V	62,85	V	0,01	V	0,86	V	129,06	V	29095	V
2019/02/13 17	SR	57,56	V	0,89	V	71,77	V	0,00	V	0,86	V	129,40	V	29312	V
2019/02/13 18	SR	49,90	V	0,78	V	84,85	V	0,00	V	0,84	V	129,84	V	29075	V
2019/02/13 19	SR	59,29	V	0,96	V	80,38	V	0,00	V	0,89	V	129,83	V	29214	V
2019/02/13 20	SR	83,67	V	1,30	V	61,50	V	0,03	V	0,82	V	130,27	V	29261	V
2019/02/13 21	SR	75,39	V	1,07	V	63,90	V	0,00	V	0,81	V	130,27	V	29216	V
2019/02/13 22	SR	76,67	V	1,26	V	68,37	V	0,02	V	0,83	V	130,56	V	29362	V
2019/02/13 23	SR	101,01	V	1,49	V	75,91	V	0,05	V	0,82	V	131,23	V	29243	V
2019/02/13 24	SR	114,04	V	2,09	V	81,96	V	0,16	V	0,87	V	131,35	V	29303	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	17.6-149.5	0.6-3.1	60.2-84.9	0.0-0.3	0.8-2.3	127.4-141.3	27269.0-29583.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	63.7	1.1	71.1	0	1.1	134.9	28432.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/02/14

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/02/14 01	SR	56,48	V	0,92	V	86,85	V	0,01	V	0,86	V	131,60	V	29255	V
2019/02/14 02	SR	47,57	V	0,99	V	92,52	V	0,04	V	0,87	V	132,93	V	29273	V
2019/02/14 03	SR	50,92	V	0,86	V	88,61	V	0,01	V	0,88	V	133,61	V	29119	V
2019/02/14 04	SR	42,97	V	0,88	V	90,86	V	0,01	V	0,95	V	134,03	V	29050	V
2019/02/14 05	SR	16,12	V	0,64	V	104,42	V	0,00	V	0,96	V	134,22	V	29000	V
2019/02/14 06	SR	65,69	V	2,17	V	98,35	V	0,22	V	0,96	V	133,95	V	29056	V
2019/02/14 07	SR	22,29	V	0,63	V	111,31	V	0,01	V	0,97	V	134,65	V	28834	V
2019/02/14 08	SR	62,58	V	1,39	V	84,60	V	0,05	V	0,99	V	134,39	V	28742	V
2019/02/14 09	SR	93,74	V	1,64	V	62,14	V	0,08	V	0,97	V	134,85	V	28700	V
2019/02/14 10	SR	71,32	V	1,10	V	71,59	V	0,02	V	0,99	V	133,19	V	28597	V
2019/02/14 11	SR	41,64	V	0,88	V	88,05	V	0,00	V	0,92	V	132,16	V	30343	V
2019/02/14 12	SR	31,34	V	0,65	V	90,61	V	0,00	V	0,99	V	132,27	V	28800	V
2019/02/14 13	SR	69,97	V	1,13	V	74,09	V	0,00	V	0,98	V	132,14	V	28877	V
2019/02/14 14	SR	57,01	V	0,88	V	78,17	V	0,00	V	1,01	V	132,21	V	28812	V
2019/02/14 15	SR	105,64	V	1,21	V	50,64	NV	0,00	V	0,95	V	132,94	V	28362	V
2019/02/14 16	SR	139,73	V	1,98	V	44,35	NV	0,03	V	0,94	V	133,63	V	28393	V
2019/02/14 17	SR	91,58	V	1,75	V	66,38	V	0,04	V	0,94	V	133,29	V	28467	V
2019/02/14 18	SR	137,95	V	3,24	V	56,38	NV	0,26	V	0,86	V	132,52	V	28514	V
2019/02/14 19	SR	85,51	V	1,75	V	71,33	V	0,01	V	0,83	V	132,60	V	28494	V
2019/02/14 20	SR	102,69	V	2,13	V	71,29	V	0,03	V	0,80	V	132,85	V	28525	V
2019/02/14 21	SR	113,25	V	3,27	V	77,95	V	0,15	V	0,83	V	132,82	V	28374	V
2019/02/14 22	SR	76,83	V	2,45	V	92,39	V	0,16	V	0,78	V	132,89	V	28452	V
2019/02/14 23	SR	57,14	V	1,88	V	111,00	V	0,17	V	0,82	V	133,04	V	28486	V
2019/02/14 24	SR	41,52	V	0,93	V	111,24	V	0,00	V	0,82	V	132,54	V	28591	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	16.1-139.7	0.6-3.3	62.1-111.3	0.0-0.3	0.8-1.0	131.6-134.9	28362.2-30343.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	70.1	1.5	86.8	0.1	0.9	133.1	28796.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:





CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/02/15

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/02/15 01	SR	59,68	V	1,51	V	113,78	V	0,31	V	0,80	V	132,61	V	28562	V
2019/02/15 02	SR	8,71	V	0,65	V	112,43	V	0,00	V	0,83	V	133,38	V	28488	V
2019/02/15 03	SR	18,50	V	0,64	V	93,26	V	0,00	V	0,83	V	133,72	V	28416	V
2019/02/15 04	SR	46,86	V	0,76	V	78,55	V	0,00	V	0,83	V	134,01	V	28003	V
2019/02/15 05	SR	51,55	V	1,25	V	77,21	V	0,06	V	0,83	V	134,35	V	28152	V
2019/02/15 06	SR	41,02	V	0,94	V	81,02	V	0,03	V	0,80	V	134,43	V	27948	V
2019/02/15 07	SR	90,81	V	1,53	V	66,93	V	0,04	V	0,78	V	133,75	V	28331	V
2019/02/15 08	SR	49,96	V	0,93	V	73,21	V	0,00	V	0,77	V	134,63	V	28058	V
2019/02/15 09	SR	81,30	V	1,25	V	60,00	NV	0,00	V	0,83	V	134,85	V	27816	V
2019/02/15 10	SR	24,52	V	0,57	V	76,40	V	0,00	V	0,85	V	132,57	V	28081	V
2019/02/15 11	SR	120,86	V	2,63	V	49,48	NV	0,24	V	0,79	V	132,55	V	29365	V
2019/02/15 12	SR	105,73	V	1,74	V	58,84	NV	0,04	V	0,85	V	133,12	V	27846	V
2019/02/15 13	SR	124,30	V	2,30	V	60,51	V	0,07	V	0,86	V	133,75	V	27835	V
2019/02/15 14	SR	46,37	V	0,93	V	85,46	V	0,02	V	0,80	V	133,01	V	27066	V
2019/02/15 15	SR	32,48	V	0,81	V	82,29	V	0,00	V	0,80	V	133,18	V	27791	V
2019/02/15 16	SR	5,55	V	0,63	V	142,14	V	0,00	V	0,75	V	132,06	V	27530	V
2019/02/15 17	SR	134,10	V	2,86	V	74,46	V	0,08	V	0,83	V	133,46	V	27928	V
2019/02/15 18	SR	131,24	V	2,63	V	67,80	V	0,09	V	0,81	V	134,20	V	27794	V
2019/02/15 19	SR	89,72	V	2,07	V	83,95	V	0,08	V	0,84	V	134,38	V	27841	V
2019/02/15 20	SR	126,40	V	3,06	V	82,47	V	0,21	V	0,91	V	134,21	V	27967	V
2019/02/15 21	SR	170,98	V	4,85	V	70,86	V	0,45	V	0,85	V	134,54	V	27859	V
2019/02/15 22	SR	141,47	V	3,27	V	80,18	V	0,12	V	0,86	V	135,21	V	27799	V
2019/02/15 23	SR	54,24	V	1,67	V	119,33	V	0,06	V	0,86	V	135,43	V	28111	V
2019/02/15 24	SR	60,18	V	1,79	V	116,89	V	0,11	V	0,88	V	135,39	V	28092	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	5.6-171.0	0.6-4.8	60.5-142.1	0.0-0.4	0.8-0.9	132.1-135.4	27065.8-29365.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	75.7	1.7	87.6	0.1	0.8	133.9	28028.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/02/16

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/02/16 01	SR	62,79	V	1,06	V	92,77	V	0,00	V	0,92	V	135,47	V	27891	V
2019/02/16 02	SR	51,39	V	1,23	V	110,58	V	0,03	V	0,96	V	135,49	V	27992	V
2019/02/16 03	SR	37,51	V	0,79	V	106,58	V	0,00	V	0,97	V	135,59	V	27852	V
2019/02/16 04	SR	78,92	V	1,24	V	88,30	V	0,02	V	0,94	V	135,84	V	27926	V
2019/02/16 05	SR	36,31	V	0,80	V	106,13	V	0,00	V	0,92	V	135,74	V	27916	V
2019/02/16 06	SR	53,10	V	1,18	V	109,02	V	0,03	V	0,98	V	135,12	V	27965	V
2019/02/16 07	SR	33,60	V	0,78	V	112,32	V	0,00	V	0,96	V	136,03	V	27830	V
2019/02/16 08	SR	71,35	V	2,42	V	101,09	V	0,33	V	0,97	V	136,19	V	27792	V
2019/02/16 09	SR	51,92	V	1,25	V	97,93	V	0,01	V	0,97	V	136,04	V	27484	V
2019/02/16 10	SR	15,08	V	0,64	V	113,86	V	0,00	V	1,04	V	136,73	V	27650	V
2019/02/16 11	SR	29,37	V	0,64	V	107,02	V	0,00	V	1,06	V	134,81	V	29003	V
2019/02/16 12	SR	34,26	V	0,71	V	103,23	V	0,00	V	1,02	V	132,64	V	28865	V
2019/02/16 13	SR	30,38	V	0,69	V	102,51	V	0,00	V	1,11	V	132,68	V	27409	V
2019/02/16 14	SR	97,79	V	1,53	V	67,98	V	0,01	V	1,10	V	133,12	V	27638	V
2019/02/16 15	SR	58,98	V	0,95	V	86,80	V	0,00	V	1,04	V	133,48	V	27922	V
2019/02/16 16	SR	85,12	V	1,14	V	71,21	V	0,00	V	1,10	V	133,97	V	27784	V
2019/02/16 17	SR	58,93	V	0,80	V	71,08	V	0,00	V	1,06	V	134,33	V	27741	V
2019/02/16 18	SR	36,22	V	0,65	V	85,03	V	0,00	V	1,09	V	134,54	V	27774	V
2019/02/16 19	SR	10,44	V	0,59	V	112,45	V	0,00	V	1,05	V	134,64	V	28046	V
2019/02/16 20	SR	18,82	V	0,79	V	107,06	V	0,00	V	0,94	V	134,66	V	28088	V
2019/02/16 21	SR	20,69	V	0,60	V	107,40	V	0,00	V	0,97	V	133,98	V	27793	V
2019/02/16 22	SR	24,54	V	0,59	V	110,94	V	0,00	V	0,97	V	132,17	V	28107	V
2019/02/16 23	SR	26,69	V	0,57	V	95,98	V	0,00	V	1,05	V	132,26	V	27980	V
2019/02/16 24	SR	108,76	V	1,87	V	67,38	V	0,04	V	1,03	V	133,20	V	27725	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	10.4-108.8	0.6-2.4	67.4-113.9	0.0-0.3	0.9-1.1	132.2-136.7	27409.4-29003.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	47.2	1	97.3	0	1	134.5	27924
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/02/17

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/02/17 01	SR	78,47	V	1,60	V	81,75	V	0,04	V	1,01	V	132,99	V	27838	V
2019/02/17 02	SR	73,96	V	1,37	V	90,93	V	0,01	V	1,17	V	132,84	V	27860	V
2019/02/17 03	SR	60,25	V	1,89	V	105,08	V	0,23	V	1,01	V	133,64	V	27951	V
2019/02/17 04	SR	65,59	V	1,72	V	101,42	V	0,11	V	0,98	V	133,93	V	27871	V
2019/02/17 05	SR	65,63	V	1,13	V	88,87	V	0,01	V	1,00	V	134,13	V	27804	V
2019/02/17 06	SR	96,56	V	1,48	V	81,95	V	0,02	V	0,94	V	134,40	V	27767	V
2019/02/17 07	SR	36,11	V	0,73	V	100,52	V	0,00	V	1,09	V	133,41	V	27972	V
2019/02/17 08	SR	43,01	V	0,65	V	76,74	V	0,00	V	1,10	V	133,68	V	27974	V
2019/02/17 09	SR	49,56	V	0,75	V	73,72	V	0,00	V	1,01	V	134,33	V	27829	V
2019/02/17 10	SR	80,71	V	1,64	V	61,82	V	0,06	V	1,12	V	134,81	V	27470	V
2019/02/17 11	SR	63,44	V	0,85	V	68,24	V	0,00	V	1,09	V	131,86	V	28500	V
2019/02/17 12	SR	51,00	V	0,84	V	73,49	V	0,01	V	1,04	V	130,62	V	28620	V
2019/02/17 13	SR	75,39	V	1,13	V	61,77	V	0,03	V	1,09	V	130,39	V	26927	V
2019/02/17 14	SR	31,50	V	0,55	V	79,85	V	0,00	V	1,06	V	130,56	V	27511	V
2019/02/17 15	SR	73,27	V	0,90	V	61,40	V	0,01	V	1,08	V	130,39	V	27345	V
2019/02/17 16	SR	49,88	V	0,72	V	72,38	V	0,00	V	1,03	V	130,57	V	27545	V
2019/02/17 17	SR	57,89	V	0,78	V	70,91	V	0,00	V	0,96	V	130,43	V	27116	V
2019/02/17 18	SR	20,74	V	0,51	V	90,65	V	0,00	V	0,90	V	130,32	V	27333	V
2019/02/17 19	SR	15,46	V	0,68	V	108,59	V	0,00	V	0,94	V	130,55	V	27695	V
2019/02/17 20	SR	14,95	V	0,61	V	116,95	V	0,00	V	1,00	V	130,59	V	27770	V
2019/02/17 21	SR	43,44	V	0,79	V	90,03	V	0,00	V	0,96	V	130,64	V	27631	V
2019/02/17 22	SR	48,77	V	0,72	V	76,78	V	0,00	V	1,00	V	130,91	V	27655	V
2019/02/17 23	SR	83,48	V	1,36	V	68,77	V	0,03	V	0,95	V	131,22	V	27337	V
2019/02/17 24	SR	72,78	V	1,19	V	73,45	V	0,04	V	0,89	V	131,53	V	27392	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	15.0-96.6	0.5-1.9	61.4-116.9	0.0-0.2	0.9-1.2	130.3-134.8	26927.3-28619.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	56.3	1	82.3	0	1	132	27696.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/02/18

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/02/18 01	SR	32,39	V	0,53	V	87,30	V	0,00	V	0,92	V	131,84	V	27594	V
2019/02/18 02	SR	19,68	V	0,50	V	100,24	V	0,00	V	0,92	V	131,96	V	27531	V
2019/02/18 03	SR	28,35	V	0,56	V	89,18	V	0,00	V	0,97	V	132,04	V	27483	V
2019/02/18 04	SR	38,72	V	0,72	V	87,31	V	0,00	V	0,91	V	132,25	V	27105	V
2019/02/18 05	SR	30,04	V	0,64	V	89,80	V	0,00	V	0,92	V	132,67	V	27231	V
2019/02/18 06	SR	36,95	V	0,78	V	94,58	V	0,00	V	0,98	V	132,71	V	27191	V
2019/02/18 07	SR	41,36	V	0,72	V	84,86	V	0,00	V	0,97	V	132,70	V	27261	V
2019/02/18 08	SR	63,38	V	0,83	V	69,39	V	0,00	V	0,97	V	132,77	V	27164	V
2019/02/18 09	SR	68,59	V	0,92	V	67,26	V	0,00	V	0,98	V	133,24	V	27219	V
2019/02/18 10	SR	109,77	V	1,43	V	54,11	NV	0,01	V	0,87	V	133,80	V	27167	V
2019/02/18 11	SR	89,18	V	1,31	V	57,17	NV	0,02	V	0,93	V	134,32	V	27906	V
2019/02/18 12	SR	141,26	V	2,59	V	50,74	NV	0,09	V	0,90	V	134,76	V	27730	V
2019/02/18 13	SR	52,74	V	0,74	V	74,16	V	0,00	V	1,06	V	135,07	V	26179	V
2019/02/18 14	SR	20,37	V	0,51	V	97,74	V	0,00	V	1,09	V	134,96	V	26768	V
2019/02/18 15	SR	75,21	V	1,19	V	73,58	V	0,02	V	0,99	V	135,22	V	26797	V
2019/02/18 16	SR	50,59	V	0,81	V	77,45	V	0,00	V	1,05	V	135,42	V	26973	V
2019/02/18 17	SR	32,00	V	0,62	V	92,11	V	0,00	V	1,07	V	135,74	V	27588	V
2019/02/18 18	SR	25,93	V	0,64	V	97,79	V	0,00	V	1,15	V	136,05	V	26972	V
2019/02/18 19	SR	36,85	V	1,04	V	98,97	V	0,00	V	1,19	V	134,93	V	26801	V
2019/02/18 20	SR	7,02	V	0,52	V	136,57	V	0,00	V	1,12	V	132,08	V	27268	V
2019/02/18 21	SR	6,85	V	0,54	V	145,52	V	0,00	V	1,13	V	131,55	V	27404	V
2019/02/18 22	SR	48,61	V	0,73	V	90,75	V	0,00	V	1,09	V	131,20	V	27217	V
2019/02/18 23	SR	53,53	V	0,83	V	97,02	V	0,00	V	1,16	V	131,07	V	27236	V
2019/02/18 24	SR	65,26	V	0,82	V	66,76	V	0,00	V	1,16	V	131,16	V	27259	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	6.8-141.3	0.5-2.6	66.8-145.5	0.0-0.1	0.9-1.2	131.1-136.1	26179.0-27906.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	48.9	0.9	91.3	0	1	133.3	27210.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

xe m

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]