

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/02/13

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/02/13 01	SR	55,48	V	0,16	V	80,13	V	0,00	V	0,57	V	140,47	V	31279	V
2017/02/13 02	SR	51,30	V	0,54	V	86,94	V	0,06	V	0,55	V	140,88	V	31070	V
2017/02/13 03	SR	45,51	V	0,12	V	83,82	V	0,00	V	0,57	V	140,85	V	31091	V
2017/02/13 04	SR	50,62	V	0,10	V	78,78	V	0,00	V	0,58	V	141,79	V	31341	V
2017/02/13 05	SR	29,77	V	0,03	V	96,53	V	0,00	V	0,60	V	142,15	V	31546	V
2017/02/13 06	SR	29,18	V	0,04	V	99,33	V	0,00	V	0,56	V	142,19	V	31674	V
2017/02/13 07	SR	108,71	V	1,16	V	73,81	V	0,13	V	0,57	V	142,51	V	31451	V
2017/02/13 08	SR	36,68	V	0,10	V	95,20	V	0,00	V	0,62	V	142,58	V	31607	V
2017/02/13 09	SR	39,36	V	0,19	V	94,33	V	0,00	V	0,64	V	142,71	V	31922	V
2017/02/13 10	SR	54,92	V	0,22	V	78,03	V	0,00	V	0,62	V	142,79	V	32996	V
2017/02/13 11	SR	38,07	V	0,04	V	87,84	V	0,13	V	0,63	V	140,90	V	32407	V
2017/02/13 12	SR	38,45	V	0,28	V	86,69	V	0,02	V	0,63	V	140,06	V	31227	V
2017/02/13 13	SR	50,83	V	0,38	V	76,70	V	0,00	V	0,62	V	139,05	V	31024	V
2017/02/13 14	SR	106,69	V	0,93	V	65,65	V	0,05	V	0,61	V	139,11	V	30760	V
2017/02/13 15	SR	48,65	V	0,46	V	85,71	V	0,00	V	0,62	V	138,89	V	30842	V
2017/02/13 16	SR	36,60	V	0,54	V	100,51	V	0,00	V	0,73	V	139,16	V	31030	V
2017/02/13 17	SR	42,40	V	0,48	V	89,57	V	0,00	V	0,62	V	138,33	V	31226	V
2017/02/13 18	SR	36,97	V	0,62	V	98,87	V	0,03	V	0,63	V	138,60	V	31369	V
2017/02/13 19	SR	29,25	V	0,56	V	97,64	V	0,01	V	0,62	V	139,12	V	31533	V
2017/02/13 20	SR	71,04	V	0,74	V	68,62	V	0,00	V	0,60	V	139,78	V	31845	V
2017/02/13 21	SR	23,32	V	0,51	V	98,91	V	0,00	V	0,58	V	137,78	V	31200	V
2017/02/13 22	SR	38,78	V	0,65	V	87,53	V	0,01	V	0,57	V	136,23	V	30991	V
2017/02/13 23	SR	23,98	V	0,54	V	97,98	V	0,00	V	0,59	V	137,94	V	31092	V
2017/02/13 24	SR	57,17	V	0,69	V	76,80	V	0,00	V	0,57	V	138,02	V	30579	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	23.3-108.7	0.0-1.2	65.6-100.5	0.0-0.1	0.5-0.7	136.2-142.8	30578.9-32996.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	47.7	0.4	86.9	0	0.6	140.1	31379.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: MINTO

RESPONSABILE IMPIANTO: [Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/02/14

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/02/14 01	SR	14,90	V	0,57	V	110,27	V	0,00	V	0,63	V	139,23	V	32096	V
2017/02/14 02	SR	57,86	V	0,78	V	80,83	V	0,01	V	0,60	V	141,19	V	32142	V
2017/02/14 03	SR	52,49	V	0,61	V	74,46	V	0,00	V	0,60	V	142,10	V	31616	V
2017/02/14 04	SR	26,81	V	0,59	V	98,33	V	0,00	V	0,64	V	142,23	V	32047	V
2017/02/14 05	SR	7,37	V	0,64	V	134,72	V	0,00	V	0,65	V	142,26	V	32591	V
2017/02/14 06	SR	32,71	V	0,62	V	86,61	V	0,00	V	0,74	V	142,08	V	32121	V
2017/02/14 07	SR	64,68	V	0,73	V	69,08	V	0,00	V	0,63	V	143,23	V	32008	V
2017/02/14 08	SR	52,82	V	0,68	V	71,61	V	0,00	V	0,65	V	143,70	V	31942	V
2017/02/14 09	SR	124,89	V	1,10	V	55,41	NV	0,00	V	0,61	V	143,95	V	31647	V
2017/02/14 10	SR	64,35	V	0,68	V	84,00	V	0,16	V	0,62	V	143,93	V	33509	V
2017/02/14 11	SR	21,79	V	0,01	V	104,80	V	0,00	V	0,62	V	141,49	V	32948	V
2017/02/14 12	SR	29,45	V	0,04	V	99,85	V	0,00	V	0,65	V	140,97	V	32528	V
2017/02/14 13	SR	55,77	V	0,13	V	83,19	V	0,00	V	0,60	V	140,27	V	32394	V
2017/02/14 14	SR	92,94	V	0,43	V	69,64	V	0,02	V	0,62	V	140,18	V	31813	V
2017/02/14 15	SR	45,56	V	0,05	V	92,55	V	0,00	V	0,67	V	140,06	V	32159	V
2017/02/14 16	SR	45,51	V	0,67	V	108,81	V	0,12	V	0,64	V	140,31	V	32182	V
2017/02/14 17	SR	77,82	V	0,41	V	89,05	V	0,00	V	0,59	V	139,77	V	31539	V
2017/02/14 18	SR	34,61	V	0,05	V	101,17	V	0,00	V	0,62	V	139,18	V	31460	V
2017/02/14 19	SR	31,64	V	0,17	V	112,88	V	0,00	V	0,63	V	139,53	V	32297	V
2017/02/14 20	SR	59,93	V	0,16	V	89,85	V	0,00	V	0,55	V	138,84	V	31524	V
2017/02/14 21	SR	96,59	V	1,88	V	75,12	V	0,63	V	0,61	V	139,95	V	31699	V
2017/02/14 22	SR	79,13	V	0,87	V	81,65	V	0,12	V	0,62	V	141,21	V	31361	V
2017/02/14 23	SR	37,58	V	0,09	V	98,25	V	0,00	V	0,63	V	142,24	V	31692	V
2017/02/14 24	SR	16,43	V	0,01	V	112,49	V	0,00	V	0,63	V	143,88	V	31957	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	7.4-124.9	0.0-1.9	69.1-134.7	0.0-0.6	0.6-0.7	138.8-144.0	31360.7-33508.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	51	0.5	92.6	0	0.6	141.3	32053.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/02/15

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/02/15 01	SR	15,25	V	0,01	V	115,12	V	0,00	V	0,61	V	143,47	V	32307	V
2017/02/15 02	SR	17,54	V	0,10	V	118,40	V	0,00	V	0,62	V	144,01	V	32420	V
2017/02/15 03	SR	7,73	V	0,01	V	125,96	V	0,00	V	0,63	V	144,87	V	32595	V
2017/02/15 04	SR	16,97	V	0,04	V	116,07	V	0,00	V	0,59	V	144,16	V	32238	V
2017/02/15 05	SR	61,72	V	0,45	V	86,82	V	0,02	V	0,56	V	143,58	V	31399	V
2017/02/15 06	SR	57,34	V	0,70	V	101,17	V	0,07	V	0,58	V	143,89	V	31386	V
2017/02/15 07	SR	17,60	V	0,02	V	127,38	V	0,00	V	0,62	V	144,75	V	32134	V
2017/02/15 08	SR	46,30	V	0,14	V	101,34	V	0,00	V	0,56	V	144,72	V	32297	V
2017/02/15 09	SR	14,99	V	0,02	V	124,53	V	0,00	V	0,67	V	144,60	V	31899	V
2017/02/15 10	SR	60,10	V	0,64	V	120,44	V	0,09	V	0,63	V	143,39	V	33215	V
2017/02/15 11	SR	97,13	V	0,82	V	89,21	V	0,10	V	0,62	V	138,52	V	30727	V
2017/02/15 12	SR	44,74	V	0,18	V	103,74	V	0,02	V	0,68	V	138,17	V	31464	V
2017/02/15 13	SR	62,68	V	0,18	V	87,14	V	0,01	V	0,69	V	138,04	V	30840	V
2017/02/15 14	SR	82,92	V	0,47	V	80,83	V	0,08	V	0,77	V	137,57	V	30736	V
2017/02/15 15	SR	100,38	V	0,45	V	71,00	V	0,04	V	0,88	V	137,13	V	31731	V
2017/02/15 16	SR	69,82	V	0,54	V	86,32	V	0,08	V	0,86	V	135,48	V	31729	V
2017/02/15 17	SR	95,99	V	0,53	V	70,74	V	0,03	V	0,82	V	136,54	V	31684	V
2017/02/15 18	SR	90,86	V	1,10	V	90,60	V	0,17	V	0,83	V	137,04	V	31654	V
2017/02/15 19	SR	31,74	V	0,04	V	101,87	V	0,00	V	0,75	V	136,43	V	32414	V
2017/02/15 20	SR	78,77	V	0,10	V	73,16	V	0,00	V	0,69	V	136,87	V	32351	V
2017/02/15 21	SR	135,18	V	0,68	V	67,07	V	0,07	V	0,68	V	137,67	V	32353	V
2017/02/15 22	SR	76,03	V	0,20	V	73,24	V	0,00	V	0,66	V	138,79	V	32328	V
2017/02/15 23	SR	106,64	V	0,78	V	73,09	V	0,04	V	0,65	V	139,15	V	32003	V
2017/02/15 24	SR	89,23	V	0,35	V	76,42	V	0,01	V	0,63	V	140,10	V	31574	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	7.7-135.2	0.0-1.1	67.1-127.4	0.0-0.2	0.6-0.9	135.5-144.9	30727.1-33215.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	61.6	0.4	95.1	0	0.7	140.4	31894.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/02/16

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/02/16 01	SR	50,42	V	0,13	V	89,06	V	0,01	V	0,62	V	140,37	V	31768	V
2017/02/16 02	SR	43,21	V	0,30	V	99,16	V	0,05	V	0,61	V	139,83	V	31853	V
2017/02/16 03	SR	48,11	V	0,51	V	85,68	V	0,18	V	0,61	V	139,27	V	31479	V
2017/02/16 04	SR	21,55	V	0,01	V	99,01	V	0,00	V	0,62	V	139,87	V	32060	V
2017/02/16 05	SR	26,37	V	0,41	V	113,18	V	0,09	V	0,63	V	140,20	V	32262	V
2017/02/16 06	SR	42,57	V	0,09	V	93,88	V	0,00	V	0,59	V	140,21	V	31743	V
2017/02/16 07	SR	38,74	V	0,03	V	97,67	V	0,00	V	0,62	V	140,26	V	32469	V
2017/02/16 08	SR	13,82	V	0,01	V	121,53	V	0,00	V	0,65	V	140,24	V	32690	V
2017/02/16 09	SR	20,62	V	0,02	V	111,02	V	0,00	V	0,62	V	139,69	V	32395	V
2017/02/16 10	SR	43,39	V	0,17	V	96,54	V	0,00	V	0,64	V	138,31	V	33326	V
2017/02/16 11	SR	37,16	V	0,06	V	103,41	V	0,00	V	0,74	V	136,85	V	32636	V
2017/02/16 12	SR	59,13	V	0,35	V	100,49	V	0,01	V	0,80	V	137,32	V	32366	V
2017/02/16 13	SR	93,40	V	0,97	V	73,83	V	0,11	V	0,72	V	136,81	V	31055	V
2017/02/16 14	SR	54,81	V	0,24	V	89,30	V	0,02	V	0,81	V	136,84	V	31430	V
2017/02/16 15	SR	44,77	V	0,11	V	94,78	V	0,00	V	0,85	V	137,57	V	32159	V
2017/02/16 16	SR	34,52	V	0,02	V	97,72	V	0,00	V	0,92	V	138,01	V	32389	V
2017/02/16 17	SR	70,48	V	0,34	V	96,65	V	0,01	V	0,90	V	138,53	V	32498	V
2017/02/16 18	SR	64,64	V	0,24	V	89,81	V	0,01	V	0,84	V	138,96	V	32276	V
2017/02/16 19	SR	23,24	V	0,02	V	110,66	V	0,00	V	0,78	V	139,19	V	32437	V
2017/02/16 20	SR	18,76	V	0,02	V	126,74	V	0,00	V	0,72	V	138,81	V	32700	V
2017/02/16 21	SR	11,75	V	0,02	V	131,78	V	0,00	V	0,69	V	137,85	V	33024	V
2017/02/16 22	SR	77,44	V	0,61	V	65,30	V	0,11	V	0,63	V	137,91	V	32426	V
2017/02/16 23	SR	76,57	V	0,45	V	62,36	V	0,05	V	0,63	V	138,27	V	32047	V
2017/02/16 24	SR	67,39	V	0,17	V	63,65	V	0,00	V	0,64	V	138,78	V	31887	V

Campo Scalo	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	11.7-93.4	0.0-1.0	62.4-131.8	0.0-0.2	0.6-0.9	136.8-140.4	31054.9-33326.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	45.1	0.2	96.4	0	0.7	138.7	32224
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/02/17

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/02/17 01	SR	104,28	V	0,97	V	62,43	V	0,13	V	0,60	V	138,60	V	31111	V
2017/02/17 02	SR	133,16	V	0,88	V	69,28	V	0,06	V	0,56	V	137,67	V	30494	V
2017/02/17 03	SR	27,99	V	0,02	V	94,82	V	0,00	V	0,61	V	138,38	V	31649	V
2017/02/17 04	SR	27,19	V	0,05	V	94,70	V	0,00	V	0,61	V	139,17	V	32095	V
2017/02/17 05	SR	88,71	V	0,42	V	70,56	V	0,02	V	0,57	V	139,37	V	31533	V
2017/02/17 06	SR	25,07	V	0,02	V	93,90	V	0,00	V	0,61	V	139,39	V	32169	V
2017/02/17 07	SR	80,78	V	0,42	V	72,35	V	0,03	V	0,61	V	140,82	V	32444	V
2017/02/17 08	SR	68,89	V	0,27	V	77,74	V	0,00	V	0,62	V	141,45	V	32342	V
2017/02/17 09	SR	20,02	V	0,01	V	105,11	V	0,00	V	0,66	V	141,60	V	32378	V
2017/02/17 10	SR	62,13	V	0,70	V	79,02	V	0,20	V	0,68	V	141,71	V	32668	V
2017/02/17 11	SR	48,05	V	0,13	V	91,97	V	0,00	V	0,79	V	142,22	V	31271	V
2017/02/17 12	SR	105,35	V	1,03	V	72,28	V	0,15	V	0,79	V	142,96	V	31146	V
2017/02/17 13	SR	111,64	V	1,16	V	70,54	V	0,12	V	0,83	V	143,32	V	30757	V
2017/02/17 14	SR	35,52	V	0,08	V	94,97	V	0,00	V	0,90	V	143,08	V	30745	V
2017/02/17 15	SR	68,45	V	0,28	V	74,44	V	0,01	V	0,90	V	143,21	V	30497	V
2017/02/17 16	SR	110,69	V	1,69	V	74,57	V	0,42	V	0,85	V	141,00	V	30100	V
2017/02/17 17	SR	46,32	V	0,25	V	98,68	V	0,02	V	0,92	V	138,63	V	30729	V
2017/02/17 18	SR	54,67	V	0,16	V	84,25	V	0,00	V	0,86	V	138,91	V	30911	V
2017/02/17 19	SR	65,26	V	0,49	V	80,89	V	0,06	V	0,75	V	138,77	V	30449	V
2017/02/17 20	SR	71,19	V	0,33	V	87,35	V	0,02	V	0,72	V	138,75	V	30618	V
2017/02/17 21	SR	116,07	V	1,66	V	79,30	V	0,26	V	0,70	V	138,42	V	30227	V
2017/02/17 22	SR	62,95	V	0,35	V	88,85	V	0,02	V	0,68	V	138,13	V	30418	V
2017/02/17 23	SR	77,70	V	0,60	V	87,04	V	0,04	V	0,67	V	138,37	V	30965	V
2017/02/17 24	SR	30,83	V	0,01	V	95,31	V	0,00	V	0,69	V	138,76	V	31364	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	20.0-133.2	0.0-1.7	62.4-105.1	0.0-0.4	0.6-0.9	137.7-143.3	30100.4-32667.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	68.5	0.5	83.3	0.1	0.7	140.1	31211.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/02/18

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/02/18 01	SR	29,25	V	0,02	V	102,87	V	0,00	V	0,68	V	139,26	V	31641	V
2017/02/18 02	SR	45,74	V	0,13	V	92,69	V	0,00	V	0,65	V	139,04	V	31303	V
2017/02/18 03	SR	59,82	V	0,26	V	89,86	V	0,02	V	0,65	V	139,37	V	31220	V
2017/02/18 04	SR	53,95	V	0,11	V	77,42	V	0,00	V	0,65	V	140,19	V	31123	V
2017/02/18 05	SR	106,33	V	2,08	V	72,61	V	0,89	V	0,67	V	141,21	V	30713	V
2017/02/18 06	SR	81,77	V	0,36	V	68,92	V	0,02	V	0,64	V	141,28	V	30507	V
2017/02/18 07	SR	83,16	V	0,18	V	68,30	V	0,00	V	0,66	V	141,09	V	30713	V
2017/02/18 08	SR	58,11	V	0,07	V	79,33	V	0,00	V	0,67	V	141,87	V	31299	V
2017/02/18 09	SR	68,18	V	0,13	V	75,26	V	0,00	V	1,04	V	142,27	V	31316	V
2017/02/18 10	SR	36,48	V	0,06	V	95,60	V	0,00	V	0,63	V	140,37	V	33049	V
2017/02/18 11	SR	15,87	V	0,01	V	106,78	V	0,00	V	0,68	V	139,65	V	32049	V
2017/02/18 12	SR	50,30	V	0,09	V	90,19	V	0,00	V	0,71	V	138,97	V	31580	V
2017/02/18 13	SR	21,08	V	0,01	V	98,48	V	0,00	V	0,78	V	139,24	V	31930	V
2017/02/18 14	SR	34,10	V	0,02	V	91,81	V	0,00	V	0,72	V	138,64	V	31646	V
2017/02/18 15	SR	70,86	V	0,41	V	81,45	V	0,02	V	0,75	V	138,70	V	31078	V
2017/02/18 16	SR	48,82	V	0,14	V	88,12	V	0,00	V	0,81	V	139,02	V	30780	V
2017/02/18 17	SR	28,47	V	0,01	V	94,84	V	0,00	V	0,83	V	139,72	V	30823	V
2017/02/18 18	SR	65,35	V	0,15	V	74,02	V	0,00	V	0,89	V	139,44	V	31043	V
2017/02/18 19	SR	82,05	V	0,43	V	75,43	V	0,03	V	0,67	V	136,50	V	30010	V
2017/02/18 20	SR	38,20	V	0,02	V	91,70	V	0,00	V	0,66	V	135,65	V	31454	V
2017/02/18 21	SR	61,49	V	0,25	V	80,33	V	0,02	V	0,63	V	135,84	V	31132	V
2017/02/18 22	SR	34,80	V	0,02	V	90,01	V	0,00	V	0,61	V	136,27	V	31680	V
2017/02/18 23	SR	47,33	V	0,20	V	91,54	V	0,00	V	0,60	V	137,06	V	31887	V
2017/02/18 24	SR	53,54	V	0,16	V	81,21	V	0,00	V	0,58	V	136,94	V	31795	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	15.9-106.3	0.0-2.1	68.3-106.8	0.0-0.9	0.6-1.0	135.6-142.3	30009.6-33048.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	53.1	0.2	85.8	0	0.7	139.1	31323.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/02/19

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/02/19 01	SR	50,29	V	0,21	V	84,54	V	0,01	V	0,55	V	136,42	V	31769	V
2017/02/19 02	SR	48,51	V	0,11	V	84,54	V	0,00	V	0,59	V	136,65	V	32036	V
2017/02/19 03	SR	65,23	V	0,24	V	81,81	V	0,00	V	0,56	V	137,00	V	32163	V
2017/02/19 04	SR	53,42	V	0,22	V	85,42	V	0,00	V	0,55	V	137,22	V	31931	V
2017/02/19 05	SR	24,70	V	0,11	V	105,15	V	0,00	V	0,54	V	137,38	V	32295	V
2017/02/19 06	SR	63,70	V	0,42	V	85,71	V	0,01	V	0,50	V	137,80	V	32039	V
2017/02/19 07	SR	74,36	V	0,70	V	100,94	V	0,00	V	0,54	V	138,27	V	32048	V
2017/02/19 08	SR	66,65	V	1,17	V	88,57	V	0,36	V	0,50	V	138,06	V	31617	V
2017/02/19 09	SR	49,72	V	0,41	V	95,33	V	0,00	V	0,52	V	138,30	V	31779	V
2017/02/19 10	SR	51,81	V	0,20	V	91,92	V	0,01	V	0,55	V	138,64	V	33332	V
2017/02/19 11	SR	26,85	V	0,04	V	103,86	V	0,00	V	0,60	V	138,96	V	32426	V
2017/02/19 12	SR	45,74	V	0,16	V	102,80	V	0,00	V	0,66	V	139,29	V	32066	V
2017/02/19 13	SR	81,48	V	0,50	V	86,67	V	0,00	V	0,70	V	139,56	V	31729	V
2017/02/19 14	SR	33,96	V	0,08	V	102,32	V	0,00	V	0,77	V	138,47	V	31618	V
2017/02/19 15	SR	39,69	V	0,03	V	95,08	V	0,00	V	0,82	V	136,02	V	31406	V
2017/02/19 16	SR	67,54	V	0,06	V	77,54	V	0,00	V	0,78	V	136,11	V	31337	V
2017/02/19 17	SR	68,31	V	0,12	V	79,47	V	0,00	V	0,76	V	137,05	V	31220	V
2017/02/19 18	SR	38,59	V	0,01	V	89,28	V	0,00	V	0,71	V	138,10	V	31522	V
2017/02/19 19	SR	58,51	V	0,19	V	89,90	V	0,01	V	0,65	V	138,07	V	31700	V
2017/02/19 20	SR	63,05	V	0,12	V	80,19	V	0,00	V	0,61	V	137,93	V	31720	V
2017/02/19 21	SR	77,00	V	0,36	V	75,66	V	0,02	V	0,55	V	137,56	V	31357	V
2017/02/19 22	SR	39,48	V	0,04	V	93,45	V	0,00	V	0,61	V	137,83	V	31712	V
2017/02/19 23	SR	48,28	V	0,25	V	92,09	V	0,03	V	0,61	V	138,36	V	32007	V
2017/02/19 24	SR	70,58	V	0,52	V	86,46	V	0,03	V	0,60	V	138,08	V	31942	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	24.7-81.5	0.0-1.2	75.7-105.1	0.0-0.4	0.5-0.8	136.0-139.6	31220.4-33332.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	54.5	0.3	89.9	0	0.6	137.8	31865.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: