

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2025/02/17

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/02/17 01	SR	50,74	V	0,11	V	158,87	V	3,71	V	0,62	V	135,22	V	33198	V
2025/02/17 02	SR	109,43	V	0,60	V	134,53	V	3,58	V	0,60	V	135,60	V	33080	V
2025/02/17 03	SR	89,38	V	1,57	V	147,69	V	3,11	V	0,60	V	135,79	V	33188	V
2025/02/17 04	SR	155,65	V	3,83	V	129,16	V	3,71	V	0,79	V	136,19	V	32869	V
2025/02/17 05	SR	8,91	V	0,01	V	186,38	V	2,24	V	0,67	V	136,03	V	33425	V
2025/02/17 06	SR	6,28	V	0,01	V	199,62	V	1,97	V	0,64	V	135,81	V	33365	V
2025/02/17 07	SR	77,83	V	2,03	V	192,97	V	2,28	V	0,61	V	135,44	V	34784	V
2025/02/17 08	SR	81,09	V	0,53	V	139,24	V	1,60	V	0,60	V	134,80	V	33880	V
2025/02/17 09	SR	157,85	V	1,55	V	113,52	V	1,44	V	0,59	V	134,56	V	33432	V
2025/02/17 10	SR	182,61	V	4,10	V	115,36	V	2,12	V	0,58	V	135,00	V	33249	V
2025/02/17 11	SR	93,86	V	0,38	V	124,10	V	1,16	V	0,58	V	135,83	V	33414	V
2025/02/17 12	SR	50,11	V	0,01	V	136,13	V	1,17	V	0,59	V	136,03	V	33363	V
2025/02/17 13	SR	52,23	V	0,01	V	130,60	V	2,58	V	0,66	V	135,40	V	33248	V
2025/02/17 14	SR	75,95	V	0,17	V	126,45	V	3,39	V	0,61	V	133,78	V	33555	V
2025/02/17 15	SR	139,61	V	1,68	V	111,30	V	3,54	V	0,62	V	133,39	V	33453	V
2025/02/17 16	SR	214,95	V	1,49	V	95,76	V	3,95	V	0,62	V	133,54	V	33315	V
2025/02/17 17	SR	126,27	V	1,20	V	112,20	V	0,93	V	0,60	V	133,99	V	33433	V
2025/02/17 18	SR	34,99	V	0,01	V	138,82	V	0,00	V	0,59	V	134,56	V	33597	V
2025/02/17 19	SR	33,79	V	0,02	V	142,26	V	0,00	V	0,61	V	134,63	V	33658	V
2025/02/17 20	SR	113,37	V	0,82	V	117,74	V	0,00	V	0,60	V	135,11	V	33421	V
2025/02/17 21	SR	36,64	V	0,07	V	147,50	V	0,00	V	0,58	V	135,36	V	33391	V
2025/02/17 22	SR	13,65	V	0,01	V	167,98	V	0,00	V	0,59	V	135,36	V	33432	V
2025/02/17 23	SR	31,65	V	0,07	V	154,91	V	0,00	V	0,60	V	135,36	V	33453	V
2025/02/17 24	SR	91,09	V	0,42	V	130,60	V	0,00	V	0,59	V	135,73	V	33352	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	6.3-215.0	0.0-4.1	95.8-199.6	0.0-3.9	0.6-0.8	133.4-136.2	32868.6-34783.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	84.5	0.9	139.7	1.8	0.6	135.1	33439.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2025/02/18

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/02/18 01	SR	92,06	V	0,47	V	131,01	V	0,03	V	0,56	V	136,58	V	33119	V
2025/02/18 02	SR	20,72	V	0,01	V	173,81	V	0,00	V	0,56	V	136,58	V	33521	V
2025/02/18 03	SR	72,18	V	0,01	V	118,04	V	0,00	V	0,55	V	136,55	V	33277	V
2025/02/18 04	SR	116,18	V	0,02	V	102,14	V	0,00	V	0,55	V	136,54	V	33358	V
2025/02/18 05	SR	120,71	V	0,01	V	98,34	V	0,00	V	0,55	V	136,68	V	33266	V
2025/02/18 06	SR	97,52	V	0,21	V	121,74	V	0,00	V	0,61	V	136,24	V	33300	V
2025/02/18 07	SR	61,70	V	0,02	V	130,12	V	0,00	V	0,55	V	135,63	V	34799	V
2025/02/18 08	SR	136,59	V	0,61	V	112,68	V	0,00	V	0,58	V	135,66	V	33839	V
2025/02/18 09	SR	169,86	V	1,74	V	110,75	V	0,00	V	0,58	V	135,81	V	33616	V
2025/02/18 10	SR	83,02	V	0,49	V	127,00	V	0,00	V	0,59	V	136,13	V	33576	V
2025/02/18 11	SR	69,06	V	0,07	V	126,47	V	0,00	V	0,63	V	136,13	V	33608	V
2025/02/18 12	SR	168,60	V	0,98	V	104,24	V	0,02	V	1,06	V	134,68	V	33149	V
2025/02/18 13	SR	159,43	V	0,30	V	97,88	V	0,00	V	0,59	V	133,25	V	33699	V
2025/02/18 14	SR	83,52	V	0,12	V	130,02	V	0,00	V	0,60	V	133,27	V	33707	V
2025/02/18 15	SR	22,71	V	0,01	V	153,30	V	0,00	V	0,64	V	132,83	V	33849	V
2025/02/18 16	SR	15,68	V	0,01	V	182,54	V	0,01	V	0,62	V	132,51	V	33885	V
2025/02/18 17	SR	115,75	V	0,76	V	115,84	V	0,28	V	0,59	V	132,71	V	33711	V
2025/02/18 18	SR	218,15	V	3,19	V	84,34	V	0,55	V	0,58	V	133,95	V	33341	V
2025/02/18 19	SR	138,61	V	0,10	V	85,26	V	0,00	V	0,57	V	134,88	V	33311	V
2025/02/18 20	SR	216,71	V	1,85	V	89,68	V	0,07	V	0,60	V	135,10	V	33435	V
2025/02/18 21	SR	215,73	V	1,06	V	78,70	V	0,00	V	0,61	V	136,02	V	33219	V
2025/02/18 22	SR	158,15	V	0,46	V	89,58	V	0,00	V	0,62	V	136,10	V	33331	V
2025/02/18 23	SR	171,82	V	0,63	V	84,02	V	0,00	V	0,62	V	135,76	V	33424	V
2025/02/18 24	SR	41,83	V	0,01	V	132,63	V	0,00	V	0,63	V	136,28	V	33343	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	15.7-218.2	0.0-3.2	78.7-182.5	0.0-0.6	0.5-1.1	132.5-136.7	33119.3-34799.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	115.3	0.5	115.8	0	0.6	135.2	33528.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2025/02/19

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/02/19 01	SR	16,22	V	0,01	V	160,04	V	0,00	V	0,64	V	135,91	V	33675	V
2025/02/19 02	SR	46,21	V	0,01	V	123,24	V	0,00	V	0,61	V	136,33	V	33276	V
2025/02/19 03	SR	45,52	V	0,01	V	115,18	V	0,00	V	0,61	V	137,10	V	33272	V
2025/02/19 04	SR	115,71	V	0,17	V	84,63	V	0,00	V	0,57	V	137,57	V	33009	V
2025/02/19 05	SR	127,49	V	0,29	V	82,03	V	0,02	V	0,58	V	137,89	V	32795	V
2025/02/19 06	SR	114,20	V	0,13	V	83,26	V	0,00	V	0,57	V	137,79	V	32827	V
2025/02/19 07	SR	105,38	V	0,14	V	81,23	V	0,00	V	0,53	V	137,77	V	35248	V
2025/02/19 08	SR	144,84	V	0,18	V	72,39	V	0,00	V	0,56	V	138,12	V	33552	V
2025/02/19 09	SR	176,79	V	0,35	V	67,08	V	0,01	V	0,56	V	138,21	V	33647	V
2025/02/19 10	SR	183,36	V	0,79	V	76,68	V	0,01	V	0,60	V	138,37	V	33546	V
2025/02/19 11	SR	182,84	V	2,48	V	81,24	V	0,48	V	0,57	V	138,57	V	35119	V
2025/02/19 12	SR	212,98	V	1,19	V	75,57	V	0,01	V	0,59	V	138,68	V	34230	V
2025/02/19 13	SR	207,25	V	2,70	V	82,04	V	0,34	V	0,64	V	138,52	V	33707	V
2025/02/19 14	SR	107,22	V	0,16	V	91,55	V	0,00	V	0,63	V	137,66	V	33761	V
2025/02/19 15	SR	54,78	V	0,01	V	112,67	V	0,00	V	0,65	V	137,60	V	33849	V
2025/02/19 16	SR	40,89	V	0,01	V	119,63	V	0,00	V	0,63	V	137,75	V	34005	V
2025/02/19 17	SR	138,13	V	0,44	V	84,59	V	0,00	V	0,58	V	138,14	V	33822	V
2025/02/19 18	SR	185,25	V	1,51	V	81,65	V	0,04	V	0,57	V	138,55	V	33737	V
2025/02/19 19	SR	158,38	V	1,31	V	88,82	V	0,00	V	0,59	V	138,69	V	33725	V
2025/02/19 20	SR	170,97	V	1,09	V	81,92	V	0,00	V	0,50	V	138,02	V	33631	V
2025/02/19 21	SR	166,21	V	1,34	V	71,10	V	0,14	V	0,48	V	135,85	V	30646	V
2025/02/19 22	SR	175,96	V	6,44	V	105,24	V	2,57	V	0,60	V	135,89	V	32835	V
2025/02/19 23	SR	52,80	V	0,02	V	113,62	V	0,00	V	0,61	V	138,69	V	34086	V
2025/02/19 24	SR	140,00	V	0,44	V	89,68	V	0,01	V	0,57	V	139,11	V	34213	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	16.2-213.0	0.0-6.4	67.1-160.0	0.0-2.6	0.5-0.6	135.9-139.1	30645.8-35248.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	127.9	0.9	92.7	0.2	0.6	137.8	33592.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2025/02/20

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/02/20 01	SR	85,13	V	0,08	V	100,13	V	0,00	V	0,56	V	139,70	V	34027	V
2025/02/20 02	SR	121,69	V	0,21	V	95,11	V	0,00	V	0,57	V	140,11	V	34135	V
2025/02/20 03	SR	113,27	V	0,22	V	104,37	V	0,00	V	0,59	V	139,81	V	34290	V
2025/02/20 04	SR	140,22	V	0,60	V	101,22	V	0,02	V	0,56	V	138,98	V	34262	V
2025/02/20 05	SR	79,65	V	0,05	V	109,91	V	0,00	V	0,58	V	138,31	V	34164	V
2025/02/20 06	SR	207,02	V	2,92	V	90,44	V	0,24	V	0,60	V	137,89	V	34138	V
2025/02/20 07	SR	32,79	V	0,01	V	132,68	V	0,00	V	0,56	V	137,15	V	35333	V
2025/02/20 08	SR	32,62	V	0,01	V	125,30	V	0,00	V	0,57	V	136,90	V	34448	V
2025/02/20 09	SR	27,66	V	0,01	V	132,81	V	0,00	V	0,56	V	136,76	V	34206	V
2025/02/20 10	SR	39,01	V	0,01	V	124,13	V	0,00	V	0,59	V	137,18	V	33956	V
2025/02/20 11	SR	29,11	V	0,01	V	129,36	V	0,00	V	0,60	V	137,75	V	33999	V
2025/02/20 12	SR	79,45	V	0,30	V	111,39	V	0,01	V	0,61	V	138,37	V	33928	V
2025/02/20 13	SR	48,17	V	0,01	V	113,97	V	0,00	V	0,62	V	139,10	V	33880	V
2025/02/20 14	SR	47,76	V	0,01	V	109,15	V	0,00	V	0,61	V	139,82	V	33915	V
2025/02/20 15	SR	59,31	V	0,01	V	103,27	V	0,00	V	0,61	V	140,43	V	33830	V
2025/02/20 16	SR	48,32	V	0,01	V	108,19	V	0,00	V	0,62	V	140,90	V	33762	V
2025/02/20 17	SR	79,68	V	0,13	V	100,02	V	0,00	V	0,65	V	140,67	V	33767	V
2025/02/20 18	SR	42,49	V	0,01	V	109,37	V	0,00	V	0,63	V	140,07	V	33744	V
2025/02/20 19	SR	75,73	V	0,01	V	100,57	V	0,00	V	0,64	V	139,97	V	33623	V
2025/02/20 20	SR	74,54	V	0,01	V	105,67	V	0,00	V	0,63	V	139,91	V	33731	V
2025/02/20 21	SR	81,33	V	0,39	V	115,18	V	0,00	V	0,68	V	139,79	V	33515	V
2025/02/20 22	SR	62,71	V	0,01	V	105,19	V	0,00	V	0,62	V	139,86	V	33608	V
2025/02/20 23	SR	40,02	V	0,01	V	117,14	V	0,00	V	0,63	V	139,61	V	33762	V
2025/02/20 24	SR	55,40	V	0,03	V	107,38	V	0,00	V	0,61	V	139,49	V	33673	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	27.7-207.0	0.0-2.9	90.4-132.8	0.0-0.2	0.6-0.7	136.8-140.9	33515.3-35333.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	71	0.2	110.5	0	0.6	139.1	33987.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2025/02/21

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/02/21 01	SR	45,83	V	0,01	V	124,26	V	0,00	V	0,63	V	139,41	V	33820	V
2025/02/21 02	SR	58,08	V	0,02	V	119,64	V	0,00	V	0,62	V	139,28	V	33820	V
2025/02/21 03	SR	32,69	V	0,01	V	134,84	V	0,00	V	0,65	V	139,27	V	33773	V
2025/02/21 04	SR	121,14	V	1,38	V	102,58	V	0,19	V	0,57	V	138,43	V	33634	V
2025/02/21 05	SR	69,27	V	0,04	V	104,28	V	0,00	V	0,59	V	138,34	V	33725	V
2025/02/21 06	SR	98,99	V	0,18	V	98,89	V	0,00	V	0,57	V	138,52	V	33731	V
2025/02/21 07	SR	59,47	V	0,03	V	112,57	V	0,00	V	0,56	V	138,56	V	35154	V
2025/02/21 08	SR	59,62	V	0,05	V	111,31	V	0,00	V	0,56	V	138,66	V	34119	V
2025/02/21 09	SR	75,83	V	0,06	V	106,18	V	0,00	V	0,54	V	138,88	V	33889	V
2025/02/21 10	SR	73,59	V	0,08	V	105,89	V	0,00	V	0,60	V	139,28	V	33872	V
2025/02/21 11	SR	125,35	V	0,67	V	96,02	V	0,05	V	0,56	V	140,09	V	33807	V
2025/02/21 12	SR	87,71	V	0,08	V	101,44	V	0,00	V	0,58	V	140,81	V	33771	V
2025/02/21 13	SR	100,90	V	0,05	V	95,78	V	0,00	V	0,58	V	141,35	V	33828	V
2025/02/21 14	SR	43,40	V	0,01	V	119,78	V	0,00	V	0,60	V	141,27	V	33934	V
2025/02/21 15	SR	80,68	V	0,04	V	103,25	V	0,00	V	0,60	V	141,44	V	33819	V
2025/02/21 16	SR	142,12	V	0,53	V	88,50	V	0,02	V	0,59	V	141,27	V	33884	V
2025/02/21 17	SR	131,08	V	0,53	V	93,02	V	0,01	V	0,58	V	141,11	V	33912	V
2025/02/21 18	SR	85,76	V	0,06	V	103,76	V	0,00	V	0,59	V	141,10	V	33963	V
2025/02/21 19	SR	106,47	V	0,72	V	102,25	V	0,07	V	0,59	V	141,01	V	33966	V
2025/02/21 20	SR	46,66	V	0,05	V	122,61	V	0,00	V	0,61	V	141,19	V	34164	V
2025/02/21 21	SR	163,57	V	1,45	V	101,85	V	0,07	V	0,57	V	141,39	V	34189	V
2025/02/21 22	SR	83,39	V	0,28	V	118,40	V	0,00	V	0,61	V	141,40	V	34302	V
2025/02/21 23	SR	44,77	V	0,09	V	121,19	V	0,00	V	0,59	V	140,74	V	34290	V
2025/02/21 24	SR	98,33	V	0,70	V	106,76	V	0,06	V	0,60	V	140,92	V	34068	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	32.7-163.6	0.0-1.4	88.5-134.8	0.0-0.2	0.5-0.7	138.3-141.4	33634.4-35153.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	84.8	0.3	108.1	0	0.6	140.2	33976.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2025/02/22

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/02/22 01	SR	44,01	V	0,02	V	136,35	V	0,00	V	0,61	V	140,76	V	34295	V
2025/02/22 02	SR	63,45	V	0,32	V	126,99	V	0,03	V	0,59	V	140,93	V	34186	V
2025/02/22 03	SR	40,20	V	0,05	V	126,02	V	0,00	V	0,60	V	140,92	V	34263	V
2025/02/22 04	SR	80,17	V	0,19	V	104,35	V	0,00	V	0,59	V	141,20	V	34236	V
2025/02/22 05	SR	88,54	V	0,55	V	106,80	V	0,05	V	0,59	V	141,54	V	34085	V
2025/02/22 06	SR	16,95	V	0,01	V	144,10	V	0,00	V	0,64	V	140,96	V	34227	V
2025/02/22 07	SR	36,27	V	0,01	V	131,19	V	0,00	V	0,60	V	140,33	V	34778	V
2025/02/22 08	SR	71,65	V	0,08	V	111,88	V	0,00	V	0,62	V	140,30	V	34555	V
2025/02/22 09	SR	69,60	V	0,17	V	115,72	V	0,00	V	0,63	V	140,61	V	33862	V
2025/02/22 10	SR	61,18	V	0,11	V	120,11	V	0,00	V	0,61	V	140,82	V	33823	V
2025/02/22 11	SR	55,51	V	0,08	V	121,07	V	0,00	V	0,63	V	140,96	V	33846	V
2025/02/22 12	SR	91,36	V	0,26	V	102,39	V	0,01	V	0,62	V	141,35	V	33886	V
2025/02/22 13	SR	137,18	V	0,69	V	91,98	V	0,05	V	0,59	V	141,63	V	33712	V
2025/02/22 14	SR	142,95	V	0,22	V	84,94	V	0,00	V	0,59	V	142,01	V	33994	V
2025/02/22 15	SR	104,76	V	0,05	V	90,79	V	0,00	V	0,58	V	142,45	V	34561	V
2025/02/22 16	SR	48,60	V	0,01	V	113,35	V	0,00	V	0,61	V	142,59	V	34063	V
2025/02/22 17	SR	79,38	V	0,75	V	122,40	V	0,06	V	0,63	V	142,45	V	33979	V
2025/02/22 18	SR	166,22	V	0,82	V	90,35	V	0,05	V	1,07	V	141,07	V	33434	V
2025/02/22 19	SR	106,13	V	0,84	V	117,62	V	0,12	V	0,67	V	138,57	V	33881	V
2025/02/22 20	SR	59,96	V	0,15	V	127,24	V	0,02	V	0,68	V	138,35	V	34022	V
2025/02/22 21	SR	30,71	V	0,01	V	146,35	V	0,00	V	0,66	V	138,20	V	34112	V
2025/02/22 22	SR	52,72	V	0,01	V	125,78	V	0,00	V	0,68	V	138,48	V	34044	V
2025/02/22 23	SR	55,55	V	0,01	V	105,03	V	0,00	V	0,68	V	138,81	V	33792	V
2025/02/22 24	SR	130,64	V	0,06	V	84,62	V	0,00	V	0,69	V	138,79	V	33809	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	16.9-166.2	0.0-0.8	84.6-146.3	0.0-0.1	0.6-1.1	138.2-142.6	33434.1-34777.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	76.4	0.2	114.5	0	0.6	140.6	34060.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/02/23 01	SR	187,41	V	0,48	V	81,08	V	0,00	V	0,68	V	138,90	V	33764	V
2025/02/23 02	SR	114,25	V	0,10	V	94,67	V	0,00	V	0,67	V	139,04	V	33847	V
2025/02/23 03	SR	103,13	V	0,07	V	97,22	V	0,00	V	0,72	V	138,45	V	33838	V
2025/02/23 04	SR	48,06	V	0,01	V	123,71	V	0,00	V	0,68	V	137,42	V	33875	V
2025/02/23 05	SR	37,62	V	0,01	V	127,37	V	0,00	V	0,64	V	137,23	V	34109	V
2025/02/23 06	SR	82,42	V	0,01	V	101,96	V	0,00	V	0,62	V	137,40	V	34052	V
2025/02/23 07	SR	137,83	V	0,11	V	84,01	V	0,00	V	0,59	V	137,75	V	34791	V
2025/02/23 08	SR	33,72	V	0,01	V	125,94	V	0,00	V	0,60	V	137,28	V	34540	V
2025/02/23 09	SR	84,35	V	0,03	V	104,17	V	0,00	V	0,58	V	136,96	V	34164	V
2025/02/23 10	SR	50,72	V	0,01	V	115,40	V	0,00	V	0,61	V	137,18	V	34129	V
2025/02/23 11	SR	150,47	V	0,93	V	90,78	V	0,06	V	0,62	V	137,77	V	34011	V
2025/02/23 12	SR	170,77	V	0,39	V	78,33	V	0,00	V	0,60	V	138,45	V	33908	V
2025/02/23 13	SR	161,26	V	0,46	V	75,49	V	0,01	V	0,61	V	139,24	V	33603	V
2025/02/23 14	SR	169,88	V	0,31	V	69,57	V	0,00	V	0,65	V	139,55	V	33556	V
2025/02/23 15	SR	130,02	V	0,04	V	75,76	V	0,00	V	0,61	V	138,28	V	33596	V
2025/02/23 16	SR	108,35	V	0,10	V	85,17	V	0,00	V	0,62	V	137,95	V	33598	V
2025/02/23 17	SR	64,85	V	0,03	V	96,32	V	0,00	V	0,60	V	138,07	V	33654	V
2025/02/23 18	SR	65,49	V	0,01	V	97,85	V	0,00	V	0,59	V	138,20	V	33701	V
2025/02/23 19	SR	66,91	V	0,05	V	105,28	V	0,00	V	0,65	V	138,24	V	33820	V
2025/02/23 20	SR	54,62	V	0,02	V	110,13	V	0,00	V	0,62	V	138,35	V	33783	V
2025/02/23 21	SR	46,26	V	0,01	V	111,58	V	0,00	V	0,63	V	138,53	V	33794	V
2025/02/23 22	SR	87,19	V	0,58	V	96,33	V	0,09	V	0,65	V	138,81	V	33733	V
2025/02/23 23	SR	74,94	V	0,01	V	93,74	V	0,00	V	0,64	V	139,00	V	33759	V
2025/02/23 24	SR	72,67	V	0,04	V	94,99	V	0,00	V	0,66	V	138,96	V	33912	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	33.7-187.4	0.0-0.9	69.6-127.4	0.0-0.1	0.6-0.7	137.0-139.5	33555.8-34791.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	96	0.2	97.4	0	0.6	138.2	33897.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2025/02/24

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/02/24 01	SR	72,11	V	0,02	V	94,03	V	0,00	V	0,60	V	139,00	V	33912	V
2025/02/24 02	SR	141,97	V	0,78	V	81,26	V	0,09	V	0,57	V	139,07	V	34079	V
2025/02/24 03	SR	188,05	V	0,61	V	71,28	V	0,02	V	0,57	V	139,28	V	33835	V
2025/02/24 04	SR	151,15	V	0,49	V	76,25	V	0,02	V	0,59	V	139,40	V	34060	V
2025/02/24 05	SR	109,59	V	0,16	V	86,96	V	0,00	V	0,59	V	138,75	V	33982	V
2025/02/24 06	SR	67,22	V	0,01	V	99,69	V	0,00	V	0,58	V	138,12	V	34289	V
2025/02/24 07	SR	101,68	V	0,14	V	95,18	V	0,00	V	0,57	V	138,24	V	34817	V
2025/02/24 08	SR	69,44	V	0,05	V	105,53	V	0,00	V	0,57	V	138,05	V	34614	V
2025/02/24 09	SR	108,20	V	0,18	V	91,82	V	0,00	V	0,59	V	137,60	V	34237	V
2025/02/24 10	SR	117,46	V	0,24	V	94,57	V	0,00	V	0,60	V	137,52	V	34122	V
2025/02/24 11	SR	93,15	V	0,15	V	104,31	V	0,00	V	0,60	V	137,84	V	33988	V
2025/02/24 12	SR	35,08	V	0,01	V	126,72	V	0,00	V	0,60	V	138,14	V	33985	V
2025/02/24 13	SR	54,00	V	0,04	V	117,34	V	0,00	V	0,59	V	138,31	V	33950	V
2025/02/24 14	SR	211,06	V	2,34	V	87,82	V	0,20	V	0,57	V	138,33	V	33722	V
2025/02/24 15	SR	72,68	V	0,07	V	104,65	V	0,00	V	0,59	V	139,05	V	33804	V
2025/02/24 16	SR	64,80	V	0,01	V	106,55	V	0,00	V	0,62	V	139,51	V	33768	V
2025/02/24 17	SR	81,19	V	0,05	V	106,83	V	0,00	V	0,62	V	139,51	V	33650	V
2025/02/24 18	SR	139,30	V	0,46	V	92,86	V	0,00	V	0,63	V	139,63	V	33505	V
2025/02/24 19	SR	56,02	V	0,06	V	122,23	V	0,00	V	0,63	V	139,43	V	33655	V
2025/02/24 20	SR	51,80	V	0,05	V	125,09	V	0,00	V	0,63	V	139,23	V	33789	V
2025/02/24 21	SR	80,94	V	0,24	V	115,37	V	0,00	V	0,64	V	139,43	V	33777	V
2025/02/24 22	SR	56,35	V	0,04	V	118,76	V	0,00	V	0,61	V	139,25	V	34060	V
2025/02/24 23	SR	42,62	V	0,01	V	123,01	V	0,00	V	0,64	V	139,15	V	34268	V
2025/02/24 24	SR	120,08	V	0,46	V	90,95	V	0,02	V	0,61	V	139,47	V	34153	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	35.1-211.1	0.0-2.3	71.3-126.7	0.0-0.2	0.6-0.6	137.5-139.6	33505.0-34817.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	95.2	0.3	101.6	0	0.6	138.8	34000.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/02/25 01	SR	90,91	V	0,12	V	93,10	V	0,00	V	0,60	V	139,79	V	34126	V
2025/02/25 02	SR	182,10	V	0,89	V	76,94	V	0,00	V	0,58	V	140,16	V	33935	V
2025/02/25 03	SR	178,02	V	0,51	V	79,04	V	0,00	V	0,61	V	140,22	V	33792	V
2025/02/25 04	SR	68,03	V	0,03	V	109,45	V	0,00	V	0,60	V	139,97	V	34114	V
2025/02/25 05	SR	72,84	V	0,03	V	110,06	V	0,00	V	0,60	V	139,84	V	34367	V
2025/02/25 06	SR	195,53	V	0,90	V	81,99	V	0,02	V	0,58	V	139,79	V	34323	V
2025/02/25 07	SR	115,37	V	0,14	V	94,20	V	0,00	V	0,61	V	139,26	V	34056	V
2025/02/25 08	SR	104,26	V	0,14	V	97,26	V	0,00	V	0,58	V	139,31	V	33985	V
2025/02/25 09	SR	70,79	V	0,03	V	109,37	V	0,00	V	0,59	V	139,39	V	33822	V
2025/02/25 10	SR	62,90	V	0,08	V	121,54	V	0,00	V	0,62	V	139,87	V	33586	V
2025/02/25 11	SR	126,70	V	0,30	V	94,47	V	0,00	V	0,57	V	140,72	V	33618	V
2025/02/25 12	SR	141,50	V	0,90	V	92,50	V	0,10	V	0,58	V	140,74	V	33402	V
2025/02/25 13	SR	72,17	V	0,03	V	106,97	V	0,00	V	0,57	V	140,64	V	33545	V
2025/02/25 14	SR	89,66	V	0,42	V	97,35	V	0,04	V	0,58	V	140,93	V	33438	V
2025/02/25 15	SR	130,27	V	0,35	V	80,43	V	0,01	V	0,57	V	141,38	V	33278	V
2025/02/25 16	SR	150,91	V	0,92	V	74,99	V	0,06	V	0,57	V	141,66	V	33161	V
2025/02/25 17	SR	147,26	V	1,21	V	85,37	V	0,03	V	0,60	V	141,87	V	33011	V
2025/02/25 18	SR	118,72	V	1,94	V	109,22	V	0,07	V	0,65	V	141,74	V	32775	V
2025/02/25 19	SR	77,19	V	0,78	V	112,61	V	0,01	V	0,61	V	140,96	V	32762	V
2025/02/25 20	SR	76,41	V	0,36	V	102,16	V	0,00	V	0,58	V	140,73	V	32833	V
2025/02/25 21	SR	79,62	V	0,38	V	102,32	V	0,00	V	0,58	V	141,03	V	32761	V
2025/02/25 22	SR	89,44	V	0,95	V	105,62	V	0,03	V	0,59	V	141,13	V	32712	V
2025/02/25 23	SR	105,21	V	1,42	V	108,82	V	0,05	V	0,59	V	141,09	V	32736	V
2025/02/25 24	SR	39,77	V	0,06	V	116,80	V	0,00	V	0,60	V	141,10	V	32947	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	39.8-195.5	0.0-1.9	75.0-121.5	0.0-0.1	0.6-0.6	139.3-141.9	32712.5-34367.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	107.7	0.5	98.4	0	0.6	140.6	33462
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2025/02/26

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/02/26 01	SR	128,39	V	1,74	V	100,46	V	0,07	V	0,61	V	141,32	V	33054	V
2025/02/26 02	SR	93,08	V	0,70	V	106,52	V	0,01	V	0,61	V	141,02	V	33231	V
2025/02/26 03	SR	65,84	V	0,17	V	106,03	V	0,00	V	0,57	V	141,17	V	33272	V
2025/02/26 04	SR	190,59	V	1,46	V	85,48	V	0,03	V	0,55	V	141,28	V	33244	V
2025/02/26 05	SR	175,36	V	1,35	V	89,12	V	0,02	V	0,55	V	141,24	V	33445	V
2025/02/26 06	SR	134,12	V	0,55	V	91,38	V	0,01	V	0,53	V	141,14	V	33414	V
2025/02/26 07	SR	181,06	V	0,82	V	86,51	V	0,00	V	0,53	V	141,30	V	33301	V
2025/02/26 08	SR	216,52	V	1,71	V	83,08	V	0,04	V	0,55	V	141,57	V	33234	V
2025/02/26 09	SR	71,88	V	0,32	V	105,86	V	0,00	V	0,55	V	141,47	V	32721	V
2025/02/26 10	SR	48,47	V	0,08	V	111,55	V	0,00	V	0,55	V	141,14	V	32855	V
2025/02/26 11	SR	125,52	V	1,37	V	91,96	V	0,00	V	0,55	V	141,65	V	32590	V
2025/02/26 12	SR	192,41	V	2,83	V	80,80	V	0,01	V	0,55	V	142,52	V	32453	V
2025/02/26 13	SR	200,83	V	3,27	V	82,63	V	0,04	V	0,57	V	142,80	V	32305	V
2025/02/26 14	SR	185,10	V	3,88	V	85,66	V	0,10	V	0,54	V	142,62	V	32350	V
2025/02/26 15	SR	140,39	V	2,16	V	90,96	V	0,02	V	0,53	V	142,65	V	32380	V
2025/02/26 16	SR	176,36	V	3,11	V	87,76	V	0,03	V	0,54	V	142,92	V	32260	V
2025/02/26 17	SR	117,21	V	2,60	V	105,84	V	0,13	V	0,53	V	143,16	V	32249	V
2025/02/26 18	SR	45,61	V	0,18	V	120,36	V	0,00	V	0,55	V	143,21	V	32425	V
2025/02/26 19	SR	54,40	V	0,31	V	120,55	V	0,00	V	0,56	V	143,33	V	32476	V
2025/02/26 20	SR	25,87	V	0,02	V	134,60	V	0,00	V	0,62	V	143,33	V	32686	V
2025/02/26 21	SR	28,56	V	0,01	V	131,65	V	0,00	V	0,58	V	143,52	V	32734	V
2025/02/26 22	SR	11,72	V	0,01	V	150,17	V	0,00	V	0,58	V	142,75	V	32754	V
2025/02/26 23	SR	27,34	V	0,08	V	145,14	V	0,00	V	0,56	V	142,36	V	32906	V
2025/02/26 24	SR	199,96	V	2,32	V	84,48	V	0,09	V	0,55	V	142,38	V	32800	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	11.7-216.5	0.0-3.9	80.8-150.2	0.0-0.1	0.5-0.6	141.0-143.5	32249.0-33444.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	118.2	1.3	103.3	0	0.6	142.2	32797.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/02/27 01	SR	191,30	V	1,84	V	90,77	V	0,00	V	0,55	V	142,53	V	32581	V
2025/02/27 02	SR	170,45	V	0,95	V	90,89	V	0,00	V	0,54	V	142,64	V	32523	V
2025/02/27 03	SR	133,06	V	0,68	V	97,84	V	0,00	V	0,56	V	141,63	V	32640	V
2025/02/27 04	SR	72,59	V	0,12	V	112,04	V	0,00	V	0,59	V	140,28	V	32835	V
2025/02/27 05	SR	47,58	V	0,01	V	121,43	V	0,00	V	0,57	V	140,26	V	32881	V
2025/02/27 06	SR	67,83	V	0,07	V	112,09	V	0,00	V	0,55	V	141,05	V	32791	V
2025/02/27 07	SR	142,26	V	1,12	V	93,81	V	0,00	V	0,59	V	142,36	V	33449	V
2025/02/27 08	SR	138,22	V	1,16	V	89,68	V	0,00	V	0,56	V	142,46	V	33289	V
2025/02/27 09	SR	152,19	V	1,68	V	76,82	V	0,00	V	1,15	V	141,53	V	32443	V
2025/02/27 10	SR	192,67	V	3,32	V	87,58	V	0,07	V	0,59	V	140,56	V	32838	V
2025/02/27 11	SR	169,13	V	3,01	V	90,26	V	0,02	V	0,59	V	140,56	V	33091	V
2025/02/27 12	SR	1343,96	18	9,26	V	74,05	V	1,54	V	0,63	V	141,40	V	32575	V
2025/02/27 13	SR	296,76	V	7,41	V	78,81	V	1,38	V	0,56	V	142,17	V	32620	V
2025/02/27 14	SR	221,01	V	4,00	V	90,34	V	0,52	V	0,55	V	142,47	V	32647	V
2025/02/27 15	SR	16,46	V	0,01	V	141,05	V	0,00	V	0,58	V	142,00	V	32939	V
2025/02/27 16	SR	3,30	V	0,01	V	158,99	V	0,00	V	0,59	V	140,91	V	33054	V
2025/02/27 17	SR	2,50	V	0,01	V	157,76	V	0,00	V	0,61	V	140,26	V	33105	V
2025/02/27 18	SR	16,33	V	0,01	V	144,54	V	0,00	V	0,60	V	139,78	V	33158	V
2025/02/27 19	SR	8,21	V	0,01	V	227,59	V	0,00	V	0,67	V	138,54	V	33244	V
2025/02/27 20	SR	67,65	V	1,62	V	148,63	V	1,02	V	0,62	V	138,42	V	32916	V
2025/02/27 21	SR	6,55	V	0,01	V	186,86	V	0,02	V	0,65	V	138,06	V	33223	V
2025/02/27 22	SR	61,01	V	1,94	V	178,69	V	1,69	V	0,63	V	137,65	V	33284	V
2025/02/27 23	SR	52,92	V	0,89	V	185,75	V	0,99	V	0,64	V	138,28	V	32946	V
2025/02/27 24	SR	3,54	V	0,01	V	176,47	V	0,79	V	0,63	V	138,75	V	33189	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	2.5-344.0	0.0-9.3	74.1-227.6	0.0-1.7	0.5-1.2	137.6-142.6	32442.7-33449.1
Supero Orario	1	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	107.4	1.6	125.5	0.3	0.6	140.6	32927.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/02/28 01	SR	4,41	V	0,01	V	159,09	V	0,21	V	2,94	V	137,52	V	33108	V
2025/02/28 02	SR	40,06	V	0,01	V	113,74	V	0,00	V	0,99	V	137,30	V	33158	V
2025/02/28 03	SR	59,04	V	0,01	V	96,54	V	0,00	V	0,86	V	137,51	V	33312	V
2025/02/28 04	SR	133,68	V	0,16	V	79,54	V	0,00	V	0,78	V	137,78	V	33019	V
2025/02/28 05	SR	70,08	V	0,02	V	96,43	V	0,00	V	0,75	V	137,66	V	33024	V
2025/02/28 06	SR	72,67	V	0,02	V	91,59	V	0,00	V	0,75	V	137,54	V	33100	V
2025/02/28 07	SR	118,61	V	0,15	V	82,71	V	0,00	V	0,70	V	137,63	V	33875	V
2025/02/28 08	SR	105,74	V	0,12	V	86,85	V	0,00	V	0,68	V	137,78	V	33686	V
2025/02/28 09	SR	107,78	V	0,13	V	84,03	V	0,00	V	0,70	V	138,09	V	33114	V
2025/02/28 10	SR	74,57	V	0,04	V	91,53	V	0,00	V	0,68	V	138,39	V	33131	V
2025/02/28 11	SR	107,97	V	3,38	V	153,52	V	11,49	V	0,74	V	136,35	V	29371	V
2025/02/28 12	AV	309,39	NV	45,33	NV	245,99	NV	58,53	NV	1,71	V	128,72	V	27624	NV
2025/02/28 13	AV	31,46	V	3,28	V	180,02	V	18,15	V	1,20	V	126,16	V	29953	V
2025/02/28 14	AV	113,68	V	1,74	V	105,83	V	9,83	V	0,82	V	135,46	V	33332	V
2025/02/28 15	AV	356,35	V	7,91	V	89,49	V	11,78	V	0,78	V	137,39	V	32815	V
2025/02/28 16	AV	583,47	V	24,03	V	83,13	V	17,19	V	0,82	V	137,95	V	32602	V
2025/02/28 17	AV	734,94	V	35,59	V	72,20	V	21,43	V	0,82	V	138,09	V	32413	V
2025/02/28 18	AV	451,22	V	15,77	V	97,82	V	14,60	V	0,83	V	137,94	V	32748	V
2025/02/28 19	AV	637,98	V	33,69	V	78,07	V	28,49	V	0,85	V	138,06	V	32327	V
2025/02/28 20	AV	743,20	V	61,23	V	65,50	V	94,15	V	1,18	V	138,29	V	29361	V
2025/02/28 21	SR	114,86	V	2,44	V	131,76	V	15,62	V	1,09	V	138,93	V	33273	V
2025/02/28 22	SR	99,36	V	1,21	V	140,51	V	12,71	V	1,05	V	139,28	V	33468	V
2025/02/28 23	SR	56,84	V	0,36	V	151,41	V	11,61	V	1,08	V	139,22	V	33598	V
2025/02/28 24	SR	101,62	V	1,49	V	139,94	V	12,54	V	1,05	V	139,22	V	33569	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	4.4-133.7	0.0-3.4	79.5-159.1	0.0-15.6	0.7-2.9	136.3-139.3	29370.8-33875.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	84.5	0.6	113.3	4.3	1	138	33053.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____