

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/02/20

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/02/20 01	SR	94,12	V	1,03	V	70,03	V	0,18	V	0,57	V	137,77	V	31111	V
2017/02/20 02	SR	54,14	V	0,24	V	89,89	V	0,02	V	0,57	V	138,38	V	31563	V
2017/02/20 03	SR	63,70	V	0,20	V	79,02	V	0,00	V	0,54	V	138,91	V	31268	V
2017/02/20 04	SR	76,82	V	0,25	V	79,82	V	0,00	V	0,52	V	139,12	V	31473	V
2017/02/20 05	SR	54,75	V	0,04	V	85,31	V	0,00	V	0,54	V	139,96	V	31805	V
2017/02/20 06	SR	114,18	V	0,56	V	65,06	V	0,00	V	0,50	V	139,90	V	31026	V
2017/02/20 07	SR	77,32	V	0,25	V	80,88	V	0,00	V	0,52	V	139,83	V	31442	V
2017/02/20 08	SR	112,51	V	2,06	V	80,03	V	0,33	V	0,54	V	140,31	V	31547	V
2017/02/20 09	SR	71,64	V	1,25	V	88,12	V	0,27	V	0,55	V	140,87	V	31670	V
2017/02/20 10	SR	73,76	V	0,54	V	79,79	V	0,04	V	0,58	V	140,32	V	32912	V
2017/02/20 11	SR	42,83	V	0,03	V	88,36	V	0,00	V	0,63	V	138,17	V	32292	V
2017/02/20 12	SR	67,69	V	0,11	V	166,12	V	0,00	V	0,95	V	137,86	V	32388	V
2017/02/20 13	SR	67,44	V	1,54	V	109,36	V	0,33	V	0,70	V	135,68	V	32122	V
2017/02/20 14	SR	64,05	V	0,11	V	79,23	V	0,00	V	0,73	V	136,67	V	31455	V
2017/02/20 15	SR	70,16	V	0,09	V	80,04	V	0,00	V	0,80	V	136,80	V	31253	V
2017/02/20 16	SR	53,24	V	0,03	V	88,10	V	0,00	V	0,83	V	137,02	V	31233	V
2017/02/20 17	SR	71,75	V	0,42	V	88,71	V	0,06	V	0,80	V	136,36	V	30144	V
2017/02/20 18	SR	20,68	V	0,01	V	119,67	V	0,00	V	0,77	V	137,22	V	31269	V
2017/02/20 19	SR	58,43	V	0,10	V	84,43	V	0,00	V	0,68	V	137,51	V	31408	V
2017/02/20 20	SR	22,49	V	0,02	V	106,67	V	0,00	V	0,65	V	138,33	V	31540	V
2017/02/20 21	SR	50,69	V	0,07	V	78,28	V	0,00	V	0,61	V	137,48	V	30947	V
2017/02/20 22	SR	87,41	V	0,10	V	67,55	V	0,00	V	0,57	V	137,48	V	30895	V
2017/02/20 23	SR	158,52	V	2,21	V	71,79	V	0,12	V	0,59	V	138,16	V	31354	V
2017/02/20 24	SR	69,91	V	0,71	V	91,87	V	0,01	V	0,62	V	138,66	V	31927	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	20.7-158.5	0.0-2.2	65.1-166.1	0.0-0.3	0.5-1.0	135.7-140.9	30144.4-32912.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	70.8	0.5	88.3	0.1	0.6	138.3	31501.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/02/21

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/02/21 01	SR	74,34	V	0,57	V	77,87	V	0,01	V	0,59	V	139,24	V	31489	V
2017/02/21 02	SR	73,17	V	0,22	V	75,89	V	0,00	V	0,71	V	139,71	V	31319	V
2017/02/21 03	SR	34,83	V	0,05	V	98,97	V	0,00	V	0,56	V	139,56	V	31520	V
2017/02/21 04	SR	25,21	V	0,06	V	104,05	V	0,00	V	0,58	V	139,78	V	31543	V
2017/02/21 05	SR	18,38	V	0,01	V	108,55	V	0,00	V	0,55	V	139,88	V	31661	V
2017/02/21 06	SR	29,43	V	0,07	V	101,00	V	0,00	V	0,55	V	140,22	V	31595	V
2017/02/21 07	SR	17,96	V	0,01	V	110,49	V	0,00	V	0,57	V	140,58	V	31590	V
2017/02/21 08	SR	42,95	V	0,16	V	89,39	V	0,01	V	0,57	V	141,14	V	31479	V
2017/02/21 09	SR	66,59	V	0,29	V	77,01	V	0,02	V	0,58	V	140,37	V	31271	V
2017/02/21 10	SR	103,37	V	0,34	V	64,98	V	0,00	V	0,66	V	139,35	V	32316	V
2017/02/21 11	SR	89,66	V	0,23	V	71,30	V	0,00	V	0,73	V	139,55	V	31301	V
2017/02/21 12	SR	78,12	V	0,14	V	74,58	V	0,00	V	0,69	V	139,63	V	30697	V
2017/02/21 13	SR	64,54	V	0,09	V	84,59	V	0,00	V	0,83	V	139,52	V	30480	V
2017/02/21 14	SR	71,07	V	0,30	V	85,60	V	0,01	V	0,87	V	139,49	V	30204	V
2017/02/21 15	SR	34,66	V	0,01	V	104,18	V	0,00	V	0,95	V	139,58	V	30635	V
2017/02/21 16	SR	41,90	V	0,10	V	109,59	V	0,00	V	0,97	V	139,57	V	30275	V
2017/02/21 17	SR	97,93	V	0,30	V	75,59	V	0,00	V	0,93	V	138,36	V	29355	V
2017/02/21 18	SR	82,27	V	0,71	V	80,10	V	0,06	V	0,94	V	138,01	V	29434	V
2017/02/21 19	SR	60,46	V	0,07	V	91,32	V	0,00	V	0,93	V	138,81	V	30539	V
2017/02/21 20	SR	19,86	V	0,01	V	101,75	V	0,00	V	0,83	V	139,23	V	30368	V
2017/02/21 21	SR	87,57	V	0,05	V	70,43	V	0,00	V	0,73	V	137,93	V	29512	V
2017/02/21 22	SR	91,33	V	0,27	V	78,92	V	0,00	V	0,73	V	137,72	V	29064	V
2017/02/21 23	SR	2,29	V	0,01	V	158,31	V	0,00	V	0,83	V	139,88	V	31867	V
2017/02/21 24	SR	15,16	V	0,01	V	119,34	V	0,00	V	0,75	V	140,46	V	32072	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	2.3-103.4	0.0-0.7	65.0-158.3	0.0-0.1	0.5-1.0	137.7-141.1	29064.2-32316.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	55.1	0.2	92.2	0	0.7	139.5	30899.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/02/22

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/02/22 01	SR	93,72	V	0,18	V	80,74	V	0,00	V	0,71	V	140,79	V	30575	V
2017/02/22 02	SR	84,06	V	0,35	V	86,90	V	0,00	V	0,73	V	141,63	V	30488	V
2017/02/22 03	SR	77,77	V	0,56	V	79,70	V	0,11	V	0,73	V	142,17	V	30388	V
2017/02/22 04	SR	39,34	V	0,04	V	92,14	V	0,00	V	0,72	V	142,90	V	30678	V
2017/02/22 05	SR	96,55	V	0,22	V	67,39	V	0,00	V	0,68	V	143,34	V	30142	V
2017/02/22 06	SR	31,42	V	0,02	V	110,01	V	0,00	V	0,70	V	143,76	V	30379	V
2017/02/22 07	SR	66,30	V	0,65	V	97,03	V	0,06	V	0,67	V	142,55	V	29945	V
2017/02/22 08	SR	52,45	V	0,10	V	90,49	V	0,00	V	0,67	V	142,02	V	30110	V
2017/02/22 09	SR	36,77	V	0,01	V	94,70	V	0,00	V	0,63	V	138,66	V	29795	V
2017/02/22 10	SR	91,36	V	0,39	V	73,83	V	0,02	V	0,54	V	137,06	V	31044	V
2017/02/22 11	SR	124,46	V	0,39	V	65,81	V	0,01	V	0,61	V	136,71	V	29577	V
2017/02/22 12	SR	20,85	V	0,01	V	104,45	V	0,00	V	0,70	V	138,39	V	30641	V
2017/02/22 13	SR	9,53	V	0,01	V	123,57	V	0,00	V	0,77	V	139,21	V	31850	V
2017/02/22 14	SR	77,85	V	0,70	V	83,36	V	0,14	V	0,80	V	139,70	V	31009	V
2017/02/22 15	SR	44,69	V	0,01	V	85,22	V	0,00	V	0,89	V	138,91	V	30580	V
2017/02/22 16	SR	144,11	V	0,71	V	67,62	V	0,03	V	0,88	V	138,57	V	30011	V
2017/02/22 17	SR	83,12	V	0,11	V	76,53	V	0,00	V	0,86	V	138,67	V	29890	V
2017/02/22 18	SR	31,46	V	0,02	V	98,77	V	0,00	V	0,89	V	138,67	V	30707	V
2017/02/22 19	SR	36,63	V	0,02	V	95,29	V	0,00	V	0,77	V	139,14	V	30777	V
2017/02/22 20	SR	21,30	V	0,01	V	95,99	V	0,00	V	0,71	V	136,95	V	30431	V
2017/02/22 21	SR	18,91	V	0,04	V	106,35	V	0,00	V	0,71	V	136,41	V	30547	V
2017/02/22 22	SR	31,85	V	0,05	V	95,81	V	0,00	V	0,66	V	136,29	V	30954	V
2017/02/22 23	SR	19,54	V	0,02	V	106,09	V	0,00	V	0,65	V	137,19	V	30903	V
2017/02/22 24	SR	11,12	V	0,01	V	114,57	V	0,00	V	0,66	V	137,80	V	31013	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	9.5-144.1	0.0-0.7	65.8-123.6	0.0-0.1	0.5-0.9	136.3-143.8	29576.5-31849.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	56	0.2	91.3	0	0.7	139.5	30518.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/02/23

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/02/23 01	SR	14,12	V	0,01	V	114,90	V	0,00	V	0,67	V	137,95	V	31157	V
2017/02/23 02	SR	11,63	V	0,01	V	116,15	V	0,00	V	0,68	V	137,94	V	30662	V
2017/02/23 03	SR	16,85	V	0,01	V	113,76	V	0,00	V	0,67	V	138,69	V	31227	V
2017/02/23 04	SR	36,31	V	0,39	V	112,44	V	0,05	V	0,61	V	138,85	V	31046	V
2017/02/23 05	SR	14,83	V	0,01	V	113,04	V	0,00	V	0,62	V	139,84	V	31199	V
2017/02/23 06	SR	20,56	V	0,01	V	107,09	V	0,00	V	0,62	V	140,13	V	30747	V
2017/02/23 07	SR	33,84	V	0,09	V	97,95	V	0,00	V	0,61	V	140,36	V	30711	V
2017/02/23 08	SR	20,51	V	0,01	V	102,02	V	0,00	V	0,65	V	141,41	V	31192	V
2017/02/23 09	SR	13,18	V	0,01	V	116,75	V	0,00	V	0,69	V	140,37	V	31187	V
2017/02/23 10	SR	29,67	V	0,28	V	97,53	V	0,00	V	0,68	V	138,78	V	32351	V
2017/02/23 11	SR	43,25	V	0,14	V	87,49	V	0,00	V	0,77	V	136,02	V	30982	V
2017/02/23 12	SR	51,39	V	0,25	V	90,31	V	0,00	V	0,76	V	133,58	V	30755	V
2017/02/23 13	SR	26,93	V	0,10	V	103,95	V	0,00	V	0,78	V	132,39	V	30795	V
2017/02/23 14	SR	23,10	V	0,06	V	103,98	V	0,00	V	0,80	V	132,48	V	31554	V
2017/02/23 15	SR	65,41	V	0,14	V	78,30	V	0,00	V	0,80	V	132,27	V	31306	V
2017/02/23 16	SR	168,39	V	1,89	V	62,03	V	0,08	V	0,73	V	132,12	V	30827	V
2017/02/23 17	SR	160,26	V	3,61	V	77,29	V	0,13	V	0,80	V	133,25	V	31496	V
2017/02/23 18	SR	142,42	V	2,47	V	68,88	V	0,04	V	0,74	V	132,72	V	31097	V
2017/02/23 19	SR	31,33	V	0,25	V	117,56	V	0,00	V	0,73	V	131,89	V	31431	V
2017/02/23 20	SR	9,84	V	0,18	V	132,92	V	0,00	V	0,74	V	130,86	V	32257	V
2017/02/23 21	SR	10,92	V	0,12	V	114,68	V	0,00	V	0,74	V	130,57	V	32068	V
2017/02/23 22	SR	12,09	V	0,12	V	111,31	V	0,00	V	0,74	V	130,78	V	32081	V
2017/02/23 23	SR	10,85	V	0,17	V	122,22	V	0,00	V	0,75	V	131,02	V	31646	V
2017/02/23 24	SR	28,33	V	0,21	V	110,06	V	0,00	V	0,99	V	131,41	V	32104	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	9.8-168.4	0.0-3.6	62.0-132.9	0.0-0.1	0.6-1.0	130.6-141.4	30661.7-32350.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	41.5	0.4	103	0	0.7	135.2	31328.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/02/24

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/02/24 01	SR	106,99	V	0,70	V	76,67	V	0,00	V	0,70	V	131,60	V	31308	V
2017/02/24 02	SR	78,63	V	1,10	V	93,39	V	0,14	V	0,73	V	132,27	V	31897	V
2017/02/24 03	SR	73,12	NV	0,00	NV	90,48	NV	0,00	NV	0,00	NV	131,82	V	0,00	NV
2017/02/24 04	SR	21,03	NV	0,00	NV	107,97	NV	0,00	NV	0,00	NV	131,64	V	0,00	NV
2017/02/24 05	SR	23,34	NV	0,15	NV	102,97	NV	0,00	NV	0,84	NV	134,52	NV	28058	NV
2017/02/24 06	SR	78,35	V	0,86	V	92,39	V	0,06	V	0,79	V	134,57	V	27626	V
2017/02/24 07	SR	21,17	V	0,02	V	112,42	V	0,00	V	0,81	V	135,92	V	27530	V
2017/02/24 08	SR	23,46	V	0,01	V	104,18	V	0,00	V	0,80	V	136,97	V	27488	V
2017/02/24 09	SR	16,51	V	0,06	V	117,10	V	0,00	V	0,81	V	136,07	V	27493	V
2017/02/24 10	SR	14,53	NV	0,23	NV	120,41	NV	0,00	NV	1,26	NV	134,62	V	18690	NV
2017/02/24 11	SR	60,19	V	0,19	V	79,15	V	0,00	V	1,22	V	134,84	V	17772	V
2017/02/24 12	SR	64,16	V	0,29	V	82,85	V	0,00	V	1,32	V	135,40	V	17584	V
2017/02/24 13	SR	100,96	V	1,56	V	86,08	V	0,00	V	1,44	V	136,34	V	17441	V
2017/02/24 14	SR	38,46	V	0,04	V	94,87	V	0,00	V	1,54	V	136,26	V	17475	V
2017/02/24 15	SR	23,56	V	0,03	V	112,86	V	0,00	V	1,72	V	135,25	V	17666	V
2017/02/24 16	SR	48,52	V	0,32	V	85,60	V	0,00	V	1,67	V	133,76	V	18244	V
2017/02/24 17	SR	37,36	V	0,09	V	91,71	V	0,00	V	1,62	V	133,97	V	17625	V
2017/02/24 18	SR	53,33	V	0,11	V	83,30	V	0,00	V	1,59	V	133,03	V	17035	V
2017/02/24 19	SR	32,00	V	0,03	V	93,55	V	0,00	V	1,51	V	134,17	V	17421	V
2017/02/24 20	SR	18,10	NV	0,48	NV	101,40	NV	0,00	NV	1,41	NV	134,98	NV	17454	NV
2017/02/24 21	SR	39,80	V	0,53	V	102,28	V	0,00	V	1,34	V	134,90	V	17413	V
2017/02/24 22	SR	84,12	V	2,20	V	86,88	V	0,17	V	1,29	V	134,54	V	16637	V
2017/02/24 23	SR	38,05	NV	0,50	NV	94,32	NV	0,00	NV	1,17	NV	134,13	NV	18952	NV
2017/02/24 24	SR	100,46	NV	1,61	NV	89,65	NV	0,09	NV	0,78	NV	134,80	NV	25139	NV

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	16.5-107.0	0.0-2.2	76.7-117.1	0.0-0.2	0.7-1.7	131.6-137.0	16637.0-31897.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	53.4	0.5	93.8	0	1.2	134.4	21509.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/02/25

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/02/25 01	SR	62,94	V	0,60	V	90,40	V	0,00	V	0,86	V	135,13	V	24667	V
2017/02/25 02	SR	25,00	V	0,30	V	106,71	V	0,00	V	0,85	V	135,63	V	25248	V
2017/02/25 03	SR	20,51	V	0,35	V	108,78	V	0,00	V	0,84	V	135,69	V	25562	V
2017/02/25 04	SR	36,85	V	0,44	V	102,28	V	0,00	V	0,87	V	136,20	V	25438	V
2017/02/25 05	SR	17,50	V	0,44	V	114,49	V	0,00	V	0,83	V	137,06	V	25649	V
2017/02/25 06	SR	38,06	V	3,30	V	131,92	V	2,27	V	0,86	V	136,96	V	25068	V
2017/02/25 07	SR	20,17	V	0,71	V	127,75	V	0,00	V	0,87	V	137,44	V	25402	V
2017/02/25 08	SR	24,67	V	0,59	V	109,82	V	0,00	V	0,86	V	137,49	V	24874	V
2017/02/25 09	SR	44,49	V	0,55	V	89,87	V	0,00	V	0,83	V	136,64	V	24574	V
2017/02/25 10	SR	29,42	V	0,46	V	96,72	V	0,00	V	0,88	V	136,44	V	24950	V
2017/02/25 11	SR	35,12	NV	0,18	NV	99,69	NV	0,00	NV	0,72	NV	136,83	V	32951	NV
2017/02/25 12	SR	65,87	V	0,12	V	77,10	V	0,00	V	0,71	V	136,59	V	32753	V
2017/02/25 13	SR	97,01	V	0,32	V	73,20	V	0,00	V	0,77	V	136,71	V	32199	V
2017/02/25 14	SR	108,64	V	0,58	V	80,95	V	0,00	V	0,81	V	137,27	V	32116	V
2017/02/25 15	SR	78,82	V	0,23	V	81,57	V	0,00	V	0,78	V	137,07	V	32579	V
2017/02/25 16	SR	50,27	V	0,12	V	93,68	V	0,00	V	0,87	V	136,20	V	32197	V
2017/02/25 17	SR	44,30	V	0,04	V	95,49	V	0,00	V	0,82	V	135,85	V	31794	V
2017/02/25 18	SR	9,16	V	0,04	V	145,60	V	0,00	V	0,87	V	135,69	V	32670	V
2017/02/25 19	SR	61,64	V	0,50	V	99,47	V	0,03	V	0,76	V	134,94	V	32001	V
2017/02/25 20	SR	26,30	V	0,06	V	107,89	V	0,00	V	0,70	V	135,02	V	32453	V
2017/02/25 21	SR	27,50	V	0,07	V	103,74	V	0,00	V	0,68	V	135,04	V	32190	V
2017/02/25 22	SR	47,07	V	0,22	V	98,38	V	0,00	V	0,65	V	135,31	V	32566	V
2017/02/25 23	SR	41,82	V	0,18	V	101,58	V	0,00	V	0,68	V	135,84	V	32625	V
2017/02/25 24	SR	29,68	V	0,10	V	104,07	V	0,00	V	0,67	V	136,63	V	33019	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	9.2-108.6	0.0-3.3	73.2-145.6	0.0-2.3	0.6-0.9	134.9-137.5	24574.3-33018.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	43.8	0.4	101.8	0.1	0.8	136.2	29243.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Handwritten signature

RESPONSABILE IMPIANTO:

Handwritten signature

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/02/26

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/02/26 01	SR	25,00	V	0,11	V	105,60	V	0,00	V	0,65	V	136,79	V	32673	V
2017/02/26 02	SR	28,39	V	0,22	V	107,95	V	0,00	V	0,65	V	137,43	V	32778	V
2017/02/26 03	SR	29,21	V	0,22	V	115,85	V	0,00	V	0,64	V	137,61	V	32482	V
2017/02/26 04	SR	26,16	V	0,16	V	108,86	V	0,00	V	0,65	V	138,19	V	32678	V
2017/02/26 05	SR	44,34	V	0,17	V	90,35	V	0,00	V	0,61	V	138,58	V	32598	V
2017/02/26 06	SR	55,12	V	0,20	V	88,80	V	0,00	V	0,59	V	138,15	V	31927	V
2017/02/26 07	SR	18,57	V	0,19	V	121,00	V	0,00	V	0,65	V	139,25	V	32643	V
2017/02/26 08	SR	13,89	V	0,15	V	117,92	V	0,00	V	0,65	V	140,21	V	32811	V
2017/02/26 09	SR	17,49	V	0,14	V	107,44	V	0,00	V	0,63	V	138,77	V	32167	V
2017/02/26 10	SR	12,85	V	0,16	V	118,94	V	0,00	V	0,71	V	136,72	V	32233	V
2017/02/26 11	SR	31,21	V	0,15	V	106,57	V	0,00	V	0,77	V	136,71	V	32322	V
2017/02/26 12	SR	31,58	V	0,07	V	107,04	V	0,00	V	0,82	V	137,07	V	32016	V
2017/02/26 13	SR	19,84	V	0,03	V	112,46	V	0,00	V	0,82	V	136,83	V	32334	V
2017/02/26 14	SR	36,23	V	0,08	V	100,60	V	0,00	V	0,88	V	135,86	V	32750	V
2017/02/26 15	SR	34,49	V	0,02	V	98,86	V	0,00	V	0,91	V	136,12	V	32695	V
2017/02/26 16	SR	55,43	V	0,11	V	88,68	V	0,00	V	0,89	V	135,78	V	31834	V
2017/02/26 17	SR	44,47	V	0,09	V	96,11	V	0,00	V	0,86	V	135,64	V	31868	V
2017/02/26 18	SR	64,50	V	0,11	V	85,12	V	0,00	V	0,83	V	136,00	V	31532	V
2017/02/26 19	SR	29,18	V	0,06	V	105,62	V	0,00	V	0,85	V	135,62	V	31782	V
2017/02/26 20	SR	11,74	V	0,11	V	128,19	V	0,00	V	0,84	V	136,48	V	32837	V
2017/02/26 21	SR	8,24	V	0,19	V	135,04	V	0,00	V	0,80	V	136,27	V	33068	V
2017/02/26 22	SR	10,95	V	0,20	V	124,28	V	0,00	V	0,77	V	136,33	V	32747	V
2017/02/26 23	SR	13,72	V	0,23	V	125,84	V	0,00	V	0,75	V	136,19	V	32793	V
2017/02/26 24	SR	5,90	V	0,28	V	146,64	V	0,00	V	0,79	V	136,41	V	33199	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	5.9-64.5	0.0-0.3	85.1-146.6	0.0-0.0	0.6-0.9	135.6-140.2	31531.6-33198.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	27.9	0.1	110.2	0	0.8	137	32448.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: MINUTO

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/02/27

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/02/27 01	SR	15,01	V	0,26	V	129,25	V	0,00	V	0,73	V	136,83	V	33300	V
2017/02/27 02	SR	16,30	V	0,21	V	120,48	V	0,00	V	0,72	V	136,96	V	32979	V
2017/02/27 03	SR	13,05	V	0,19	V	122,85	V	0,00	V	0,70	V	137,60	V	32650	V
2017/02/27 04	SR	16,61	V	0,17	V	114,20	V	0,00	V	0,68	V	137,81	V	32280	V
2017/02/27 05	SR	42,59	V	0,26	V	96,72	V	0,00	V	0,67	V	138,44	V	32357	V
2017/02/27 06	SR	29,73	V	0,12	V	90,33	V	0,00	V	0,67	V	139,17	V	32478	V
2017/02/27 07	SR	67,23	V	0,28	V	73,71	V	0,00	V	0,64	V	139,42	V	31986	V
2017/02/27 08	SR	51,75	V	0,12	V	76,65	V	0,00	V	0,64	V	138,73	V	32509	V
2017/02/27 09	SR	76,81	V	0,33	V	71,63	V	0,00	V	0,62	V	136,23	V	31935	V
2017/02/27 10	SR	86,63	V	2,23	V	82,40	V	0,51	V	0,72	V	134,34	V	32630	V
2017/02/27 11	SR	57,93	V	0,09	V	76,00	V	0,00	V	0,77	V	134,62	V	32062	V
2017/02/27 12	SR	60,77	V	0,23	V	76,17	V	0,03	V	0,80	V	136,18	V	30869	V
2017/02/27 13	SR	154,04	V	1,78	V	66,45	V	0,03	V	0,88	V	137,44	V	31442	V
2017/02/27 14	SR	96,10	V	0,72	V	77,14	V	0,03	V	0,95	V	139,03	V	31739	V
2017/02/27 15	SR	32,78	V	0,04	V	95,63	V	0,00	V	0,96	V	138,70	V	31831	V
2017/02/27 16	SR	12,53	V	0,01	V	123,58	V	0,00	V	1,04	V	139,10	V	32240	V
2017/02/27 17	SR	16,27	V	0,05	V	117,53	V	0,00	V	0,93	V	138,91	V	32066	V
2017/02/27 18	SR	49,30	V	0,24	V	91,46	V	0,01	V	0,83	V	138,83	V	31269	V
2017/02/27 19	SR	83,56	V	0,82	V	79,84	V	0,18	V	0,80	V	138,89	V	31270	V
2017/02/27 20	SR	61,69	V	0,70	V	95,95	V	0,15	V	0,77	V	139,56	V	31316	V
2017/02/27 21	SR	43,26	V	0,13	V	100,79	V	0,01	V	0,75	V	139,60	V	31582	V
2017/02/27 22	SR	69,34	V	0,65	V	94,52	V	0,13	V	0,73	V	139,76	V	31082	V
2017/02/27 23	SR	32,49	V	0,08	V	97,57	V	0,01	V	0,76	V	139,63	V	31506	V
2017/02/27 24	SR	39,04	V	0,31	V	112,18	V	0,00	V	0,75	V	139,98	V	31858	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	12.5-154.0	0.0-2.2	66.5-129.3	0.0-0.5	0.6-1.0	134.3-140.0	30869.3-33300.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	51	0.4	95.1	0	0.8	138.2	31968.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: