



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/02/23

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/02/23 01	SR	8,57	V	0,77	V	105,93	V	0,91	V	0,38	V	136,59	V	21638	V
2024/02/23 02	SR	10,17	V	0,74	V	102,25	V	0,44	V	0,37	V	136,67	V	21652	V
2024/02/23 03	SR	2,66	V	0,82	V	116,43	V	0,00	V	0,36	V	136,36	V	21561	V
2024/02/23 04	SR	4,28	V	0,78	V	108,97	V	0,00	V	0,37	V	136,43	V	21508	V
2024/02/23 05	SR	6,90	V	0,95	V	105,16	V	0,01	V	0,37	V	136,64	V	21619	V
2024/02/23 06	SR	4,36	V	0,96	V	106,99	V	0,00	V	0,38	V	136,99	V	21548	V
2024/02/23 07	SR	6,11	V	0,82	V	102,54	V	0,00	V	0,38	V	137,13	V	21469	V
2024/02/23 08	SR	20,03	V	0,87	V	88,24	V	0,00	V	0,39	V	137,34	V	20859	V
2024/02/23 09	SR	45,10	V	1,02	V	79,50	V	0,06	V	0,40	V	137,60	V	20361	V
2024/02/23 10	SR	36,72	V	1,05	V	81,72	V	0,03	V	0,42	V	137,90	V	20407	V
2024/02/23 11	SR	31,46	V	0,94	V	84,48	V	0,09	V	0,42	V	137,83	V	20421	V
2024/02/23 12	SR	38,28	V	0,83	V	85,35	V	0,17	V	0,44	V	138,35	V	20475	V
2024/02/23 13	SR	47,40	V	0,78	V	66,20	V	0,04	V	0,43	V	138,50	V	20311	V
2024/02/23 14	SR	44,19	V	0,79	V	66,34	V	0,06	V	0,55	V	138,13	V	20336	V
2024/02/23 15	SR	63,32	V	0,97	V	65,35	V	0,10	V	0,45	V	137,64	V	20338	V
2024/02/23 16	SR	45,68	V	0,82	V	69,44	V	0,01	V	0,44	V	138,22	V	20529	V
2024/02/23 17	SR	90,64	V	1,12	V	60,20	V	0,22	V	0,42	V	138,61	V	20560	V
2024/02/23 18	SR	79,28	V	1,39	V	85,51	V	1,85	V	0,53	V	138,59	V	20431	V
2024/02/23 19	SR	70,79	V	2,15	V	85,35	V	4,72	V	2,23	V	137,31	V	20111	V
2024/02/23 20	SR	41,06	V	1,12	V	90,54	V	3,61	V	0,59	V	135,68	V	20642	V
2024/02/23 21	SR	73,20	V	1,37	V	75,12	V	2,77	V	0,49	V	134,76	V	20656	V
2024/02/23 22	SR	139,43	V	2,55	V	68,09	V	3,39	V	0,52	V	134,64	V	20687	V
2024/02/23 23	SR	55,27	V	1,17	V	78,38	V	1,63	V	0,46	V	134,42	V	20648	V
2024/02/23 24	SR	79,98	V	1,87	V	80,16	V	1,83	V	0,50	V	134,22	V	20671	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	2.7-139.4	0.7-2.6	60.2-116.4	0.0-4.7	0.4-2.2	134.2-138.6	20111.0-21652.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	43.5	1.1	85.8	0.9	0.5	136.9	20809.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/02/22

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/02/22 01	SR	29,86	V	1,68	V	74,28	V	0,00	V	0,42	V	137,16	V	22787	V
2024/02/22 02	SR	7,61	V	1,65	V	98,43	V	0,07	V	0,40	V	137,06	V	22697	V
2024/02/22 03	SR	5,09	V	1,62	V	108,84	V	0,27	V	0,42	V	137,12	V	22609	V
2024/02/22 04	SR	4,82	V	1,73	V	109,74	V	0,16	V	0,43	V	137,22	V	22693	V
2024/02/22 05	SR	2,69	V	2,08	V	114,58	V	0,58	V	0,42	V	137,37	V	22832	V
2024/02/22 06	SR	3,36	V	1,82	V	112,95	V	0,66	V	0,39	V	137,46	V	22669	V
2024/02/22 07	SR	2,67	V	1,78	V	115,57	V	0,83	V	0,41	V	137,50	V	22712	V
2024/02/22 08	SR	1,98	V	0,93	V	119,85	V	0,12	V	0,47	V	137,49	V	22282	V
2024/02/22 09	SR	13,87	V	1,00	V	96,92	V	0,14	V	0,48	V	137,76	V	22156	V
2024/02/22 10	SR	9,12	V	1,18	V	100,42	V	0,00	V	0,45	V	138,19	V	22092	V
2024/02/22 11	SR	7,47	V	0,69	V	103,84	V	0,00	V	0,43	V	138,34	V	21942	V
2024/02/22 12	SR	12,81	V	0,70	NV	96,20	V	0,00	V	0,44	NV	138,49	V	22223	NV
2024/02/22 13	SR	14,58	V	0,92	V	91,82	V	0,00	V	0,45	V	138,87	V	21998	V
2024/02/22 14	SR	6,33	V	0,80	V	106,50	V	0,00	V	0,54	V	138,81	V	21929	V
2024/02/22 15	SR	22,32	V	0,93	V	98,70	V	0,18	V	0,49	V	137,55	V	21886	V
2024/02/22 16	SR	132,01	V	2,69	V	71,09	V	2,35	V	0,42	V	137,15	V	21963	V
2024/02/22 17	SR	126,31	V	2,30	V	64,29	V	1,88	V	0,38	V	137,07	V	21910	V
2024/02/22 18	SR	42,95	V	1,06	V	80,63	V	0,41	V	0,39	V	137,05	V	22119	V
2024/02/22 19	SR	52,93	V	1,02	V	74,41	V	0,07	V	0,38	V	137,22	V	21753	V
2024/02/22 20	SR	100,80	V	1,73	V	70,98	V	0,82	V	0,44	V	137,30	V	21502	V
2024/02/22 21	SR	64,92	V	1,27	V	80,33	V	0,65	V	0,40	V	136,78	V	21453	V
2024/02/22 22	SR	58,15	V	1,28	V	86,76	V	1,22	V	0,44	V	136,78	V	21474	V
2024/02/22 23	SR	44,29	V	1,17	V	88,81	V	1,59	V	0,39	V	136,79	V	21478	V
2024/02/22 24	SR	7,36	V	0,81	V	107,42	V	1,26	V	0,39	V	136,40	V	21656	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	2.0-132.0	0.7-2.7	64.3-119.9	0.0-2.4	0.4-0.5	136.4-138.9	21452.9-22831.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	32.3	1.4	94.7	0.6	0.4	137.5	22112.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/02/24

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/02/24 01	SR	45,41	V	1,17	V	105,91	V	0,41	V	0,51	V	134,38	V	20771	V
2024/02/24 02	SR	11,80	V	1,15	V	114,28	V	0,04	V	0,53	V	134,42	V	20884	V
2024/02/24 03	SR	12,27	V	0,90	V	116,89	V	0,02	V	0,52	V	134,58	V	20883	V
2024/02/24 04	SR	17,35	V	0,85	V	102,30	V	0,00	V	0,50	V	134,92	V	20887	V
2024/02/24 05	SR	10,44	V	0,75	V	111,17	V	0,00	V	0,49	V	135,10	V	21080	V
2024/02/24 06	SR	9,15	V	0,80	V	115,61	V	0,00	V	0,48	V	135,39	V	21058	V
2024/02/24 07	SR	12,44	V	0,82	V	106,45	V	0,00	V	0,48	V	135,67	V	20921	V
2024/02/24 08	SR	11,91	V	1,00	V	107,85	V	0,02	V	0,48	V	136,15	V	21427	V
2024/02/24 09	SR	4,42	V	0,87	V	126,92	V	0,00	V	0,50	V	136,11	V	21216	V
2024/02/24 10	SR	50,91	V	1,12	V	76,11	V	0,16	V	0,53	V	136,12	V	21075	V
2024/02/24 11	SR	84,94	V	1,64	V	80,24	V	1,04	V	0,61	V	136,83	V	20792	V
2024/02/24 12	SR	17,35	V	0,80	V	109,60	V	1,21	V	0,60	V	135,92	V	20812	V
2024/02/24 13	SR	67,10	V	1,20	V	83,38	V	1,79	V	0,61	V	135,33	V	20901	V
2024/02/24 14	SR	47,93	V	1,52	V	100,58	V	3,30	V	0,55	V	135,66	V	21045	V
2024/02/24 15	SR	4,58	V	0,74	V	149,09	V	1,34	V	0,53	V	135,51	V	21161	V
2024/02/24 16	SR	39,69	V	1,48	V	113,50	V	3,84	V	0,62	V	136,53	V	21125	V
2024/02/24 17	SR	81,26	V	1,90	V	92,20	V	5,14	V	0,52	V	136,90	V	20882	V
2024/02/24 18	SR	58,09	V	1,05	V	94,22	V	4,22	V	0,52	V	136,96	V	21004	V
2024/02/24 19	SR	100,42	V	1,61	V	88,93	V	5,22	V	0,50	V	137,32	V	20962	V
2024/02/24 20	SR	44,87	V	1,27	V	101,72	V	4,01	V	0,49	V	137,40	V	21119	V
2024/02/24 21	SR	67,83	V	1,45	V	97,92	V	4,40	V	0,59	V	137,33	V	21183	V
2024/02/24 22	SR	57,46	V	1,38	V	101,76	V	5,43	V	0,59	V	136,82	V	21195	V
2024/02/24 23	SR	23,53	V	1,00	V	121,49	V	5,15	V	0,51	V	136,53	V	21175	V
2024/02/24 24	SR	23,86	V	0,86	V	108,74	V	5,07	V	0,49	V	136,39	V	21192	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	4.4-100.4	0.7-1.9	76.1-149.1	0.0-5.4	0.5-0.6	134.4-137.4	20770.5-21426.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	37.7	1.1	105.3	2.2	0.5	136	21031.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

apell

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/02/25

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/02/25 01	SR	17,01	V	0,84	V	118,05	V	3,69	V	0,48	V	136,33	V	21284	V
2024/02/25 02	SR	15,38	V	1,01	V	118,78	V	2,97	V	0,49	V	136,38	V	21356	V
2024/02/25 03	SR	18,54	V	0,86	V	111,30	V	3,69	V	0,48	V	136,45	V	21677	V
2024/02/25 04	SR	14,42	V	0,80	V	111,50	V	2,31	V	0,49	V	136,50	V	21573	V
2024/02/25 05	SR	31,82	V	0,80	V	96,87	V	1,95	V	0,47	V	136,71	V	21665	V
2024/02/25 06	SR	49,42	V	0,92	V	94,97	V	1,31	V	0,66	V	136,90	V	21687	V
2024/02/25 07	SR	121,96	V	2,95	V	80,91	V	3,27	V	0,47	V	137,01	V	21590	V
2024/02/25 08	SR	74,79	V	1,15	V	89,10	V	1,26	V	0,43	V	137,25	V	22558	V
2024/02/25 09	SR	32,65	V	0,91	V	95,49	V	0,23	V	0,47	V	137,32	V	22292	V
2024/02/25 10	SR	24,01	V	1,13	V	109,55	V	1,67	V	0,51	V	137,54	V	21420	V
2024/02/25 11	SR	2,49	V	0,85	V	142,59	V	1,68	V	0,52	V	138,09	V	20921	V
2024/02/25 12	SR	92,30	V	1,97	V	85,39	V	2,49	V	0,49	V	138,34	V	20957	V
2024/02/25 13	SR	75,61	V	1,41	V	79,72	V	1,39	V	0,50	V	138,30	V	20945	V
2024/02/25 14	SR	96,88	V	1,76	V	77,43	V	1,74	V	0,51	V	138,46	V	20958	V
2024/02/25 15	SR	58,97	V	1,19	V	93,30	V	0,76	V	0,50	V	138,52	V	21000	V
2024/02/25 16	SR	56,19	V	1,17	V	88,57	V	0,57	V	0,52	V	138,74	V	20992	V
2024/02/25 17	SR	53,64	V	1,18	V	84,64	V	0,23	V	0,52	V	138,92	V	21118	V
2024/02/25 18	SR	56,57	V	0,96	V	87,27	V	0,64	V	0,51	V	138,89	V	21290	V
2024/02/25 19	SR	68,01	V	1,30	V	96,20	V	1,22	V	0,51	V	138,97	V	20999	V
2024/02/25 20	SR	25,61	V	0,88	V	99,88	V	0,42	V	0,53	V	139,11	V	21172	V
2024/02/25 21	SR	30,87	V	0,90	V	100,16	V	0,41	V	0,51	V	139,11	V	21180	V
2024/02/25 22	SR	25,23	V	0,84	V	91,90	V	0,18	V	0,49	V	139,30	V	21146	V
2024/02/25 23	SR	35,18	V	0,92	V	95,44	V	0,37	V	0,52	V	139,20	V	21212	V
2024/02/25 24	SR	14,57	V	0,78	V	109,08	V	0,56	V	0,52	V	139,56	V	21083	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	2.5-122.0	0.8-3.0	77.4-142.6	0.2-3.7	0.4-0.7	136.3-139.6	20921.2-22558.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	45.5	1.1	98.3	1.5	0.5	138	21336.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:

