


| RIFERIMENTI                 |                                  | CODICI MONITOR                              |                                      |                                        |  |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--|
| SOCIETA': SIPEA SRL         | V: MISURA VALIDA                 | 25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE | SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE    | F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA |  |
| CODICE STABILIMENTO: LTC1   | NV: DATO NON VALIDO              | TAR: CALIBRAZIONE                           | AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO           | MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE   |  |
| CODICE IMPIANTO: C2         | NS: NON SIGNIFICATIVA            |                                             | SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO          | 16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO |  |
| IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA | 18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA |                                             | TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO | CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE          |  |

| ORA           | IMPIANTO | CO_R 021 |       | COT_R 057 |       | NOX_NO2_R 027 |       | SO2_R 026 |       | PLV_R 022 |       | Temp. Fumi 051 |       | Portata Fumi 055 |       |
|---------------|----------|----------|-------|-----------|-------|---------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|----------------|-------|------------------|-------|
|               |          | Media    | Stato | Media     | Stato | Media         | Stato | Media     | Stato | Media     | Stato | Media          | Stato | Media            | Stato |
| 2019/02/04 01 | SR       | 84,60    | V     | 1,24      | V     | 75,02         | V     | 0,00      | V     | 0,80      | V     | 132,06         | V     | 26158            | V     |
| 2019/02/04 02 | SR       | 65,95    | V     | 0,91      | V     | 81,86         | V     | 0,00      | V     | 0,82      | V     | 131,61         | V     | 26205            | V     |
| 2019/02/04 03 | SR       | 41,67    | V     | 0,63      | V     | 91,86         | V     | 0,00      | V     | 0,74      | V     | 131,89         | V     | 26227            | V     |
| 2019/02/04 04 | SR       | 21,93    | V     | 0,53      | V     | 108,71        | V     | 0,00      | V     | 0,80      | V     | 131,98         | V     | 26474            | V     |
| 2019/02/04 05 | SR       | 52,75    | V     | 0,81      | V     | 85,71         | V     | 0,00      | V     | 0,75      | V     | 132,31         | V     | 26231            | V     |
| 2019/02/04 06 | SR       | 58,91    | V     | 1,17      | V     | 90,21         | V     | 0,05      | V     | 0,77      | V     | 132,60         | V     | 26237            | V     |
| 2019/02/04 07 | SR       | 117,83   | V     | 2,11      | V     | 75,91         | V     | 0,05      | V     | 0,75      | V     | 132,94         | V     | 26102            | V     |
| 2019/02/04 08 | SR       | 59,06    | V     | 0,82      | V     | 87,73         | V     | 0,00      | V     | 0,78      | V     | 133,71         | V     | 26091            | V     |
| 2019/02/04 09 | SR       | 94,03    | V     | 1,27      | V     | 80,20         | V     | 0,00      | V     | 0,77      | V     | 133,15         | V     | 25908            | V     |
| 2019/02/04 10 | SR       | 50,50    | V     | 0,70      | V     | 88,73         | V     | 0,00      | V     | 0,82      | V     | 131,87         | V     | 26431            | V     |
| 2019/02/04 11 | SR       | 55,89    | V     | 0,80      | V     | 80,46         | V     | 0,00      | V     | 0,76      | V     | 130,53         | V     | 29961            | V     |
| 2019/02/04 12 | SR       | 37,06    | V     | 0,61      | V     | 85,58         | V     | 0,00      | V     | 0,77      | V     | 130,65         | V     | 28366            | V     |
| 2019/02/04 13 | SR       | 50,95    | V     | 0,76      | V     | 82,99         | V     | 0,00      | V     | 0,75      | V     | 131,18         | V     | 28165            | V     |
| 2019/02/04 14 | SR       | 86,70    | V     | 1,23      | V     | 79,72         | V     | 0,01      | V     | 0,84      | V     | 131,64         | V     | 27829            | V     |
| 2019/02/04 15 | SR       | 53,16    | V     | 0,76      | V     | 94,78         | V     | 0,00      | V     | 0,87      | V     | 132,06         | V     | 27953            | V     |
| 2019/02/04 16 | SR       | 90,44    | V     | 1,93      | V     | 81,89         | V     | 0,17      | V     | 0,81      | V     | 131,29         | V     | 27725            | V     |
| 2019/02/04 17 | SR       | 93,07    | V     | 1,70      | V     | 70,99         | V     | 0,11      | V     | 0,80      | V     | 131,05         | V     | 27767            | V     |
| 2019/02/04 18 | SR       | 58,54    | V     | 0,74      | V     | 80,89         | V     | 0,00      | V     | 0,79      | V     | 130,71         | V     | 27858            | V     |
| 2019/02/04 19 | SR       | 44,59    | V     | 0,68      | V     | 90,63         | V     | 0,00      | V     | 0,82      | V     | 129,75         | V     | 28044            | V     |
| 2019/02/04 20 | SR       | 47,63    | V     | 0,63      | V     | 82,00         | V     | 0,00      | V     | 0,79      | V     | 130,73         | V     | 28019            | V     |
| 2019/02/04 21 | SR       | 96,00    | V     | 1,14      | V     | 57,72         | NV    | 0,00      | V     | 0,84      | V     | 130,91         | V     | 27875            | V     |
| 2019/02/04 22 | SR       | 78,62    | V     | 0,88      | V     | 51,83         | NV    | 0,00      | V     | 0,81      | V     | 130,74         | V     | 27826            | V     |
| 2019/02/04 23 | SR       | 66,13    | V     | 0,79      | V     | 59,89         | NV    | 0,00      | V     | 0,91      | V     | 132,01         | V     | 27741            | V     |
| 2019/02/04 24 | SR       | 32,99    | V     | 0,58      | V     | 67,53         | V     | 0,00      | V     | 0,92      | V     | 132,07         | V     | 27538            | V     |

|                    |              |             |              |              |             |             |                 |
|--------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-----------------|
| Campo Scala        | 0-700 mg/Nm3 | 0-40 mg/Nm3 | 0-800 mg/Nm3 | 0-100 mg/Nm3 | 0-20 mg/Nm3 | 0-300 -C    | 0-54263 Nm3/h   |
| Min-Max            | 21.9-117.8   | 0.5-2.1     | 67.5-108.7   | 0.0-0.2      | 0.7-0.9     | 129.7-133.7 | 25908.1-29961.5 |
| Supero Orario      | 0            | 0           | 0            | 0            | 0           | 0           | 0               |
| Media Giornaliera  | 64.1         | 1           | 84           | 0            | 0.8         | 131.6       | 27280.4         |
| Supero Giornaliero | NO           | NO          | NO           | NO           | NO          | NO          | NO              |

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

# CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/02/05

| RIFERIMENTI                 |                                  | CODICI MONITOR                              |                                      |                                        |  |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--|
| SOCIETA': SIPEA SRL         | V: MISURA VALIDA                 | 25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE | SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE    | F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA |  |
| CODICE STABILIMENTO: LTC1   | NV: DATO NON VALIDO              | TAR: CALIBRAZIONE                           | AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO           | MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE   |  |
| CODICE IMPIANTO: C2         | NS: NON SIGNIFICATIVA            |                                             | SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO          | T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO |  |
| IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA | 18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA |                                             | TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO | CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE          |  |

| ORA           | IMPIANTO | CO_R 021 |       | COT_R 057 |       | NOX_NO2_R 027 |       | SO2_R 026 |       | PLV_R 022 |       | Temp. Fumi 051 |       | Portata Fumi 055 |       |
|---------------|----------|----------|-------|-----------|-------|---------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|----------------|-------|------------------|-------|
|               |          | Media    | Stato | Media     | Stato | Media         | Stato | Media     | Stato | Media     | Stato | Media          | Stato | Media            | Stato |
| 2019/02/05 01 | SR       | 51,19    | V     | 0,68      | V     | 59,80         | NV    | 0,00      | V     | 0,90      | V     | 131,86         | V     | 27292            | V     |
| 2019/02/05 02 | SR       | 47,49    | V     | 0,58      | V     | 59,02         | NV    | 0,00      | V     | 0,94      | V     | 131,74         | V     | 27292            | V     |
| 2019/02/05 03 | SR       | 52,69    | V     | 0,71      | V     | 61,70         | V     | 0,00      | V     | 0,87      | V     | 131,91         | V     | 27350            | V     |
| 2019/02/05 04 | SR       | 80,78    | V     | 1,19      | V     | 57,44         | NV    | 0,00      | V     | 0,91      | V     | 132,10         | V     | 27276            | V     |
| 2019/02/05 05 | SR       | 148,20   | V     | 6,13      | V     | 72,71         | V     | 0,32      | V     | 1,18      | V     | 132,30         | V     | 27434            | V     |
| 2019/02/05 06 | SR       | 36,27    | V     | 2,26      | V     | 98,42         | V     | 0,02      | V     | 1,21      | V     | 132,45         | V     | 27481            | V     |
| 2019/02/05 07 | SR       | 60,68    | V     | 3,10      | V     | 96,15         | V     | 0,04      | V     | 1,41      | V     | 132,45         | V     | 27095            | V     |
| 2019/02/05 08 | SR       | 63,28    | V     | 1,16      | V     | 60,14         | V     | 0,00      | V     | 1,18      | V     | 132,50         | V     | 27220            | V     |
| 2019/02/05 09 | SR       | 87,98    | V     | 1,15      | V     | 50,91         | NV    | 0,02      | V     | 1,02      | V     | 131,83         | V     | 27262            | V     |
| 2019/02/05 10 | SR       | 83,87    | V     | 0,93      | V     | 48,19         | NV    | 0,00      | V     | 0,97      | V     | 129,79         | V     | 27323            | V     |
| 2019/02/05 11 | SR       | 71,48    | V     | 1,21      | V     | 58,55         | NV    | 0,05      | V     | 0,85      | V     | 130,05         | V     | 29367            | V     |
| 2019/02/05 12 | SR       | 80,04    | V     | 0,91      | V     | 58,02         | NV    | 0,00      | V     | 0,89      | V     | 130,43         | V     | 28052            | V     |
| 2019/02/05 13 | SR       | 90,28    | V     | 0,94      | V     | 50,61         | NV    | 0,00      | V     | 1,00      | V     | 130,85         | V     | 27521            | V     |
| 2019/02/05 14 | SR       | 124,12   | V     | 1,26      | V     | 43,79         | NV    | 0,00      | V     | 0,90      | V     | 131,56         | V     | 27324            | V     |
| 2019/02/05 15 | SR       | 93,24    | V     | 0,84      | V     | 52,05         | NV    | 0,00      | V     | 0,87      | V     | 131,88         | V     | 27390            | V     |
| 2019/02/05 16 | SR       | 115,39   | V     | 2,12      | V     | 55,24         | NV    | 0,14      | V     | 0,93      | V     | 130,89         | V     | 27433            | V     |
| 2019/02/05 17 | SR       | 87,51    | V     | 1,22      | V     | 60,92         | V     | 0,01      | V     | 0,88      | V     | 130,64         | V     | 27222            | V     |
| 2019/02/05 18 | SR       | 66,75    | V     | 1,49      | V     | 77,94         | V     | 0,08      | V     | 0,88      | V     | 132,19         | V     | 27177            | V     |
| 2019/02/05 19 | SR       | 102,11   | V     | 1,62      | V     | 61,39         | V     | 0,03      | V     | 0,84      | V     | 132,87         | V     | 26954            | V     |
| 2019/02/05 20 | SR       | 101,05   | V     | 1,41      | V     | 58,70         | NV    | 0,01      | V     | 0,84      | V     | 133,14         | V     | 26956            | V     |
| 2019/02/05 21 | SR       | 73,05    | V     | 1,25      | V     | 69,31         | V     | 0,04      | V     | 0,89      | V     | 133,26         | V     | 26991            | V     |
| 2019/02/05 22 | SR       | 78,23    | V     | 1,07      | V     | 55,32         | NV    | 0,00      | V     | 0,85      | V     | 133,48         | V     | 26990            | V     |
| 2019/02/05 23 | SR       | 70,36    | V     | 1,05      | V     | 60,50         | V     | 0,00      | V     | 0,85      | V     | 133,76         | V     | 27193            | V     |
| 2019/02/05 24 | SR       | 69,56    | V     | 1,05      | V     | 54,99         | NV    | 0,00      | V     | 0,82      | V     | 134,09         | V     | 27119            | V     |

|                    |              |             |              |              |             |             |                 |
|--------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-----------------|
| Campo Scala        | 0-700 mg/Nm3 | 0-40 mg/Nm3 | 0-800 mg/Nm3 | 0-100 mg/Nm3 | 0-20 mg/Nm3 | 0-300 -C    | 0-54263 Nm3/h   |
| Min-Max            | 36.3-148.2   | 0.6-6.1     | 60.1-98.4    | 0.0-0.3      | 0.8-1.4     | 129.8-134.1 | 26953.9-29367.1 |
| Supero Orario      | 0            | 0           | 0            | 0            | 0           | 0           | 0               |
| Media Giornaliera  | 80.6         | 1.5         | 71.9         | 0            | 1           | 132         | 27363.1         |
| Supero Giornaliero | NO           | NO          | NO           | NO           | NO          | NO          | NO              |

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



# CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/02/06

| RIFERIMENTI                 |                                  | CODICI MONITOR                              |                                      |                                        |  |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--|
| SOCIETA': SIPEA SRL         | V: MISURA VALIDA                 | 25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE | SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE    | F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA |  |
| CODICE STABILIMENTO: LTC1   | NV: DATO NON VALIDO              | TAR: CALIBRAZIONE                           | AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO           | MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE   |  |
| CODICE IMPIANTO: C2         | NS: NON SIGNIFICATIVA            |                                             | SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO          | T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO |  |
| IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA | T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA |                                             | TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO | CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE          |  |


| ORA           | IMPIANTO | CO_R021 |       | COT_R057 |       | NOX_NO2_R027 |       | SO2_R026 |       | PLV_R022 |       | Temp. Fumi 051 |       | Portata Fumi 055 |       |
|---------------|----------|---------|-------|----------|-------|--------------|-------|----------|-------|----------|-------|----------------|-------|------------------|-------|
|               |          | Media   | Stato | Media    | Stato | Media        | Stato | Media    | Stato | Media    | Stato | Media          | Stato | Media            | Stato |
| 2019/02/06 01 | SR       | 56,33   | V     | 0,88     | V     | 60,02        | V     | 0,00     | V     | 0,90     | V     | 134,38         | V     | 27115            | V     |
| 2019/02/06 02 | SR       | 37,57   | V     | 0,56     | V     | 70,82        | V     | 0,00     | V     | 0,87     | V     | 134,54         | V     | 27204            | V     |
| 2019/02/06 03 | SR       | 46,96   | V     | 0,61     | V     | 77,45        | V     | 0,00     | V     | 0,86     | V     | 134,82         | V     | 27372            | V     |
| 2019/02/06 04 | SR       | 35,33   | V     | 0,53     | V     | 77,16        | V     | 0,00     | V     | 0,78     | V     | 134,65         | V     | 27486            | V     |
| 2019/02/06 05 | SR       | 49,84   | V     | 0,61     | V     | 70,67        | V     | 0,00     | V     | 0,75     | V     | 134,40         | V     | 27505            | V     |
| 2019/02/06 06 | SR       | 80,60   | V     | 0,83     | V     | 54,78        | NV    | 0,00     | V     | 0,81     | V     | 134,12         | V     | 27349            | V     |
| 2019/02/06 07 | SR       | 57,07   | V     | 0,72     | V     | 63,95        | V     | 0,00     | V     | 0,81     | V     | 134,24         | V     | 27221            | V     |
| 2019/02/06 08 | SR       | 77,40   | V     | 0,95     | V     | 61,31        | V     | 0,00     | V     | 0,81     | V     | 134,84         | V     | 27200            | V     |
| 2019/02/06 09 | SR       | 70,33   | V     | 0,98     | V     | 66,87        | V     | 0,00     | V     | 0,84     | V     | 134,77         | V     | 27189            | V     |
| 2019/02/06 10 | SR       | 42,35   | V     | 0,68     | V     | 76,96        | V     | 0,00     | V     | 0,77     | V     | 132,42         | V     | 27290            | V     |
| 2019/02/06 11 | SR       | 43,40   | V     | 0,71     | V     | 79,67        | V     | 0,00     | V     | 0,78     | V     | 132,20         | V     | 29319            | V     |
| 2019/02/06 12 | SR       | 64,32   | V     | 0,92     | V     | 71,57        | V     | 0,00     | V     | 0,78     | V     | 132,77         | V     | 27886            | V     |
| 2019/02/06 13 | SR       | 67,29   | V     | 0,87     | V     | 71,30        | V     | 0,00     | V     | 0,77     | V     | 133,07         | V     | 27336            | V     |
| 2019/02/06 14 | SR       | 70,51   | V     | 1,46     | V     | 77,58        | V     | 0,11     | V     | 0,81     | V     | 133,23         | V     | 27122            | V     |
| 2019/02/06 15 | SR       | 68,75   | V     | 1,43     | V     | 82,52        | V     | 0,12     | V     | 0,81     | V     | 133,63         | V     | 27138            | V     |
| 2019/02/06 16 | SR       | 18,22   | V     | 0,51     | V     | 93,62        | V     | 0,00     | V     | 0,85     | V     | 133,72         | V     | 27310            | V     |
| 2019/02/06 17 | SR       | 22,44   | V     | 0,55     | V     | 83,96        | V     | 0,00     | V     | 0,92     | V     | 133,82         | V     | 27348            | V     |
| 2019/02/06 18 | SR       | 65,72   | V     | 0,90     | V     | 59,78        | NV    | 0,00     | V     | 0,83     | V     | 132,79         | V     | 27162            | V     |
| 2019/02/06 19 | SR       | 57,21   | V     | 1,04     | V     | 59,84        | NV    | 0,00     | V     | 0,90     | V     | 132,06         | V     | 27613            | V     |
| 2019/02/06 20 | SR       | 108,75  | V     | 1,33     | V     | 50,34        | NV    | 0,00     | V     | 0,83     | V     | 131,65         | V     | 27588            | V     |
| 2019/02/06 21 | SR       | 18,22   | V     | 0,59     | V     | 91,82        | V     | 0,00     | V     | 0,83     | V     | 131,69         | V     | 27938            | V     |
| 2019/02/06 22 | SR       | 15,41   | V     | 0,51     | V     | 95,82        | V     | 0,00     | V     | 0,86     | V     | 131,76         | V     | 27966            | V     |
| 2019/02/06 23 | SR       | 43,87   | V     | 0,82     | V     | 77,90        | V     | 0,01     | V     | 0,86     | V     | 132,16         | V     | 27872            | V     |
| 2019/02/06 24 | SR       | 112,49  | V     | 1,63     | V     | 56,05        | NV    | 0,02     | V     | 0,84     | V     | 132,63         | V     | 27502            | V     |

|                    |              |             |              |              |             |             |                 |
|--------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-----------------|
| Campo Scala        | 0-700 mg/Nm3 | 0-40 mg/Nm3 | 0-800 mg/Nm3 | 0-100 mg/Nm3 | 0-20 mg/Nm3 | 0-300 -C    | 0-54263 Nm3/h   |
| Min-Max            | 15.4-112.5   | 0.5-1.6     | 60.0-95.8    | 0.0-0.1      | 0.8-0.9     | 131.6-134.8 | 27114.9-29318.5 |
| Supero Orario      | 0            | 0           | 0            | 0            | 0           | 0           | 0               |
| Media Giornaliera  | 55.4         | 0.9         | 76.4         | 0            | 0.8         | 133.3       | 27501.3         |
| Supero Giornaliero | NO           | NO          | NO           | NO           | NO          | NO          | NO              |

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:




# CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/02/07

| RIFERIMENTI                 |                                  | CODICI MONITOR                              |                                      |                                        |  |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--|
| SOCIETA': SIPEA SRL         | V: MISURA VALIDA                 | 25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE | SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE    | F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA |  |
| CODICE STABILIMENTO: LTC1   | NV: DATO NON VALIDO              | TAR: CALIBRAZIONE                           | AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO           | MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE   |  |
| CODICE IMPIANTO: C2         | NS: NON SIGNIFICATIVA            |                                             | SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO          | T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO |  |
| IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA | T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA |                                             | TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO | CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE          |  |

| ORA           | IMPIANTO | CO_R021 |       | COT_R057 |       | NOX_NO2_R027 |       | SO2_R026 |       | PLV_R022 |       | Temp. Fumi 051 |       | Portata Fumi 055 |       |
|---------------|----------|---------|-------|----------|-------|--------------|-------|----------|-------|----------|-------|----------------|-------|------------------|-------|
|               |          | Media   | Stato | Media    | Stato | Media        | Stato | Media    | Stato | Media    | Stato | Media          | Stato | Media            | Stato |
| 2019/02/07 01 | SR       | 103,76  | V     | 1,18     | V     | 62,79        | V     | 0,00     | V     | 0,76     | V     | 133,21         | V     | 27724            | V     |
| 2019/02/07 02 | SR       | 87,57   | V     | 1,01     | V     | 67,92        | V     | 0,01     | V     | 0,80     | V     | 133,87         | V     | 27997            | V     |
| 2019/02/07 03 | SR       | 54,78   | V     | 0,65     | V     | 74,43        | V     | 0,00     | V     | 0,87     | V     | 134,00         | V     | 27890            | V     |
| 2019/02/07 04 | SR       | 63,92   | V     | 0,89     | V     | 76,16        | V     | 0,01     | V     | 0,88     | V     | 134,00         | V     | 27887            | V     |
| 2019/02/07 05 | SR       | 64,08   | V     | 0,77     | V     | 72,03        | V     | 0,00     | V     | 0,89     | V     | 133,83         | V     | 27719            | V     |
| 2019/02/07 06 | SR       | 69,72   | V     | 1,04     | V     | 75,59        | V     | 0,00     | V     | 0,94     | V     | 134,57         | V     | 27713            | V     |
| 2019/02/07 07 | SR       | 94,87   | V     | 2,44     | V     | 84,87        | V     | 0,30     | V     | 0,91     | V     | 135,07         | V     | 27700            | V     |
| 2019/02/07 08 | SR       | 128,18  | V     | 2,04     | V     | 67,76        | V     | 0,08     | V     | 1,32     | V     | 135,75         | V     | 27003            | V     |
| 2019/02/07 09 | SR       | 97,02   | V     | 2,77     | V     | 81,28        | V     | 0,40     | V     | 0,87     | V     | 131,95         | V     | 27657            | V     |
| 2019/02/07 10 | SR       | 103,45  | V     | 1,34     | V     | 72,90        | V     | 0,02     | V     | 0,79     | V     | 130,85         | V     | 27756            | V     |
| 2019/02/07 11 | SR       | 99,73   | V     | 1,50     | V     | 79,26        | V     | 0,04     | V     | 1,55     | V     | 113,14         | V     | 29636            | V     |
| 2019/02/07 12 | SR       | 83,19   | V     | 2,39     | V     | 83,46        | V     | 0,50     | V     | 0,61     | V     | 90,63          | V     | 29795            | V     |
| 2019/02/07 13 | SR       | 34,18   | V     | 0,72     | V     | 88,66        | V     | 0,00     | V     | 0,85     | V     | 124,28         | V     | 27924            | V     |
| 2019/02/07 14 | SR       | 34,63   | V     | 0,69     | V     | 73,55        | V     | 0,00     | V     | 0,85     | V     | 128,04         | V     | 28203            | V     |
| 2019/02/07 15 | SR       | 77,86   | V     | 1,14     | V     | 51,72        | NV    | 0,00     | V     | 0,81     | V     | 129,55         | V     | 28004            | V     |
| 2019/02/07 16 | SR       | 82,26   | V     | 1,16     | V     | 52,40        | NV    | 0,00     | V     | 0,83     | V     | 129,86         | V     | 28014            | V     |
| 2019/02/07 17 | SR       | 89,18   | V     | 1,13     | V     | 50,63        | NV    | 0,00     | V     | 0,84     | V     | 130,32         | V     | 27924            | V     |
| 2019/02/07 18 | SR       | 45,75   | V     | 0,68     | V     | 70,97        | V     | 0,00     | V     | 0,80     | V     | 130,49         | V     | 28107            | V     |
| 2019/02/07 19 | SR       | 35,77   | V     | 0,70     | V     | 82,95        | V     | 0,00     | V     | 0,84     | V     | 130,56         | V     | 28082            | V     |
| 2019/02/07 20 | SR       | 63,87   | V     | 1,04     | V     | 71,58        | V     | 0,00     | V     | 0,81     | V     | 130,88         | V     | 27923            | V     |
| 2019/02/07 21 | SR       | 36,09   | V     | 0,76     | V     | 76,89        | V     | 0,00     | V     | 0,79     | V     | 131,05         | V     | 27880            | V     |
| 2019/02/07 22 | SR       | 75,92   | V     | 1,00     | V     | 64,50        | V     | 0,00     | V     | 0,77     | V     | 131,26         | V     | 28047            | V     |
| 2019/02/07 23 | SR       | 114,01  | V     | 2,09     | V     | 62,09        | V     | 0,13     | V     | 0,73     | V     | 131,26         | V     | 28191            | V     |
| 2019/02/07 24 | SR       | 18,36   | V     | 0,53     | V     | 103,02       | V     | 0,00     | V     | 0,76     | V     | 131,35         | V     | 28404            | V     |

|                    |              |             |              |              |             |            |                 |
|--------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|------------|-----------------|
| Campo Scala        | 0-700 mg/Nm3 | 0-40 mg/Nm3 | 0-800 mg/Nm3 | 0-100 mg/Nm3 | 0-20 mg/Nm3 | 0-300 -C   | 0-54263 Nm3/h   |
| Min-Max            | 18.4-128.2   | 0.5-2.8     | 62.1-103.0   | 0.0-0.5      | 0.6-1.6     | 90.6-135.8 | 27003.1-29795.2 |
| Supero Orario      | 0            | 0           | 0            | 0            | 0           | 0          | 0               |
| Media Giornaliera  | 73.3         | 1.2         | 75.8         | 0.1          | 0.9         | 129.2      | 28049.3         |
| Supero Giornaliero | NO           | NO          | NO           | NO           | NO          | NO         | NO              |

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



# CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/02/08

| RIFERIMENTI                 |                                  | CODICI MONITOR                              |                                      |                                        |  |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--|
| SOCIETA': SIPEA SRL         | V: MISURA VALIDA                 | 25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE | SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE    | F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA |  |
| CODICE STABILIMENTO: LTC1   | NV: DATO NON VALIDO              | TAR: CALIBRAZIONE                           | AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO           | MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE   |  |
| CODICE IMPIANTO: C2         | NS: NON SIGNIFICATIVA            |                                             | SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO          | T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO |  |
| IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA | 18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA |                                             | TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO | CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE          |  |

| ORA           | IMPIANTO | CO_R 021 |       | COT_R 057 |       | NOX_NO2_R 027 |       | SO2_R 026 |       | PLV_R 022 |       | Temp. Fumi 051 |       | Portata Fumi 055 |       |
|---------------|----------|----------|-------|-----------|-------|---------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|----------------|-------|------------------|-------|
|               |          | Media    | Stato | Media     | Stato | Media         | Stato | Media     | Stato | Media     | Stato | Media          | Stato | Media            | Stato |
| 2019/02/08 01 | SR       | 53,04    | V     | 0,90      | V     | 94,33         | V     | 0,01      | V     | 0,73      | V     | 131,67         | V     | 28182            | V     |
| 2019/02/08 02 | SR       | 75,23    | V     | 1,17      | V     | 84,72         | V     | 0,02      | V     | 0,69      | V     | 132,04         | V     | 28065            | V     |
| 2019/02/08 03 | SR       | 38,58    | V     | 0,68      | V     | 98,67         | V     | 0,00      | V     | 0,73      | V     | 132,44         | V     | 27896            | V     |
| 2019/02/08 04 | SR       | 73,47    | V     | 1,00      | V     | 75,28         | V     | 0,01      | V     | 0,68      | V     | 132,61         | V     | 27835            | V     |
| 2019/02/08 05 | SR       | 116,36   | V     | 1,55      | V     | 60,04         | V     | 0,04      | V     | 0,71      | V     | 132,58         | V     | 27646            | V     |
| 2019/02/08 06 | SR       | 102,52   | V     | 1,15      | V     | 59,77         | NV    | 0,00      | V     | 0,66      | V     | 132,74         | V     | 27949            | V     |
| 2019/02/08 07 | SR       | 103,72   | V     | 1,21      | V     | 56,73         | NV    | 0,01      | V     | 0,63      | V     | 133,27         | V     | 27647            | V     |
| 2019/02/08 08 | SR       | 87,53    | V     | 1,87      | V     | 77,85         | V     | 0,08      | V     | 0,72      | V     | 134,60         | V     | 27447            | V     |
| 2019/02/08 09 | SR       | 83,30    | V     | 1,70      | V     | 94,65         | V     | 0,04      | V     | 0,66      | V     | 131,39         | V     | 27870            | V     |
| 2019/02/08 10 | SR       | 76,61    | V     | 1,42      | V     | 99,57         | V     | 0,01      | V     | 0,74      | V     | 129,76         | V     | 27718            | V     |
| 2019/02/08 11 | SR       | 73,50    | V     | 1,45      | V     | 107,69        | V     | 0,14      | V     | 0,71      | V     | 130,62         | V     | 29632            | V     |
| 2019/02/08 12 | SR       | 49,30    | V     | 1,23      | V     | 112,32        | V     | 0,06      | V     | 0,75      | V     | 130,28         | V     | 28293            | V     |
| 2019/02/08 13 | SR       | 164,47   | V     | 6,00      | V     | 90,10         | V     | 1,90      | V     | 0,74      | V     | 131,36         | V     | 27711            | V     |
| 2019/02/08 14 | SR       | 92,83    | V     | 3,01      | V     | 122,55        | V     | 0,42      | V     | 0,78      | V     | 131,13         | V     | 27971            | V     |
| 2019/02/08 15 | SR       | 13,88    | V     | 0,60      | V     | 137,05        | V     | 0,00      | V     | 0,77      | V     | 130,48         | V     | 28429            | V     |
| 2019/02/08 16 | SR       | 71,11    | V     | 1,09      | V     | 78,00         | V     | 0,02      | V     | 0,74      | V     | 130,42         | V     | 27780            | V     |
| 2019/02/08 17 | SR       | 52,68    | V     | 0,81      | V     | 81,74         | V     | 0,00      | V     | 0,75      | V     | 130,72         | V     | 27849            | V     |
| 2019/02/08 18 | SR       | 94,57    | V     | 1,60      | V     | 61,38         | V     | 0,08      | V     | 0,75      | V     | 131,24         | V     | 27585            | V     |
| 2019/02/08 19 | SR       | 37,40    | V     | 0,73      | V     | 71,21         | V     | 0,00      | V     | 0,78      | V     | 131,46         | V     | 27682            | V     |
| 2019/02/08 20 | SR       | 41,66    | V     | 0,78      | V     | 73,72         | V     | 0,00      | V     | 1,96      | V     | 131,29         | V     | 27936            | V     |
| 2019/02/08 21 | SR       | 42,99    | V     | 0,76      | V     | 75,45         | V     | 0,00      | V     | 1,23      | V     | 131,52         | V     | 27735            | V     |
| 2019/02/08 22 | SR       | 79,52    | V     | 1,53      | V     | 65,07         | V     | 0,08      | V     | 1,08      | V     | 131,80         | V     | 27445            | V     |
| 2019/02/08 23 | SR       | 74,47    | V     | 0,92      | V     | 59,65         | NV    | 0,00      | V     | 1,02      | V     | 132,82         | V     | 27452            | V     |
| 2019/02/08 24 | SR       | 99,45    | V     | 1,42      | V     | 51,13         | NV    | 0,06      | V     | 0,95      | V     | 133,23         | V     | 27486            | V     |

|                    |              |             |              |              |             |             |                 |
|--------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-----------------|
| Campo Scala        | 0-700 mg/Nm3 | 0-40 mg/Nm3 | 0-800 mg/Nm3 | 0-100 mg/Nm3 | 0-20 mg/Nm3 | 0-300 -C    | 0-54263 Nm3/h   |
| Min-Max            | 13.9-164.5   | 0.6-6.0     | 60.0-137.0   | 0.0-1.9      | 0.6-2.0     | 129.8-134.6 | 27444.6-29632.1 |
| Supero Orario      | 0            | 0           | 0            | 0            | 0           | 0           | 0               |
| Media Giornaliera  | 74.9         | 1.4         | 88.1         | 0.1          | 0.8         | 131.7       | 27884.9         |
| Supero Giornaliero | NO           | NO          | NO           | NO           | NO          | NO          | NO              |

DATI VERIFICATI DA:

*Giovanni P. 115*

RESPONSABILE IMPIANTO:

*[Signature]*

# CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/02/09

| RIFERIMENTI                 |                                  | CODICI MONITOR                              |                                      |                                        |  |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--|
| SOCIETA': SIPEA SRL         | V: MISURA VALIDA                 | 25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE | SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE    | F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA |  |
| CODICE STABILIMENTO: LTC1   | NV: DATO NON VALIDO              | TAR: CALIBRAZIONE                           | AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO           | MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE   |  |
| CODICE IMPIANTO: C2         | NS: NON SIGNIFICATIVA            |                                             | SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO          | 16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO |  |
| IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA | 18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA |                                             | TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO | CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE          |  |

| ORA           | IMPIANTO | CO_R021 |       | COT_R057 |       | NOX_NO2_R027 |       | SO2_R026 |       | PLV_R022 |       | Temp. Fumi 051 |       | Portata Fumi 055 |       |
|---------------|----------|---------|-------|----------|-------|--------------|-------|----------|-------|----------|-------|----------------|-------|------------------|-------|
|               |          | Media   | Stato | Media    | Stato | Media        | Stato | Media    | Stato | Media    | Stato | Media          | Stato | Media            | Stato |
| 2019/02/09 01 | SR       | 31,44   | V     | 0,57     | V     | 78,27        | V     | 0,00     | V     | 0,90     | V     | 133,39         | V     | 27733            | V     |
| 2019/02/09 02 | SR       | 54,68   | V     | 0,67     | V     | 62,98        | V     | 0,00     | V     | 0,89     | V     | 133,77         | V     | 27644            | V     |
| 2019/02/09 03 | SR       | 48,99   | V     | 0,66     | V     | 67,33        | V     | 0,00     | V     | 0,87     | V     | 134,03         | V     | 27737            | V     |
| 2019/02/09 04 | SR       | 18,79   | V     | 0,57     | V     | 98,86        | V     | 0,00     | V     | 0,93     | V     | 134,10         | V     | 27806            | V     |
| 2019/02/09 05 | SR       | 10,11   | V     | 0,55     | V     | 108,87       | V     | 0,00     | V     | 1,02     | V     | 133,83         | V     | 27706            | V     |
| 2019/02/09 06 | SR       | 13,09   | V     | 0,49     | V     | 103,69       | V     | 0,00     | V     | 1,10     | V     | 133,69         | V     | 27761            | V     |
| 2019/02/09 07 | SR       | 80,98   | V     | 1,65     | V     | 78,19        | V     | 0,08     | V     | 1,13     | V     | 133,94         | V     | 27267            | V     |
| 2019/02/09 08 | SR       | 87,34   | V     | 1,72     | V     | 65,43        | V     | 0,23     | V     | 1,20     | V     | 134,69         | V     | 27229            | V     |
| 2019/02/09 09 | SR       | 102,06  | V     | 2,41     | V     | 66,97        | V     | 0,40     | V     | 0,94     | V     | 133,26         | V     | 27217            | V     |
| 2019/02/09 10 | SR       | 73,02   | V     | 0,77     | V     | 63,57        | V     | 0,00     | V     | 0,93     | V     | 131,85         | V     | 27174            | V     |
| 2019/02/09 11 | SR       | 95,55   | V     | 1,43     | V     | 55,20        | NV    | 0,01     | V     | 0,79     | V     | 132,41         | V     | 29032            | V     |
| 2019/02/09 12 | SR       | 54,49   | V     | 0,69     | V     | 65,71        | V     | 0,00     | V     | 0,86     | V     | 132,57         | V     | 27405            | V     |
| 2019/02/09 13 | SR       | 84,34   | V     | 1,06     | V     | 55,89        | NV    | 0,02     | V     | 0,97     | V     | 131,95         | V     | 26953            | V     |
| 2019/02/09 14 | SR       | 61,13   | V     | 0,71     | V     | 63,68        | V     | 0,00     | V     | 0,93     | V     | 132,07         | V     | 27149            | V     |
| 2019/02/09 15 | SR       | 45,91   | V     | 0,63     | V     | 72,07        | V     | 0,00     | V     | 0,95     | V     | 132,04         | V     | 27254            | V     |
| 2019/02/09 16 | SR       | 53,01   | V     | 0,92     | V     | 71,66        | V     | 0,01     | V     | 0,92     | V     | 131,88         | V     | 26954            | V     |
| 2019/02/09 17 | SR       | 118,18  | V     | 2,34     | V     | 65,08        | V     | 1,79     | V     | 0,91     | V     | 131,68         | V     | 27375            | V     |
| 2019/02/09 18 | SR       | 49,00   | V     | 1,26     | V     | 91,31        | V     | 0,07     | V     | 1,06     | V     | 131,93         | V     | 27058            | V     |
| 2019/02/09 19 | SR       | 32,91   | V     | 0,67     | V     | 84,24        | V     | 0,00     | V     | 1,02     | V     | 132,01         | V     | 27146            | V     |
| 2019/02/09 20 | SR       | 79,87   | V     | 1,29     | V     | 67,34        | V     | 0,02     | V     | 1,08     | V     | 132,28         | V     | 27394            | V     |
| 2019/02/09 21 | SR       | 88,46   | V     | 1,38     | V     | 67,01        | V     | 0,00     | V     | 1,07     | V     | 132,72         | V     | 27578            | V     |
| 2019/02/09 22 | SR       | 35,40   | V     | 0,63     | V     | 87,11        | V     | 0,00     | V     | 1,09     | V     | 132,93         | V     | 27455            | V     |
| 2019/02/09 23 | SR       | 46,93   | V     | 1,32     | V     | 99,57        | V     | 0,14     | V     | 1,09     | V     | 132,76         | V     | 27944            | V     |
| 2019/02/09 24 | SR       | 35,42   | V     | 1,02     | V     | 95,85        | V     | 0,06     | V     | 1,06     | V     | 133,33         | V     | 27729            | V     |

|                    |              |             |              |              |             |             |                 |
|--------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-----------------|
| Campo Scala        | 0-700 mg/Nm3 | 0-40 mg/Nm3 | 0-800 mg/Nm3 | 0-100 mg/Nm3 | 0-20 mg/Nm3 | 0-300 -C    | 0-54263 Nm3/h   |
| Min-Max            | 10.1-118.2   | 0.5-2.4     | 63.0-108.9   | 0.0-1.8      | 0.8-1.2     | 131.7-134.7 | 26952.8-29032.1 |
| Supero Orario      | 0            | 0           | 0            | 0            | 0           | 0           | 0               |
| Media Giornaliera  | 58.4         | 1.1         | 78.4         | 0.1          | 1           | 132.9       | 27487.5         |
| Supero Giornaliero | NO           | NO          | NO           | NO           | NO          | NO          | NO              |

DATI VERIFICATI DA:

*Giovanni P. Sasso*

RESPONSABILE IMPIANTO:

*[Signature]*

# CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/02/10

| RIFERIMENTI                 |                                  | CODICI MONITOR                              |                                      |                                        |  |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--|
| SOCIETA': SIPEA SRL         | V: MISURA VALIDA                 | 25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE | SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE    | F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA |  |
| CODICE STABILIMENTO: LTC1   | NV: DATO NON VALIDO              | TAR: CALIBRAZIONE                           | AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO           | MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE   |  |
| CODICE IMPIANTO: C2         | NS: NON SIGNIFICATIVA            |                                             | SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO          | 16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO |  |
| IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA | 18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA |                                             | TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO | CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE          |  |

| ORA           | IMPIANTO | CO R 021 |       | COT R 057 |       | NOX NO2 R 027 |       | SO2 R 026 |       | PLV R 022 |       | Temp. Fumi 051 |       | Portata Fumi 055 |       |
|---------------|----------|----------|-------|-----------|-------|---------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|----------------|-------|------------------|-------|
|               |          | Media    | Stato | Media     | Stato | Media         | Stato | Media     | Stato | Media     | Stato | Media          | Stato | Media            | Stato |
| 2019/02/10 01 | SR       | 70,54    | V     | 0,96      | V     | 80,91         | V     | 0,00      | V     | 1,12      | V     | 134,06         | V     | 27643            | V     |
| 2019/02/10 02 | SR       | 80,85    | V     | 2,13      | V     | 75,55         | V     | 0,48      | V     | 1,11      | V     | 134,73         | V     | 27495            | V     |
| 2019/02/10 03 | SR       | 71,02    | V     | 1,54      | V     | 75,67         | V     | 0,13      | V     | 1,12      | V     | 134,92         | V     | 27474            | V     |
| 2019/02/10 04 | SR       | 49,00    | V     | 0,76      | V     | 89,06         | V     | 0,00      | V     | 1,17      | V     | 134,87         | V     | 27475            | V     |
| 2019/02/10 05 | SR       | 72,07    | V     | 1,56      | V     | 81,27         | V     | 0,09      | V     | 1,13      | V     | 135,04         | V     | 27423            | V     |
| 2019/02/10 06 | SR       | 105,02   | V     | 3,14      | V     | 80,60         | V     | 0,39      | V     | 1,14      | V     | 135,34         | V     | 27445            | V     |
| 2019/02/10 07 | SR       | 96,38    | V     | 1,62      | V     | 77,96         | V     | 0,07      | V     | 1,11      | V     | 135,91         | V     | 27433            | V     |
| 2019/02/10 08 | SR       | 90,45    | V     | 1,72      | V     | 78,76         | V     | 0,05      | V     | 4,41      | V     | 135,59         | V     | 27016            | V     |
| 2019/02/10 09 | SR       | 79,42    | V     | 1,17      | V     | 77,90         | V     | 0,01      | V     | 2,23      | V     | 128,70         | V     | 27633            | V     |
| 2019/02/10 10 | SR       | 128,21   | V     | 2,59      | V     | 65,83         | V     | 0,17      | V     | 1,04      | V     | 126,82         | V     | 27627            | V     |
| 2019/02/10 11 | SR       | 99,30    | V     | 2,04      | V     | 68,99         | V     | 0,08      | V     | 0,88      | V     | 128,57         | V     | 29374            | V     |
| 2019/02/10 12 | SR       | 75,05    | V     | 1,35      | V     | 79,03         | V     | 0,05      | V     | 0,99      | V     | 128,64         | V     | 27498            | V     |
| 2019/02/10 13 | SR       | 97,36    | V     | 1,50      | V     | 77,29         | V     | 0,05      | V     | 0,89      | V     | 128,49         | V     | 27399            | V     |
| 2019/02/10 14 | SR       | 101,57   | V     | 1,85      | V     | 70,31         | V     | 0,09      | V     | 0,97      | V     | 128,58         | V     | 27475            | V     |
| 2019/02/10 15 | SR       | 44,68    | V     | 0,63      | V     | 86,58         | V     | 0,00      | V     | 1,03      | V     | 127,23         | V     | 27779            | V     |
| 2019/02/10 16 | SR       | 56,91    | V     | 1,08      | V     | 91,91         | V     | 0,08      | V     | 0,89      | V     | 127,54         | V     | 27442            | V     |
| 2019/02/10 17 | SR       | 76,42    | V     | 1,09      | V     | 77,48         | V     | 0,01      | V     | 0,93      | V     | 127,96         | V     | 27687            | V     |
| 2019/02/10 18 | SR       | 73,71    | V     | 0,99      | V     | 66,68         | V     | 0,01      | V     | 0,94      | V     | 127,93         | V     | 27790            | V     |
| 2019/02/10 19 | SR       | 78,19    | V     | 1,04      | V     | 64,86         | V     | 0,02      | V     | 0,93      | V     | 127,99         | V     | 27498            | V     |
| 2019/02/10 20 | SR       | 81,13    | V     | 1,09      | V     | 60,85         | V     | 0,01      | V     | 0,94      | V     | 128,37         | V     | 27617            | V     |
| 2019/02/10 21 | SR       | 50,20    | V     | 0,72      | V     | 73,18         | V     | 0,00      | V     | 0,97      | V     | 128,66         | V     | 27675            | V     |
| 2019/02/10 22 | SR       | 55,55    | V     | 0,79      | V     | 66,26         | V     | 0,00      | V     | 1,03      | V     | 128,85         | V     | 27568            | V     |
| 2019/02/10 23 | SR       | 82,21    | V     | 0,92      | V     | 52,81         | NV    | 0,00      | V     | 1,01      | V     | 129,29         | V     | 27508            | V     |
| 2019/02/10 24 | SR       | 59,79    | V     | 0,78      | V     | 62,69         | V     | 0,00      | V     | 1,01      | V     | 129,93         | V     | 27483            | V     |

|                    |              |             |              |              |             |             |                 |
|--------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-----------------|
| Campo Scala        | 0-700 mg/Nm3 | 0-40 mg/Nm3 | 0-800 mg/Nm3 | 0-100 mg/Nm3 | 0-20 mg/Nm3 | 0-300 -C    | 0-54263 Nm3/h   |
| Min-Max            | 44.7-128.2   | 0.6-3.1     | 60.9-91.9    | 0.0-0.5      | 0.9-4.4     | 126.8-135.9 | 27016.2-29373.9 |
| Supero Orario      | 0            | 0           | 0            | 0            | 0           | 0           | 0               |
| Media Giornaliera  | 78.1         | 1.4         | 75.2         | 0.1          | 1.2         | 130.6       | 27602.3         |
| Supero Giornaliero | NO           | NO          | NO           | NO           | NO          | NO          | NO              |

DATI VERIFICATI DA:

*Giuseppe P. Alo*

RESPONSABILE IMPIANTO:

*[Signature]*

# CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/02/11

| RIFERIMENTI                 |                                  | CODICI MONITOR                              |                                      |                                        |  |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--|
| SOCIETA': SIPEA SRL         | V: MISURA VALIDA                 | 25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE | SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE    | F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA |  |
| CODICE STABILIMENTO: LTC1   | NV: DATO NON VALIDO              | TAR: CALIBRAZIONE                           | AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO           | MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE   |  |
| CODICE IMPIANTO: C2         | NS: NON SIGNIFICATIVA            |                                             | SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO          | 16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO |  |
| IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA | T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA |                                             | TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO | CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE          |  |

| ORA           | IMPIANTO | CO R 021 |       | COT R 057 |       | NOX NO2 R 027 |       | SO2 R 026 |       | PLV R 022 |       | Temp. Fumi 051 |       | Portata Fumi 055 |       |
|---------------|----------|----------|-------|-----------|-------|---------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|----------------|-------|------------------|-------|
|               |          | Media    | Stato | Media     | Stato | Media         | Stato | Media     | Stato | Media     | Stato | Media          | Stato | Media            | Stato |
| 2019/02/11 01 | SR       | 68,14    | V     | 1,16      | V     | 64,88         | V     | 0,04      | V     | 0,95      | V     | 130,54         | V     | 27545            | V     |
| 2019/02/11 02 | SR       | 118,75   | V     | 2,07      | V     | 50,07         | NV    | 0,11      | V     | 0,90      | V     | 130,83         | V     | 27262            | V     |
| 2019/02/11 03 | SR       | 123,29   | V     | 2,41      | V     | 59,86         | NV    | 0,14      | V     | 0,91      | V     | 131,06         | V     | 27233            | V     |
| 2019/02/11 04 | SR       | 19,27    | V     | 0,57      | V     | 104,83        | V     | 0,00      | V     | 0,88      | V     | 130,97         | V     | 27619            | V     |
| 2019/02/11 05 | SR       | 21,92    | V     | 0,57      | V     | 109,24        | V     | 0,00      | V     | 0,86      | V     | 131,07         | V     | 27539            | V     |
| 2019/02/11 06 | SR       | 69,54    | V     | 1,00      | V     | 87,76         | V     | 0,01      | V     | 0,90      | V     | 131,28         | V     | 27549            | V     |
| 2019/02/11 07 | SR       | 89,32    | V     | 1,00      | V     | 66,85         | V     | 0,01      | V     | 0,91      | V     | 131,46         | V     | 27461            | V     |
| 2019/02/11 08 | SR       | 40,44    | V     | 0,56      | V     | 79,03         | V     | 0,00      | V     | 0,99      | V     | 131,58         | V     | 27523            | V     |
| 2019/02/11 09 | SR       | 80,90    | V     | 0,90      | V     | 59,05         | NV    | 0,00      | V     | 1,04      | V     | 131,99         | V     | 27360            | V     |
| 2019/02/11 10 | SR       | 89,75    | V     | 1,36      | V     | 72,80         | V     | 0,01      | V     | 1,04      | V     | 132,51         | V     | 27163            | V     |
| 2019/02/11 11 | SR       | 74,50    | V     | 0,83      | V     | 79,92         | V     | 0,00      | V     | 1,03      | V     | 133,12         | V     | 29071            | V     |
| 2019/02/11 12 | SR       | 106,15   | V     | 1,55      | V     | 82,56         | V     | 0,02      | V     | 1,05      | V     | 133,49         | V     | 27564            | V     |
| 2019/02/11 13 | SR       | 47,99    | V     | 0,87      | V     | 100,97        | V     | 0,00      | V     | 1,03      | V     | 133,51         | V     | 27621            | V     |
| 2019/02/11 14 | SR       | 78,74    | V     | 2,77      | V     | 109,24        | V     | 0,39      | V     | 1,07      | V     | 133,85         | V     | 27306            | V     |
| 2019/02/11 15 | SR       | 46,42    | V     | 0,87      | V     | 102,76        | V     | 0,00      | V     | 1,06      | V     | 133,85         | V     | 26534            | V     |
| 2019/02/11 16 | SR       | 0,00     | V     | 0,86      | V     | 214,19        | V     | 0,00      | V     | 0,32      | V     | 124,04         | V     | 21680            | V     |
| 2019/02/11 17 | SP       | 96,86    | V     | 2,97      | V     | 207,50        | V     | 0,00      | V     | 0,46      | V     | 113,49         | V     | 16618            | V     |
| 2019/02/11 18 | AV       | 198,48   | NV    | 38,71     | NV    | 239,09        | NV    | 2,01      | NV    | 0,24      | V     | 105,65         | V     | 18122            | NV    |
| 2019/02/11 19 | AV       | 0,34     | V     | 4,15      | V     | 217,91        | V     | 0,00      | V     | 0,29      | V     | 109,48         | V     | 21147            | V     |
| 2019/02/11 20 | AV       | 33,07    | V     | 2,11      | V     | 164,98        | V     | 0,09      | V     | 0,63      | V     | 120,46         | V     | 27268            | V     |
| 2019/02/11 21 | SR       | 111,59   | V     | 2,94      | V     | 91,20         | V     | 0,09      | V     | 0,86      | V     | 129,87         | V     | 27151            | V     |
| 2019/02/11 22 | SR       | 47,54    | V     | 0,92      | V     | 87,05         | V     | 0,00      | V     | 0,92      | V     | 133,72         | V     | 27086            | V     |
| 2019/02/11 23 | SR       | 31,82    | V     | 0,75      | V     | 83,71         | V     | 0,00      | V     | 0,86      | V     | 135,09         | V     | 27282            | V     |
| 2019/02/11 24 | SR       | 15,32    | V     | 0,69      | V     | 102,39        | V     | 0,00      | V     | 0,95      | V     | 135,57         | V     | 27331            | V     |

|                    |              |             |              |              |             |             |                 |
|--------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-----------------|
| Campo Scala        | 0-700 mg/Nm3 | 0-40 mg/Nm3 | 0-800 mg/Nm3 | 0-100 mg/Nm3 | 0-20 mg/Nm3 | 0-300 -C    | 0-54263 Nm3/h   |
| Min-Max            | 0.0-123.3    | 0.6-2.9     | 64.9-214.2   | 0.0-0.4      | 0.3-1.1     | 124.0-135.6 | 21680.1-29071.1 |
| Supero Orario      | 0            | 0           | 0            | 0            | 0           | 0           | 0               |
| Media Giornaliera  | 64.1         | 1.2         | 96.4         | 0            | 0.9         | 132         | 27144           |
| Supero Giornaliero | NO           | NO          | NO           | NO           | NO          | NO          | NO              |

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:

